

Wykonanie prac wykończeniowych w lokalu handlowo – usługowym na potrzeby utworzenia nowych miejsc opieki żłobkowej w Żłobku „Zielony Motylek” w Rzeszowie przy ul. Bałtyckiej

Zakres robót

Część I - roboty ogólnobudowlane, instalacja wodno-kanalizacyjna, ogrzewanie podłogowe oraz instalacja elektryczna

Lp.	nazwa	opis	ilość
I. Prace ogólnobudowlane			
1.	Wykonanie wylewki posadzki	Styropian 18cm, siatka zbrojeniowa, piasek cement	175m2
2	Wykonanie ścianek działowych, gips-karton	profil 100, Płyta gipsowa ognioochronna GKF TYP DF, wełna	166m2
3	Sufity podwieszane z płyty g-k	Profile, płyta ognioodporna,	175 m2
4	Oklejanie ścian płytą g-k 186m2	Płyta gipsowa GKB TYP A	186 m2
5.	Szpachlowanie i gruntowanie ścian	Szpachla: Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5°C do +25°C; Wilgotność względna powietrza: ≤ 70%. Przyczepność/spójność (płyta g-k): >0,25 [N/mm2]; Przyczepność do podłoża betonowego: ≥0,3 MPa; Grunt: Bazowy środek wiążący: specjalnie modyfikowane potasowe szkło wodne i spoiwo kopolimerowe Gęstość: 1,35 g/cm ³ Zawartość substancji stałych: min. 44%	585 m2
6	Dwukrotne malowanie farbą ceramiczną	Bazowy środek wiążący: żywica syntetyczna; Pigmenty: biel tytanowa i barwne pigmenty; Zawartość substancji stałych: ok. 60%; Gęstość: ok. 1,45 kg/cm ³ ; Kolory: biała Stopień połysku: satynowy matowy; Rozcieńczalnik: woda; Odporność na szorowanie na mokro: farba klasy I (wg normy PN-EN 13300 i PN-C-81914: 2002).	585m2
7	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych	Aluminiowe z szybą bezpieczną, podwójne szklenie, 140X2150, klamka w kolorze czarnym	1 szt.
		Drewnopodobne, w kolorze dąb evoque z przeszkleniem z szybą bezpieczną od wysokość 90cm.	7 szt.

		Szkło przezroczyste 100X2100, klamka w kolorze czarnym	
8.	Zakup i montaż okna wewnętrznego	Aluminiowe z szybą bezpieczną, podwójne szklenie, nieotwierane, 90X2100	1 szt.
9.	Zakup i montaż płytek	Korytarz: Płytki typu TUBADZIN GRAND CAVE GREY STR GAT.I Indeks: PP-01-218-0798-0798-1- 082 EAN: 5900199201941 MAT 80X80cm lub równoważne fuga szara Łazienka: płytki typu STARGRES TERAZZO WHITE PŁYTKA GRESOWA REKT. MAT 60X60cm lub równoważne fuga biała	42.9 m2 34,87 m2
10	Zakup i podłączenie umywalek, brodzika, zlewów i sedesów	Umywalki: typu Nova Pro szer. 36 cm, prostokątna, z otworem, z przelewem, syfon mosiężny chrom, pasująca rozmiarem bateria, chrom lub równoważna WC. 1. typu KOŁO / KERMAMAG KIND zestaw toaletowy do żłobka, szkoły. Zestaw składa się z KOŁO miska / muszla wisząca, podwieszana, deska sedesowa wolno opadająca kolor biały lub równoważny 2. Miska WC wisząca typu Roca MERIDIAN-N COMPACTO, deska sedesowa wolno opadająca kolor BIAŁY lub równoważna 3. Brodzik typu Radaway Siros C Compact, 80x80 cm kwadratowy, biały SBC8817-2 lub równoważny 4. Zlewozmywak granitowy typu Deante Andante z 78x49 cm grafitowy ZQN2113, Bateria kuchenna z elastyczną wylewką Kolor: Czarny lub równoważny	3 szt. 1. Szt 1. Szt 1 szt. 3 Szt.
II. Instalacja wodno kanalizacyjne, w tym ogrzewanie podłogowe			
1.	Instalacje wodno kanalizacyjne	Woda zimna ciepła cyrkulacja (Uponor) z materiałem	17 szt.
		Kanalizacja z materiałem	11 szt.
		Stelaż WC Slim z mont.	2 szt.
		Instalacja zasilania rozdzielaczy	1 kpl.
		Montaż szafek rozdzielaczy	1 szt.
		Montaż pionów C.O.	1 szt.
2	Ogrzewanie podłogowe	Ułożenie z materiałem (rura, mata styropianowa 3 cm, klipsy)	138 m2

		Rozdzielacz z rotametrami i zaworami do siłowników+ szafka	1 szt.
		Zestaw pompowy ogrzewania podłogowego	1 kpl
		Materiały do montażu kotłowni	1 kpl
		Logoterma	1 szt.
		Montaż kotłowni	1 szt.
III. Instalacja elektryczna			
1.	Oprawy	Oprawa oczkowa wpuszczana	18 szt.
		Oprawa rastrowa 60x60	6 szt.
		Oprawa awaryjna i ewakuacyjna z montażem	6.szt.
2.	Projektor oświetleniowy na szynoprzewód		46 szt.
3.	Gniazdo – okablowanie, instalacja, osprzęt	SIMON11 lub równoważne	23 szt.
4.	Włącznik – okablowanie, instalacja, osprzęt		16 szt.
5.	Doprowadzenie okablowania do oprawy		43 szt.
6.	Montaż szynoprzewodu		50 szt.
7.	Montaż opraw w szynoprzewodzie		9 szt.
8.	Montaż oprawy raster/oczko/aw		24 szt.
9.	Zasilanie obwodów		11 szt.
10.	Zabezpieczenia obwodów w rozdzielnicy		1 szt.
11.	Wyłącznik PPOŻ - rozłącznik, wyzwalacz, okablowanie, przycisk czerwony, montaż		1 kpl.

EDUKACJA

WŁAŚCICIEL
Julia Szargut

EDUKACJA
Julia Szargut
35-604 Rzeszów, ul. Azaliowa 42
NIP 813-317-06-85 REGON 180752447