

Załącznik nr 1

Elemental Strategic Metals sp. z o.o

Zapytanie ofertowe nr IPCEI 441/2023

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający	Elemental Strategic Metals Sp. z o.o.
Opis działalności	Realizacja projektu B+R wraz z pierwszym wdrożeniem pn. „Opracowanie i pierwsze wdrożenie przemysłowe innowacyjnych technologii recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów z odzyskiem metali o strategicznym znaczeniu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach konkursu „Szybka Ścieżka - IPCEI”.
Przedmiot Zamówienia	Wykonanie i dostawa urządzeń awaryjnych (prysznice bezpieczeństwa / oczomyjki)

Założenie ogólne

- Zakres oferty do złożenia został opisany w treści niniejszego zapytania, razem z opisem i zakresem dla poszczególnych pozycji oraz ich definicjami.
- Zakłada się, że oferent przedstawi łączną cenę ryczałtową za cały zakres dostawy sprzętu.
- W skład złożonej oferty oprócz wyceny powinna wchodzić również Część Techniczna Oferty zawierająca:
 - Opis techniczny oferowanych rozwiązań
- Oczekuje się, że oferenci odpowiedzą na to zapytanie ofertowe za pośrednictwem
 - platformy przetargowej (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>), która gwarantuje zarówno bezpieczeństwo procesu, jak i jego przejrzystość.
- Szczegółowe warunki formalno-prawne dotyczące przetargu zostaną również udostępnione oferentom za pośrednictwem platformy i dostępne będą od momentu formalnego rozpoczęcia przetargu.
- Zamawiający nie dopuszcza w postępowaniu możliwości składania ofert częściowych, ze względu na potrzebę sprawnej realizacji projektu, oraz obawę Zamawiającego iż dopuszczenie ofert częściowych spowoduje nadmierne wydłużenie procesu dostawy przedmiotu Zamówienia.
- Kwoty ofert wskazane w walutach innych, niż PLN, zostaną przeliczone na PLN po kursie średnim NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego
- Oczekuje się, że Oferent będzie posiadał doświadczenie w zakresie dostarczania urządzeń awaryjnych będących przedmiotem niniejszego Przetargu oraz może udowodnić dostawę minimum 10 urządzeń u minimum 2 odbiorców w ciągu ostatnich 5 lat.

- Oczekuje się, że urządzenia i osprzęt dostarczony w ramach realizacji oferty będzie pochodził od sprawdzonych i solidnych producentów o ugruntowanej pozycji rynkowej z doświadczeniem w realizacjach zamówień dla przemysłu.
- Do niniejszego postępowania przetargowego zastosowanie mają podstawy wykluczenia określone w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (więcej informacji dostępne pod linkiem <https://www.uzp.gov.pl/ukraina/komunikaty/nowe-podstawy-wykluczenia-z-postepowania-lub-konkursu-oraz-kara-pieniezna-jako-sankcje-w-celu-przeciwdzialania-wspieraniu-agresji-federacji-rosyjskiej-na-ukraine>).

1. Zakres dostawy

Zakresem zapytania jest produkcja i dostawa 49 urządzeń awaryjnych łączonych (prysznic bezpieczeństwa oraz oczomyjka), w tym 46 urządzeń montowanych wewnątrz pomieszczeń i 3 urządzenia mrozoodporne instalowane na zewnątrz oraz dodatkowego wyposażenia miejsc udzielania pierwszej pomocy tj. oczomyjki przenośne (1 szt.) i jednorazowego użytku (8 stacji) w poszczególnych pomieszczeniach produkcyjnych zakładu Elemental Strategic Metals w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej.

1) Podstawowe parametry i wymagania

Każde urządzenie łączone przeznaczone do montażu wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń powinno być dostosowane do następujących parametrów przyłączeniowych:

- Klasa korozyjności C4
- Zasilanie urządzenia łączonego 1^{1/4"} (nie dotyczy urządzenia przenośnego oraz stacji z oczomyjkami przenośnymi)
- Gwarancja zadziałania w każdych warunkach i możliwość natychmiastowego uruchomienia urządzenia przez jedną osobę bez pomocy innych osób w ciągu 3 sekund
- Regulator ciśnienia wody w zakresie 2-6 bar
- Wydatek wody
 - dla oczomyjki 6l/min
 - dla natrysku 60l/min
 - dla urządzenia łączonego 114 l/min
- Nieprzerwane dostarczanie wody ze stałym przepływem przez 15 min

1. Urządzenia awaryjne łączone (natrysk + myjka do oczu i twarzy) – do montażu wewnątrz pomieszczeń

Każde urządzenie awaryjne łączone (natrysk + myjka do oczu i twarzy) z przeznaczeniem do montażu wewnątrz pomieszczeń powinno spełniać wszystkie parametry techniczne jak model 8320 Axion MSR HAWS. Dopuszcza się oferowanie innych modeli urządzeń łączonych spełniających równoważne parametry techniczne do przedstawionego modelu a w szczególności:

- wylewka oczomyjki powinna być wykonana w technologii Axion MSR– o odwróconym kierunku strumieni wodnych pozwalająca na wypłukiwanie zanieczyszczeń z oka z dala od kanałów łzowych (zaprojektowana w oparciu o badania fizjologii oka) – należy przedstawić certyfikat potwierdzający tego typu rozwiązanie (tj. wypływ wody o odwróconym kierunku strumieni wodnych)
- oczomyjka wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenia z wody (nie dopuszcza się filtrów gąbkowych)
- wylewka oraz misa oczomyjki wykonane z tworzywa ABS ze stabilizatorami UV
- wylewka myjki do oczu uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej lub nożnej

- natrysk uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej
- urządzenie łączone powinno być wyposażone w urządzenie kompensacji ciśnienia wody zapewniające stały równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar
- podstawowe zabezpieczenie antykorozyjne
- oznakowanie urządzenia awaryjnego

Dodatkowe wymagania obligatoryjne dla urządzeń łączonych

- zgodność z normą EN 15154-1 – Natryski awaryjne. Stacjonarne natryski bezpieczeństwa dla laboratoriów
- zgodność z normą EN 15153-2 – Natryski awaryjne. Stacjonarne myjki do oczu
- Atest/opinia: CIOP, PZH, ANSI, DIN, OSHA (obowiązek dostarczenia przez oferenta wraz z wymaganą dokumentacją przetargową)
- Certyfikat CE
- karta produktu
- rysunek techniczny

2. Urządzenia awaryjne łączone mrozoodporne (natrysk + myjka do oczu i twarzy) – do montażu na zewnątrz pomieszczeń

Każde urządzenie awaryjne łączone (natrysk + myjka do oczu i twarzy) z przeznaczeniem do montażu na zewnątrz pomieszczeń powinno spełniać wszystkie parametry techniczne jak model 8317 CTFP AXION HAWS. Dopuszcza się oferowanie innych modeli urządzeń łączonych spełniających równoważne parametry techniczne do przedstawionego modelu, a w szczególności:

- urządzenie powinno zapewniać możliwość jego użycia (mrozoodporność) w zakresie temperatur od -34°C
- wylewka oczomyjki powinna być wykonana w technologii Axion MSR– o odwróconym kierunku strumieni wodnych pozwalająca na wypłukiwanie zanieczyszczeń z oka z dala od kanałów łzowych (zaprojektowana w oparciu o badania fizjologii oka) – należy przedstawić certyfikat potwierdzający tego typu rozwiązanie (tj. wypływ wody z wylewki o odwróconym kierunku strumieni wodnych)
- oczomyjka wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenia z wody (nie dopuszcza się filtrów gąbkowych)
- wylewka oczomyjki wykonane z tworzywa ABS ze stabilizatorami UV
- myjka do oczu uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej
- dźwignia natrysku i wylewki wykonana ze stali nierdzewnej
- zawór wykonany z chromowanego mosiądzu z trzpieniem ze stali nierdzewnej w natrysku awaryjnym
- automatyczny zawór przeciwarzamrazowy (zawór powinien otwierać się automatycznie gdy temperatura wody spada poniżej 2°C a zamykać przy wzroście temperatury powyżej 7°C w celu zapewnienia pełnej gotowości do użycia w każdym momencie)
- wbudowane regulatory przepływu, urządzenie łączone powinno być wyposażone w urządzenie kompensacji ciśnienia wody zapewniające stały równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar
- Kabel grzewczy – ogrzewanie kablowe gwarantujące zabezpieczenie urządzenia przed zamarzaniem, termostat
- natrysk uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej

- zawór drenujący w oczomyjce (możliwość odprowadzenia wody z oczomyjki)

- Standardowe zasilanie urządzenia ogrzewanego to 230V.

- oznakowanie urządzenia awaryjnego

- urządzenie nie będzie montowane w strefach zagrożonych wybuchem

Dodatkowe wymagania obligatoryjne dla urządzeń łączonych mrozoodpornych

- zgodność z normą EN 15154-5– Pysznice ratunkowe Część 5: Pysznice do ciała z głowicą górną dla miejsc innych niż laboratoria.

- zgodność z normą EN 15153-2 – Natryski awaryjne. Stacjonarne myjki do oczu

- Atest/opinia: CIOP, PZH, ANSI, DIN, OSHA (obowiązek dostarczenia przez oferenta wraz z wymaganą dokumentacją przetargową)

- certyfikat CE

- karta produktu

- rysunek techniczny

3. Przenośna oczomyjka – jako wyposażenie stanowisk pracy powinno spełniać wszystkie parametry techniczne jak model 7501 HAWS. Dopuszcza się oferowanie innych modeli oczomyjek przenośnych spełniające równoważne parametry techniczne do przedstawionego modelu, a w szczególności:

- pojemnik wykonany z polietylenu

- pojemność zbiornika 32 litry

- podwójna wylewka

- możliwość przemywania oczu przez 15 min przy wypływie wody 1,5l/min

- urządzenie powinno być oznakowane

- uruchamiane ręcznie

- wylewka wyposażona w filtr sitowy (nie dopuszcza się filtrów gąbkowych)

- kompensacja ciśnienia

Dodatkowe wymagania obligatoryjne dla przenośnej oczomyjki

- urządzenie powinno posiadać atesty/opinie ANSI, DIN, OSHA

- certyfikat CE

4. Stacje z przenośnymi osobistymi płuczkami do oczu - jako wyposażenie stanowisk pracy powinno spełniać wszystkie parametry techniczne jak model stacja PLUM EYE WASH. Dopuszcza się oferowanie innych modeli oczomyjek przenośnych spełniające równoważne parametry do przedstawionego modelu, a w szczególności:

- stacja wykonana z tworzywa sztucznego, zamykana, mieszcząca 2 wymienne płuczki do oczu o pojemności 500 ml każda

- stacja powinna być wyposażona w dwie butelki (myjki) o pojemności 500 ml każda (zawartość oczomyjki przenośnej z płynem do neutralizacji – nakrętki koloru niebieskiego)

- stacja powinna być oznakowana odpowiednimi piktogramami
- stacja powinna być wyposażona w instrukcję przemywania oczu

Liczba wymaganych urządzeń „**Urządzenia awaryjne łączone (natrysk + myjka do oczu i twarzy)** – do montażu wewnątrz pomieszczeń”

HALA B : 5 szt.

HALA F: 2 szt.

HALA C: 4 szt.

HALA D: 34 szt.

HALA G: 1 szt.

łącznie: 46 szt.

Liczba wymaganych urządzeń „**Urządzenia awaryjne łączone mrozooodporne (natrysk + myjka do oczu i twarzy)** – do montażu na zewnątrz pomieszczeń”

HALA D: 3 szt.

łącznie: 3 szt.

Liczba wymaganych urządzeń „**Przenośna oczomyjka**”

HALA C: 1 szt.

łącznie: 1 szt.

Liczba wymaganych **stacji z przenośnymi osobistymi płuczkami do oczu**

HALA B: 1 szt.

HALA F: 1 szt.

HALA C: 6 szt.

łącznie: 8 szt.

2) Zakres niniejszego zamówienia obejmuje:

a) Wykonanie (wyprodukowanie)

- 46 urządzeń awaryjnych łączonych (natrysk + myjka do oczu i twarzy) przeznaczonych do montażu wewnątrz pomieszczeń
- 3 Urządzenia awaryjne łączone mrozooodporne (natrysk + myjka do oczu i twarzy) przeznaczone do montażu na zewnątrz pomieszczeń
- 1 przenośna oczomyjka
- 8 stacji z przenośnymi osobistymi płuczkami do oczu

b) Dostawa wszystkich urządzeń będących przedmiotem przetargu **do 30 września 2023r.** Adres dostawy 42-400 Zawiercie ul. Technologiczna 15

Warunki handlowe

a) Harmonogram

Projekt będzie realizowany zgodnie z poniższym harmonogramem:

- Szacowany termin podpisania umowy – sierpień 2023 r.
- Wykonanie / produkcja i dostawa wszystkich urządzeń **do 30.09.2023r.**

b) Warunki płatności

- 100% ceny po dostarczeniu całości zamówienia na adres: 42-400 Zawiercie ul. Technologiczna 15 po podpisaniu protokołu odbioru zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego

Wszystkie płatności dokonywane są do 30 dni od daty doręczenia poprawnie wystawionej faktury VAT, wystawionej zgodnie z ustalonymi zasadami rozliczeń.

Wszystkie faktury będą dostarczane w formie elektronicznej na uzgodnione adresy e-mail wraz z dokumentami potwierdzającymi dostawę.

c) Kary umowne.

W przypadku opóźnienia w dostawie i/lub realizacji będą naliczane kary umowne w wysokości 1,5 % wartości kontraktu w pierwszym tygodniu i wzrastające o 1,5% w każdym kolejnym tygodniu (przykład: pierwszy tydzień 1,5%, 2 – 3%, 3 – 4,5% itd.)

Wszystkie łączne kary umowne ograniczone do 20 % wartości umowy.

Kary umowne nie mają zastosowania, jeżeli opóźnienie wynika z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.

Obowiązuje 1 tydzień karencji na każde wydarzenie.

d) Ubezpieczenie

Ofertant powinien dostarczyć Zamawiającemu (wraz z pozostałymi dokumentami, składającymi się na ofertę) i utrzymać ważność przez okres obowiązywania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie produktu z limitem odpowiedzialności nie niższym niż 400.000 PLN lub jego równowartość w walucie obcej.

e) Prawo właściwe i jurysdykcja

Umowa podlega prawu Polskiemu.

Wszelkie spory wynikające z umowy lub w związku z nią, w tym wszelkie pytania dotyczące jej istnienia, ważności lub rozwiązania, będą przedstawiane i ostatecznie rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, zgodnie z jego regulaminem. Siedzibą lub miejscem prawnym arbitrażu będzie Warszawa. Językiem postępowania arbitrażowego będzie język polski.

f) Ważność

Minimalny wymagany przez Zamawiającego termin ważności oferty: co najmniej 30 dni licząc od terminu składania ofert.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy

Data i podpis



elemental
strategic metals