

Załącznik nr 1

Elemental Strategic Metals sp. z o.o

Zapytanie ofertowe nr IPCEI 455/2023

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający	Elemental Strategic Metals Sp. z o.o.
Opis działalności	Realizacja projektu B+R wraz z pierwszym wdrożeniem pn. „Opracowanie i pierwsze wdrożenie przemysłowe innowacyjnych technologii recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów z odzyskiem metali o strategicznym znaczeniu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach konkursu „Szybka Ścieżka - IPCEI”.
Przedmiot Zamówienia	Wykonanie i dostawa urządzeń awaryjnych (prysznice bezpieczeństwa / oczomyjki)

Założenie ogólne

- Zakres oferty do złożenia został opisany w treści niniejszego zapytania, razem z opisem i zakresem dla poszczególnych pozycji oraz ich definicjami.
- Zakłada się, że oferent przedstawi łączną cenę ryczałtową za cały zakres dostawy sprzętu.
- W skład złożonej oferty oprócz wyceny powinna wchodzić również Część Techniczna Oferty zawierająca:
 - Opis techniczny oferowanych rozwiązań
- Oczekuje się, że oferenci odpowiedzą na to zapytanie ofertowe za pośrednictwem
 - platformy przetargowej (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>), która gwarantuje zarówno bezpieczeństwo procesu, jak i jego przejrzystość.
- Szczegółowe warunki formalno-prawne dotyczące przetargu zostaną również udostępnione oferentom za pośrednictwem platformy i dostępne będą od momentu formalnego rozpoczęcia przetargu.
- Oczekuje się, że Oferent będzie posiadał doświadczenie w zakresie dostarczania urządzeń awaryjnych będących przedmiotem niniejszego Przetargu oraz może udowodnić dostawę minimum 10 urządzeń u minimum 2 odbiorców w ciągu ostatnich 5 lat.
- Oczekuje się, że urządzenia i osprzęt dostarczony w ramach realizacji oferty będzie pochodził od sprawdzonych i solidnych producentów o ugruntowanej pozycji rynkowej z doświadczeniem w realizacjach zamówień dla przemysłu.
- Do niniejszego postępowania przetargowego zastosowanie mają podstawy wykluczenia określone w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (więcej informacji dostępne pod linkiem

<https://www.uzp.gov.pl/ukraina/komunikaty/nowe-podstawy-wykluczenia-z-postepowania-lub-konkursu-oraz-kara-pieniezna-jako-sankcje-w-celu-przeciwdzialania-wspieraniu-agresji-federacji-rosyjskiej-na-ukraine>).

1. Zakres dostawy

Zakresem zapytania jest produkcja i dostawa 49 urządzeń awaryjnych łączonych (prysznic bezpieczeństwa oraz oczomyjka), w tym 46 urządzeń montowanych wewnątrz pomieszczeń i 3 urządzenia mrozoodporne instalowane na zewnątrz oraz dodatkowego wyposażenia miejsc udzielania pierwszej pomocy tj. oczomyjki przenośne (1 szt.) i jednorazowego użytku (8 stacji) w poszczególnych pomieszczeniach produkcyjnych zakładu Elemental Strategic Metals w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej.

1) Podstawowe parametry i wymagania

Każde urządzenie łączone (natryski i myjka do oczu i twarzy) przeznaczone do montażu wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń powinno być dostosowane do następujących parametrów przyłączyowych:

- Klasa korozyjności C4
- Zasilanie urządzenia łączonego 1^{1/4"} (nie dotyczy urządzenia przenośnego oraz stacji z oczomyjkami przenośnymi)
- Gwarancja zadziałania w każdych warunkach i możliwość natychmiastowego uruchomienia urządzenia przez jedną osobę bez pomocy innych osób w ciągu 3 sekund
- Regulator ciśnienia wody w zakresie 2-6 bar
- Wydatek wody
 - dla oczomyjki 6l/min
 - dla natrysku 60l/min
- Nieprzerwane dostarczanie wody ze stałym przepływem przez 15 min

1. Urządzenia awaryjne łączone (natrysk + myjka do oczu i twarzy) – do montażu wewnątrz pomieszczeń

Każde urządzenie awaryjne łączone (natrysk + myjka do oczu i twarzy) z przeznaczeniem do montażu wewnątrz pomieszczeń powinno spełniać wszystkie parametry techniczne jak model 8320 Axion MSR HAWS. Nie dopuszcza się oferowania urządzeń łączonych kombinowanych / składanych z części i podzespołów różnych producentów. Dopuszcza się oferowanie innych modeli urządzeń łączonych spełniających równoważne parametry techniczne do przedstawionego modelu a w szczególności:

- wylewka oczomyjki powinna być wykonana w technologii Axion MSR– o odwróconym kierunku strumieni wodnych pozwalająca na wypłukiwanie zanieczyszczeń z oka z dala od kanałów łzowych (zaprojektowana w oparciu o badania fizjologii oka) –w przypadku urządzeń równoważnych należy przedstawić certyfikat potwierdzający tego typu rozwiązanie (tj. wypływ wody o odwróconym kierunku strumieni wodnych)
- oczomyjka wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenia z wody (nie dopuszcza się filtrów gąbkowych)
- wylewka oraz misa oczomyjki wykonane z tworzywa ABS ze stabilizatorami UV
- wylewka myjki do oczu uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej lub nożnej
- natrysk uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej
- urządzenie łączone powinno być wyposażone w urządzenie kompensacji ciśnienia wody zapewniające stały równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar
- podstawowe zabezpieczenie antykorozyjne
- oznakowanie urządzenia awaryjnego

Dodatkowe wymagania obligatoryjne dla urządzeń łączonych:

1. Deklaracja zgodności:

- z normą EN 15154-1 – Natryski awaryjne. Stacjonarne natryski bezpieczeństwa dla laboratoriów
- z normą EN 15153-2 – Natryski awaryjne. Stacjonarne myjki do oczu
- certyfikat CE (certyfikat należy dostarczyć wraz z urządzeniem)

2. Atest/opinia: PZH (obowiązek dostarczenia przez oferenta wraz z wymaganą dokumentacją przetargową). Atest higieniczny powinien obejmować kompletne urządzenie łączone (natrysk i myjka do oczu i twarzy) wystawiony dla jednego producenta oferowanego urządzenia. Nie dopuszcza się oddzielnych atestów higienicznych dla natrysku i wylewki.

3. Atest / opinia: ANSI, DIN, OSHA.

4. Karta produktu – zawierająca potwierdzenie wszystkich wymogów specyfikacji.

5. rysunek techniczny

6. Deklaracja/ oświadczenie dostawcy oferowanego urządzenia, że wszystkie podzespoły urządzenia łączonego (natrysk i myjka do oczu i twarzy) są fabrycznie nowe, oryginalne, pochodzące od jednego producenta, na które producent udziela gwarancji.

2. Urządzenia awaryjne łączone mrozooodporne (natrysk + myjka do oczu i twarzy) – do montażu na zewnątrz pomieszczeń

Każde urządzenie awaryjne łączone (natrysk + myjka do oczu i twarzy) z przeznaczeniem do montażu na zewnątrz pomieszczeń powinno spełniać wszystkie parametry techniczne jak model 8317 CTFP AXION HAWS. Nie dopuszcza się oferowania urządzeń łączonych kombinowanych / składanych z części i podzespołów różnych producentów. Dopuszcza się oferowanie innych modeli urządzeń łączonych spełniających równoważne parametry techniczne do przedstawionego modelu, a w szczególności:

- urządzenie powinno zapewniać możliwość jego użycia (mrozooodporność) w zakresie temperatur od -34°C
- wylewka oczomyjki powinna być wykonana w technologii Axion MSR– o odwróconym kierunku strumieni wodnych pozwalająca na wypłukiwanie zanieczyszczeń z oka z dala od kanałów łzowych (zaprojektowana w oparciu o badania fizjologii oka) – w przypadku urządzeń równoważnych należy przedstawić certyfikat potwierdzający tego typu rozwiązanie (tj. wypływ wody z wylewki o odwróconym kierunku strumieni wodnych)
- oczomyjka wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenia z wody (nie dopuszcza się filtrów gąbkowych)
- wylewka oczomyjki wykonane z tworzywa ABS ze stabilizatorami UV
- myjka do oczu uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej
- dźwignia natrysku i wylewki wykonana ze stali nierdzewnej
- zawór wykonany z chromowanego mosiądzu z trzpieniem ze stali nierdzewnej w natrysku awaryjnym
- automatyczny zawór przeciwwzmarzaniowy (zawór powinien otwierać się automatycznie gdy temperatura wody spada poniżej 2°C a zamykać przy wzroście temperatury powyżej 7°C w celu zapewnienia pełnej gotowości do użycia w każdym momencie)
- wbudowane regulatory przepływu, urządzenie łączone powinno być wyposażone w urządzenie kompensacji ciśnienia wody zapewniające stały równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar

- Kabel grzewczy – ogrzewanie kablowe gwarantujące zabezpieczenie urządzenia przed zamarzaniem, termostat
- natrysk uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej
- zawór drenujący w oczomyjce (możliwość odprowadzenia wody z oczomyjki)
- Standardowe zasilanie urządzenia ogrzewanego to 230V.
- oznakowanie urządzenia awaryjnego
- urządzenie nie będzie montowane w strefach zagrożonych wybuchem

Dodatkowe wymagania obligatoryjne dla urządzeń łączonych mrozoodpornych

1. Deklaracja zgodności:

- z normą EN 15154-5– Pysznice ratunkowe Część 5: Pysznice do ciała z głowicą górną dla miejsc innych niż laboratoria.
- z normą EN 15153-2 – Natryski awaryjne. Stacjonarne myjki do oczu
- certyfikat CE (certyfikat należy dostarczyć wraz z urządzeniem)

2. Atest/opinia: PZH (obowiązek dostarczenia przez oferenta wraz z wymaganą dokumentacją przetargową). Atest higieniczny powinien obejmować kompletne urządzenie łączone (natrysk i myjka do oczu i twarzy) wystawiony dla jednego producenta oferowanego urządzenia. Nie dopuszcza się oddzielnych atestów higienicznych dla natrysku i wylewki.

3. Atest / opinia: ANSI, DIN, OSHA.

4. Karta produktu – zawierająca potwierdzenie wszystkich wymogów specyfikacji.

5. rysunek techniczny

6. Deklaracja/ oświadczenie dostawcy oferowanego urządzenia, że wszystkie podzespoły urządzenia łączonego (natrysk i myjka do oczu i twarzy) są fabrycznie nowe, oryginalne, pochodzące od jednego producenta, na które producent udziela gwarancji.

3. Przenośna oczomyjka – jako wyposażenie stanowisk pracy powinno spełniać wszystkie parametry techniczne jak model 7501 HAWS. Dopuszcza się oferowanie innych modeli oczomyjek przenośnych spełniające równoważne parametry techniczne do przedstawionego modelu, a w szczególności:

- pojemnik wykonany z polietylenu
- pojemność zbiornika 32 litry
- podwójna wylewka
- możliwość przemywania oczu przez 15 min przy wypływie wody 1,5l/min
- urządzenie powinno być oznakowane
- uruchamiane ręcznie
- wylewka wyposażona w filtr sitowy (nie dopuszcza się filtrów gąbkowych)
- kompensacja ciśnienia

Dodatkowe wymagania obligatoryjne dla przenośnej oczomyjki

- certyfikat CE

4. Stacje z przenośnymi osobistymi płuczkami do oczu - jako wyposażenie stanowisk pracy powinno spełniać wszystkie parametry techniczne jak model stacja PLUM EYE WASH. Dopuszcza się oferowanie innych modeli oczomyjek przenośnych spełniające równoważne parametry do przedstawionego modelu, a w szczególności:

- stacja wykonana z tworzywa sztucznego, zamykana, mieszcząca 2 wymienne płuczki do oczu o pojemności 500 ml każda
- stacja powinna być wyposażona w dwie butelki (myjki) o pojemności 500 ml każda (zawartość oczomyjki przenośnej z płynem do neutralizacji – nakrętki koloru niebieskiego)
- stacja powinna być oznakowana odpowiednimi piktogramami
- stacja powinna być wyposażona w instrukcję przemywania oczu

Liczba wymaganych urządzeń „**Urządzenia awaryjne łączone (natrysk + myjka do oczu i twarzy)** – do montażu wewnątrz pomieszczeń”

HALA B : 5 szt.

HALA F: 2 szt.

HALA C: 4 szt.

HALA D: 34 szt.

HALA G: 1 szt.

łącznie: 46 szt.

Liczba wymaganych urządzeń „**Urządzenia awaryjne łączone mrozooodporne (natrysk + myjka do oczu i twarzy)** – do montażu na zewnątrz pomieszczeń”

HALA D: 3 szt.

łącznie: 3 szt.

Liczba wymaganych urządzeń „**Przenośna oczomyjka**”

HALA C: 1 szt.

łącznie: 1 szt.

Liczba wymaganych **stacji z przenośnymi osobistymi płuczkami do oczu**

HALA B: 1 szt.

HALA F: 1 szt.

HALA C: 6 szt.

łącznie: 8 szt.

2) Zakres niniejszego zamówienia obejmuje:

a) Wykonanie (wyprodukowanie)

- 46 urządzeń awaryjnych łączonych (natrysk + myjka do oczu i twarzy) przeznaczonych do montażu wewnątrz pomieszczeń
- 3 Urządzenia awaryjne łączone mrozooodporne (natrysk + myjka do oczu i twarzy) przeznaczone do montażu na zewnątrz pomieszczeń
- 1 przenośna oczomyjka
- 8 stacji z przenośnymi osobistymi płuczkami do oczu

b) Dostawa wszystkich urządzeń będących przedmiotem przetargu do 13 października 2023r. Adres dostawy 42-400 Zawiercie ul. Technologiczna 15

Warunki handlowe

a) Harmonogram

Dostawa będzie realizowana zgodnie z poniższym harmonogramem:

- Szacowany termin podpisania umowy – wrzesień 2023 r.
- Wykonanie / produkcja i dostawa wszystkich urządzeń do 13.10.2023r.

b) Warunki płatności

- 100% ceny po dostarczeniu całości zamówienia na adres: 42-400 Zawiercie ul. Technologiczna 15 po podpisaniu protokołu odbioru zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego

Wszystkie płatności dokonywane są do 30 dni od daty doręczenia poprawnie wystawionej faktury VAT, wystawionej zgodnie z ustalonymi zasadami rozliczeń.

Wszystkie faktury będą dostarczane w formie elektronicznej na uzgodnione adresy e-mail wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcie kamienia milowego fakturowania.

c) Kary umowne.

W przypadku opóźnienia w dostawie i/lub realizacji będą naliczane kary umowne w wysokości 1,5 % wartości kontraktu w pierwszym tygodniu i wzrastające o 1,5% w każdym kolejnym tygodniu (przykład: pierwszy tydzień 1,5%, 2 – 3%, 3 – 4,5% itd.)

Wszystkie łączne kary umowne ograniczone do 20 % wartości umowy.

Kary umowne nie mają zastosowania, jeżeli opóźnienie wynika z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.

Obowiązuje 1 tydzień karencji na każde wydarzenie.

d) Ubezpieczenie

Oferent powinien dostarczyć Zamawiającemu (wraz z pozostałymi dokumentami, składającymi się na ofertę) i utrzymać ważność przez okres obowiązywania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej i ubezpieczenie produktu z limitem odpowiedzialności nie niższym niż 400.000 PLN lub jego równowartość w walucie obcej.

e) Prawo właściwe i jurysdykcja

Umowa podlega prawu Polskiemu.

Wszelkie spory wynikające z umowy lub w związku z nią, w tym wszelkie pytania dotyczące jej istnienia, ważności lub rozwiązania, będą przedstawiane i ostatecznie rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, zgodnie z jego regulaminem. Siedzibą lub miejscem prawnym arbitrażu będzie Warszawa. Językiem postępowania arbitrażowego będzie język polski.

f) Ważność

Minimalny wymagany przez Zamawiającego termin ważności oferty: co najmniej 30 dni licząc od terminu składania ofert.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy



Data i podpis

elemental
strategic metals