



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

do Zapytania ofertowego nr 2024-66178-190823

1. Przekładnik prądowy – 12 szt.

Wymagania techniczne:

Typ: TPU 60.11
600/5/5A; 0,5/5P; FS10/15; 15/15VA, I _{th} =31,5kA/3s, I _{dyn} =80kA

2. Przekładnik prądowy – 6 szt.

Wymagania techniczne:

Typ: TPU 63.11
1250/5/5A; 0,5/5P; FS5/15; 15/15VA, I _{th} =31,5kA/3s, I _{dyn} =80kA

3. Przekładnik ziemnozwarciowy – 6 szt.

Wymagania techniczne:

Typ: IO-110x250-N
1:100, 10zw

4. Izolator wsporczy – 30 szt.

Wymagania techniczne:

Typ: JO8-125.bp7.02_24kV
z wtopami M16/M12

5. Izolator wsporczy – 24 szt.

Wymagania techniczne:

Typ: JO8-125.bp7.03_24kV
z wtopami M20/M16

6. Izolator przepustowy – 18 szt.

Wymagania techniczne:

Typ: SPWSG.bp2-20/24/2,5
wyk. 03

7. Izolator reaktancyjny – 9 szt.

Wymagania techniczne:

Typ: JOR8-125.bp7.05_24kV
z wtopami 2xM8_M12_M16

8. Przycisk sterowniczy – **6 szt.**

Wymagania techniczne:

Typ: NEF22H-Kc
+ KORPUS NEF22+EF22GX

9. Przycisk sterowniczy – **6szt.**

Wymagania techniczne:

Typ: NEF22H-Kz
+ KORPUS NEF22+EF22GX

10. Przycisk sterowniczy – **6szt.**

Wymagania techniczne:

Typ: NEF30-DRP
c XY

11. Wskaźnik obecności napięcia – **6 szt.**

Wymagania techniczne:

Typ: VDIS-R,
110-250VAC/DC

12. Silnik napędu – **6 szt.**

Wymagania techniczne:

Typ: 63ZY-CJ2090-052
#5 gear, 220 VDC, 90W, 4 r/min, 215 Nm

UWAGA:

Wszystkie ww. podzespoły muszą posiadać możliwość zabudowy w prototypach rozdzielnic średniego napięcia oraz spełniać wymagania polskich norm odpowiednich dla danej grupy produktowej.