

EE/ 163 /2021
2/2021

Opole, dnia 14.01.2021r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zapytania ofertowego na budowę jedenastu indywidualnych dwufunkcyjnych węzłów ciepłych w budynkach położonych na terenie Osiedla Nr IV przy ul. Bielskiej 22, 30, 32, 40, 48, 53, 54, Al. Wincentego Witosa 18, ul. Chełmskiej 24, ul. Kieleckiej 1, 6, zasilanych obecnie z węzła grupowego W-Bielska, w ramach projektu „Głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu”

Zamawiający odpowiada na pytania, jakie wpłynęły w dniu 11.01.2021r. :

Pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę zaprojektowanych rur ciepłowniczych prod. ISOPLUS na równoważne rurociągi preizolowane wykonane w technologii pojedynczej wg. normy PN-EN 253 prod. LOGSTOR ? (w załączeniu Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 6/2020.)
2. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę projektowanego systemu instalacji alarmowej impulsowej na system oporowy typu BRANDES, z uwagi na ujednolicenie systemów oraz optymalizację dostaw materiałów przy równoległej budowie sieci wysokich parametrów do przebudowywanych węzłów ciepłowniczych?
3. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę zaprojektowanych rur ciepłowniczych giętych c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. typ Uponor Ecoflex Aqua Single na rurociągi równoważne typ BRUGG Calpex Uno? (w załączeniu Deklaracja Właściwości Użytkowych i Atest higieniczny)
4. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę zaprojektowanych rur ciepłowniczych giętych c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. z typoszeregu 10 bar na typoszereg 6 bar ?

Odpowiedzi :

Ad.1

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu niniejszym informuje, że dopuszcza zamianę producenta rurociągów preizolowanych centralnego ogrzewania na inny niż w projekcie, tj. rury preizolowane prod. LOGSTOR wskazane w zapytaniu, pod warunkiem, że:

- zastosowane urządzenia będą spełniały wymagane normy i są dopuszczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym,
- będą posiadały parametry nie gorsze niż urządzenia przyjęte w projekcie, w szczególności współczynnik przenikania ciepła rur preizolowanych musi być równy lub niższy niż współczynnik rur określonych w projekcie.
- przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Oferent własnym staraniem i na własny koszt dostarczy projekt zamienny sporządzony przez projektanta zgodnie z wytycznymi producenta zaproponowanego systemu rur preizolowanych i w razie konieczności dokona uzgodnień umożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia.

Ad.2

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, że wytyczne Zamawiającego oraz dokumentacja techniczna nie przewidują wykonania systemu instalacji alarmowej dla rurociągów ciepłowniczych przedmiotowego zadania.

Ad.3


Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu wyraża zgodę na zamianę zaprojektowanych rur ciepłowniczych giętych c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. typ Uponor Ecoflex Aqua Single na rurociągi równoważne typ BRUGG Calpex Uno, pod warunkiem, że zastosowane rury będą równoważne jak



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



w projekcie, w szczególności współczynnik przenikania ciepła rur musi być równy lub niższy niż współczynnik rur określonych w projekcie oraz rurociągi będą łączone za pomocą złączy zaciskowych.

Ad.4

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu nie wyraża zgody na zmianę zaprojektowanych rur ciepłowniczych giętych c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. z typoszeregu 10 bar na typoszereg 6 bar

Z poważaniem,


PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółdzielni
Opole