

Rzeszów, dn. 05.07.2024

Zapytanie ofertowe nr 3/FENG.03.01

na budowę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 445 kWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą, systemem zaprojektuj i wybuduj - 1 szt.

ZAMAWIAJĄCY:**Marma Polskie Folie Sp. z o.o.****ul. Postępu 15 C****02-676 Warszawa****NIP 8130140614****REGON 690252610**

MARMA POLSKIE FOLIE Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w ramach projektu pn. ***„Zwiększenie efektywności energetycznej spółki MARMA POLSKIE FOLIE poprzez modernizację infrastruktury”*** w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Działanie 3.01 Kredyt Ekologiczny.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytocznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 t.j.) tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
--

1. Rodzaj zamówienia: dostawy

2. Nazwa zamówienia: ***budowa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 445 kWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą, systemem zaprojektuj i wybuduj - 1 szt.***

Kod CPV: 09332000-5 Instalacje słoneczne, 09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii.

3. Charakterystyka ogólna przedmiotu zamówienia.

W ramach wydatku wybudowana będzie instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana częściowo na połaciach dachowych i carportach.

Podstawowe parametry techniczne:

Lp.	PARAMETR	WARTOŚĆ WYMAGANA
1	Moc instalacji na połaciach dachowych	237,44 kWp
2	Moc instalacji carport	206,7 kWp
3	Typ paneli PV	monokrystaliczne
4	Dodatnia tolerancja mocy na poziomie min.	2,5 %
5	Napięcie znamionowe wytwarzania energii	nN 230/400 V
6	Wykonanie pełnej, niezbędnej dokumentacji do realizacji przedsięwzięcia	TAK
7	Wykonanie niezbędnych uzgodnień z OSD	TAK
8	Uruchomienie instalacji fotowoltaiczne	TAK
9	Opracowanie instrukcji współpracy ruchowej pomiędzy PGE Dystrybucja Sp. Z o.o. Oddział w Zamościu a Marma Polskie Folie Zakład Produkcyjny w Kańczudze	TAK

Parametry szczegółowe:

Lp.	ELEMENTY INSTALACJI	WARTOŚĆ WYMAGANA
Parametry modułu fotowoltaicznego		
1.	Spadek liniowy mocy modułu w każdym roku nie większy niż 0,50% przez okres 25 lat	TAK
2.	Moduły muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 61215 lub z normami równoważnymi wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą	TAK
3.	Moduły muszą spełniać normę z serii PN-EN 61730-2:2007/A1:2012.	TAK
4.	Moduły powinny posiadać certyfikaty IEC 61215 oraz IEC 61730	TAK
5.	Moc panelu (Pmax) – min. 505 Wp	TAK
6.	Sprawność panelu (η) – min. 21,3%	TAK



Lp.	ELEMENTY INSTALACJI	WARTOŚĆ WYMAGANA
7.	Współczynnik temp. dla Pmax – nie gorszy niż -0,34%/°C	TAK
8.	Temp. robocza – -40°C ~ +80°C	TAK
Parametry falownika		
9.	Falownik musi spełniać kryteria przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci elektroenergetycznych - sunspec	TAK
10.	Falownik musi posiadać funkcję zdalnego alarmowania w przypadku braku produkcji prądu	TAK
11.	System musi zostać skonfigurowany do zdalnego monitorowania instalacji fotowoltaicznej SCADA	TAK
12.	Pełna wydajność pracy urządzeń w zakresie temperatur od - 25°C do +60 °C	TAK
13.	Obudowa falownika o stopniu szczelności IP66, zgodnie z normą PN-EN 60529:2003 i zapewniająca ochronę przed dostępem do części niebezpiecznych, ochronę pyłoszczelną	TAK
14.	Falownik musi być wyposażony w system umożliwiający pomiar izolacji w części DC, który pozwala wyeliminować uszkodzenia w okablowaniu paneli fotowoltaicznych, jak również w samych panelach dając wysokie bezpieczeństwo użytkowania	TAK
15.	Falownik musi być wyposażony w ochronę przed zamianą polaryzacji DC, zabezpieczenie przeciwzwarceniowe AC oraz jednostkę monitorowania parametrów sieci publicznej w trybie ciągłym	TAK
16.	Deklaracja zgodności na kompatybilność elektromagnetyczną zgodna zobowiązującą dyrektywą 2014/30/UE	TAK
17.	Deklaracja zgodności z obowiązującą dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE	TAK
18.	Certyfikat zgodności z normą EN 50438 oraz PN- EN 61000	TAK
19.	Maksymalne napięcie wejściowe: >=1000V DC	TAK
20.	Max. wydajność falownika – min. 98,5%	TAK
Parametry innych elementów instalacji		
21.	Modernizacja rozdzielnic SN poprzez dostosowanie jej do wymogów OSD, układu pomiarowego, współpracy telemechaniki, wielkości zabezpieczeń, miejsca wpięcia do wewnętrznej instalacji nN	TAK
22.	Dostawa i montaż rozdzielnic PV wyposażonej w system blokady wpływu energii elektrycznej do sieci	TAK



Lp.	ELEMENTY INSTALACJI	WARTOŚĆ WYMAGANA
23.	Zastosowanie ograniczników przepięć dodatkowych typu DC T1+T2 dla każdego obwodu instalacji	TAK
24.	Zastosowanie wyłącznika PPOŻ	TAK
25.	Zastosowanie ogranicznika przepięć AC typu T1+T2	TAK
26.	Zastosowanie wyłączników nadprądowych	TAK
27.	Zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych	TAK
28.	Trasy kablowe podziemne AC należy prowadzić w rurach osłonowych	TAK
29.	Wykonanie kompletnego uziemienia instalacji przewodami o przekroju minimum 16mm ²	TAK
30.	Zastosować przewody DC przystosowane do pracy na zewnątrz, odporne na UV o przekroju minimum 6mm ²	TAK
Parametry konstrukcji wsporczej pod montaż modułów fotowoltaicznych		
31.	Zastosowanie systemu montażu klejonego/zgrzewanego do dachu budynku	TAK
32.	Montaż na wspornikach trójkątnych aluminiowych o kącie nachylenia min 15 stopni	TAK
33.	Panele mocowane do konstrukcji przy pomocy szyny aluminiowej o długości minimum 6mb	TAK
34.	Do montażu konstrukcji zostaną użyte wkręty wykonane tylko i wyłącznie ze stalinierdzewnej lub kwasoodpornej	TAK
35.	Na wszelkich połączeniach dachu z konstrukcją wsporczą należy zastosować uszczelnienie dachu	TAK
36.	Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt wykonawczy i obliczenia statyczne, potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia	TAK
Parametry carportu		
37.	Konstrukcja wykonana z profili stalowych	TAK
38.	Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie	TAK
39.	Nachylenie dachu 10 stopni	TAK
40.	Rozstaw konstrukcji wsporczej minimum 5,8m	TAK

Lp.	ELEMENTY INSTALACJI	WARTOŚĆ WYMAGANA
41.	Montaż falowników na konstrukcji wsporczej na wysokości umożliwiającej obsługę bez użycia drabin	TAK

4. Ocena spełnienia wymagań będzie wykonana metodą spełnia/nie spełnia. Wymagane jest spełnienie wszystkich wymaganych parametrów. W przypadku niespełniania choćby jednego parametru, oferta będzie odrzucona.

5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. Urządzenia mają być nowe, nieużywane, kompletne, tj. powinny znajdować się w stanie umożliwiającym jego użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z jego przeznaczeniem, z chwilą uruchomienia.

6. Koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę i uruchomiony w Zakładzie w Kańczudze.

7. Zamawiający wymaga, aby Dostawca bez dodatkowego wynagrodzenia przeprowadził w zakładzie Zamawiającego instruktaż obsługi urządzeń dla osób wskazanych przez Zamawiającego, który zawierać będzie m.in. zagadnienia związane z konfiguracją sprzętu, jego obsługą i konserwacją.

8. Zamawiający wymaga, aby po dostawie Wykonawca przeprowadził montaż oraz uruchomienie w zakładzie Zamawiającego w Kańczudze, obejmujące m.in. wyrównania, przekazanie do eksploatacji, testy odbioru końcowego. Oferta powinna uwzględniać koszty montażu i uruchomienia, realizowanego przez uprawnionych techników Wykonawcy, trwających przez niezbędny dla tych czynności okres i obejmujących wszystkie koszty z tym związane.

9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczył kompletną dokumentację techniczną przedmiotu zamówienia, aktualne wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty, deklarację zgodności producenta lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania, dokumentów gwarancyjnych, świadectw jakości wymaganych przepisami prawa, szczegółowych instrukcji obsługi w języku polskim, innych dokumentów jeżeli są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

10. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych rozwiązań niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że



oferowane przez niego rozwiązania spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

11. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

II. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Rozpoczęcie: W dniu podpisania Umowy:
2. Maksymalny czas dostawy, montażu, uruchomienia i oddania do eksploatacji w Zakładzie w Kańczudze 31.05.2025
3. Dostawca udzieli pisemnej gwarancji na przedmiot umowy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Okres obowiązywania gwarancji Dostawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 5 lat na całość instalacji, 10 lat na inwertery, 15 lat na panele PV, na wytwarzanie min 25 lat.
4. Oferty nie spełniające wymogów określonych w pkt. 2 i/lub 3. zostaną odrzucone.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW PRZEZ WYKONAWCĘ

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 - 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie likwidacji.
Poświadczeniem spełnienia warunku jest podpisanie oświadczenia stanowiącego element Formularza Oferty (Załącznik nr 1).
 - 1.2 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym terminową realizację przedmiotu zamówienia.
Poświadczeniem spełnienia warunku jest podpisanie oświadczenia stanowiącego element Formularza Oferty (Załącznik nr 1).
 - 1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia.
Poświadczeniem spełnienia warunku jest podpisanie oświadczenia stanowiącego element Formularza Oferty (Załącznik nr 1).
 - 1.4 Posiadają polisę OC na kwotę nie niższą niż 10 000 000zł
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie obejmujące należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 instalacji o mocy min 200 kWp. Poświadczeniem spełnienia warunku jest wypełniony Załącznik nr 4, w którym Wykonawca wykaże zrealizowane inwestycje.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania wyżej opisanych warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń podpisanych wraz z Formularzem Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz Załącznika nr 4.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia przedłożonych dokumentów o informacje uprawdopodobniające przedstawione oświadczenia. Termin przedstawienia uzupełnień wynosił będzie 3 dni robocze.

IV. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DO PRZEDŁOŻENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z OFERTĄ

1. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. Obowiązkowe załączniki to:
 - a) Wypełniony załącznik Oświadczenie o braku powiązań zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
 - b) Wypełniony załącznik Parametry oferowane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.
 - c) Wykaz doświadczenia według wzoru załączonego do niniejszego Zapytania (Załącznik nr 4).
 - d) Odpowiednie dokumenty w języku polskim lub angielskim (np. katalogi, foldery, prospekty itp.) potwierdzające parametry techniczne i funkcjonalne opisane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
 - e) W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 - f) Potwierdzenie opłaty polisy OC

V. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE (WAGA)

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:

- I. Cena – 50 pkt.
- II. Gwarancja na prace montażowe min 5 lat – 20 pkt.
- III. Gwarancja na inwertery min 10 lat – 10 pkt.
- IV. Gwarancja na wady paneli min 15 lat – 10 pkt.
- V. Gwarancja na wytwarzanie min 25 lat – 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie wszystkich w/w kryteriów wynosi 100.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryteriami:

Kryterium I. Cena

Punkty w ramach kryterium *ceny netto* (w PLN/inna waluta) będą przyznawane wg następującej formuły:

$$A_c = (C_{\min} / C_r) \times 50$$

C min – cena minimalna w zbiorze

C r – cena oferty rozpatrywanej

A c – liczba punktów przyznana ofercie

Kryterium II. Gwarancja na prace montażowe min 5 lat będą przyznawane wg następującej formuły:

$$A r = (C r / C \max) \times 20$$

C max – maksymalny czas trwania w zbiorze

C r – czas trwania oferty rozpatrywanej

A r – liczba punktów przyznana ofercie

Kryterium III. Gwarancja na inwertery min 10 lat będą przyznawane wg następującej formuły:

$$A gi = (C r / C \max) \times 10$$

C max – maksymalny czas trwania w zbiorze

C r – czas trwania oferty rozpatrywanej

A gi – liczba punktów przyznana ofercie

Kryterium IV. Gwarancja na wady paneli min 15 lat będą przyznawane wg następującej formuły:

$$A gp = (C r / C \max) \times 10$$

C max – maksymalny czas trwania w zbiorze

C r – czas trwania oferty rozpatrywanej

A gp – liczba punktów przyznana ofercie

Kryterium V. Gwarancja na wytwarzanie min 25 lat będą przyznawane wg następującej formuły:

$$A w = (C r / C \max) \times 10$$

C max – maksymalny czas trwania w zbiorze

C r – czas trwania oferty rozpatrywanej

A w – liczba punktów przyznana ofercie

Punkty z oceny kryteriów zostaną zsumowane i decydować będzie ocena łączna (suma zdobytych punktów dla każdego kryterium). Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie okresów gwarancji lub zaproponowane okresy będą krótsze, zostanie odrzucona – nie będzie podlegała ocenie.

2. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryteriów, wynosi 100,00 pkt.
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów liczonych jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.
4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Do porównania cen ofert według powyższego wzoru zostanie przyjęta podana w ofertach cena netto za realizację przedmiotu Zamówienia.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
7. Zamawiający odrzuca oferty jeżeli:
 - oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
 - oferta jest niepełna lub nie spełnia wymagań niniejszego ogłoszenia.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, w przypadku, gdy cena zaoferowana przez Wykonawcę przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

1. Wszystkie oferty powinny być składane drogą elektroniczną poprzez Bazę Konkurencyjności (funkcja dostępna dla zalogowanych użytkowników).
2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 05.08.2024 r.
3. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty za pośrednictwem Bazy konkurencyjności.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 06.08.2024 r. w siedzibie Zamawiającego.

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ FORMA JEJ SKŁADANIA

1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu.
2. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane zgodnie z niniejszym Zapytaniem.
3. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednakże w każdym przypadku oferta musi być wypełniona w sposób czytelny.
4. Rekomenduje się, żeby każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść została zaparafowana.
5. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym do reprezentowania podmiotu składającego ofertę lub przedłoży do oferty stosowne pełnomocnictwo.
6. W przypadku gdy oferta wraz z załącznikami podpiswana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7. Zamawiający odrzuci i nie będzie brał pod uwagę przy ocenie oferty niespełniającej warunków określonych niniejszym zapytaniem ofertowym. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.

8. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE

- a. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zamówień publicznych uzupełniających.
- b. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może zażądać od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.
- c. Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
- d. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
- e. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- f. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert w każdym czasie bez podawania przyczyny.
- g. Zamawiający zastrzega sobie ponadto uprawnienie do powtórzenia czynności w postępowaniu albo unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot lub podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytocznymi Instytucji Zarządzającej w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
- h. W toku oceny i badania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.
- i. W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą, który w prawidłowo przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

IX. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a oferentem, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zostanie on wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu.

X. <i>INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENIA SIĘ Z WYKONAWCAMI</i>

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego jest: Pan Piotr Miazga; tel. 667 663 690
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego.
3. Zapytania winny być kierowane do Zamawiającego za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.
4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem ofertowym zadane poprzez Bazę Konkurencyjności i umieści je na Bazie Konkurencyjności, bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu co najmniej 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego, o każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na stronach, które używane były do upublicznienia zapytania (jeżeli jest to możliwe), oraz zawiadomi Wykonawców, którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem.
6. W przypadku gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania – Wykonawcy i Zamawiającego – będą podlegały nowemu terminowi.

XI. <i>ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY</i>

I. PŁATNOŚĆ



1. Zamawiający dokona zapłaty za realizowaną umowę na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w terminie:

- I płatność w wysokości 20% wartości umowy bezpośrednio po podpisaniu umowy. Płatność zabezpieczona gwarancją bankową zwrotu zaliczki wystawioną przez Sprzedającego i ważną do dnia dostawy urządzeń do Zakładu w Kańczudze.
- II płatność w wysokości 40% wartości umowy po dostarczeniu urządzeń do zakładu do Kańczugi. Płatność zabezpieczona gwarancją bankową zwrotu zaliczki wystawioną przez Sprzedającego i ważną do dnia zamontowania urządzeń w Zakładzie w Kańczudze.
- III płatność w wysokości 40% wartości umowy płatne 30 dni po odbiorze przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego i obustronnym podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru..

II. KARY UMOWNE

1. W przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w wysokości 0,5% całości łącznego zamówienia netto za każdy pełny tydzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 10% wartości zamówienia netto łącznie.

III. GWARANCJA

1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji poczynawszy od dnia podpisania Protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy lub wysłania części do wymiany na własny koszt.
3. W przypadku awarii całkowicie wyłączającej instalację z pracy na okres dłuższy niż 14 dni, której przyczyny leżą po stronie Wykonawcy, gwarancja zostaje przedłużona o okres naprawy takiej awarii.

XII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
 - a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, mających wpływ na realizację umowy;
 - b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na realizację umowy;
 - c) zmiana terminu realizacji umowy
 - gdy zaistnieje inna, niemożliwa wcześniej do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi



odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem,

- gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencją opóźnienia przez Zamawiającego w realizacji prac koniecznych do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy.

- d) zmiany organizacyjne, w tym osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
 - e) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
 - f) ograniczenia Przedmiotu Zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
2. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

XIII. ZAŁĄCZNIKI

- 1. Załącznik nr 1 Formularz oferty – wzór.
- 2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – wzór.
- 3. Załącznik nr 3 Parametry oferowane – wzór.
- 4. Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia – wzór.