

„Dostawa i montaż chłodni wewnętrznej / komory chłodniczej wraz z oprzyrządowaniem”

Postępowanie na potrzeby projektu planowanego do realizacji w ramach:


Inwestycja: 1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności Komponent: A „Odporność i Konkurencyjność Gospodarki” Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt wg schematu poniżej.



Wymiary pomieszczenia:

Wymiary boczne [m]: 4,90; 1,10; 2,17; 3,09; 0,82

Drzwi obecne [m]: 0,9

Drzwi projektowane: szerokość skrzydła 1,0 [m]

Wysokość pomieszczenia 2,5 [m]

Płyta z rdzeniem poliuretanowym 120 wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor biały, drzwi mroźnicze z ogrzewaną ościeżnicą i bezpiecznym zamkiem, agregat zewnętrzny wyciszony, podłoga z izolacją z poliuretanu minimum 80mm pokryta blachą aluminiową ryflowaną.

Komora chłodnicza z drzwiami z bezpiecznym zamkiem, agregat zewnętrzny wyciszony, płyta z rdzeniem poliuretanowym 120 wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor biały, bez podłogi

Czynnik chłodniczy w komorze chłodniczej: R-448

Czynnik chłodniczy w komorze mroźniczej: R-452

Gwarancja: 24 miesiące

Sprzęt lub elementy wymienione w zapytaniu zostały wymienione jedynie poglądowo jako najbardziej odpowiadające wymaganiom Zamawiającego jednak elementy lub/i sprzęt zaproponowany w ramach oferty musi spełniać powyższe wymogi techniczne jak wymienione w zapytaniu jako minimalne lub wyższe w przypadku zaproponowania innego sprzętu/elementów d każdego z wymogów wybiórczo lub wszystkich łącznie.

Podane nazwy własne są jedynie przytoczone aby wskazać pożądany typ urządzenia – w ramach oferty dopuszcza się wszelkie równoważne funkcjonalno-czynnościowo lub o wyższych parametrach urządzenia.