

Zeichenerklärung (Bestellung) legend (order)		Hallenlegende hall legend	
	Wandelement wall unit		Hallenrückwand Existing hall walls
	Zimmertür (1,00m breit) Door (1,00m wide)		Standbegrenzung ohne Wände Stand limit without walls
	Wasserzu- / und -ablauf Water supply and drainage		Feuermelder und Wasserhydrant Fire alarm and hydrant
	Wechselstromanschl. 3,3 kW mit Schuko Steckdose A.C. connection 3,3 kW with schuko socket		Max. Bauhöhe im Bereich der Rolltore – 3,20m Max. height 3.20m in the range of the rolling gate
	Drehstromanschluss, z.B. 7, 14, 19, 34 kW Three-phase connection, e.g. 7, 14, 19, 34 kW		Ab einer Bauhöhe von 4,00m muss ein Abstand von 0,50m eingehalten werden The minimum distance between stand constructions must be 0.50m at or above 4.00m high
	Schuko Steckdose 230 V Schuko socket 230 V		Leitsystemwürfel – unter Hallendecke - Hinweis auf Fluchtrichtung (UK ca. 6,00m) Suspended hall number including emergency exit sign (lower edge approx. 6.00m)
	CEE Kupplung 400 V mit 16, 32, 63 A CEE sockets 400 V with 16, 32, 63 A		Hinweisschild zur Brandschutzeinrichtung und Fluchtrichtung unter Hallendecke (UK=ca.6,00m) Sign for fire-fighting equipment incl. emergency exit signing. (lower edge approx 6.00m)
	Druckluft Compressed air	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <p>Hallenboden / Hall floor</p> <p>Keine technische Versorgung, Fundamente und Unterflurverlegung möglich Technical supply, foundations and underground laying not available</p> <p>Säule / Pillar</p> <p>Versorgungskanal / Utility channel</p> <p>Kanal-Notausstieg (85x85) muss auch von Teppich freigehalten werden Emergency exit from access channel (85x85) no carpeting or other restrictions to access.</p> </div> <div> <p>Hallenboden / Hall floor</p> <p>1,20m 2,88m 2,88m 2,88m 1,20m 2,88m 2,88m 2,88m</p> <p>Säule / Pillar</p> <p>Deckennoten / Fixing point</p> </div> </div>	
	Abhängungen von der Hallendecke (max. Nutzlast 50 kg) Suspended items (max. load 50 kg)	<p>Zur Beachtung! Werden mehr als 30 m² Standfläche mit geschlossenen Decken versehen oder werden die Sicherheitsabständen zwischen Ständen mit geschlossenen Decken – geringer als 5,0m – ausgeführt, ist der Einbau von Sprinklern im Stand erforderlich</p> <p>Please note! If more than 30m² of stand area is covered by a closed ceiling or the uncovered safety area between stands with closed ceilings is less than 5,0m, the stand must be fitted with sprinklers</p>	
<p>Masstab: 1 : 50 Scale:</p>		<p>Fläche: F = 24 qm Area:</p>	

6.00
Gang / aisle

Gang / aisle

4.00

ADA H5

5A21

INTRAROS CO.,LTD.

5A25

JIANOSU LIKANG MEDICAL PR

5B30

LU MARK ENTERPRISES INC.

5A29

MORSA MEDICAL ORTOPEDIE

ROCCA GROUP SRL

5A33

5A22

HMC PREMEDICAL SPA

SUMI

5A27

5A30

AMSINO MEDICAL GROUP

