



Szczyrk, 20.09.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

Zajazd "Biały Krzyż" spółka cywilna Krystyna Bojda, Aleksander Bojda

ul. Wiślańska 1

43-370 Szczyrk

NIP: 9372172883

REGON: 072853590

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,76 kWp.

KODY CPV:

09330000-1 Energia słoneczna

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 Instalacje słoneczne

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45223810-7 Konstrukcje gotowe

1. Wymagane właściwości i parametry techniczne:

Instalacja fotowoltaiczna: moc całej instalacji 14,76 kWp, zasilanie 3 fazowe 400 V (Zamawiający dysponuje całkowitą mocą przyłączeniową 40 kW).

Moduły PV

- producent modułu musi posiadać certyfikat systemu zarządzania środowiskiem (np. ISO 14001: 2015 lub równoważny),
- 36 modułów o mocy 410 Wp każdy,
- wymiary maksymalne: $1722 \pm 2 \text{ mm} \times 1134 \pm 2 \text{ mm} \times 30 \pm 1 \text{ mm}$ (liczebność i wymiary modułów zostały ściśle określone ze względu na niewielką powierzchnię dachu do montażu)
- moduły monokrystaliczne z ogniwami typu half-cut,
- sprawność nie mniejsza niż 20,5 %,
- liniowa wydajność energii: nie mniej niż 80% po 25 latach,



- gwarancja mocy min. 97% po roku,
- wytrzymałość mechaniczna na obciążenia od śniegu min. 5400 Pa i na parcie / ssanie wiatru min. 2400 Pa,
- stopień ochrony puszk przyłączeniowej – nie mniej niż IP68,
- maksymalne napięcie systemu 1000V / 1500V DC.

Inwerter:

- moc dostosowana do maksymalnej mocy paneli fotowoltaicznych
- maksymalna sprawność: nie mniejsza niż 98%;
- maksymalne napięcie wejściowe 1100V;
- zakres napięcia MPPT: 150 V do 1000 V
- minimalne napięcie wejściowe: 125 V
- startowe napięcie wejściowe: 180 V
- liczba wejść MPPT: minimum 2;
- liczba faz zasilających: 3;
- rozłącznik DC
- wykrywanie przebicia
- monitorowanie sieci
- zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC
- zabezpieczenie przeciwzwarcowe AC
- minimalny przedział temperatury roboczej: -25 ... + 60° C;
- szczelność: co najmniej IP65;
- komunikacja: co najmniej RS485, Wi-Fi, 4G

Okablowanie:

- okablowanie solarne przeznaczone do montażu instalacji fotowoltaicznej zgodne z normą PN-EN 50618:2015-03;
- płomienioodporność zgodnie z normą PN-EN 60332-1-2:2010;
- zakres temperatury pracy - 40°C...+90°C.

Dostawca dobierze właściwe przekroje kabli odpowiednie do długości trasy kablowej i mocy falownika.

Pozostałe elementy instalacji

Dostawca zapewni wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania instalacji, w tym:

- rozłącznik pożarowy,



- zabezpieczenia przepięciowe po stronie DC i AC,
- zabezpieczenia nadprądowe po stronie AC i DC.

System konstrukcji i mocowań

- system mocowania odpowiedni na dach spadzisty pokryty blachą gontem Tilcor (zdjęcie dachu stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego; na dachu znajduje się już instalacja o mocy 12 kW);
- materiał wykonania systemu: aluminium;
- zgodność z normą PN-EN 1090-1:2012;
- dopuszczalny jest system mocowania balastowego.

System monitorowania pracy instalacji

System powinien umożliwiać:

- gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji;
- podłączenie modułu komunikacyjnego do sieci Internetowej;
- archiwizację danych pomiarowych.

2. Wymagana dokumentacja

Dostawca do oferty zobowiązany jest dołączyć:

- a) kartę katalogową oraz dokumenty potwierdzające zgodność z dyrektywą 2014/35/UE oraz normami zharmonizowanymi EN IEC 61730-1:2018, EN IEC 61730-2:2018 proponowanych modułów fotowoltaicznych.
- b) kartę katalogową, dokumenty potwierdzające zgodność z dyrektywą 2014/35/UE oraz certyfikat NC RfG proponowanego inwertera.
- c) kartę katalogową oraz dokumenty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 1090-1:2012 proponowanego systemu montażowego.
- d) kartę katalogową, dokumenty potwierdzające zgodność z normami: PN-EN 50618:2015-03, PN-EN 60332-1-2:2010 proponowanego okablowania.

Uwaga!

Dołączona dokumentacja musi potwierdzać, że proponowany wyrób posiada wymagane parametry i właściwości techniczne opisane w niniejszym postępowaniu ofertowym. Jeśli karta katalogowa nie zawiera wszystkich wymienionych w zapytaniu parametrów, dopuszcza się przedstawienie dodatkowych dokumentów.

Wszystkie załączone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.



3. Wymagania dotyczące gwarancji:

Dostawca zobowiązuje się udzielić następujących gwarancji:

- a) gwarancja wydajności udzielana przez producenta na moduły fotowoltaiczne: minimum 25 lat.
- b) gwarancja produktu udzielana przez producenta na moduły fotowoltaiczne: minimum 10 lat.
- c) gwarancja inwertera – udzielana przez producenta inwertera fotowoltaicznego: minimum 5 lat.
- d) gwarancja wykonania: minimum 5 lat.

4. Pozostałe wymagania

- a) Dostawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć, zainstalować i podłączyć do sieci wszystkie elementy instalacji w budynku Zmawiającego przy ul. Wiślańska 1 w Szczyrku.
- b) Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe.
- c) Dostawca jest zobowiązany do uzgodnienia projektu instalacji z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu wykonania instalacji fotowoltaicznej i planowanego przystąpienia do jej użytkowania.
- d) Dostawca zobowiązany jest do zebrania i przygotowania wszelkiej dokumentacji niezbędnej do dopełnienia wszelkich formalności związanych z poinformowaniem operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego o przyłączeniu mikroinstalacji do jego sieci elektroenergetycznej.
- e) Warunki płatności: 100% płatne przelewem na rachunek Dostawcy na podstawie faktury VAT wystawionej w dniu zakończenia montażu instalacji potwierdzonego odbiorem technicznym.
- f) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe i/lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.

III. TERMIN I MIEJSCA WYKONANIA DOSTAWY

Termin wykonania dostawy rozumiany jest jako termin dostarczenia i montażu kompletnej instalacji zakończony odbiorem technicznym – maksymalnie do **31 października 2024 roku**.

IV. INFORMACJE NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, a Dostawcą, polegające w szczególności na:



- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Potwierdzeniem braku powiązań osobowych lub kapitałowych jest złożenie przez Dostawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań w ofercie. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 1 – Formularz ofertowy. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Dostawcę wyżej wskazanego warunku według formuły spełnia/nie spełnia.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM ICH SPEŁNIENIA

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:

1. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. zapewnią osoby do montażu i podłączenia instalacji posiadające odpowiednie uprawnienia SEP typu D i E oraz Certyfikat Instalatora Systemów Fotowoltaicznych wydawany przez UDT.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia.
3. Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat wykonali co najmniej trzy instalacje fotowoltaiczne o wartości co najmniej 80 tys. zł netto każda.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

Potwierdzeniem spełnienia powyższych warunków wskazanych powyżej jest złożenie przez Dostawcę oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczeń znajduje się w załączniku nr 1 – Formularz ofertowy. Ponadto w celu spełnienia warunku doświadczenia, Dostawca jest zobowiązany do przedstawienia wykazu zrealizowanych instalacji zgodnie z tabelą zawartą w oświadczeniu o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, a także do załączenia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych instalacji. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Dostawcę wyżej wskazanych warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Dostawcę Formularza ofertowego i załączonych dokumentów.



VI. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSOBU ICH OBLICZANIA

Kryterium dopuszczające do dalszej oceny – ocena zgodności oferty z zapytaniem ofertowym.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- **kryterium I: cena brutto (rozumiana jako cała wartość dostawy, tj. kompletna instalacja fotowoltaiczna wraz z dostawą i montażem) – waga punktowa 80**
- **kryterium II: okres gwarancji wykonania – waga punktowa 20**

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria (sumy punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów.

Punkty wyliczone zostaną w oparciu o wzór matematyczny:

$$U = C + G$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

U – suma uzyskanych punktów,

C – punkty za kryterium I cena brutto

G – punkty za kryterium II okres gwarancji wykonania

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.

W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tą samą końcową ilość punktów w ramach kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą końcową ilość punktów w ramach kryteriów oceny ofert, a oferty te zawierają taką samą cenę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferent składając oferty dodatkowe nie może zaoferować wyższej ceny niż w ofercie pierwotnej.

Kryterium I: Cena brutto przedmiotu zamówienia (waga punktowa 80):

Oferent podaje w formularzu ofertowym cenę brutto przedmiotu zamówienia rozumianą jako całą wartość dostawy, tj. kompletnej instalacji fotowoltaicznej wraz z dostawą i montażem.

Kryterium zostanie ocenione według następującego wzoru:

$$C = C_{min}/C_{of} \times 80$$



gdzie:

C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę;

C_{min} – najniższa zaoferowana cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert w ramach niniejszego postępowania;

C_{of} – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej.

Zaproponowana przez Oferenta cena powinna zostać w ofercie podana jako cena brutto oraz z rozbiem na cenę netto i podatek VAT. Dla zapewnienia porównywalności ofert ceną podlegającą ocenie będzie cena brutto określona w ofercie. W przypadku wskazania w ofercie ceny w walucie innej niż PLN, cena ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert.

Cena oferty (zarówno cena brutto, jak i cena netto) powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

Kryterium II: Okres gwarancji wykonania (waga punktowa 20)

Oferent podaje w formularzu ofertowym okres udzielanej gwarancji wykonania. Okres gwarancji wykonania należy podać w pełnych latach od daty dostawy instalacji. Zamawiający jednocześnie informuje, że minimalny okres gwarancji wykonania wynosi 5 lat. W przypadku wskazania przez Oferenta okresu gwarancji wykonania krótszego niż 5 lat, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego. Kryterium zostanie ocenione wg następującego wzoru:

Kryterium zostanie ocenione wg następującego wzoru:

$$G = G_{of} / G_{max} \times 20$$

gdzie:

G – oznacza liczbę punktów przyznaną badanej ofercie za okres gwarancji wykonania;

G_{max} – oznacza najdłuższy okres gwarancji wykonania (w latach, licząc od daty dostawy instalacji) spośród wszystkich złożonych ofert w ramach niniejszego postępowania;

G_{of} – oznacza okres gwarancji wykonania (w latach, licząc od daty dostawy instalacji) wskazany w badanej ofercie.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY – WYMAGANE DOKUMENTY

1. Ofertę stanowi:

- a) załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem nr 1 o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, oświadczeniem nr 2 o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu i oświadczeniem nr 3 o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022. Formularz ofertowy oraz oświadczenia muszą być



opatrzone datą oraz podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Dostawcy. Dostawca jest zobowiązany do załączenia dokumentów potwierdzających uprawnienia osób podpisujących ofertę do reprezentowania Dostawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych, aktualnych na dzień podpisania oferty. Ocena pełnomocnictwa jest dokonywana na dzień podpisania oferty.

- b) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie instalacji potwierdzających posiadanie odpowiedniego doświadczenia.
- c) karty katalogowe oraz dokumentacja proponowanych urządzeń zgodnie z punktem II.2 zapytania ofertowego.

2. Oferta oraz wszystkie załączone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

3. W Formularzu ofertowym Dostawca wskazuje w tabeli producenta oraz model/typ oferowanego urządzenia. Dla każdego urządzenia można wskazać tylko **jednego** producenta i jeden model/typ. Podanie większej liczby oferowanych urządzeń spowoduje uznanie oferty za niezgodną a treścią zapytania ofertowego i jej odrzucenie – zgodnie z punktem I.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Do oferty należy dołączyć **wyłącznie** dokumenty wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

VIII. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia **01.10.2024** (do końca dnia) poprzez bazę konkurencyjności.

Oferty złożone w inny sposób bądź po terminie podanym w niniejszym punkcie będą podlegały odrzuceniu. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

IX. ZAWARCIE UMOWY

Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert. Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

X. WARUNKI ZAMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności.



Zamawiający ma prawo zmienić umowę w przypadkach wskazanych w sekcji 3.2.4 „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”, na podstawie których jest przeprowadzane niniejsze postępowanie.

XI. INFORMACJE DODATKOWE

1. Pytania odnośnie postępowania należy kierować poprzez bazę konkurencyjności.
2. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości informacji dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 poz. 419).
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
4. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Oferenta, który:
 - a. złożył ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
 - b. złożył ofertę niekompletną, tj. niezawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu;
 - c. przedstawił nieprawdziwe informacje;
 - d. złożył ofertę po terminie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania, tj. niespełniającej wymagań formalnych lub merytorycznych. W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
6. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do uzupełnienia braków, korekty błędów lub wyjaśnień treści złożonych oferty, w tym do wezwania do złożenia wyjaśnień w przypadku rażąco niższej ceny, tj. jeśli zaoferowana cena różni się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. W powyższym celu Zamawiający wyznaczy zakres wymaganych korekt i/lub uzupełnień oraz odpowiedni termin na ich dokonanie. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru Oferenta, unieważnienia postępowania ofertowego, uznania, że postępowanie ofertowe nie dało rezultatu.



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania lub nierozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania ofertowego z powodu błędów w treści zapytania ofertowego o kluczowym znaczeniu, ujawnione po zakończeniu postępowania, które mogły wpłynąć na zaburzenie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości i niedyskryminacji.



KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zajazd "Biały Krzyż" spółka cywilna Krystyna Bojda, Aleksander Bojda, ul. Wiślańska 1, 43-370 Szczyrk, NIP: 9372172883, REGON: 072853590.
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w celu zawarcia i realizacji umowy będącej następstwem przeprowadzonego postępowania.
2. Dane Państwa będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu.
3. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia przetwarzane będą przez okres wynikający z zawartej umowy o dofinansowanie dla projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie (nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia uzyskania przez Zamawiającego płatności końcowej w ramach projektu UE)
4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia jest realizowane w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
5. Dane osobowe nie mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO.
7. Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119, str. 1) lub tajemnicą przedsiębiorstwa.
8. Odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie mogą być podmioty kontrolujące zamówienie, w szczególności właściwa instytucja wdrażająca, pośrednicząca lub zarządzająca, Komisja Europejska, Europejski Trybunał Obrachunkowy w zakresie jakim wynika to z obowiązujących przepisów prawa. Dodatkowo odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie



mogą być, podmioty z którymi Zamawiający zawarł umowy lub porozumienie na wsparcie w realizacji projektu, w szczególności wsparcie doradcze. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział w niniejszym postępowaniu, a także zawarcie z Zamawiającym umowy w następstwie przeprowadzonego postępowania.

10. Posiada Pani/Pan:

- a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana – na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;
- b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza.

11. Nie przysługuje Pani/Panu:

- a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 – zdjęcie dachu