

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA

Biuro Zakupów

tel. 32 7537 193

dominika.mosakowska@termika.pgnig.pl

Sz. Wykonawca

Jastrzębie-Zdrój, 01.02.2021r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr ref. TEP/278/2020 pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej do GWC A i B-1 ul. Śląska i ul. Kaszubska w Jastrzębiu-Zdroju – roboty budowlane.”

Szanowni Państwo,

Zamawiający na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 odpowiada na pytania Wykonawców oraz informuje:

Pytanie 1:

"W projekcie jest zapis o zastosowaniu wyrobów preizolowanych z rurami przewodowymi stalowymi jak i rury bez szwu. Czy Zamawiający potwierdza zastosowanie rury przewodowych bez szwu o min. grubości ścianek

Średnica	Grubość ścianki min. (mm)
323,9	7,1
219,1	6,3
168,3	4,5
139,7	4,0
114,3	4,0
76,1	3,2
48,3	2,9"

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że dopuszcza rury ze szwem. Grubości ścianek winny być nie mniejsze niż normatywne, typowe dla wyrobów preizolowanych wiodących producentów.



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA

Odpowiedzi na pytania Wykonawców Zamawiający zamieszcza na Platformie przetargowej eB2B dla postępowania o numerze TEP/278/2020 w zakładce Załączniki.