

Opis Przedmiotu Zamówienia – Wymiana Świetlików dachowych

Zakres prac:

- Rozbiórka wszystkich elementów i utylizacja materiałów powstałych w procesie demontażu (demontaż starych świetlików + skucie nadlewki betonowej wokół świetlika + demontaż starej wentylacji + kasacja ścian bocznych świetlików)
- Zabezpieczenie otworów w dachu po wentylacji np. płytą OSB minimum 20 mm.
- Wykonanie nowych świetlików wg opisu w Załączniku 1.2. i 1.3 do Zapytania Ofertowego, w tym:
 - Pokrycie pasma świetlnego wykonane w klasyfikacji NRO z PC k. 21mm w konstrukcji aluminiowej niemalowanej oraz ograniczające przenikanie promieni słonecznych w celu zniwelowania efektu cieplarnianego, a tym samym redukujące efekt nagrzewania pomieszczeń w hali
 - Podstawa świetlików wykonana z blachy stal – ocynkowanej, niemalowana nie samonośna o wysokości ok. 450 mm.
 - Izolacja podstawy przystosowana do ocieplenia w gr. 50 mm.
 - Średni współczynnik przenikania ciepła dla całego pasma powinien wynosić minimum $U=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - Na każde 12 mb świetlika zainstalowana uchylna kłapa przewietrzająca z zakresem pracy minimum 500 mm o wymiarze minimum 1000x2000mm.
 - Dostawa materiałów, rozładunek i wstawienie na dach po stronie wykonawcy
- Utylizacja wszystkich odpadów po montażowych po stronie wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Realizacja zlecenia z zachowaniem zasad BHP i P-POŻ
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej