

Inwestycja: Budowa budynku dziennego domu pomocy w Husowie
w związku z realizacją projektu pn. „Razem możemy więcej”

Miejsce realizacji inwestycji: Husów, gm. Markowa cz.dz.nr ewid. 2041/3 obr. 0001
Husów, woj. podkarpackie.

Wymagania dla urządzenia dźwigowego w budynku dziennego domu pomocy
w Husowie:

- Kabina dźwigu osobowego dostępna dla osób niepełnosprawnych powinna mieć szerokość co najmniej 1,1 m i długość 1,4 m, poręcze na wysokości 0,9 m oraz tablicę przyzywową na wysokości od 0,8 m do 1,2 m w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od naroża kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową.
- Dźwigi dla niepełnosprawnych wyposaża się w drzwi automatyczne przesuwne, których optymalna szerokość 900mm (minimalna – 800mm zgodnie z PN EN 81-70) umożliwia swobodne przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim lub dziecięcym.
- Minimalna wolna powierzchnia przed wejściem do windy, zapewniająca swobodę manewrowania wózkiem, wynosi min. 1,6m odległości i zawiera się między drzwiami przystankowymi, a przeciwległą ścianą.
- Dostęp do dźwigu musi zostać zapewniony z każdej kondygnacji użytkowej.
- Różnica poziomów podłogi kabiny dźwigu, zatrzymującego się na kondygnacji użytkowej, i posadzki tej kondygnacji przy wyjściu z dźwigu nie powinna być większa niż 0,02 m.
- Zespoły napędowe dźwigu powinny być zamocowane w sposób uniemożliwiający przenoszenie się drgań na konstrukcję budynku.
- obudowy szybu windowego z płyty włókno-cementowej – malowane w kolorze szarym lub grafitowym