

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR	Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 1a, 59-800 Lubań
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Przebudowa sieci wodociągowej zasilającej zbiornik wody: SUW – Kamienna Góra w Lubaniu
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Miasto: Lubań Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE	Nazwa jednostki ewidencyjnej: 021001_1.0005 Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: obręb 0005 LUBAŃ Numery działek ewidencyjnych: nr 29, 30, 111, 132, AM5; nr 1/2, 1/1, AM6
SPIS ZAWARTOŚCI	1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (str. 1-3) 2. Protokół z narady koordynacyjnej wraz z załącznikiem (str. 4-9) 3. Opinia geologiczna (str. 10-15) 4. Wyrażenie zgody na posadowienie i uzgodnienie projektowanej sieci wodociągowej na terenie działki drogowej Gminy Miejskiej Lubań (dz. nr 1/1 AM6 obręb 0005 Lubań) (str. 16-20) 5. Decyzja PZD 7130.2.50.2023 z dn. 18.12.2023r. Powiatowego Zarządu Dróg – uzgodnienie i wyrażenie zgody na posadowienie sieci wodociągowej (dz. nr 30, 111, 132, AM5; nr 1/2 AM6; obręb 0005) Lubań (str. 21-22)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Przebudowa sieci wodociągowej zasilającej zbiornik wody:
SUW – Kamienna Góra w Lubaniu

Adres:

dz. nr 29, 30, 111, 132, AM5; nr 1/2, 1/1, AM6; obręb 0005 Lubań.

Inwestor:

Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 1a, 59-800 Lubań

Projektant:

mgr inż. Marek Świąćicki: Upr. nr: 340/DOS/12, DOS/IS/0161/04.

grudzień 2023r.

Część opisowa

1. Powyższe opracowanie budowlane polega budowa sieci wodociągowej w ulicach Mickiewicza i w nie wielkiej części Alei Kombatantów w Lubaniu.

Roboty ziemne i instalacyjno - montażowe w ulicy prowadzić w sposób umożliwiający utrzymanie ruchu oraz zapewniający zachowanie bezpieczeństwa dla osób korzystających z tych dróg.

Każdorazowo roboty prowadzić w oparciu o zatwierdzony przez stosowne organy projekt organizacji ruchu zamiennego na czas prowadzenia robót, jeśli wymagany.

Po wykonaniu prac instalacyjno-montażowych wykonać próby szczelności przewodów kanalizacyjnych.

Większość robót wbudowania rurociągów będzie odbywać się metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego.

Po zakończeniu prac teren należy przywrócić do stanu pierwotnego a całość robót zgłosić do końcowego odbioru technicznego.

Całość robót wykonać zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.II” Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”, przepisami bhp obowiązującymi przy realizacji tego typu robót oraz normami przywołanymi w powyższej dokumentacji projektowej.

2. Na trasie projektowanej sieci występuje uzbrojenie podziemne tj kablami elektrycznymi niskiego, średniego i wysokiego napięcia; kablami telefonicznymi oraz istniejącymi sieciami wod.-kan. Projektowana sieć wodociągowa przebiega w normowych odległościach od tej sieci. W przypadku nadmiernych zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego zastosować rozwiązania normowe w porozumieniu z projektantem.

3. Na planie zagospodarowania terenu występują elementy stanowiące zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Są to kable energetyczne niskiego, napięcia.

4. W czasie wykonywania robót ziemnych w przypadku nieodpowiedniego sposobu wykonywania robót ziemnych w pobliżu kabla elektrycznego, może wystąpić porażenie prądem osób wykonujących wykopy lub prace instalacyjno-montażowe.

5. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić właścicieli urządzeń podziemnych o terminie wykonywania robót oraz stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach.

Prace montażowe wykonywane będą przez pracowników, którzy przed każdym rozpoczęciem prac niebezpiecznych otrzymują polecenie wykonywania robót oraz instrukcje bhp dot. robót kanalizacyjnych wydane przez stosownych przełożonych posiadających uprawnienia do kierowania robotami.

Przeszkolenie i instruktaż bhp winien być odnotowany w książce szkoleń bhp budowy lub zakładu pracy.

6. W czasie wykonywania prac należy stosować się do przepisów bhp oraz wytycznych producentów maszyn i urządzeń stosowanych do robót na sieciach kanalizacyjnych, w szczególności należy:

- używać narzędzi niepowodujących iskrzenia /narzędzia z miedzi w przypadku prac przy rurociągach żeliwnych/,
- drogi dojazdowe do placu budowy winny być wolne dla przejazdu Straży Pożarnej i karetki pogotowia oraz ew. służb ratunkowych,
- prace w pasie drogi prowadzić po uzyskaniu zezwolenia właściciela drogi,

- przed rozpoczęciem prac powiadomić o terminie rozpoczęcia Zakład Energetyczny,
- na terenie budowy winna być prawidłowo wyposażona Apteczka z odpowiednią ilością środków farmaceutycznych w szczególności na skaleczenia, oparzenia i omdlenia,
- pracownicy winni stosować i używać przydzielony sprzęt ochrony osobistej i odzież ochronną.

Opracował:

mgr inż. Marek Święcicki
DOIIB DOŚ/IS/0161/04, nr upr.:340/DOŚ/12
Specjalność instalacyjna bez ograniczeń