

		Data: 12-2024		Strona / Ilość stron: 11/22	
		ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - R00			
Wykonał :		Tomasz Tokarz		Dotyczy projektu nr: EW-002	
Nr	Nazwa materiału	Ilość materiałów		Producent	Uwagi
		Jedn.	Ilość		
1	2	3	4	5	6
CZĘŚĆ HOSTELOWA					
1.	Oprawy oświetlenia awaryjnego				
1.1	Oprawa awaryjna AW1 Napięcie zasilania: 230VAC Moc oprawy: 3,3W Optyka: rozsył szeroki Dyfuzor: PMMA Źródło światła: LED Strumień świetlny: 170lm Temperatura barwowa: 5700K Wskaźnik oddawania barw: >70 Typ oprawy: Self Test Autonomia: 1h Pobór mocy w trybie ładowania: 1,5W Typ akumulatora: LiFePO4 Pojemność akumulatora: 1500mAh Napięcie baterii: 6,4V Montaż: do wbudowania w sufit	szt.	4	-	-
1.2	Oprawa awaryjna AW2 Napięcie zasilania: 230VAC Moc oprawy: 4,6W Optyka: rozsył szeroki Dyfuzor: PMMA Źródło światła: LED Strumień świetlny: 270lm Temperatura barwowa: 5700K Wskaźnik oddawania barw: >70 Typ oprawy: Self Test Autonomia: 1h Pobór mocy w trybie ładowania: 1,5W Typ akumulatora: LiFePO4 Pojemność akumulatora: 1000mAh Napięcie baterii: 6,4V Montaż: nastropowy	szt.	0	-	-

		Data: 12-2024		Strona / Ilość stron: 12/22	
		ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - R00			
Wykonał :		Tomasz Tokarz		Dotyczy projektu nr: EW-002	
Nr	Nazwa materiału	Ilość materiałów		Producent	Uwagi
		Jedn.	Ilość		
1	2	3	4	5	6
CZĘŚĆ HOSTELOWA					
1.	Oprawy oświetlenia awaryjnego				
1.3	Oprawa awaryjna AW3 Napięcie zasilania: 230VAC Moc oprawy: 3,3W Optyka: rozsył korytarzowy Dyfuzor: PMMA Źródło światła: LED Strumień świetlny: 170lm Temperatura barwowa: 5700K Wskaźnik oddawania barw: >70 Typ oprawy: Self Test Autonomia: 1h Pobór mocy w trybie ładowania: 1,5W Typ akumulatora: LiFePO4 Pojemność akumulatora: 1000mAh Napięcie baterii: 6,4V Montaż: do wbudowania w sufit	szt.	14	-	-
1.4	Oprawa awaryjna AW4 Napięcie zasilania: 230VAC Moc oprawy: 3,3W Optyka: rozsył szeroki Dyfuzor: PMMA Źródło światła: LED Strumień świetlny: 180lm Temperatura barwowa: 5700K Wskaźnik oddawania barw: >70 Typ oprawy: Self Test Autonomia: 1h Pobór mocy w trybie ładowania: 1,5W Typ akumulatora: LiFePO4 Pojemność akumulatora: 1000mAh Napięcie baterii: 6,4V Montaż: nastropowy	szt.	1	-	-

		Data: 12-2024		Strona / Ilość stron: 13/22	
		ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - R00			
Wykonał :		Tomasz Tokarz		Dotyczy projektu nr: EW-002	
Nr	Nazwa materiału	Ilość materiałów		Producent	Uwagi
		Jedn.	Ilość		
1	2	3	4	5	6
CZĘŚĆ HOSTELOWA					
1.	Oprawy oświetlenia awaryjnego				
1.5	Oprawa awaryjna AW5 Napięcie zasilania: 230VAC Moc oprawy: 3,3W Optyka: rozsył korytarzowy Dyfuzor: PMMA Źródło światła: LED Strumień świetlny: 170lm Temperatura barwowa: 5700K Wskaźnik oddawania barw: >70 Typ oprawy: Self Test Autonomia: 1h Pobór mocy w trybie ładowania: 1,5W Typ akumulatora: LiFePO4 Pojemność akumulatora: 1000mAh Napięcie baterii: 6,4V Montaż: nastropowy	szt.	0	-	-
1.6	Oprawa awaryjna do doświetlenia punktowego AW6 Napięcie zasilania: 230VAC Moc oprawy: 2,2W Optyka: doświetlenie pkt. ppoż. Źródło światła: LED Strumień świetlny: 150lm Temperatura barwowa: 5700K Wskaźnik oddawania barw: >70 Typ oprawy: Self Test Autonomia: 1h Pobór mocy w trybie ładowania: 1,5W Typ akumulatora: NiCd Pojemność akumulatora: 800mAh Napięcie baterii: 4,8V Montaż: do wbudowania w sufit	szt.	10	-	-

		Data: 12-2024		Strona / Ilość stron: 14/22	
		ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - R00			
Wykonał :		Tomasz Tokarz		Dotyczy projektu nr: EW-002	
Nr	Nazwa materiału	Ilość materiałów		Producent	Uwagi
		Jedn.	Ilość		
1	2	3	4	5	6
CZĘŚĆ HOSTELOWA					
1.	Oprawy oświetlenia awaryjnego				
1.7	Oprawa awaryjna zewnętrzna Awz Napięcie zasilania: 230VAC Moc oprawy: 8,3W Optyka: asymetryczna Źródło światła: LED Strumień świetlny: 370lm Temperatura barwowa: 5700K Wskaźnik oddawania barw: >70 Typ oprawy: Self Test Autonomia: 1h Pobór mocy w trybie ładowania: 1,5W Typ akumulatora: LiFePO4 Pojemność akumulatora: 2200mAh Napięcie baterii: 6,4V Montaż: nastropowy, do nabudowania na ścianie	szt.	0	-	-
1.8	Oprawa ewakuacyjna z piktogramem EW1 Napięcie zasilania: 230VAC Moc oprawy: 2,7W Źródło światła: LED Temperatura barwowa: 5700K Wskaźnik oddawania barw: >80 Typ oprawy: Self Test Autonomia: 1h Pobór mocy w trybie ładowania: 1,5W Typ akumulatora: LiFePO4 Pojemność akumulatora: 1000mAh Napięcie baterii: 6,4V Montaż: ścienny	szt.	9	-	-

		Data: 12-2024		Strona / Ilość stron: 15/22	
		ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - R00			
Wykonał :		Tomasz Tokarz		Dotyczy projektu nr: EW-002	
Nr	Nazwa materiału	Ilość materiałów		Producent	Uwagi
		Jedn.	Ilość		
1	2	3	4	5	6
CZĘŚĆ HOSTELOWA					
1.	Oprawy oświetlenia awaryjnego				
1.9	Oprawa ewakuacyjna z piktogramem EW2 Napięcie zasilania: 230VAC Moc oprawy: 1,2W Źródło światła: LED Temperatura barwowa: 5700K Wskaźnik oddawania barw: >70 Typ oprawy: Self Test Autonomia: 1h Pobór mocy w trybie ładowania: 1,5W Typ akumulatora: NiCd Pojemność akumulatora: 800mAh Napięcie baterii: 4,8V Montaż: dostropowy, zwieszany	szt.	13	-	-

		Data: 12-2024		Strona / Ilość stron: 16/22	
		ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - R00			
Wykonał :		Tomasz Tokarz		Dotyczy projektu nr: EW-002	
Nr	Nazwa materiału	Ilość materiałów		Producent	Uwagi
		Jedn.	Ilość		
1	2	3	4	5	6
CZĘŚĆ HOSTELOWA					
1.	Oprawy oświetlenia awaryjnego				
2.	Okablowanie				
Zgodnie z <i>"ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej"</i> <i>budynek zakwalifikowany został jak średnio wysoki, ze względu na kategorię zagrożenia ludzi:</i> <i>- ZL III (parter i piętro II) - okablowanie min. Dca (na drogach ewakuacyjnych i poza nimi),</i> <i>- ZL V (piętro I i III) - okablowanie min.Dca poza drogami ewakuacyjnymi oraz B2ca na drogach ewakuacyjnych;</i> <i>powyższe wymagania zgodnie z wytycznymi ITB</i>					
2.1	Kabel HDGs 3x1,5mm2 PH90	kpl.	-	-	