

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY św. FLORIAN

we Wrocławiu ul. Św. Mikołaja 16/17

Rejonowy Zakład Kominiarski nr 17 w Wałbrzychu ul. Psie Pole 6

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
„ŚW. FLORIAN” we WROCŁAWIU  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI nr 17  
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6  
tel. 74 84-23-286  
NIP 896-000-20-54

OPINIA nr 12037 z dnia 6-02-2025

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych  
w budynku położonym w Wałbrzychu ul. Oś . Górnicze 15/10  
inwestor Forum Aktywności Lokalnej  
zarządca

W celu : wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie  
~~ustalenia prawidłowości podłączenia~~  
~~ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń~~  
sprawdzenie przewodów kominowych

W związku z powyższym stwierdz się co następuje :

Kocioł gazowy condens podłączyć do przewodu nr 11 zgodnie z wymogami producenta i założeniami projektowymi .

Wentylacja wywiewna w łazience istniejąca w przewodzie nr 9 , ciąg prawidłowy .

Wentylacja wywiewna w kuchni istniejąca w przewodzie nr 1 , ciąg prawidłowy .

Uwaga : należy zapewnić dopływ powietrza do mieszkania

W celu prawidłowego funkcjonowania urządzeń grzewczo - kominowych należy wykonać niezamykany otwór wentylacji nawiewnej (dot.kotłów i urządzeń pobierających powietrze z pomieszczenia) lub zamontować nawiewniki okienne (Podst. Prawna Dz.U. nr 201 z 13 listopada 2008r. § 155 ust 3) ilość nawiewników dobrać wg wyliczenia zapotrzebowanie 120m<sup>3</sup>/h : średn wydajność nawiewnika tj ok. 30m<sup>3</sup>/h = 4 nawiewniki . Strumień powietrza przepływającego przez całkowicie otwary nawiewnik , przy różnicy ciśnienia po obu stronach 10Pa powinien mieścić się w granicach : od 20 do 50m<sup>3</sup>/h, przy zastosowanej wentylacji grawitacyjnej.

Opinię sporządzono w oparciu o : Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U. nr 89 poz 414 z późniejszymi zmianami , ostatnia zmiana styczeń 2020r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. Dz.U nr 75 z 15 czerwca 2002r. z późniejszymi zmianami Dz.U nr 74 poz 836 z 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych Rozp Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Dz.U nr 109 poz 719 z 2010r.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po : 1 egz Forum Aktywności Lokalnej  
1 egz RZK nr 17 w Wałbrzychu

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń

2. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

3. Dokumentacja techniczna zawarta w opinii nie może być wykorzystana do innych celów bez zgody autora .

OPINIODAWCA  
Krzysztof Mazurek

MISTRZ KOMINIARSKI  
Krzysztof Mazurek  
nr upr. 2933/6.10.2023

The diagram shows a house layout with three rooms: Kuchnia (Kitchen), łazienka (Bathroom), and pokój (Bedroom). A sequence of events is marked with arrows and text: 'Went' (went) in the kitchen, 'Co' (gas) in the bedroom, and 'went' (went) in the bathroom. The rooms are labeled in Polish: Kuchnia, łazienka, and pokój.

[illegible]

Krzysztof Mazurek  
MISTRZ KOMINARSKI  
Krzysztof Mazurek  
nr ud. 2933/6-10.2023