

5. INSTALACJA P.POŻ.

Instalacja p.poż. wykonana z rur stalowych szwowych prowadzonych pod sufitem w izolacji termicznej wyposażona w zawór pierwszeństwa honeywell vv300 dn 40 , hydranty wewnętrzne dn 25 z węzami o długości L=30mb , oraz system zamocowań, dodatkowo zadanie obejmuje wykonanie odpowiednich przejść instalacyjnych p.poż., wykonanie oznakowania p.poż. dróg ewakuacyjnych i punktów ochrony, wyposażenie lokalu w przenośny sprzęt ochrony p.poż takiej jak gaśnice i koce gaśnicze.

1. HONEYWELL ZAWÓR PIERWSZEŃSTWA VV300 DN 40 NR KAT.VV300/VV100-11/2A
2. GRASS HYDRANT WEWNĘTRZNY HP25L=30MB NR KAT.25823- 2SZT
3. GRASS HYDRANT WEWNĘTRZNY HP25L=30MB NR KAT.25823 – 35MB
4. SYSTEM ZAMOCOWAŃ RURY STALOWEJ 2" – RURA KAN STEEL SPRINKLER OK 35 MB NR KAT. VALVAMEN ERICO, PODPORY MONTAŻOWE, OBEJMY RUROWE, KOŁKI ROZPOROWE
5. MONTAŻ INSTALACJI P.POŻ. RUROCIĄGÓW WRAZ Z ARMATURĄ PERYFERYJNĄ-ROBOCIZNA
6. DOKUMENTACJA -OPINIA RZECZOZNAWCZY DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
7. WYKONANIE PRZEJŚĆ P.POŻ PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE WE WŁAŚCIWEJ KLASIE OGNIOODPORNOŚCI, WRAZ Z INWENTARYZACJĄ ORAZ OZNAKOWANIEM
8. PRZENOŚNY SPRZĘT GAŚNICZY-GAŚNICE,KOC,GAŚNICZE
9. OZNAKOWANIE DRÓG EWAKUACYJNYCH ORAZ ZABEZPIECZEŃ P.POŻ.

ZESTAW INSTRUKCJI BHP KUCHNIA A4

ZESTAW INSTRUKCJI BHP DLA GASTRONOMII A4

ZNAK GAŚNICA - PIKTOGRAM PRZECIWPOŻAROWY (BAF001)

ZESTAW DUŻY BHP DLA GASTRONOMII AS40

ZESTAW INSTRUKCJI TABLIC BHP PPOŻ PIERWSZA POMOC

PUNKT PRZECIWPOŻAROWY - INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWA. INSTRUKCJA PPOŻ - DB031

ZNAK WYJŚCIE EWAKUACYJNE W LEWO WG PN-EN ISO 7010

ZNAK ŁĄCZONY WYJŚCIE EWAKUACYJNE ZE STRZAŁKĄ

ZNAKI INFORMACYJNE (ZIELONY KWADRAT Z BIAŁĄ OBWÓDKĄ I BIAŁYM PIKTOGRAMEM) - INFORMUJĄCE O PRZEBIEGU DROGI EWAKUACYJNEJ ORAZ UMIEJSCOWIENIU NAJWAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW SYSTEMU OCHRONY PPOŻ,

INSTRUKCJA TECHNIKA MYCIA RĄK IAT15 DN CN 24,5X35

TABLICZKA INFORMACYJNA SAMOPRZYLEPNA NIEPEŁNOSPRAWNI | HENDI 663646

ZESTAW INSTRUKCJI TABLIC BHP PPOŻ KUCHNIA KUCHNI

APTECZKA ORAZ ŚRODKI UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

TABLICZKI Z OZNACZENIEM POMIESZCZEŃ TJ. MAGAZYN, TOALETY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ITD.,

- OZNACZENIA STANOWISK PRACY NP. STANOWISKO MYCIA I DEZYNFEKCJI JAJ, STANOWISKO OBRÓBKII TERMICZNEJ ITP.,
- INFORMACJE O ZAKAZIE WSTĘPU DO POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH WYŁĄCZNIE DLA PERSONELU,
- INFORMACJĘ, ŻE LOKAL JEST KLIMATYZOWANY,,
- INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ SPOSOBU OTWIERANIA DRZWI TJ. CIĄGNĄĆ / PCHAĆ,
- INFORMACJĘ O GODZINACH OTWARCIA LOKALU.

.