



2 stringi po 2 x 18
modułów
1 string po 2 x 19
modułów





INW01-RGnN-PV
YKXs 5x70mm²

Rozdzielnica
fotowoltaiki
nowoprojektowana

S303
B100

IX

3 stringi po 2 x 18
modułów





INW02-RGnN-PV
YKXs 5x70mm²

S303
B100

IX

3 stringi po 2 x 18
modułów





INW03-RGnN-PV
YKXs 5x70mm²

S303
B100

IX

3 stringi po 2 x 18
modułów



INW04-RGnN-PV
YKXs 5x70mm²

S303
B100

IX

YKXs 4x240mm²

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZENIA
PRZECIWOPOŻAROWYCH
mgr inż. Tomasz Leszczyński Nr upr. 550/2011

Chełmno 6.10.2023 r.
(miejscowość, data)

Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam
bez uwag z uwagami

Nowa RG
w ist. stacji
transformatorowej
Waryńskiego

Sieć typu TN-S

PRACOWNIA PROJEKTOWA:				
 EN-Consulting Marek Sikora Mały Rudnik 81, 86-302 Grudziądz NIP: 876-153-23-12, REGON: 870-295-786				
INWESTOR:	Vadain Sp. z o.o. ul. Ludwika Waryńskiego 32, 86-300 Grudziądz			
OBIEKT/ADRES:	Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 199,64 kWp na dachach hal magazynowych 86-300 Grudziądz, ul. Ludwika Waryńskiego 32, Obręb 063, Działki nr 12/8, 7/17, 9/8			
NAZWA RYSUNKU:	SCHEMAT ZASILANIA FOTOWOLTAIKI			
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Marek Sikora	inst. elektryczne	WRR-DT/7/131/19/2002	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Piotr Piechota	inst. elektryczne	KUP/0266/PBE/19	
FAZA:	PB	BRANŻA:	IE	NR RYS.: E-03
				DATA: 08.2023
				SKALA: -
UWAGA: PROJEKT OBYTY PRAWEM AUTORSKIM. KOPLOWANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ WIEDZY I ZGODY PRACOWNI PROJEKTOWEJ JEST ZABRONIONE. PROJEKT Z PODPISAMI KSEROWANYMI (BEZ PODPISÓW ODRĘCZNYCH) JEST NIELEGALNA KOPIA.				