

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA

Biuro Zakupów

tel. 32 7537 193

dominika.mosakowska@termika.pgning.pl

Sz. Wykonawca

Jastrzębie-Zdrój, 24.02.2021r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr ref. TEP/194/2021 pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej 2xDN300 do GWC A i B-1 ul. Śląska i ul. Kaszubska w Jastrzębiu-Zdroju – roboty budowlane.”

Szanowni Państwo,

Zamawiający na podstawie pkt. 12 Instrukcji dla Wykonawców odpowiada na pytania Wykonawców:

Pytanie 1:

“W związku z rozbieżnością pomiędzy zapisem zał. 1 OPZ pkt. 2 ppkt. E, który brzmi następująco: „Wykonanie złączy z zastosowaniem złączy z zastosowaniem muf elektrogrzewalnych;” a opisem projektu, w którym zapis pkt. 3.4.1 mówi, że należy zastosować mufy termokurczliwe, co wynika także z zestawienia materiałów, prosi się Zamawiającego o jednoznaczne określenie jakiego rodzaju mufy należy zastosować na omawianym zadaniu.”

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że do wykonania przedmiotowego zadania należy zastosować mufy zgodnie z zapisem zał. nr 1 OPZ pkt. 2 ppkt. E, który brzmi następująco: „Wykonanie złączy z zastosowaniem złączy z zastosowaniem muf elektrogrzewalnych;”

Odpowiedzi na pytania Wykonawców Zamawiający zamieszcza na Platformie przetargowej eB2B dla postępowania o numerze TEP/194/2021 w zakładce Załączniki.