



L.dz. 10 Marca 2025r.

L. dz. RM4/KR/ PGED0266606KW25/ 2025

Egz. nr 1



Sz. P. Starostwo Powiatowe w Gołdapi
ul. Krótka 1
19-500 Gołdap

**Dotyczy: przyłączenia agregatu prądotwórczego do instalacji odbiorczej
Starostwa Powiatowego w Gołdapi.**

Rejon Energetyczny Elk w odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie przyłączenia agregatu prądotwórczego do instalacji odbiorczej Starostwa Powiatowego w Gołdapi informuje, że ww. podłączenie wymaga pozytywnego uzgodnienia przez RE Elk schematu zasilania w zakresie podłączanego agregatu oraz pozytywnego uzgodnienia instrukcji współpracy agregatu z siecią PGE Dystrybucja S.A. przez Centrum Dyspozytorskie w Elku.

Ponadto informujemy, że układ przełączenia rezerwy musi posiadać blokadę mechaniczną uniemożliwiającą podanie napięcia z zainstalowanego agregatu w kierunku sieci PGE Dystrybucja S.A. oraz instalacja zalicznikowa/odbiorcza musi uniemożliwiać powrót napięcia z agregatu na urządzenia PGE Dystrybucji S.A.. Schemat oprócz proj. urządzeń powinien obejmować również odcinek instalacji od miejsca projektowanego podłączenia agregatu do urządzeń PGE Dystrybucja S.A, (ze wskazaniem granicy własności i lokalizacji układu pomiarowego) wraz z ich opisem (jak nr ZK i stacji zasilających obiekt). Uzgodniony schemat powinien być załącznikiem do ww. instrukcji współpracy a zapisy w niej zawarte spójne ze schematem.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Panem Krzysztofem Rydzewski tel. (85) 740-50-00 - wybór tonowy sprawy: 4 następnie: 2, następnie: 4.

PGE
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Elk

podpis, pieczęć

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – adresat
2. Egzemplarz nr 2 – a/a

Wykonał: Krzysztof Rydzewski