



Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów wymaganych do wykonania instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w budowanej hali magazynowo-usługowej z zapleczem socjalno-biurowym

Wymagania dotyczące dostawy materiałów:

1. Nie dopuszcza się wyodrębniania i dostaw tylko wybranych materiałów, oferent kompleksowo dostarcza poniższy asortyment.
2. Zastosowane nazwy własne lub producenta są podane przykładowo w celu sprecyzowania wymagań. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
3. Wszystkie produkty i materiały muszą być dopuszczone do sprzedaży na rynku europejskim, posiadać stosowne atesty lub certyfikaty, które należy załączyć do oferty.
4. Z uwagi na możliwość zróżnicowanego asortymentu zamówienie zostało podzielone na kilka etapów, z których I (pierwszy) dotyczy dostawy najbardziej potrzebnych materiałów w celu rozpoczęcia prac.

L.p.	Materiał	Ilość	Typ, wymagania, itp.	LOKALIZACJA	UWAGI
TRASY KABLOWE					
1.	Koryto kablowe, bezłącznikowe, metalowe 300	180 mb			grubość blachy pow. 0,9 mm
2.	Koryto kablowe, bezłącznikowe, metalowe 200	100 mb			
3.	Koryto kablowe, bezłącznikowe, metalowe 150	100 mb			
4.	Koryto kablowe, bezłącznikowe, metalowe 100	100 mb			
5.	Koryto kablowe, bezłącznikowe, metalowe 50	110 mb			
6.	Pokrywa koryta 50	110 mb			
7.	Pokrywa koryta 200	25 mb.			
8.	Uchwyt ściennie-sufitowy koryta 300	120 szt.			



"HYDROSPRZĘT KUKLA" Sp. J.
Łąka Dolna 247, 32-733 Trzciana

NIP: 868-17-67-183
KRS:0000297997, Sąd Rejonowy dla Krakowa
- Śródmieście XII Wydział Gospodarczy KRS

Kontakt:
e-mail: biuro@hydrosprzet.pl
www.hydrosprzet.pl

Tel, fax. (14) 613 61 03
Tel, fax. (14) 613 61 00

Oddział Śląski:
ul. Piastowska 29
42-500 Będzin
Tel: 502 747 460

Oddział Mazowiecki:
Bieniewo Parcela 96
05-870 Błonie
Tel: 663 904 004





9.	Uchwyt ściennie-sufitowy koryta 200	30 szt.			
10.	Uchwyt ściennie-sufitowy koryta 150	25 szt.			
11.	Uchwyt ściennie-sufitowy koryta 100	10 szt.			
12.	Uchwyt ściennie-sufitowy koryta 50	50 szt.			
13.	Wspornik wzmocniony mocujący 300	60 szt.			
14.	Wspornik wzmocniony mocujący 200	70 szt.			
15.	Wspornik wzmocniony mocujący 150	75 szt.			
16.	Wspornik wzmocniony mocujący 100	100 szt.			
17.	Wspornik wzmocniony mocujący 50	60 szt.			
18.	Zestaw śrub i nakrętek spinających koryta	Dopasować do zam. ilości			Gwintowane przez całą długość śruby
19.	Zestaw śrub i nakrętek mocujących koryta				
20.	Uchwyt na pręt gwintowany, klamra montażowa do dźwigarów, zacisk kowadełko, M8	120 szt.			HEB340
21.	Pręt gwintowany Ø 8 mm dł. 2 mb	30 szt.			
22.	Złączka prętów gwintowanych Ø 8	25 szt.			
23.	Śruba kołnierkowa M8 dł. robocza min. 14 mm	100 szt.	dł. robocza min. 14 mm		gwint na całości roboczej
24.	Nakrętka kołnierkowa M8	100 szt.			
25.	Śruba kołnierkowa M6 dł. robocza min. 14 mm	100 szt.	dł. robocza min. 14 mm		gwint na całości roboczej
26.	Nakrętka kołnierkowa M6	100 szt.			
OŚWIETLENIE					
27.	Lampa oświetlenia awaryjnego do montażu w sufitach kasetonowych (mały gabaryt)	30 szt.			czas pracy min. 1 godzina
28.	Czujnik ruchu 360°	30 szt.			
29.	Wyłącznik zmierzchowy	5 szt.			
30.	Lampy podświetlające schody	15 szt.			montowane do puszek na wys. ok. 20cm od posadzki
31.	Lampa kasetonowa LED 60 x 60, 36-40 W, barwa neutralna biała	86			
32.	Ramka do montażu natynkowego lamp kasetonowych 60x60	38			dopasowane do dostarczanych lamp

"HYDROSPRZĘT KUKLA" Sp. J.
Łąka Dolna 247, 32-733 TrzcianaNIP: 868-17-67-183
KRS:0000297997, Sąd Rejonowy dla Krakowa
- Śródmieście XII Wydział Gospodarczy KRSKontakt:
e-mail: biuro@hydrosprzet.pl
www.hydrosprzet.plTel, fax. (14) 613 61 03
Tel, fax. (14) 613 61 00Oddział Śląski:
ul. Piastowska 29
42-500 Będzin
Tel: 502 747 460Oddział Mazowiecki:
Bieniewo Parcela 96
05-870 Błonie
Tel: 663 904 004



33.	Lampa oświetlenia o parametrach nie mniejszych niż: 50W 6500 lm 4000K, odporna na warunki atmosferyczne (do podświetlenia elewacji)	20			
INSTALACJE elektryczne					
34.	Przewód 3 x 1,5 OWY 300/500V	1500 mb			
35.	Przewód 3 x 1,5 YDY	1000 mb			
36.	Przewód 3 x 2,5 YDY	1000 mb			
37.	Przewód 3 x 2,5 YDyp	200 mb	podtynkowy		
38.	Przewód 5 x 2,5 YDY	1000 mb			
39.	Przewód 5 x 4 YDY	500 mb			
40.	Przewód 5 x 6 YDY	500 mb			
41.	Przewód do inst. p. poż.	200 mb			
42.	Puszka inst. p.poż. PIP	6 szt.			
43.	Przewód int. kat. 6	300 mb			(skrętka)
44.	Przewód int. kat. 7	300 mb			(skrętka)
45.	Tulejki na przewód OWY 1,5	200 szt.			
OSPRZĘT elektryczny					
46.	Gniazdo 230 x 1	10 szt.	podtynkowe		
47.	Gniazdo 230 x 1	10 szt.	natynkowe		
48.	Gniazdo 230 x 2	25 szt.	podtynkowe		
49.	Gniazdo 230 x 2	10 szt.	natynkowe		
50.	Gniazdo internetowe	25 szt.	podtynkowe		
51.	Gniazdo antenowe	3 szt.	podtynkowe		
52.	Ramka 2	5 szt.			
53.	Ramka 3	25 szt.			
54.	Gniazdo 400 V 32A	5 szt.	natynkowe		
55.	Gniazdo 400 V 63A	3 szt.			
56.	Zestaw rozdzielnic z bezp. + gniazda	10 szt.	2 x 230V + 2 x 400V 32A		
57.	Wyłącznik suwnic z blokadą	1 szt.	U400V P33kW		

"HYDROSPRZĘT KUKLA" Sp. J.
Łąka Dolna 247, 32-733 TrzcianaNIP: 868-17-67-183
KRS:0000297997, Sąd Rejonowy dla Krakowa
- Śródmieście XII Wydział Gospodarczy KRSKontakt:
e-mail: biuro@hydrosprzet.pl
www.hydrosprzet.plTel, fax. (14) 613 61 03
Tel, fax. (14) 613 61 00Oddział Śląski:
ul. Piastowska 29
42-500 Będzin
Tel: 502 747 460Oddział Mazowiecki:
Bieniewo Parcela 96
05-870 Błonie
Tel: 663 904 004



58.	Wyłącznik suwnic z blokadą	1 szt.	U400V P16kW		
59.	Wyłącznik natynkowy I	10 szt.	natynkowy		
60.	Wyłącznik natynkowy II	10 szt.	natynkowy		
61.	Przycisk dzwonkowy	5 szt.	natynkowy		
62.	Przycisk dzwonkowy	3 szt.	podtynkowy		
63.	Wyłącznik schodowy	6 szt.	natynkowy		
64.	Wyłącznik schodowy	6 szt.	podtynkowy		
65.	Wyłącznik natynkowy (przekręcany)	12 szt.	oświetlenie		
66.	Wyłącznik/przycisk p.poż	8 szt.			
67.	Puszka hermetyczna natynkowa 150	50 szt.			
68.	Puszka hermetyczna natynkowa 250	30 szt.			
69.	Puszka hermetyczna natynkowa 350	10 szt.			
70.	Złączka typu WAGO z przyciskiem 2 – 0,5÷2,5 mm ²	4 op.			
71.	Złączka typu WAGO z przyciskiem 3 – 0,5÷2,5 mm ²	4 op.			
72.	Złączka typu WAGO z przyciskiem 4 – 0,5÷2,5 mm ²	4 op.			
73.	Złączka typu WAGO z przyciskiem 6 – 0,5÷2,5 mm ²	4 op.			
74.	Złączka typu WAGO 2 – 0,5÷2,5 mm ²	4 op.			
75.	Złączka typu WAGO 3 – 0,5÷2,5 mm ²	4 op.			
76.	Złączka typu WAGO 4 – 0,5÷2,5 mm ²	4 op.			
77.	Złączka typu WAGO 6 – 0,5÷2,5 mm ²	4 op.			
78.	Złączka typu WAGO z przyciskiem 2 – 2,5÷4,0 mm ²	4 op.			
79.	Złączka typu WAGO z przyciskiem 3 – 2,5÷4,0 mm ²	4 op.			
80.	Złączka typu WAGO z przyciskiem 4 – 2,5÷4,0 mm ²	4 op.			
81.	Złączka typu WAGO z przyciskiem 6 – 2,5÷4,0 mm ²	4 op.			
82.	Złączka typu WAGO 2 – 2,5÷4,0 mm ²	4 op.			
83.	Złączka typu WAGO 3 – 2,5÷4,0 mm ²	4 op.			
84.	Złączka typu WAGO 4 – 2,5÷4,0 mm ²	4 op.			
85.	Złączka typu WAGO 6 – 2,5÷4,0 mm ²	4 op.			

INSTALACJA ODGROMOWA"HYDROSPRZĘT KUKLA" Sp. J.
Łąka Dolna 247, 32-733 TrzcianaNIP: 868-17-67-183
KRS:0000297997, Sąd Rejonowy dla Krakowa
- Śródmieście XII Wydział Gospodarczy KRSKontakt:
e-mail: biuro@hydrosprzet.pl
www.hydrosprzet.plTel, fax. (14) 613 61 03
Tel, fax. (14) 613 61 00Oddział Śląski:
ul. Piastowska 29
42-500 Będzin
Tel: 502 747 460Oddział Mazowiecki:
Bieniewo Parcela 96
05-870 Błonie
Tel: 663 904 004



86.	Drut FeZn $\varnothing$ 8 mm	710 mb			
87.	Taśma FeZn 30 x 45	300 mb			
88.	Uchwyt drutu do montażu na ścianie z płyt warstwowych	140 szt.			
89.	Uchwyt drutu do montażu na dachu z płyt warstwowych	570 szt.			
90.	Połączenie drutów (w tym krzyżowe, skręcane śrubami min M6)	40 szt.			
91.	Połączenie drutu z taśmą (skręcane śrubami min. M6)	24 szt.			
92.	Połączenie taśm (w tym krzyżowe, skręcane śrubami min M6)	24 szt.			
INSTALACJE p. poż.					
93.	Kłapa dymowa jednoskrzydłowa z funkcją przewietrzania – wymiar światła otworu 1000 x 1400 mm, montowana na dachu z płyt warstwowych 150 mm o nachyleniu ok. $5,3^\circ = 9,3\%$	1 kpl.			pow. czynna oddymiania 1,12m ²
	- pokrycie - panel NRO 21 mm				(PC10 mm + NRO = PC 10 mm)
	- klasyfikacja ogniowa – min. NRO Broof (t1)				lub odpowiednik
	- podstawa prosto/skośna				przystosowana do ocieplania
	- siłownik elektryczny 24V max. 4A				
	- klasa śniegowa min. SL 550				
	- $U_{rc} - 1,0 \div 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$				
94.	Centrala sterująca klapą z akumulatorami z możliwością wpięcia instalacji zamontowanych drzwi nadmuchowych (siłownik 24V DC GEZE i elektrozamek z klawiaturą firmy 12V DC ROGER)	1			
95.	Ręczny przycisk oddymiania	6			
96.	Czujka dymu	6			
97.	Przycisk przewietrzania	2			kluczykowy
98.	Czujka klapy deszcz/wiatr	1			
99.	Puszki PIP i inne niezbędne akcesoria wymagane do montażu i uruchomienia układu	1 kpl.			
100.	Dokumentacja, atesty, schematy, deklaracje	1 zest.			