CENTRALA NAWIEWNA
TYP: TA-2000 HW-SYSTEMAIR
Vnaw=2000 m3/h, dP=140 Pa
Nel=0,7 KW/400V
Qco-28,2 KW/ 80/60°C
Masa=90 kg
ZAŁĄCZANIE W BARZE

WENTYLATOR KANAŁOWY
TYP: RVK 150E2-A1-SYSTEMAIR
Vwyw=120 m3/h, dP=150 Pa
Nel=60 W/230V
ZAŁĄCZANIE ŚWIATŁEM

WENTYLATOR KANAŁOWY
TYP: KVK 355-SYSTEMAIR
Vwyw=1970 m3/h, dP=200 Pa
Nel=0,7 KW/230V
ZAŁĄCZANIE Z BARU

WENTYLATOR DO OKAPÓW KUCH.
TYP: KBT 225 E4-SYSTEMAIR
Vwyw=800 m3/h, dP=280 Pa
Nel=0,75 KW/230V
ZAŁĄCZANIE W KUCHNI

WENTYLATOR KANAŁOWY
TYP: RVK 150E2-A1-SYSTEMAIR
Vwyw=180 m3/h, dP=150 Pa
Nel=60 W/230V
ZAŁĄCZANIE ŚWIATŁEM

CENTRALA NAWIEWNA
TYP: TLP 315/9,0-SYSTEMAIR
Vnaw=1380 m3/h, dP=110 Pa
Nel=9,4 KW/400V
ZAŁĄCZANIE Z KUCHNI
Masa=56 kg

WENTYLATOR KANAŁOWY
TYP: RVK 150E2-A1-SYSTEMAIR
Vwyw=210 m3/h, dP=140 Pa
Nel=60 W/230V
ZAŁĄCZANIE W BARZE

WENTYLATOR KANAŁOWY
TYP: RVK 150E2-A1-SYSTEMAIR
Vwyw=210 m3/h, dP=140 Pa
Nel=60 W/230V
ZAŁĄCZANIE W BARZE

WENTYLATOR KANAŁOWY
TYP: RVK 250E2-A1-SYSTEMAIR
Vwyw=460m3/h, dP=180 Pa
Nel=180 W/230V
ZAŁĄCZANIE W KUCHNI
ZAŁĄCZANIE W BARZE

WENTYLATOR KANAŁOWY
TYP: RVK 100E2-A1-SYSTEMAIR
Vwyw=120 m3/h, dP=160 Pa
Nel=30 W/230V
ZAŁĄCZANIE Z KUCHNI

WENTYLATOR KANAŁOWY
TYP: RVK 125E2-A1-SYSTEMAIR
Vwyw=130 m3/h, dP=80 Pa
Nel=30 W/230V
ZAŁĄCZANIE Z KUCHNI

WENTYLATOR KANAŁOWY
TYP: RVK 100E2-A1-SYSTEMAIR
Vwyw=50 m3/h, dP=120 Pa
Nel=30 W/230V
ZAŁĄCZANIE Z KUCHNI

LEGENDA
- Łącznik 1-bieg.typ WPt-1M
- Przełącznik schodowy typ WPt-5M
- Przełącznik świecznikowy typ WPt-2M
- Przełącznikkrzyżowy typ -8M
- gniazdo wtyczowe podwójne
- oprawy oświetlenia ewakuacyjnego
- K — oprawa żarowa kinkiet /wg.doboru przez Inwestora/
- oprawa żarowa /wg.doboru przez Inwestora/

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
Załącznik do decyzji 10/11
z dnia 09.01 2011 r.
Znak: WUiAB 14/DK/7353/11, 646/60
UNP: 56005/CWAB1-1/60
INSPEKTOR
mgr inż. arch. Dorota Karcz

Obiekt:	BUDYNEK MIESZKALNO – USŁUGOWY Aleja Wojska Polskiego 29 Szczecin, działka nr 82, 2/2 2/72L obręb Śródmieście, woj. zachodniopomorskie
Tytuł:	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z FUNKCJI GOSPODARCZEJ NA NA FUNKCJĘ USŁUGOWĄ W ZAKRESIE GASTRONOMII
Data:	06.2010
Treść:	P.B. INSTALACJE ELEKTRYCZNE RZUT PIWNIC
Skala:	1:100
Projektant:	mgr inż. Hanna Właszczuk upr. nr. 23/Sz/84
Sprawdził:	mgr inż. Aleksander Wieczorkiewicz upr. nr. 63/Sz/78
Nr rys.:	2