
(33) Hala garażu. +18°C 0 W
(30) Kotłownia +18°C 0 W
p"A"
+4.61 = 140.51
+1.28
+0.00 = 135.90
-1.55 = 134.35
ROZDZIELACZE CO WG PROJ. KOTŁOWNI 2 x Dn 150 , L = 2.2 m Qco = 101300 W Δ p = 24.9 kPa
(1) Kuchnia +18°C 1220 W
(2) Pom. mieszkalne +18°C 2669 W
(3) Kuchnia +18°C 370 W
(4) Kuchnia +18°C 420 W
(5) Kuchnia +18°C 660 W
(6) Kuchnia +18°C 390 W
(7) Pom. mieszkalne +18°C 1460 W
(8) Kuchnia +18°C 1560 W
(9) Pom. mieszkalne +18°C 1540 W
(10) Kuchnia +18°C 1560 W
(11) Kuchnia +18°C 1560 W
(12) Pom. mieszkalne +18°C 1560 W
(13) Kuchnia +18°C 1560 W
(14) Pom. mieszkalne +18°C 390 W
(15) Pom. mieszkalne +18°C 390 W
(16) Kuchnia +18°C 1520 W
(17) Kuchnia +18°C 1220 W
(18) Kuchnia +18°C 1220 W
(19) Kuchnia +18°C 1220 W
(20) Kuchnia +18°C 1220 W
(21) Kuchnia +18°C 1220 W
(22) Kuchnia +18°C 1220 W
(23) Kuchnia +18°C 422 W
(24) Kuchnia +18°C 422 W
(25) Kuchnia +18°C 422 W
(26) Kuchnia +18°C 1220 W
(27) Kuchnia +18°C 1220 W
(28) Kuchnia +18°C 1220 W
(29) Kuchnia +18°C 1220 W
(30) Kuchnia +18°C 1220 W
(31) Kuchnia +18°C 1220 W
(32) Kuchnia +18°C 1220 W
(33) Kuchnia +18°C 1220 W