RZUT PIWNICY CZĘŚCI BIUROWO–SOCJALNEJ
skala 1:50

Wyrzutnia ścienna o wym. 630x400mm

rura spustowa ø120

Tłumik akustyczny prostokątny o wym. 500x400, L=1000mm

Tłumik akustyczny prostokątny o wym.500x400 mm, L=1000mm

Nawietrzak okienny wg branży architektonicznej

Tłumik akustyczny prostokątny o wym. 630x315, L=750 mm

Centrala wentylacyjna podwieszana NW5
Nawiew: 1520m³/h
Wywiew: 1520m³/h
Moc nom.: 2x0,38 kW
Prąd nom.: 2x1,4A
Napięcie rob.: 230V/3pz/50Hz
Waga: 208 kg

Czerpnia ścienna o wym. 800x315mm

Przepust ścienny ø200

KSHV+P 200x200 70m³/h

KSH+P 100x100 (HxL) 25m³/h

KSH+P 100x100 (HxL) 15m³/h

Do wyrzutni dachowej ø100

KSH+P 125x225 (HxL) 90m³/h

Do wyrzutni dachowej ø160

KSH+P 225x125 (HxL) 40m³/h

KSH+P 125x225 (HxL) 55m³/h

KSH+P 125x225 (HxL) 75m³/h

Przepust ścienny ø160

podnośnik nps

Tłumik akustyczny prostokątny o wym. 630x400mm, L=750mm

Centrala wentylacyjna podwieszana NW4
Nawiew: 2440m³/h
Wywiew: 2130m³/h
Moc nom.: 4x0,38 kW
Prąd nom.: 4x2,1A
Napięcie rob.: 230V/3pz/50Hz
Waga: 366 kg

Nawietrzak okienny wg branży architektonicznej

−1.13	POM. GOSPODARCZE	20.29m² gres
−1.14	KOMUNIKACJA	19.66m² gres
−1.15	ZAPLECZE TECHNICZNE	72.10m² gres
−1.12	MAG. ŚR. DO DEZYNF. i DERAT.	9.77m² gres
−1.11	MAG. ŚR. CZYSTOŚCI	9.53m² gres
−1.10	MAG. ODZIEŻY	9.83m² gres
−1.2	MAG. CZ. ZAMIENNYCH	10.69m² gres
−1.1	KORYTARZ	21.40m² gres
−1.9	POM. MAGAZYNOWE	19.43m² gres
−1.3	POM. MAGAZYNOWE	9.51m² gres
−1.4	POM. MAGAZYNOWE	9.61m² gres
−1.8	KOMUNIKACJA	11.32m² gres
−1.5	POM. MAGAZYNOWE	9.31m² gres
−1.7	POM. MAGAZYNOWE	41.39m² gres
−1.6	HYDROFORNIA	19.23m² gres

hydrant wnętrzkowy 33HP+GP

LEGENDA:

- Projektowane kanały nawiewne
- Projektowane kanały wywiewne
- Przepustnice regulacyjne
- Anemostat nawiewny ze skrzynką rozprężną i przepustnicą
- Anemostat wywiewny ze skrzynką rozprężną i przepustnicą
- Zawór wywiewny okrągły
- Zawór nawiewny nawiewny ze skrzynką rozprężną
- Tłumiki akustyczne prostokątne
- Wentylator dachowy na podstawie dachowej tłumiącej
- Kratka wentylacyjna jednorzędowa z przepustnicą
- Okap indukcyjny do wyciągu powietrza nad urządzeniami produkcyjnymi
- Jednostka wewnętrzna kasetonowa
- Jednostka zewnętrzna klimatyzacyjna

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO „PROFIL" Sp.z o.o.
15-879 Białystok, ul. Słoneczna 15
tel./ Fax: (0-85) 744 17 28, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@vektol.com.pl
konto Bank Spółdzielczy Orlla Białystok 17 8090 0004 0002 2696 2000 0020

Rysunek:	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI - RZUT PIWNICY CZ. BIUROWO SOCJALNEJ		
Obiekt:	BUDYNEK PIEKARNI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU MURAMI OPOROWYMI, UKŁADEM DROGOWYM WRAZ Z SZCHNIATOMA MELIORAC PARKINGOWYM ORAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ; DOZBROMIĄ INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE SZCZELNYM ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM ORAZ OŚWIETLENIEM TERENU.	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
		Branża:	SANITARNA
Lokalizacja:	ul. Lawendowa, Białystok		
Nr. ewid. gruntu:	DZIAŁKA NR 174/2, OBRĘB NR 06: Starosielce Pld.	Skala:	Data: / Nr rysunku:
Inwestor:	Adam Ołów ul. Północna 20a 16-400 Suwałki	1:50	5.09.2020 / 1
Projektant:	mgr inż. Karol Cezary Prokopczyk PDL/0119/PWOS/11	Podpis:	
Współpraca:	mgr inż. Magdalena Jemielita mgr inż. Justyna Iwanowicz	Podpis:	
Sprawdzający:	inż. Halina Marcinkowska Upr. proj. BE 184/75 Bł. 134/77	Podpis:	

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM – zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R.P. Nr 24, poz. 83, z dnia 4lutego 1994 r.), POWIELANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI, BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU, W Z B R O N I O N E. Dokumentacja opracowano w Biurze Projektów BOP PROFIL przy użyciu programu Auto CAD R14, nr licencji 640–00188044