

Wyjaśnienia do pytań nadesłanych drogą mailową
Zapytanie Ofertowe nr 30 04 2021 GW
wybór Generalnego Wykonawcy

W imieniu firmy Selvita S.A. w związku z pojawieniem się pytań dotyczących opisu przedmiotu Zapytania ofertowego nr 30 04 2021 GW na wybór Generalnego Wykonawcy, wyjaśniamy (odpowiedzi kolor czerwony):

Część 1.

1) Prosimy o doprecyzowanie, na który z okresów wskazanych w Załączniku nr 5 do Umowy – Okres Gwarancji (10 lat, 5 lat, 3 lata), Wykonawca będzie zobowiązany wnieść Gwarancję Usunięcia Wad?

Wykonawca wnosi zabezpieczenie – Gwarancję Usunięcia Wad – w wysokości 5% wartości umowy na okres 5 lat. W związku z powyższym Umowa zostanie odpowiednio doprecyzowana w tym zakresie:

par. 10.5

Było:

Gwarancja Usunięcia Wad (czy to w formie kaucji pieniężnej, czy też gwarancji bankowej) wystawiona na kwotę równą 5% Wynagrodzenia będzie obowiązywać przez Okres Gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu Odbioru Końcowego.

Jest:

Gwarancja Usunięcia Wad (czy to w formie kaucji pieniężnej, czy też gwarancji bankowej) wystawiona na kwotę równą 5% Wynagrodzenia będzie obowiązywać przez okres 5 lat, licząc od daty podpisania protokołu Odbioru Końcowego.

2) W odniesieniu do zapisów Zapytania Ofertowego i wzoru Umowy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie i na własny koszt będzie wykonywał prace i czynności związane z bieżącą konserwacją, utrzymaniem i eksploatacją zamontowanych elementów, urządzeń i wyposażenia (wynikających z normalnego użytkowania), a Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania przeglądów i konserwacji niezbędnych do utrzymania gwarancji (wynikających m.in. z wymagań producentów, dostawców itd.) oraz usuwania usterek w okresie gwarancji.

Zamawiający potwierdza, że we własnym zakresie i na własny koszt będzie wykonywał prace i czynności związane z bieżącą konserwacją, utrzymaniem i eksploatacją zamontowanych elementów, urządzeń i wyposażenia (wynikających z normalnego użytkowania). Po stronie Wykonawcy pozostaje podpisanie umów serwisowych, wykonywanie przeglądów i serwisów wynikających z kart producentów i kart gwarancyjnych oraz usuwanie wad i usterek w okresie gwarancji.

3) W Załączniku nr 7 do Zapytania ofertowego – Wykaz osób w kolumnie czwartej widnieje zapis „Forma zatrudnienia u Inwestora Zastępczego” – prosimy o wyjaśnienie tego zapisu.

Nastąpiła omyłka pisarska. Powinno być „Forma Zatrudnienia u Wykonawcy”. W załączniku przesyłamy skorygowany załącznik nr 7.

4) W pkt. III.7 Zapytania ofertowego Zamawiający informuje, że udostępni Wykonawcy miejsce pod ustawienie kontenerów zaplecza w bezpośrednim sąsiedztwie terenu robót – prosimy o określenie, gdzie znajduje się ten teren oraz potwierdzenie, że udostępnienie terenu będzie nieodpłatne przez cały okres realizacji umowy.

Miejsce przeznaczone pod zaplecze Wykonawcy znajduje się na działce przeznaczonej pod inwestycję. Po stronie Wykonawcy będzie takie zagospodarowanie terenu, by zaplecze kontenerowe lub miejsca składowania materiałów nie kolidowały z prowadzonymi robotami budowlanymi. Miejsce przeznaczone pod zaplecze zostanie udostępnione Generalnemu Wykonawcy nieodpłatnie przez cały okres realizacji umowy.

5) Prosimy o informację, czy Zamawiający dysponuje przedmiarami robót i może je udostępnić jako materiał pomocniczy do przygotowania oferty.

Zamawiający dysponuje przedmiarem robót. Przedmiary zostały udostępnione w folderze Projekt Wykonawczy → TOM V – Przedmiary (Link do dokumentacji udostępniany po podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego). Zamawiający podkreśla, że udostępnione przedmiary mają wyłącznie charakter informacyjny, nie są podstawą do przygotowania oferty przez Wykonawcę i nie będą stanowiły podstawy do przedstawienia jakichkolwiek roszczeń przez Wykonawcę, w przypadku kiedy jakaś robota nie została w nich uwzględniona, a znalazła się w którymkolwiek projekcie, mogła zostać przewidziana przez doświadczonego Wykonawcę lub będzie konieczna do prawidłowej realizacji robót, działania sprzętu urządzeń lub do kalibracji i uruchomienia systemów w budynku. Wykonawca zobowiązany jest do skorygowania udostępnionych przedmiarów o wszelkie roboty ujęte w dokumentacji, a Zamawiający będzie miał prawo do weryfikacji przedstawionych kosztorysów szczegółowych.

6) Zgodnie ze specyfikacją 299-IP-ZB-XX-SP-A-00015 OST B-15 – WINDY pkt. 5.3: „Zabrania się z korzystania z dźwigu do transportu ludzi i materiałów budowlanych po zamontowaniu do czasu przejścia budynku przez Zamawiającego.”. Czy Zamawiający dopuści do wykorzystania jednego dźwigu (np. dźwig towarowy) na potrzeby realizacji robót wykończeniowych pod warunkiem zabezpieczenia dźwigu (m.in. obudowa kabiny) przez Wykonawcę?

Zamawiający dopuści do wykorzystania jeden dźwig (dźwig towarowy), z zastrzeżeniem, że Wykonawca przedstawi projekt zabezpieczenia dźwigu, który zostanie zaakceptowany przez Inwestora Zastępczego i Zamawiającego oraz pod warunkiem:

1. podpisania umowy serwisowej przez Wykonawcę na cały okres użytkowania dźwigu w trakcie budowy,
2. dokonania przeglądu serwisowego po zakończeniu eksploatacji dźwigu na cele budowy i przekazania Zamawiającemu protokołu z przeglądu wraz z oświadczeniem Dostawcy, że dźwig jest sprawny i mechanizm nie uległ uszkodzeniu w trakcie eksploatacji dźwigu na cele budowy,
3. usunięcia wszelkich usterek powstałych w trakcie użytkowania dźwigu na cele budowy,
4. zapewnienia iż gwarancja producenta będzie biec od momentu podpisania przez strony Protokołu Odbioru Końcowego, a nie od momentu rozpoczęcia użytkowania na cele budowy.

7) Brak specyfikacji technicznej dla branży konstrukcyjnej – pusty folder. Prosimy o uzupełnienie.

Specyfikacje techniczne branży konstrukcyjnej znajdują się w folderze specyfikacji Architektury i Branży Budowlanej. Pusty folder branży konstrukcji został usunięty. Jednocześnie W folderze Specyfikacji technicznych architektury i Branży budowlanej zostały udostępnione specyfikacje robót murarskich. (Link do dokumentacji udostępniany po podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

8) Czy Wykonawca ma ująć w ofercie pielęgnację zieleni po odbiorze końcowym? Jeżeli tak, to jaki okres pielęgnacji zieleni Wykonawca ma ująć w wycenie? Jaki okres gwarancji będzie obowiązywał dla zieleni?

W związku z tym, że znaczna część nasadzeń jest objęta decyzją wycinkową (nasadzenia zastępcze), Zamawiający oczekuje, że zieleni objęta tą decyzją będzie podlegać pielęgnacji i gwarancji na okres 3 lat do momentu spełnienia wytycznych decyzji wycinkowej. Zakres nasadzeń zastępczych został określony w projekcie Zieleni.

9) Dotyczy ścianek systemowych w sanitariatach – czy Zamawiający dopuści zastosowanie ścianek systemowych w sanitariatach z płyty HPL gr. 10-12 mm zamiast płyty gr. 36 mm o konstrukcji sandwichowej?

W związku z tym, że zabudowy HPL są przewidziane na całą wysokość pomieszczeń sanitariatów Zamawiający nie dopuszcza zmiany ścianek systemowych na płyty HPL gr. 10-12mm.

10) Prosimy o doprecyzowanie jakiego elementu dotyczy specyfikacja OST B-14 – Ścianki systemowe sanitariatów, 299-IP-ZB-XX-SP-A-00014. Czy dotyczy to ścianek w sanitariatach, czy ścianek mobilnych (opis widniejący na stronie III.B.14.4). Zwracamy również uwagę, że w przywołanym dokumencie w opisie wymagań dla materiałów (pkt. 2) znajdują się wymagania dla płytek ceramicznych.

STWIORB dotyczy obydwu typów ścianek (HPL i mobilnych), opis o płytkach jest omyłkowy, w załączeniu korekta dokumentu.

11) Prosimy o potwierdzenie, że kontener gastronomiczny na tarasie na dachu nie wchodzi w zakres dostawy i prac Wykonawcy.

Kontener gastronomiczny wchodzi w zakres dostawy i prac Generalnego Wykonawcy.

12) Prosimy o potwierdzenie, że donice z betonu architektonicznego wraz z wypełnieniem i zielenią w nich, nie wchodzi w zakres dostawy i prac Wykonawcy.

Donice betonowe wraz z nasadzeniami wchodzi w zakres dostawy i prac Generalnego Wykonawcy.

13) Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie ruchome tarasu wskazane w zestawieniu 299_IP_00_XX_A_Zestawienie mebli ruchomych taras nie wchodzi w zakres dostawy i prac Wykonawcy.

Dostawa mebli ogrodowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do Umowy, jest wyłączona z zakresu dostawy i prac Wykonawcy.

14) Na rysunku wykończenia sufitów na kondygnacji „-1” widnieje zapis „W pomieszczeniach bez sufitów należy pomalować strop na czarno bądź na kolor antracytowy – zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.” Oraz „Stropy malowane na czarno: Farba Sigma BrandiColor – czarny MAT. RAL: 9005”. Prosimy o potwierdzenie, że sufity na kondygnacji -1, poza sufitami SP-10 i SP-7, mają być malowane zgodnie z powyższymi zapisami.

Na poziomie „-1” należy przewidzieć wyczyszczenie stropów i malowanie impregnatem do betonu.

15) Prosimy o wyjaśnienie oznaczenia sufity SP-7, który widnieje na rysunku wykończenia sufitów na kondygnacji „-1” – brak takiego oznaczenia w legendzie.

Oznaczenie sufity SP-7 oznacza systemowy sufit podwieszany z płyt gips kartonowych, a w przedsiönkach p.poż sufit GKF EI60.

Część 2.

1) Prosimy o udostępnienie decyzji zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwalania na budowę.

Decyzja została udostępniona w folderze Projekt Wykonawczy → Tom 1 – Projekt Zagospodarowania → Część 1 – dokumenty formalno – prawne. (Link do dokumentacji udostępniany po podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

2) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie ponosił koszt zawarcia umów przyłączeniowych z gestorami sieci i opłat przyłączeniowych, i że nie należy takich kosztów ujmować w ofercie.

Podpisanie umów przyłączeniowych wraz z poniesieniem kosztów przyłączenia jest po stronie Zamawiającego.

3) Prosimy o sprawdzenie kompletności dokumentacji na udostępnionym serwerze - foldery (edytowalne i nieedytowalne) *Projekt Wykonawczy\Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU\Część V BRANŻA KONSTRUKCYJNA* są puste

Folder został uzupełniony. (Link do dokumentacji udostępniany po podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

Część 3.

1. Zapytanie ofertowe, pkt V, ppkt 3 – prosimy o rezygnację z wymogu wnoszenia wadium wraz ze składaną ofertą. W postępowaniach nie objętych ustawą Pzp, Zamawiający zazwyczaj nie wymaga zabezpieczenia ofert wadium, a w obecnym brzmieniu ustawy Pzp, nawet w postępowaniach nią objętych nie ma takiego obowiązku. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie będzie to możliwe, prosimy o wyrażenie zgody na wniesienie wadium warunkowego, tzn. skutecznego tylko i wyłącznie w przypadku akceptacji przez Zamawiającego zastrzeżeń i warunków wskazanych przez Wykonawcę w składanej ofercie. Prosimy także o umożliwienie Wykonawcy negocjacji przedstawionego przez Zamawiającego wzoru umowy na dalszym etapie postępowania.

Ze względu na wartość postępowania Zamawiający nie zgadza się na rezygnację z wymogu wniesienia wadium. Wadium jest formą zabezpieczenia Zamawiającego przed wycofaniem się oferentów z podpisania umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości negocjacji wzoru umowy już po wyłonieniu Oferty ze względu na napięte terminy realizacji Inwestycji. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert warunkowych.

2. Zapytanie ofertowe, pkt VII – prosimy o rezygnację z zastrzeżenia, że przy przyznawaniu punktów w kryterium doświadczenie kluczowego personelu, nie będą brane pod uwagę inwestycje, które zostały wskazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu WIEDZA I DOŚWIADCZENIE oraz POTENCJAŁ KADROWY. Warunki w obecnym brzmieniu wydają się być zdecydowanie wygórowane, ponadto brzmienie warunku podstawowego różni się od warunków punktowanych w ramach dodatkowego kryterium oceny ofert, zatem powód dla którego nie mogą być wykazane te same realizacje, jeśli spełniają dodatkowe warunki, jest niezrozumiały. Jeśli np. osoba wskazana na stanowisko Kierownika Projektu posiada 3 realizacje polegające na budowie budynków użyteczności publicznej o pc = 5 000 m² i dodatkowo wartość każdej inwestycji to co najmniej 25 mln zł netto i znajdują się w nich laboratoria o powierzchni co najmniej 1 000 m², to dlaczego Wykonawca nie ma możliwości pozyskania dodatkowych punktów?

Celem zamawiającego jest przyznanie dodatkowych punktów firmom, które posiadają znacząco większe doświadczenie kadry. Zatem przyznawanie punktów za te same realizacje spowodowałoby, że firmy z kadrą o mniejszym doświadczeniu również zyskałyby dodatkowe punkty, a nie to jest celem Zamawiającego.

3. Prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w tym wadium).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia bezpośrednio Zamawiającemu oferty w postaci elektronicznej. Istnieje możliwość złożenia oferty za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności pod linkiem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/46092?sekcja=oferty> Sekcja oferty → Utwórz ofertę.

Część 4.

1. W katalogu konstrukcja znajduje się tylko część rysunków (lista poniżej), prosimy o przekazanie kompletnej dokumentacji oraz wykazu dokumentacji w celu sprawdzenia jej kompletności.

	299-IP-00-XX-TD-K-00002-PW-Konstrukcja - Opis techniczny	05.05.2021 09:26
	299-IP-B1-00-DR-K-02002 - Rzut poziomu 00	05.05.2021 09:26
	299-IP-B1-00-DR-K-02002-Rzut kondygnacji 00	05.05.2021 09:26
	299-IP-B1-00-DR-K-21003 - Szalunki ścian poziomu 00 cz-1-2	05.05.2021 09:26
☐	299-IP-B1-00-DR-K-21003-Szalunki ścian poziomu 00 cz1-2	05.05.2021 09:26
	299-IP-B1-00-DR-K-21004 - Szalunki ścian poziomu 00 cz-2-2	05.05.2021 09:26
	299-IP-B1-00-DR-K-21004-Szalunki ścian poziomu 00 cz2-2	05.05.2021 09:26
	299-IP-B1-00-DR-K-21037-Zbrojenie ścian poziomu 00	05.05.2021 09:26
	299-IP-B1-00-DR-K-21038-Zbrojenie ścian poziomu 00	05.05.2021 09:26
	299-IP-B1-00-DR-K-21039-Zbrojenie ścian poziomu 00	05.05.2021 09:26
	299-IP-B1-00-DR-K-21040-Zbrojenie ścian poziomu 00	05.05.2021 09:26
	299-IP-B1-00-DR-K-23002 - Poziom 00 - Mapa obciążeń	05.05.2021 09:26
	299-IP-B1-00-DR-K-23007 - Szalunek stropu poziomu 00	05.05.2021 09:26
	299-IP-B1-00-DR-K-23007-Szalunek stropu poziomu 00	05.05.2021 09:26
	299-IP-B1-00-DR-K-23501 Zbrojenie stropu poziomu 00 - zbrojenie dolne na kierunku X	05.05.2021 09:26

W folderze Część III – Branża konstrukcyjna zostały dodane dwa nowe foldery „edytowalne” i „nieedytowalne”. Stare niekompletne foldery zostały opisane „edytowalne-nieaktualne” i „nieedytowalne-nieaktualne”. Dokumentacja w formacie pdf została uzupełniona. (Link do dokumentacji udostępniany po podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

2. Dodatkowo w wersji edytowalnej mamy podublowane rysunki o tych samych numerach, jednak o różnej wielkości plików (przykład poniżej). Co jest aktualne ?

Prosimy o przekazanie uporządkowanej dokumentacji branży konstrukcyjnej.

	299-IP-B1-00-DR-K-02002 - Rzut poziomu 00	05.05.2021 09:21	Plik DWG	413 KB
	299-IP-B1-00-DR-K-02002-Rzut kondygnacji 00	05.05.2021 09:21	Plik DWG	376 KB
	299-IP-B1-00-DR-K-21003 - Szalunki ścian poziomu 00 cz-1-2	05.05.2021 09:21	Plik DWG	945 KB
	299-IP-B1-00-DR-K-21003-Szalunki ścian poziomu 00 cz1-2	05.05.2021 09:21	Plik DWG	910 KB
	299-IP-B1-00-DR-K-21004 - Szalunki ścian poziomu 00 cz-2-2	05.05.2021 09:21	Plik DWG	612 KB
☐	299-IP-B1-00-DR-K-21004-Szalunki ścian poziomu 00 cz2-2	05.05.2021 09:21	Plik DWG	588 KB

W folderze Część III – Branża konstrukcyjna zostały dodane dwa nowe foldery „edytowalne” i „nieedytowalne”. Stare niekompletne foldery zostały opisane „edytowalne-nieaktualne” i „nieedytowalne-nieaktualne”. Zdublowane pliki nie różniły się zawartością między sobą, niemniej, żeby nie wprowadzać w błąd oferentów dokumentacja projektowa z zakresu konstrukcji została uzupełniona i uporządkowana. (Link do dokumentacji udostępniany po podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

Część 5.

1. prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o przedmiary robót, o których mowa w punkcie 2.3 na stronie nr 23 Zapytania ofertowego.

Zamawiający informuje, że przedmiar robót nie stanowi części dokumentacji przetargowej. Przedmiary robót zostały udostępnione w folderze Projekt Wykonawczy → TOM V – Przedmiary (Link do dokumentacji udostępniany po podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego). Zamawiający podkreśla, że udostępnione przedmiary mają wyłącznie charakter informacyjny, nie są podstawą do przygotowania oferty przez Wykonawcę i nie będą stanowiły podstawy do przedstawienia jakichkolwiek roszczeń przez Wykonawcę, w przypadku kiedy jakaś robota nie została w nich uwzględniona, a znalazła się w którymkolwiek projekcie, mogła zostać przewidziana przez doświadczonego Wykonawcę lub będzie konieczna do prawidłowej realizacji robót, działania sprzętu urządzeń lub do kalibracji i uruchomienia systemów w budynku. Wykonawca zobowiązany jest do skorygowania udostępnionych przedmiarów o wszelkie roboty ujęte w dokumentacji, a Zamawiający będzie miał prawo do weryfikacji przedstawionych kosztorysów szczegółowych.

2. Ponadto zwracamy się z prośbą o wyznaczenie terminu wizji lokalnej terenu Inwestycji.

Zamawiający wyznacza niniejszym dwa terminy wizji lokalnej: na dzień 12.05.2021 r o godzinie 10:30 oraz na dzień 14.05.2021r o godzinie 9:00. W celu uczestniczenia w wizji lokalnej należy na dzień przed planowaną datą wizji przesłać do Zamawiającego na adres tenders@selvita.com z tytułem wiadomości „Wizja lokalna 30 04 2021 GW + data” listę osób, która z ramienia oferentów będzie uczestniczyć w wizji. Osoby, które przybędą na wizję lokalną zobowiązane są posiadać przy sobie dokument tożsamości. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Zapytania ofertowego, a w trakcie wizji lokalnej nie będzie udzielał informacji na temat Zapytania Ofertowego oraz nie będzie odpowiadał na pytania związane z Zapytaniem ofertowym

Część 6.

1) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku opisu izolacji „styropian XPS 200”, „styropian XPS 100”, jako materiał izolacyjny należy zastępować płyty styropianowe EPS (o odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie), nie zaś płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS.

Jako materiał izolacyjny należy zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS, zgodnie z zapisami projektu.

2) Prosimy o potwierdzenie, że elementy i urządzenia wskazane w zestawieniu: 299-IP-00-ZZ-SH-M-98200 - *Zbiornice zestawianie wyposażenia* nie wchodzi w zakres dostawy i montażu Wykonawcy.

3) Prosimy o potwierdzenie, że elementy i urządzenia wskazane w zestawieniu: 299-IP-00-ZZ-SH-M-98201 - *Poziom B1 - Zestawienie pomieszczeń i wyposażenia*, za wyjątkiem Podnośnika nożycowego (M.653.00, MAp.1), nie wchodzi w zakres dostawy i montażu Wykonawcy.

4) Prosimy o potwierdzenie, że elementy i urządzenia wskazane w zestawieniu: 299-IP-00-ZZ-SH-M-98202 - *Poziom 00 - Zestawienie pomieszczeń i wyposażenia* nie wchodzi w zakres dostawy i montażu Wykonawcy.

5) Prosimy o potwierdzenie, że elementy i urządzenia wskazane w zestawieniu: 299-IP-00-ZZ-SH-M-98203 - *Poziom 01 - Zestawienie pomieszczeń i wyposażenia* nie wchodzi w zakres dostawy i montażu Wykonawcy.

6) Prosimy o potwierdzenie, że elementy i urządzenia wskazane w zestawieniu: 299-IP-00-ZZ-SH-M-98204 - *Poziom 02 - Zestawienie pomieszczeń i wyposażenia* nie wchodzi w zakres dostawy i montażu Wykonawcy.

7) Prosimy o potwierdzenie, że elementy i urządzenia wskazane w zestawieniu: 299-IP-00-ZZ-SH-M-98205 - *Poziom 03 - Zestawienie pomieszczeń i wyposażenia* nie wchodzi w zakres dostawy i montażu Wykonawcy.

8) Prosimy o potwierdzenie, że elementy i urządzenia wskazane w zestawieniu: 299-IP-00-ZZ-SH-M-98211 - *Bud. magaz. B2 - Zest. pomieszczeń i wyposażenia* nie wchodzi w zakres dostawy i montażu Wykonawcy.

W odpowiedzi na pytania 2-8 Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem do wzoru Umowy z zakresu Wykonawcy wyłączone są dostawy sprzętów laboratoryjnych, dygestoriów (bez automatyki), komór laminarnych, mebli laboratoryjnych, ect. Po stronie wykonawcy pozostaje dostawa takich elementów jak m.in. Szaf na Butle z gazami, prysznicy bezpieczeństwa, oczomyjek, podnośnika nożycowego, bramki sensorycznej, stacji naprawy rowerów, lamp UV i innych elementów wyposażenia związanych z instalacjami w budynku w tym kompletnego systemu sterowania powietrzem w dygestoriach.