

### **Załącznik nr 3. Specyfikacja przedmiotu zamówienia.**

#### **1. Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzenia o następujących parametrach:**

**Opis urządzenia:** Zbiornik magazynowy, dwupłaszczowy, cylindryczny, pionowy, dennica górna elipsoidalna, dennica dolna płaska. Wyposażony w uchwyty transportowe.

1. Główne elementy zbiornika wykonane z Tworzywa Wzmocnionego Szklęm (TWS).
2. Średnica zbiornika bezpieczeństwa min. 2800 mm
3. Wys. zbiornika bezpieczeństwa: min. 9000 mm

**Typ zbiornika:**

**Medium i Stężenie:** kwas mrówkowy 85%

**Normy:** Decyzja UDT nr UC-03-2-W/5-06, Dokumentacja koncesyjna UDT, Instrukcja IWZ/TW/2018, WUDT-UC-WO-W/11.10.2003, PN-EN ISO 9001:2008, PN-EN-13121

**Rodzaj Odbioru Technicznego:** KJ/UDT

**Gwarancja:** min. 24 m-ce

**Ciśnienie pracy:** hydrostatyczne

**Ciśnienie dopuszczalne:** hydrostatyczne

**Pojemność całkowita:** min. 55 m<sup>3</sup>

**Średnica wewnętrzna:** min. 2800 mm

**Miejsce usytuowania:** zewnątrz

**Elementy złączne:** Stal OC

**Uszczelki:** typu EPDM lub rówoważne

**Kołnierze:** Luźne stal OC

**Wysokość wew.** Min. 9000mm

**Wyposażenie dodatkowe:**

- 1 Przejście szczelne DN80 / DN350
- 2 Drabina stalowa (ocynkowana) z barierą ochronną
- 3 Poziomowskaz pływakowy suchy DN40
- 4 Czujnik wycieku z kasetą sygnalizacyjną kpl.