

Pi=127,5 kW
Po realna=62,0 kW (zgodnie z wytycznymi technologii)
Io=96,23A

Uwaga:

1. Istniejący przydział mocy dla budynku wynosi 62kW. Moc Po realna=62,0 kW (zgodnie z wytycznymi technologii)
2. Zasilanie budynku wraz z układami pomiarowymi - istniejące - poza zakresem opracowania.
3. Sposób regulacji oraz nastawy załączania poszczególnych stopni baterii kondensatorów wykonać po przebudowie budynku SW na podstawie pomiarów parametrów sieci wykonanych w czasie normalnej pracy obiektu.

jednostka projektowa: ELPro, tel. (22) 619 96 69, fax: (22) 741 00 81, ul. Ząbkowska 38a lok.17, 03-733 Warszawa	inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie 07-200 Wyszków ul. Komunalna 1
zadanie: PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W KRĘGACH, DZIAŁKI EWID. NR 463, 1007/25, 1007/8, 1007/9 I 1008/4, OBRĘB 0008 KRĘGI. Projekt budowlany instalacji elektrycznych	
temat: **Schemat rozdzielnicy RG budynku**	

projektował:	mgr inż. Włodzimierz Frączek	St.189/72		data:	Październik 2016
opracował:	mgr inż. Sławomir Iwanowski			branża: Elektryczna	nr rysunku: E-1
				stadium: P.B.	skala: -
sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz Stodolski	St.222/79			