

KARTA WYNIKÓW BADAŃ SONDĄ SL

Temat : **Łęg, gm. Jelcz - Laskowice ul. Zachodnia - Hala przemysłowa**

Sonda nr: **17**

W otworze: **48**

Nr arch.: **Z - 3259**

Rzędna **130,47** m npm.

Data wykonania: **17.02.2011r.**

Głębokość w m p.p.t.	Observacje wody	Profil litologiczny	Liczba uderzeń lub półobrotów na 10 cm wpędu sondy (N_{10})	INTERPRETACJA		
				N_{10}	I_D	I_S
			10 20 30 40			
1		nN (Ps, Pd, Stal)				
		Gpz				
2		Po		26	0,68	
	▽ 2,50					
3		Ps		27	0,68	
4						
Stopień zagęszczenia I_D			0,33 0,40 0,50 0,60 0,67 0,70	Opracowała: mgr Barbara Szydełko		
Stan gruntu			luźny średnio zagęszczony zagęszczony	Zał. Nr 06.09		