

GRUNT

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

Wykonała: **Barbara Browarna**

Nazwa tematu: **Łęg, gm. Jelcz - Laskowice ul. Zachodnia - Hala przemysłowa**

Nr arch. **Z – 3259**

POBR. PRÓBK			BADANIA MAKROSKOPOWE					ANALIZA UZIARNIENIA					CECHY FIZYCZNE				KONSYSTENCJA					INNE	
Nr otworu	Głęb. pobrania w m ppt.	Rodzaj próbki NU, NW, NNS	Rodzaj gruntu i barwa	Wilgotność	Ilość wałeczków	Stan gruntu	Zawartość CaCO ₃ %	Zawartość frakcji %				Rodzaj gruntu	Straty wagowe przy z-wyżarzaniu %	Wilgotność naturalna W _n %	Gęstość objętościowa P _o G/cm ³		Wilgotność naturalna W _n %	Granice		Wskaźnik plastyczności I _p	Stopień plastyczności I _L		
								mm >2,0 Żwirowa	Płaskowa >0,05	Pyłowa >0,002	Iłowa <0,002							W _L płynności %	W _P plastyczności %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5	2,40		Gpz brązowa	wg	2x3	tpl	<1							13,7	2,11		13,7	25,2	11,0	14,2	0,19		
6	1,00		Gπ//π brązowóżółta	wg	2x3 0x1	tpl/pl	<1							22,1	2,07		22,1	32,0	18,8	13,2	0,25		
7	2,70		Gpz brązowóżółta	wg	2x3	tpl	<1							13,6	2,12								
8	2,10		Gp+KO brązowa	wg	1x2	tpl	<1							12,2	2,09		12,2	23,7	9,7	14,0	0,18		
14	1,70		Gpz brązowóżółta	wg	3x4	tpl/pl	<1							18,7	2,04		18,7	29,8	14,8	15,0	0,26		
15	1,50		Gpz brązowa	wg	4x5	pl	<1							19,5	2,01		19,5	30,7	14,7	16,0	0,30		
15	3,30		Ps j.szarożółta	n			<1		96	4		Ps											
15	4,90		Pd j.szarożółta	n			<1		94	6		Pd											
18	4,20		Pd j.szarożółta	n			<1		94	6		Pd											
19	3,00		Pd żółtobrązowa	wg			<1		95	5		Pd											
20	0,70		Gpz brązowa	wg	2x3	tpl	<1							14,3	2,10		14,3	27,5	11,0	16,5	0,20		
20	2,50		Pd j.szara	n			<1		93	7		Pd											
22	1,70		Gpz brązowa	wg	2x3	tpl	<1							14,5	2,10		14,5	28,7	11,6	17,1	0,17		
23	2,50		Po żółtobrązowa	wg			<1	25	73	2		Po											
25	2,10		Pr brązowa	wg			<1	7	91	2		Pr											
25	3,20		Pd żółtobrązowa	wg			<1		96	4		Pd											
26	1,60		Gpz+KO brązowa	wg	2x3	tpl	<1							13,6	2,14								
26	3,50		Pd żółtoszara	n			<1		95	5		Pd											
27	2,20		π szarobrązowa	wg	0x1	tpl	<1							22,3	2,01								
27	3,70		Pr szarożółta	n			<1	8	90	2		Pr											
29	1,30		Gpz brązowa	wg	2x3	tpl	<1							14,0	2,11								
29	4,80		Pd j.szarożółta	n			<1		97	3		Pd											
30	0,90		Gpz brązowa	wg	2x3	tpl	<1							13,4	2,10								
30	2,50		Pd j.szara	m			<1		95	5		Pd											
33	1,30		Gpz żółtobrązowa	wg	2x3	tpl	<1							14,0	2,07								
33	3,00		Pd j.szara	m			<1		96	4		Pd											