UWAGA:
1. Położenie w planie oraz zagłębienia istniejącego uzbrojenia technicznego w terenie należy zweryfikować przed rozpoczęciem robót poprzez wykonanie wykopów kontrolnych.
2. W miejscu skrzyżowania projektowanej wodociągowej sieci międzyobiektowej z istniejącymi kablami elektrycznymi w/w infrastrukturę techniczną należy zabezpieczyć dzieloną rurą typ A-PS AROT o długości po 1,5 m po każdej stronie od projektowanych rur wodociągowy.

ZAKŁAD BUDOWLANO INSTALACYJNY
"INTEXPOL–Bis"
PIOTR PUSZCZYK
BIURO: UL. JESIENNA 44, 42–208 CZĘSTOCHOWA,
SIEDZIBA: WIERZCHOWISKO, UL.SOSNOWA 5, 42–233 MYKANÓW,
tel. 601–503–669, fax. 34/387–53–83, ppuszczyk@op.pl, www.intexpolbis.pl

OBIEKT: ZBIORNIKI WODY ZAPASOWEJ NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY "ŁABĘDY" W GLIWICACH

ZLECENIODAWCA: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W GLIWICACH, UL. RYBNICKA 47, 44–100 GLIWICE

STADIUM DOKUMENTACJI: PB

NAZWA RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY RUROCIĄGÓW WODY UZDATNIONEJ (RUROCIĄG TŁOCZNY) ISTN. SIEĆ WODOCIĄGOWĄ DN500 – ZBIORNIKI MAGAZYNOWE – CZĘŚĆ I

	NUMER UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
OPRACOWAŁ: mgr inż. Anna BALCEREK	–	10.2018	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Piotr PUSZCZYK	SLK/2579/PWOS/09	10.2018	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Wojciech NOWAK	SLK/3774/PWOS/11	10.2018	

SKALA RYSUNKU: 1:100 / 1:250

NUMER RYSUNKU: 6

Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Architektury i Budownictwa