Suchobieg ZB1 | Przelanie ZB1 | Suchobieg ZB2 | Przelanie ZB2

RSZW

230V2 [22]

0 VDC [0]

+24VDC [8]

PWL1 HWL1 PWH1 HWH1 PWL2 HWL1 PWH2 HWH1 PKF HKF

CWL1 p.konduktometr. conductive — L COM — S0 S1 S2 N NO NC

CWH1 p.konduktometr. conductive — L COM — S0 S1 S2 N NO NC

CWL2 p.konduktometr. conductive — L COM — S0 S1 S2 N NO NC

CWH2 p.konduktometr. conductive — L COM — S0 S1 S2 N NO NC

PKF 230V AC 4p — 310 311 312

PWL1 230V AC 4p — 315

PWH1 230V AC 4p — 313 314 316

PWL2 230V AC 4p — 320 321 322 325

PWH2 230V AC 4p — 323 324 326

N

XW: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RSZW–S–SZB1 YKSY 0,6/1kV 7x1,5

SZB1 1 2 3 4 5

RSZW–S–SZB2 YKSY 0,6/1kV 7x1,5

SZB2 1 2 3 4 5

poziomy: przelania, kas. przelania, kas. suchobiegu, suchobiegu, odniesienia

CL1.1 CL1.2 CL1.3 CL1.4 CL1.5

ZB1

poziomy: przelania, kas. przelania, kas. suchobiegu, suchobiegu, odniesienia

CL2.1 CL2.2 CL2.3 CL2.4 CL2.5

ZB2

UWAGI:

1. Opisy funkcji poszczególnych wejść i wyjść sterownika PLC zostały podane w liście sygnałów I/O sterowników PLC niniejszego projektu,
2. Oznaczenia urządzeń pomiarowych zgodnie z zestawieniem.

ZAKŁAD BUDOWLANO INSTALACYJNY
"INTEXPOL–Bis"
PIOTR PUSZCZYK
BIURO: UL. JESIENNA 44, 42–208 CZĘSTOCHOWA,
SIEDZIBA: WIERZCHOWISKO, UL.SOSNOWA 5, 42–233 MYKANÓW,
tel. 601–503–669, fax. 34/387–53–83, ppuszczyk@op.pl, www.intexpolbis.pl

OBIEKT: ZBIORNIKI WODY ZAPASOWEJ NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY "ŁABĘDY" W GLIWICACH

ZLECENIODAWCA: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W GLIWICACH UL. RYBNICKA 47, 44–100 GLIWICE

STADIUM DOKUMENTACJI: PW

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY UKŁADU STEROWANIA ROZDZIELNICY RSZW

SKALA RYSUNKU: —

OPRACOWAŁ:	NUMER UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	ARKUSZ
mgr inż. Irena Lipińska	UAN–VIII–83861/82/86	12.2018		1/5
PROJEKTOWAŁ:	NUMER UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	NUMER RYSUNKU
mgr inż. Leonard Stefański	FT–83861/101/84	12.2018		E–08