Sygnały otwarcia włazów do zbiorników magazynowych owdy przekazywane z centrali alarmowej do rozdzielnicy SSDS

RSZW

PK1 PK2 PK3 PK4

12V DC 2p

XKZW:1 2 3 4 5

RSZW–S–CAZB
LIYY 300/500V 10x1.0

OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 +12

WYJSCIA PROGRAMOWALNE

CAZB

CENTRALA ALARMOWA

IN1 +12 IN2 +12 IN3 +12 IN4 +12

CAZB–S–WK1.1 YKSY 0,6/1kV 4x1,5

CAZB–S–WK2.1 YKSY 0,6/1kV 4x1,5

CAZB–S–WK3.1 YKSY 0,6/1kV 4x1,5

CAZB–S–WK4.1 YKSY 0,6/1kV 4x1,5

WK1.1 WK2.1 WK3.1 WK4.1

UWAGI:
1. Opisy funkcji poszczególnych wejść i wyjść sterownika PLC zostały podane w liście sygnałów I/O sterowników PLC niniejszego projektu,
2. Oznaczenia urządzeń pomiarowych zgodnie z zestawieniem.

ZAKŁAD BUDOWLANO INSTALACYJNY
"INTEXPOL–Bis"
PIOTR PUSZCZYK
BIURO: UL. JESIENNA 44, 42–208 CZĘSTOCHOWA,
SIEDZIBA: WIERZCHOWISKO, UL.SOSNOWA 5, 42–233 MYKANÓW,
tel. 601–503–669, fax. 34/387–53–83, ppuszczyk@op.pl, www.intexpolbis.pl

OBIEKT: ZBIORNIKI WODY ZAPASOWEJ NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY "ŁABĘDY" W GLIWICACH

ZLECENIODAWCA: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W GLIWICACH UL. RYBNICKA 47, 44–100 GLIWICE

STADIUM DOKUMENTACJI: PW

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY UKŁADU STEROWANIA ROZDZIELNICY RSZW

SKALA RYSUNKU: —

OPRACOWAŁ:	NUMER UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	ARKUSZ
mgr inż. Irena Lipińska	UAN–VIII–83861/82/86	12.2018		5/5
PROJEKTOWAŁ:	NUMER UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	NUMER RYSUNKU
mgr inż. Leonard Stefański	FT–83861/101/84	12.2018		E–08