

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

Obsługa klientów:
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616



Wrocław, 2026-08-28

Nr warunków: WP/026148/2026/O05R00
Nr zmiany: PP/001/026148/2026/O05R00
Gr. 9345

"ITALMETAL" SP. Z O. O.
ul. Zachodnia 22
55-220 Jelcz-Laskowice

ZMIANA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA

Wnioskodawca:

"ITALMETAL" SP. Z O. O.
Ul. Zachodnia 22
55-220 Jelcz-Laskowice

Obiekt:

Hala produkcyjno-magazynowa z elektrownią fotowoltaiczną i magazynem energii elektrycznej

Adres przyłączanego obiektu:

ul. Zachodnia 22
55-220 Jelcz-Laskowice
numery działek: 26

Dla Obiektu zostały określone warunki przyłączenia nr WP/026148/2026/O05R00 z dnia 2026-05-20, które są zaktualizowane w zakresie jak poniżej.

A. Wstęp do warunków przyłączenia przyjmuje brzmienie:

Zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i odbiór energii elektrycznej z magazynu energii o mocy przyłączeniowej: **2200,0 kW** dla zasilania podstawowego

Moc zainstalowana: **2999,665 kW** (wzrost z 2199,665 kW)

- 3783 szt. paneli fotowoltaicznych LONGI LR5-72HPH-555M o mocy 555 W każdy,
- 182 szt. paneli fotowoltaicznych LONGI LR5-72HPH-550M o mocy 550 W każdy,
- 21 szt. falownika SOLAR EDGE SE100K o mocy 100 kW każdy,
- **8 szt. jednostek magazynujących KEHUA TECH ES1241-100K-M o mocy 100 kW każda,**

Zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej: **2500,0 kW** (istniejący PPE: **590322415300799335**), między innymi dla pokrycia potrzeb własnych magazynu energii,


Parametry techniczne przyłączanego magazynu energii elektrycznej:

Liczba jednostek [szt.]	8
Moc zainstalowana pojedynczej jednostki [kW]	100
Sumaryczna moc zainstalowana magazynu energii [kW]	800
Moc osiągalna pojedynczej jednostki [kW]	100
Moc, która może być odbierana przez magazyn w punkcie jego przyłączenia do sieci [kW]	800
Moc, która może być oddawana przez magazyn w punkcie jego przyłączenia do sieci [kW]	800
Sprawność magazynu energii [%]	90
Pojemność nominalna magazynu energii [kWh]	1928

na poniższych warunkach.

B. Pozostałe zapisy warunków przyłączenia pozostają bez zmian.

Przygotowała: Justyna Moczko

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział we Wrocławiu
Specjalista Wiodący ds. Planowania Sieci
Wydział Planowania i Rozwoju Sieci

Dariusz Kądzioła