Załącznik nr 3 do Umowy

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY/
PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM UDOSTĘPNIAJĄCYM ZASOBY/
PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
- W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z ZAMAWIAJĄCYM

……..
..……

Niniejszym, działając w imieniu własnym, jako Wykonawca/Podwykonawca niebędący podmiotem udostępniającym zasoby/Podmiot udostępniający zasoby* prac realizowanych na rzecz Energa-Operator S.A. (Zamawiający) oświadczam, że:

1) osoby, które zatrudniam bądź z którymi współpracuję w ramach realizacji Umowy nr _____ (*do uzupełnienia dla danego postępowania*) (dalej jako „Umowa”) na rzecz Zamawiającego nie są zatrudnione ani też nie współpracują z Zamawiającym w oparciu o umowy o pracę lub umowy o charakterze cywilnoprawnym, a nadto
2) podmioty, z którymi współpracuję lub zamierzam współpracować w ramach realizacji Umowy na rzecz Zamawiającego (w tym. m.in. osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) nie wykonywały jakichkolwiek czynności związanych z przygotowaniem lub przeprowadzeniem postępowania
   o udzielenie zamówienia na rzecz Zamawiającego objętego Umową,
3) osoby oraz podmioty ww. w pkt. 1 i 2 w stosunku do Zamawiającego nie są osobami powiązanymi ani też nie współpracują z osobami powiązanymi w świetle definicji, o której mowa poniżej.

Ponadto, zobowiązuję się do przestrzegania praw człowieka w stosunku do osób zatrudnionych oraz niestosowania pracy niewolniczej.

Przez **osobę powiązaną** należy rozumieć:

a) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której pracownik Zamawiającego jest wspólnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem czy też członkiem jej władz,
   lub
b) osobę, biorącą udział w realizacji Umowy na rzecz Zamawiającego i będącą w stosunku do pracownika Zamawiającego jego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym do II stopnia, rodzeństwem bądź powinowatym w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające z pracownikiem Zamawiającego w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
   lub
c) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której osoby wymienione powyżej w punkcie b) są wspólnikami, udziałowcami, akcjonariuszami czy też członkami ich władz.

Świadom jestem odpowiedzialności kontraktowej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia. Zobowiązuję się do poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących kwestii wyszczególnionych w niniejszym oświadczeniu. .....……..……..……

Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę

*- niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do Umowy

OŚWIADCZENIE ŚRODOWISKOWE

W związku z zawarciem Umowy o udzielenie zamówienia, której przedmiotem jest: **Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania „Zwiększenie pewności zasilania w m. Czerwińsk Nad Wisłą”,** oświadczam, że na dzień zawarcia Umowy w stosunku do Wykonawcy, którym jestem/którego reprezentuję*, nie wydano ostatecznej decyzji administracyjnej stwierdzającej naruszenie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustaw pokrewnych, w szczególności dotyczących posiadania odpowiednich zezwoleń lub decyzji oraz wpisów do stosownych rejestrów, wykonywania obowiązków sprawozdawczych w zakresie korzystania ze środowiska oraz uiszczania opłat środowiskowych.

Jednocześnie oświadczam, że:

1) zapoznałem się zasadami Polityki środowiskowo-energetycznej GE i zobowiązuję się do uwzględnienia jej postanowień w trakcie realizacji Umowy,
2) przyjmuję do wiadomości, że zatajenie jakiejkolwiek informacji z ww. zakresu skutkować będzie rozwiązaniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

.....

Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę

Załącznik nr 5 do Umowy

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie Praw autorskich

Niniejszym, działając w imieniu _____ jako Wykonawca w ramach Umowy nr _____ („Umowa”) pragnę oświadczyć, iż w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej, które powstaną w związku z realizacją Umowy oraz prawo własności nośników, na których dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiającemu wraz z uprawnieniem do wykonywania praw zależnych do opracowań tej dokumentacji na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, obejmujących w szczególności:

1) utrwalenie Utworów dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, CD-ROM, DVD, papier;
2) zwielokrotnienie Utworów, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, fotograficznej, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, CD-ROM, DVD, papier;
3) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy;
4) wprowadzenie Utworów lub poszczególnych elementów do pamięci komputera i sieci wewnętrznych typu Intranet, jak również przesyłania Utworu w ramach wyżej wymienionej sieci;
5) upublicznianie Utworów w formie elektronicznej;
6) wykorzystanie Utworów w całości i we fragmentach w dowolnym celu wybranym przez Zamawiającego w tym do prezentacji;
7) sporządzanie wersji obcojęzycznych Utworów;
8) dokonywanie zmian, przeróbek, poprawek,
9) łączenie fragmentów Utworów z innymi utworami;
10) dowolne przetwarzanie Utworów, w tym adaptacje, modyfikacje, aktualizacje, wykorzystywanie Utworów jako materiał wyjściowy do tworzenia innych utworów;
11) wykorzystywanie Utworów oraz ich elementów do korzystania oraz rozpowszechniania opracowań, innych projektów, opisów, publikacji, strategii, koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie zgody na wykonywanie powyższego przez osoby trzecie,
12) zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich poprzez rozporządzanie i korzystanie na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w punktach powyżej,
13) udzielanie licencji do korzystania z Utworów podmiotom zaangażowanym w realizację Inwestycji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji Umowy.

Wykonawca oświadcza ponadto, że w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, w zakresie o którym mowa powyżej przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do innych projektów, opracowań, dokumentów i wszelkiej dokumentacji stanowiącej opracowania cząstkowe do całej Dokumentacji projektowej bądź związanej z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, wykonanej przez innych autorów, projektantów, doradców, konsultantów, rzeczoznawców, biegłych itp.

Wykonawca potwierdza, że przenosi także na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie,

na wyłączność prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych Praw autorskich do Dokumentacji projektowej oraz opracowań cząstkowych, których mowa powyżej, w szczególności prawo zezwalające Zamawiającemu na dokonywanie wszelkich zmian, przeróbek lub adaptacji bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że w chwili przekazania Dokumentacji projektowej oraz opracowań cząstkowych dysponuje wszelkimi autorskimi prawami majątkowymi do nich oraz uprawnieniem do wykonywania praw zależnych do opracowań tej dokumentacji.

.....

Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę

Załącznik nr 6 do Umowy

Oświadczenie

Energa-Operator S.A. w Gdańsku; ul. Marynarki Polskiej 130; 80-557 Gdańsk; NIP 5830001190, oświadcza, że w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwaną dalej ustawą o VAT) w których wystawianie lub przekazywanie faktur z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (zwanego dalej KSeF) **nie jest możliwe lub nie jest wymagan**e dopuszcza przesyłanie oraz udostępnianie faktur, faktur korygujących, not uznaniowych oraz not obciążeniowych w formacie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Energa-Operator S.A. oświadcza, że:

1. Faktury VAT, faktury korygujące oraz noty uznaniowe/obciążeniowe kierowane do Energa-Operator S.A. należy przesłać na adres email: eop.faktury@energa-operator.pl
2. Tytuł wiadomości e-mail powinien zawierać jedno z wyrażeń: **faktura/faktury lub korekta/korygująca/nota**
3. Faktury VAT, faktury korygujące oraz noty uznaniowe/obciążeniowe wystawiane przez Energa- Operator S.A. są wysyłane z adresu: cuw.e-faktury@energa.pl

…….. ……..
PODPIS Przedstawiciela Energa-Operator SA PODPIS Przedstawiciela Energa-Operator SA

Oświadczenie Dostawcy/Odbiorcy o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej

……
NAZWA FIRMY/Imię i Nazwisko

……
ADRES

…… ……
Numer NIP/PESEL Telefon

Oświadczam, że (WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI):

Faktury w przypadkach przewidzianych w ustawie o VAT, w których dopuszczalne jest wystawianie i przesyłanie faktur poza KSeF, będę przysyłać do Energa-Operator S.A. z adresu email:

……
Adres skrzynki nadawczej Wystawcy/Dostawcy faktury VAT

Faktury wystawione przez Energa-Operator S.A. będę odbierać z adresu email:

……

Adres skrzynki odbiorczej Nabywcy/Odbiorcy faktury VAT

……

PODPISY osób upoważnionych do reprezentowania Dostawcy/Odbiorcy

INFORMACJE DODATKOWE:

1. **Jeżeli oświadczenie zostało podpisane przez osobę, której upoważnienie do reprezentowania Dostawcy/Odbiorcy nie wynika z odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo potwierdzające uprawnienie do reprezentowania podmiotu.**
2. Faktury winny być zapisane w formacie PDF oraz załączone bezpośrednio do wiadomości e-mail.
3. Faktury nie mogą być kompresowane i zaszyfrowane.
4. Skrzynka odbiorcza Energa-Operator S.A. eop.faktury@energa-operator.pl jest obsługiwana automatycznie i służy jedynie do obsługi e-faktur. Fakturę uważa się za doręczoną w momencie wpływu na skrzynkę odbiorczą Energa-Operator SA., z adresu e- mail wskazanego w niniejszym oświadczeniu.
5. Oświadczenie powinno zostać przekazane do Energa-Operator S.A. co najmniej trzy dni robocze przed planowaną pierwszą wysyłką faktur.
6. Wskazane powyżej adresy skrzynek pocztowych dostawcy i odbiorcy są jedynymi właściwymi adresami stanowiącymi gwarancję autentyczności pochodzenia faktury i warunkującymi skuteczność doręczenia faktury drugiej stronie.
7. Załączniki do faktur należy przesłać do koordynatora umowy lub osoby wskazanej do kontaktu w umowie, oznaczając wiadomość tytułem „Załącznik do faktury” oraz wskazując numer faktury, której dotyczy lub w inny uzgodniony sposób między stronami, a w przypadku braku innych ustaleń na adres eop.faktury@energa-operator.pl razem z fakturą.
8. Podpisane oświadczenia należy wysłać na adres: **centrala@energa-operator.pl**

Załącznik nr 7 do Umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W celu wykonania obowiązku nałożonego art. 13 i 14 RODO[1], w związku z art. 88 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027[2], informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

I. Administrator danych

Odrębnymi administratorami Państwa danych są:

1. Nazwa i adres Beneficjenta Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
2. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), w zakresie w jakim pełni funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) Funduszami Europejskimi dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW 2021–2027)[3], z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa;
3. Minister Klimatu i Środowiska (MKiŚ), w zakresie w jakim pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) FEPW 2021–2027, z siedzibą przy ul. Wawelskiej 52/54, 00-922 Warszawa;

II. Cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w związku z realizacją FEPW 2021–2027, w szczególności w celu realizacji zadań związanych z Projektem pod nazwą "Rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych średniego napięcia Energa-Operator S.A. O/Płock i O/Olsztyn w celu zwiększenia potencjału dla przyłączenia OZE” w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

III. Podstawa przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z tym, że[4]:

1. Wyrazili Państwo zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
2. Przygotowujemy i realizujemy **umowy**, których są Państwo stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ich zawarcia i wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. Zobowiązuje nas do tego prawo (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wykonujemy zadania w interesie publicznym lub sprawujemy powierzoną nam władzę publiczną (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)5

---

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1-88).

[2] Ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079), zwana dalej „ustawą wdrożeniową”.

[3] Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy wdrożeniowej.

[4] Należy wybrać jedną lub kilka podstaw.

Wszystkie te zobowiązania wynikają z poniższych przepisów prawa:[6]

a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowe
b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności
c) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027
d) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,
e) ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
f) ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

IV. Rodzaje przetwarzanych danych

Możemy przetwarzać następujące rodzaje Państwa danych:

1. dane identyfikacyjne, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej[7], w tym: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, PESEL, REGON, wykształcenie, identyfikatory internetowe,
2. dane związane z zakresem uczestnictwa osób fizycznych w projekcie, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy wdrożeniowej[8], w tym: kwota wynagrodzenia, formę i okres zaangażowania w projekcie,
3. dane osób fizycznych widniejące na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność wydatków, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy wdrożeniowej[9], w tym numer rachunku bankowego, numer uprawnień budowlanych, numer księgi wieczystej.

Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację FEPW 2021–2027.

V. Dostęp do danych osobowych

[5] jeśli dotyczy.
[6] Należy uzupełnić.
[7] patrz: przypis 2.
[8] J.w.
[9] J.w.

Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy: *Dane Beneficjenta (…),* Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ponadto Państwa dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

1. Instytucji Audytowej, o której mowa w art. 71 rozporządzenia 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r.,
2. instytucjom Unii Europejskiej (UE) lub podmiotom, którym UE powierzyła zadania dotyczące wdrażania FEPW 2021–2027,
3. podmiotom, które wykonują dla nas usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności, np. dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym[10],
4. …..[11]

VI. Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, do momentu zakończenia realizacji przez *Dane Beneficjenta (…)* Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, wszelkich zadań związanych z realizacją i rozliczeniem FEPW 2021–2027 z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli, a ponadto przepisów dotyczących pomocy publicznej i pomocy *de minimis* oraz przepisów dotyczących podatku od towarów i usług.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
2. prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
3. prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO),
5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Polsce.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe będą/nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

IX. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej innej niż Unia Europejska.

X. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty wskazane w pkt V.

XI. Kontakt z administratorem danych i Inspektorem Ochrony Danych

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy kontaktować z Inspektorami Ochrony Danych Osobowych (IOD) w następujący sposób:

1. IOD Beneficjenta lub osoba wskazana przez Beneficjenta:

[10] opcjonalnie do wykorzystania.
[11] Inne podmioty.

- pocztą tradycyjną (adres: ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk)
- elektronicznie (adres e-mail: iod@energa-operator.pl)

2. IOD MFiPR:

- pocztą tradycyjną (adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa),
- elektronicznie (adres e-mail: IOD@mfipr.gov.pl),

3. IOD MKiŚ:

- pocztą tradycyjną (adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa),
- elektronicznie (adres e-mail: inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl).

Załącznik nr 8 do Umowy

Wykonawca:

……

……

Wniosek o zapłatę części wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy oraz dokonanie odbioru częściowego

Nazwa i adres obiektu: ……
Numer umowy: ……
Zamawiający: Energa-Operator S.A. Oddział w _____

Wnioskuję o zapłatę części wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy według stanu zaawansowania prac oraz dokonanie odbioru częściowego na podstawie zapisów Umowy jw. wg uzasadnienia:

a) zaawansowanie prac określa się procentowo na wartości określone poniżej w tabeli. Zakres wykonanych prac jest zgodny z wykonanym oszacowaniem robót,
b) kontynuacja robót w dalszym zakresie będzie realizowana w terminie m-c: …… z powodu: ……..,
c) roboty wyszczególnione poniżej zostały wykonane zgodnie z Umową i projektem technicznym,
d) ogólny stan i wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu od początku budowy przedstawia się następująco:

Lp.	Asortyment robót	Wartość umowna (netto) [zł]	Wartość robót wykonanych od początku budowy (netto) [zł]	Zaawansowanie procentowe prac (netto) [%]	Wartość robót wnioskowana do fakturowania (netto) [zł]
1.					
2.					
3.					
4.					
Łączna kwota					

Razem wartość robót wnioskowana do fakturowania:	

_____ Miejscowość, data

_____ Podpis Kierownika Budowy

_____ Akceptacja Zamawiającego

Załącznik nr 9 do Umowy

ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY DO SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W UMOWIE W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA WSZELKICH RYZYK BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

W związku z zawarciem Umowy o udzielenie zamówienia, której przedmiotem jest **Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania „Zwiększenie pewności zasilania w m. Czerwińsk Nad Wisłą”,** oświadczam, że zobowiązuję się do spełnienia wszystkich wymagań określonych w § 20 Umowy, w tym do przedstawienia Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki za cały planowany okres realizacji przedmiotu umowy najpóźniej w dniu przekazania (protokolarnego przejęcia) placu budowy.

.....

Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę

Załącznik nr 10 do Umowy

UMOWA
POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Za datę zawarcia umowy uznaje się datę złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osoby reprezentujące ..... na umowie wcześniej podpisanej w formie elektronicznej przez osoby reprezentujące Energa-Operator S.A. kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi oraz złożenia tego oświadczenia woli w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://zakupy.energa-operator.pl przez _____ wobec Energa-Operator S.A..

Strony Umowy:

Energa-Operator S.A._____ z siedzibą w _____ przy ul. _____, __-_____, wpisaną do zarejestrowaną/ym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____w _____, ____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS _____, o numerze NIP _____;

zwaną dalej „**Administratorem**”

reprezentowaną/ym przez

1. _____ – _____

2. _____ – _____

i

_____ z siedzibą w _____ przy ul. _____, __-_____, wpisaną do zarejestrowaną/ym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____w _____, ____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS _____, o numerze NIP _____;

zwaną/ym dalej „ Przetwarzającym”,

reprezentowaną/ym przez

1. _____ – _____

2. _____ – _____

mogą być dalej również zwani jako „**Strona**”, a łącznie jako „**Strony**”.

1. DEFINICJE

Dla potrzeb niniejszej Umowy, Administrator i Przetwarzający ustalają następujące znaczenie niżej wymienionych pojęć:

1) **Dane Osobowe** – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
2) **ODO** – Ochrona Danych Osobowych, czyli zapewnienie przez Administratora poufności, dostępności, integralności i kompletności informacji dotyczących osoby fizycznej, wsparte analizą ryzyka;
3) **Przetwarzanie Danych Osobowych** – wszelkie operacje lub zestaw operacji wykonywanych na powierzonych do przetwarzania Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO;
4) **Umowa** Powierzenia – niniejsza umowa powierzenia;
5) **Umowa Główna** – umowa _____[12], której przedmiotem jest **Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania „ Zwiększenie pewności zasilania w m. Czerwińsk Nad Wisłą”;**
6) **RODO** - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
7) **Naruszenie Ochrony Danych Osobowych** - oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
8) **Zdarzenie Mogące Skutkować Naruszeniem Ochrony Danych Osobowych / Zdarzenie** – oznacza każde zdarzenie, o charakterze wewnętrznym lub zewnętrznym, mające wpływ na bezpieczeństwo ochrony danych osobowych, w wyniku którego zaistniały przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia Naruszenia Ochrony Danych Osobowych.

2. OŚWIADCZENIA STRON

Strony oświadczają, co następuje:

1) Strony oświadczają, że niniejsza Umowa Powierzenia, dalej Umowa, została zawarta w celu wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 RODO w związku z zawarciem Umowy Głównej,
2) Administrator oświadcza, iż jest administratorem Danych Osobowych[13] w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO, tj. podmiotem który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby Przetwarzania Danych Osobowych,

[12] Należy wskazać umowę biznesową do której jest zawierana niniejsza umowa
[13] Jeżeli dla danych powierzanych Administrator jest także Procesorem na podstawie innej umowy, fakt ten należy uwzględnić w ramach tego punktu

3) Przetwarzający oświadcza, iż dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, co umożliwia mu prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy, w tym zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane będzie przetwarzał na podstawie Umowy.

4) Przetwarzający oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8) RODO w ramach Umowy, co oznacza że będzie Przetwarzał Dane Osobowe w imieniu Administratora.

3. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA

3.1. Administrator powierza Przetwarzającemu do Przetwarzania Dane Osobowe, a Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania na udokumentowane polecenie Administratora, zgodnie z prawem i postanowieniami niniejszej Umowy.

3.2. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej oraz wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

4. CEL I PODSTAWOWE ZASADY PRZETWARZANIA

4.1 Przetwarzający może Przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie w celu przewidzianym w Umowie.

4.2 Celem Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego jest wykonanie budowlano-montażowych, o których mowa w Umowie Głównej.

4.3 Kategorie osób, których Dane Osobowe będą przetwarzanych przez Przetwarzającego na podstawie niniejszej Umowy obejmują:

a) klienci, odbiorcy energii elektrycznej, właściciele nieruchomości, osoby których dane zostały przekazane w dokumentacji projektowej lub pozyskane w imieniu i na rzecz Administratora w celu wykonania Umowy Głównej, a których dane zostaną powierzone do przetwarzania

4.4 Kategorie Danych Osobowych przetwarzanych przez Przetwarzającego na podstawie niniejszej Umowy obejmuje:

a) imię i nazwisko (w tym nazwisko rodowe), imiona rodziców, adres, dane teleadresowe (m.in. numer telefonu, email), PESEL, NIP, nr dowodu osobistego, nr prawo jazdy, nr świadectwa kwalifikacyjnego lub uprawnień, numer rachunku bankowego, numer księgi wieczystej, numer ewidencyjny działki w rejestrze gruntów;

4.5 Przetwarzający zobowiązuje się do Przetwarzania Danych Osobowych w sposób stały. Przetwarzający będzie w szczególności wykonywał następujące czynności dotyczące powierzonych Danych Osobowych: zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, wykorzystywanie (do celów wskazanych w pkt 4.2. powyżej), ujawnianie innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Umowy lub na polecenie Administratora.

4.6 Dane Osobowe będą przetwarzane przez Przetwarzającego w formie elektronicznej w systemach informatycznych oraz w formie papierowej[14].

[14] Wskazać właściwe

4.7 Przy Przetwarzaniu Danych Osobowych, Przetwarzający powinien przestrzegać zasad wskazanych w niniejszej Umowie oraz w RODO, a także innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego regulujących ochronę Danych Osobowych.

4.8 Przetwarzający przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie przez niego powierzonych Danych Osobowych w szerszym zakresie lub dla realizacji innych celów niż wskazane w pkt 4.2 – 4.5 Umowy, przy braku dysponowania odpowiednią podstawą prawną, będzie stanowiło naruszenie przepisów RODO oraz postanowień Umowy, oraz może stanowić podstawę do jej wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz wyciągnięcia konsekwencji z niej wynikających lub przewidzianych przepisami prawa.

5. SZCZEGÓŁOWE ZASADY POWIERZENIA PRZETWARZANIA

Przed rozpoczęciem Przetwarzania Danych Osobowych Przetwarzający musi podjąć środki zabezpieczające Dane Osobowe, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnych z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Umowy, a w szczególności:

a) uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo Przetwarzanych Danych Osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. Przetwarzający powinien odpowiednio udokumentować zastosowanie tych środków;

b) wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by Przetwarzanie Danych Osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w tym środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnych z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Umowy;

c) pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO, w szczególności Przetwarzający zobowiązuje się przekazywać Administratorowi informacje oraz wykonywać jego polecenia dotyczące stosowanych środków zabezpieczania danych osobowych, przypadków Naruszenia Ochrony Danych Osobowych oraz zawiadamiania o tym organu nadzorczego lub osób, których Dane Osobowe dotyczą, przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych, oraz przeprowadzania uprzednich konsultacji z organem nadzorczym i wdrożenia zaleceń organu;

d) przekazywać Administratorowi, w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia, informacje o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych powierzonych Przetwarzającemu lub informacje dotyczące Zdarzenia Mogącego Skutkować Naruszeniem Ochrony Danych Osobowych, w tym informacje niezbędne Administratorowi do zgłoszenia Naruszenia Ochrony Danych Osobowych organowi nadzorczemu, o którym mowa w art. 33 ust. 3 RODO;

e) pomagać Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz na podstawie odrębnych ustaleń, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO;

f) udostępnić Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków przez Administratora oraz Przetwarzającego, o których mowa w art. 28 RODO;

g) stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO.

h) umożliwiać Administratorowi, na każde żądanie, dokonania przeglądu stosowanych środków technicznych i organizacyjnych i dokumentacji dotyczącej tych środków, aby przetwarzanie toczyło się zgodnie z prawem, a także uaktualniać te środki, o ile w opinii Administratora są one niewystarczające do tego, aby zapewnić zgodne z prawem Przetwarzanie Danych Osobowych powierzonych Przetwarzającemu;

i) zapewnić by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Przetwarzającego, która ma dostęp do Danych Osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Administratora; niniejszym Administrator upoważnia Przetwarzającego do udzielenia ww. poleceń;

j) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do Przetwarzania Danych Osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy Głównej.

5.2 Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Danych Osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu Umowy, oraz zobowiązuje się zapewnić, aby osoby mające dostęp do Przetwarzania Danych Osobowych zachowały je oraz sposoby zabezpieczeń w tajemnicy, w tym także
po rozwiązaniu Umowy lub ustaniu zatrudnienia u Przetwarzającego. W tym celu Przetwarzający dopuści do przetwarzania danych tylko osoby, które podpisały zobowiązanie do zachowania w tajemnicy Danych Osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

5.3 Przetwarzający nie będzie kopiować, powielać lub w jakikolwiek sposób rozpowszechniać Danych Osobowych,
z wyjątkiem sytuacji, gdy wykorzystanie tych danych następuje w celu wykonania niniejszej Umowy lub Umowy Głównej.

5.4 Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Przetwarzającego wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie Danych Osobowych.

6. DALSZE OBOWIĄZKI PRZETWARZAJĄCEGO

6.1 Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. W szczególności, Przetwarzający zobowiązuje się przekazywać Administratorowi informacje oraz wykonywać jego polecenia dotyczące stosowanych środków zabezpieczania Danych Osobowych oraz przypadków naruszenia ochrony Danych Osobowych. Przetwarzający ma ponadto obowiązek:

a) przekazania Administratorowi informacji dotyczących naruszenia ochrony Danych Osobowych w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego Naruszenie Ochrony Danych Osobowych powierzonych Przetwarzającemu lub Zdarzenia Mogącego Skutkować Naruszeniem Ochrony Danych Osobowych. Formularz zgłoszenia zdarzenia/naruszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy;

b) przygotowania w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego Naruszenie Ochrony Danych Osobowych informacji wymaganych w zgłoszeniu Naruszenia Ochrony Danych Osobowych do organu nadzorczego, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO;

c) prowadzenia rejestru naruszeń ochrony danych, w którym dokumentowane są wszelkie Naruszenia Ochrony Danych Osobowych, w tym okoliczności Naruszenia Ochrony Danych Osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze;

d) przeprowadzenia wstępnej analizy ryzyka naruszenia praw i wolności podmiotów danych i przekazania wyników tej analizy do Administratora w ciągu 36 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego Naruszenie Ochrony Danych Osobowych;

e) podania wszystkich informacji niezbędnych do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego Naruszenie Ochrony Danych Osobowych lub Zdarzenia Mogącego Skutkować Naruszeniem Ochrony Danych Osobowych;

f) wyznaczenia osób odpowiedzialnych za podjęcie kroków w celu zaradzenia naruszeniu i podjęcia działań naprawczych w uzgodnieniu z Administratorem;

g) prowadzenia rejestru czynności wszystkich kategorii czynności przetwarzania Danych Osobowych, zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO oraz udostępniania go na żądanie organu nadzorczego;

h) szacowania ryzyka naruszenia praw lub wolności pomiotów danych/ oceny analizy ryzyka przeprowadzonej przez Administratora;

i) dokonanie analizy, czy zachodzi obowiązek przeprowadzenia oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony Danych Osobowych,

j) udzielania Administratorowi informacji potrzebnych do przeprowadzenia ~~sporządzenia~~ oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony Danych Osobowych, o których mowa w art. 35 RODO;

k) udzielania Administratorowi informacji potrzebnych do konsultacji z organem nadzorczym w zakresie oceny skutków dla ochrony danych, o których mowa w art. 35 ust. 2 oraz art. 36 RODO;

6.2 Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15 – 22 RODO. W szczególności, Przetwarzający w porozumieniu z Administratorem, zobowiązuje się:

a) w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą żądania prawa dostępu, o którym mowa w art. 15 RODO, do przygotowania raportu dla Administratora umożliwiającego przedstawienie osobie, której dane dotyczą przez Administratora informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 RODO.

b) w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawa do sprostowania danych, o którym mowa w art. 16 RODO, do odnotowania żądania osoby, której dane dotyczą poprzez nadpisanie Danych Osobowych tej osoby w systemach Przetwarzającego,

c) w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawa do bycia zapomnianym, o którym mowa w art. 17 RODO, do usunięcia danych osobowych ze wszystkich systemów Przetwarzającego, w których mogą się znaleźć Dane Osobowe tej osoby, w szczególności z systemów źródłowych agregujących dane. Po upływie 90 dni od zgłoszenia żądania Przetwarzający przeprowadza szczegółową analizę czy dane osoby, która zgłosiła żądanie zostały usunięte ze wszystkich systemów Przetwarzającego oraz przedstawia wyniki tej analizy Administratorowi w formie raportu,

d) w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawa do ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO, do czasowego zablokowania możliwości edycji rekordów związanych z osobą, której dane dotyczą niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od przedstawienia takiego polecenia przez Administratora,

e) w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawa do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO, do wyeksportowania do Administratora wszystkich Danych Osobowych dotyczących tej osoby przetwarzanych elektronicznie;

f) w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawa do sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 RODO, do przekazania informacji Administratorowi,

6.3 W celu wywiązywania się z obowiązków, o których mowa w pkt 6.2. poprzedzającym, Przetwarzający zobowiązuje się wprowadzić do swojego systemu informatycznego funkcjonalności umożliwiające co najmniej: sporządzenie kopii danych, usuwanie danych, sprostowanie danych, ograniczenie przetwarzania danych, sporządzenie pliku umożliwiającego przenoszalność danych, odnotowywanie zgłoszenia sprzeciwu.

6.4 Przetwarzający zobowiązuje się udostępnić Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków przez Administratora oraz Przetwarzającego, o których mowa w art. 28 RODO.

6.5 Przetwarzający zobowiązany jest do stosowania się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO.

6.6 Przetwarzający zobowiązuje się do poinformowania Administratora w terminie nie później niż 24 godzin od dokładnej godziny wystąpienia każdego z poniższych zdarzeń, o:

a) jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego,

b) jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym Przetwarzania Danych Osobowych, skierowanej do Przetwarzającego,

c) wszelkich audytach, kontrolach i inspekcjach dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy,

d) jakimkolwiek wiążącym żądaniu sądów, organów ścigania lub innych urzędów państwowych polskich lub międzynarodowych dotyczących ujawnienia lub udostępnienia Danych Osobowych, chyba, że poinformowanie Administratora nie jest dozwolone na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

7. ZASADY ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZYWANYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

7.1 W przypadku konieczności wymiany Danych Osobowych w postaci elektronicznej, Przetwarzający dopuszcza możliwość przekazywania ich za pośrednictwem poczty elektronicznej, wyłącznie w formie załączników, z uwzględnieniem poniższych zasad:

a) przetwarzane załączniki zawierające Dane Osobowe podlegają zabezpieczeniu kryptograficznemu z użyciem algorytmu AES256 lub silniejszego, uzgodnionego pomiędzy Stronami (np. oprogramowanie archiwizujące z wbudowanym algorytmem szyfrującym);

b) hasło zabezpieczające (klucz szyfrujący), zapewniające ochronę przed nieuprawnionym odszyfrowaniem załącznika, składa się z co najmniej 12 znaków (z jednoczesnym użyciem po dwa znaki z każdej grupy, tj. małych liter, dużych liter, cyfr i znaków specjalnych);

c) nadawca, po uzyskaniu od odbiorcy potwierdzenia otrzymania zabezpieczonych załączników, przekazuje odbiorcy hasło zabezpieczające (klucz szyfrujący) poprzez przesłanie go innym kanałem niż poczta elektroniczna (email), w szczególności w drodze połączenia telefonicznego, z zachowaniem zasad
i środków zabezpieczających przed ujawnieniem hasła podmiotom nieuprawnionym;

d) przesyłanie zaszyfrowanego załącznika odbywa się pomiędzy kontami pocztowymi Administratora, a kontami pocztowymi Przetwarzającego udostępnionymi w związku z realizacją niniejszej Umowy.

8. TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzający nie może przekazywać (transferować) Danych Osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że Administrator udzieli mu uprzedniej, pisemnej
pod rygorem bezskuteczności, zgody zezwalającej na taki transfer.

Jeśli Administrator udzieli Przetwarzającemu uprzedniej zgody na przekazanie Danych Osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Przetwarzający może dokonać transferu tych danych osobowych tylko wtedy, gdy:

- państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony Danych Osobowych do tego, który obowiązuje w Unii Europejskiej; lub
- Administrator i Przetwarzający lub podwykonawca Przetwarzającego zawarli umowę na podstawie standardowych klauzul umownych lub wdrożyli inny mechanizm, który zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych do państwa trzeciego

9. DALSZE POWIERZENIE PRZETWARZANIA

9.1 Wykonawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych, objętych niniejszymi Umową wykonawczą innej osobie lub podmiotowi (zwanym dalej „dalszym podmiotem przetwarzającym”)

9.2 Przetwarzający zobowiązany jest poinformować Administratora jakiemu podmiotowi powierzył przetwarzanie danych osobowych. Informacja taka powinna być przekazana do osoby wskazanej do kontaktów w Umowie wykonawczej w terminie 7 dni roboczych przed planowanym dalszym powierzeniem. Administrator jest uprawniony do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi wskazanemu przez Przetwarzającego w terminie 3 dni roboczych od otrzymania od Przetwarzającego informacji. Brak sprzeciwu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez Administratora na takie powierzenie. W przypadku złożenia sprzeciwu przez Administratora dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Przetwarzającego podmiotowi objętemu sprzeciwem jest niedopuszczalne

9.3 Dalsze powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego jest dopuszczalne tylko na podstawie umowy powierzenia między Przetwarzającym a jego podwykonawcą. Na podstawie umowy powierzenia podwykonawca zobowiąże się do spełniania tych samych obowiązków i wymogów, które na mocy Umowy nałożone są na Przetwarzającego. Umowa będzie podpisana w tej samej formie co niniejsza Umowa.

9.4 W zawartej dalszej umowie powierzenia pomiędzy Przetwarzającym, a każdym z podwykonawców Przetwarzającego, Przetwarzający zapewni, niezależnie od wymagań w pkt 9.7 zd. drugie, w szczególności, iż:

a) Administratorowi będą przysługiwały uprawnienia wynikające z dalszej umowy powierzenia bezpośrednio wobec podwykonawcy,

b) podwykonawca, któremu powierzono Przetwarzanie Danych Osobowych będzie stosować co najmniej równorzędny poziom ochrony Danych Osobowych co Przetwarzający,

c) podwykonawca w żadnym przypadku nie będzie uprawniony do decydowania o celach i środkach Przetwarzania Danych Osobowych objętych umową powierzenia zawartą pomiędzy Przetwarzającym a podwykonawcą,

d) w sytuacji gdy podmiot danych, którego dane dotyczą wykonuje swoje prawa wynikające z RODO w odniesieniu do Danych Osobowych przetwarzanych w imieniu Administratora przez Przetwarzającego lub podwykonawcę, bądź w sytuacji, gdy Administrator jest zobowiązany do ustosunkowania się do jakiegokolwiek wezwania, zgłoszenia kontroli lub audytu ze strony organu nadzorczego lub innego organu ochrony prawnej odnoszących się do Danych Osobowych przetwarzanych w imieniu Administratora przez Przetwarzającego lub podwykonawcę, wówczas Przetwarzający oraz podwykonawca zobowiązują się do wszelkiej współpracy wymaganej przez Administratora w celu umożliwienia mu zapewnienia zgodności z wszelkimi obowiązkami jakie wynikają z realizacji w/w praw lub wezwania, zgłoszenia kontroli lub audytu, w szczególności poprzez niezwłoczne udzielenie Administratorowi wszelkich informacji i wyjaśnień oraz przekazanie Administratorowi wszelkich dokumentów wymaganych przez Administratora, związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez podwykonawcę.

9.5 Jeżeli podwykonawcy, którym powierzono Przetwarzanie Danych Osobowych nie wywiążą się ze spoczywających na nich obowiązków ochrony Danych Osobowych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków tych podwykonawców spoczywa na Przetwarzającym.

9.6 Przetwarzający poinformuje Administratora o każdym przypadku i przyczynie rozwiązania jego dalszej umowy powierzenia z podwykonawcą nie później niż w terminie 3 dni od rozwiązania takiej umowy.

9.7 Przetwarzający zobowiązany jest prowadzić aktualną listę podwykonawców, którym powierzył Przetwarzanie Danych Osobowych Administratora. Przetwarzający zobowiązany jest przekazać taką listę Administratorowi na jego każde żądanie.

10. AUDYT I INSPEKCJA PRZETWARZAJĄCEGO

10.1 Administrator jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad Przetwarzania Danych Osobowych wynikających z RODO oraz niniejszej Umowy przez Przetwarzającego, poprzez prawo żądania w każdym czasie obowiązywania Umowy, udzielenia wszelkich informacji lub udostępnienia wszelkich dokumentów, procedur
i rejestrów dotyczących powierzonych Danych Osobowych, w tym informacji o lokalizacji Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego.

10.2 Administrator ma także prawo przeprowadzania audytów lub inspekcji Przetwarzającego w zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem i z Umową, za pośrednictwem upoważnionych pracowników Administratora

lub zewnętrznego podmiotu profesjonalnie zajmującego się oceną i kontrolą procesów bezpieczeństwa Danych Osobowych i informacji („Audytorzy Administratora”).

10.3 Administrator poinformuje Przetwarzającego o planowanym audycie lub inspekcji, w formie pisemnej lub korespondencji elektronicznej e-mail co najmniej na 7 (siedem) dni przed planowanym terminem rozpoczęcia audytu lub inspekcji, ze wskazaniem w formie pisemnej lub korespondencji elektronicznej e-mail osób wyznaczonych przez Administratora do przeprowadzenia audytu lub inspekcji.

10.4 Audyt lub inspekcja przeprowadzana jest w siedzibie Przetwarzającego oraz wszelkich innych lokalizacjach, gdzie Przetwarzający Przetwarza Dane Osobowe na podstawie Umowy, przez upoważnionych Audytorów Administratora. Lokalizacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, dotyczą również lokalizacji Przetwarzania Danych Osobowych przez podwykonawców Przetwarzającego.

10.5 W trakcie audytu lub inspekcji, Audytorzy Administratora mają prawo do:

a) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich informacji mających bezpośredni związek z powierzeniem przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy,

b) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych lub teleinformatycznych służących do przetwarzania danych,

c) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez Przetwarzającego oraz pracowników Przetwarzającego w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego.

10.6 W przypadku uzyskania przez Administratora uzasadnionych informacji odnośnie do zagrożenia bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego lub któregokolwiek z podwykonawców Przetwarzającego, Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia niezapowiedzianego audytu lub inspekcji w dniach roboczych, w godzinach od 08.00 do 18.00 w lokalizacjach, o których mowa w powyżej w celu weryfikacji bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych.

10.7 Przetwarzający zapewnia Audytorom Administratora warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu lub inspekcji, a w szczególności sporządza we własnym zakresie kopie lub wydruki dokumentów oraz informacji zgromadzonych na nośnikach, w urządzeniach lub w systemach służących do Przetwarzania Danych Osobowych.

10.8 Po zakończeniu audytu lub inspekcji Audytor Administratora przedstawia Przetwarzającemu raport z audytu, lub w przypadku inspekcji, informację w formie pisemnej.

10.9 W przypadku ujawnienia jakichkolwiek nieprawidłowości, naruszeń lub innych okoliczności, które zostaną uznane przez Administratora za niezgodne z warunkami Umowy lub przepisami prawa obowiązującego w okresie obowiązywania Umowy („Niezgodność/Niezgodności”), Przetwarzający oraz każdy z podwykonawców, których dotyczy taka Niezgodność, są zobowiązani do jej/ich usunięcia na własny koszt w terminie wskazanym w formie ustnej lub pisemnej rekomendacji przez Administratora, w zależności od decyzji Audytora Administratora. Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Przetwarzającego wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ODO.

10.10 Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Przetwarzający oraz każdy z podwykonawców Przetwarzającego, wyrażają nieodwołalną zgodę na przeprowadzenie audytu i/lub inspekcji, o której mowa w niniejszym punkcie oraz zobowiązują się do pełnej współpracy z Administratorem oraz Audytorami Administratora w trakcie audytów oraz inspekcji. Jakiekolwiek uniemożliwianie, utrudnianie lub inne podobne działania podejmowane

przez Przetwarzającego i któregokolwiek z podwykonawców Przetwarzającego, wobec Administratora lub Audytorów Administratora mogą być podstawą do rozwiązania Umowy lub Umowy Głównej.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZETWARZAJĄCEGO

11.1 Przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstaną u Administratora lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z przepisami prawa lub niniejszą umową Przetwarzania przez Przetwarzającego Danych Osobowych,
a w szczególności w związku z udostępnianiem Danych Osobowych osobom nieupoważnionym.

11.2 Z zastrzeżeniem poniższych zapisów, Przetwarzający ponosi względem Administratora odpowiedzialność za zasadach ogólnych. (w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Przetwarzającego niniejszej Umowy, Przetwarzający zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych).

11.3 Administrator jest uprawniony do naliczenia Przetwarzającemu następujących kar umownych:

a) z tytułu zwłoki w zgłoszeniu naruszenia w terminie określonym w pkt. 6 Umowy w wysokości 0,1 % (słownie: jedna dziesiąta procenta) wartości całkowitego wynagrodzenia za realizację Umowy, dla której takie zdarzenie nastąpiło, lecz nie mniej niż 50,00 złotych za każdą godzinę zwłoki;

b) z tytułu niezastosowania któregokolwiek z zabezpieczeń wymienionych w Umowie, w wysokości 250,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek;

c) z tytułu naruszenia obowiązku poinformowania Administratora o dalszym powierzeniu Przetwarzania Danych Osobowych podwykonawcy Przetwarzającego – w wysokości 1% (słownie jednego procenta), całkowitej wartości wynagrodzenia Umowy, dla której takie zdarzenie nastąpiło, lecz nie mniej niż 250,00 zł złotych za każdy stwierdzony przypadek;

d) z tytułu nie zawarcia w umowie powierzenia z podwykonawcą postanowień, o których mowa w pkt. 9 Umowy – w wysokości 1 % (słownie: jednego procenta), całkowitej wartości wynagrodzenia Umowy, dla której takie zdarzenie nastąpiło, lecz nie mniej niż 250,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek;

e) z tytułu uniemożliwienia Administratorowi przeprowadzenia audytu lub inspekcji, o których mowa w pkt. 10 Umowy, w wysokości 2 000,00 złotych (dwa tysiące złotych 00/100) za każdy przypadek;

f) z tytułu naruszenia obowiązku uzyskania zgody Administratora na transfer danych poza obszar EOG, w wysokości 1 % (słownie: jednego procenta) całkowitej wartości wynagrodzenia za realizację Umowy, dla której takie zdarzenie nastąpiło, lecz nie mniej niż 250,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek;

g) z tytułu niewykonania przez Przetwarzającego i/lub któregokolwiek z podwykonawców zobowiązania, o którym mowa w pkt 13.3 i 13.4, Administrator jest uprawniony do naliczenia Przetwarzającemu kary umownej w wysokości 1 % (słownie: jednego procenta), całkowitej wartości wynagrodzenia Umowy, dla której takie zdarzenie nastąpiło, lecz nie mniej niż 1 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.

h) z tytułu zwłoki we wdrożeniu zaleceń pokontrolnych, w stosunku do terminu uzgodnionego przez Strony, w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień zwłoki,

11.4 Niezależnie od zobowiązań wskazanych powyżej, w przypadku wszczęcia przeciwko Administratorowi przez osobę trzecią jakiegokolwiek postępowania (w tym sądowego) dotyczącego naruszenia przepisów RODO lub innych przepisów prawa w związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez Przetwarzającego lub któregokolwiek z podwykonawców Przetwarzającego, Przetwarzający zobowiązuje się do zapewnienia

Administratorowi na swój koszt ochrony sądowej na zasadach wskazanych przez Administratora, a także do poniesienia wszelkich konsekwencji takiego postępowania, w tym w szczególności kosztów wszelkich decyzji administracyjnych, wyroków sądowych, orzeczeń oraz ugód („Regres”).

12. WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy należne Przetwarzającemu zawarte jest w Wynagrodzeniu, o którym mowa w Umowie Głównej.

13. OBOWIĄZYWANIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

13.1 Umowa jest zawarta na czas trwania Umowy Głównej i wygasa w terminie 14 dni od dnia wykonania, rozwiązania, wygaśnięcia, unieważnienia lub odstąpienia od Umowy Głównej.

13.2 Administrator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy bez terminów wypowiedzenia w przypadku istotnego naruszenia przepisów prawa lub zapisów Umowy przez Przetwarzającego, w szczególności:

a) gdy organ nadzorczy stwierdzi, iż Przetwarzający lub którykolwiek z podwykonawców Przetwarzającego nie przestrzegają zasad Przetwarzania Danych Osobowych,

b) gdy prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Przetwarzający lub którykolwiek z jego podwykonawców nie przestrzegają zasad Przetwarzania Danych Osobowych,

c) przetwarzania przez Przetwarzającego oraz któregokolwiek z podwykonawców jakichkolwiek Danych Osobowych niezgodnie z celem i zakresem Umowy lub którejkolwiek umowy powierzenia zawartej pomiędzy Przetwarzającym a podwykonawcą;

d) przetwarzania przez Przetwarzającego oraz każdego z jego podwykonawców jakichkolwiek Danych Osobowych niezgodnie z RODO lub poleceniami Administratora;

e) utrudniania lub uniemożliwiania Administratorowi prowadzenia jakichkolwiek czynności kontrolnych, o których mowa w pkt. 10 Umowy;

f) dopuszczenia do Przetwarzania Danych Osobowych osób nieupoważnionych przez Przetwarzającego lub któregokolwiek z podwykonawców Przetwarzającego;

g) zawarcia jakiejkolwiek umowy powierzenia pomiędzy Przetwarzającym a jakimkolwiek podwykonawcą bez zgody Administratora, o którym mowa w pkt.9 Umowy;

h) naruszenia obowiązków, o których mowa w pkt 6 Umowy (dalsze obowiązki przetwarzającego).

13.3 W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 13.1 lub 13.2 powyżej, Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni[15] kalendarzowych od wystąpienia takiej okoliczności, zwrócić Administratorowi powierzone do Przetwarzania Dane Osobowe aktualne na dzień wykonania, rozwiązania, wygaśnięcia, unieważnienia lub odstąpienia od Umowy Głównej lub po uzyskaniu zgody Administratora trwale usunąć wszelkie powierzone mu na podstawie Umowy Dane Osobowe, w tym skutecznie usunąć je z wszelkich nośników informacji pozostających w dyspozycji Przetwarzającego a także zapewnić,
iż każdy z jego podwykonawców trwale usunie wszelkie Dane Osobowe przetwarzane na podstawie umowy powierzenia, w tym skutecznie usunie je z wszelkich nośników informacji pozostających w dyspozycji

[15] Należy ustalić z Przetwarzającym liczbę dni, np.: 7/14/30.

podwykonawcy. Zwrot lub usunięcie Danych Osobowych przez Przetwarzającego oraz każdego z podwykonawców zostanie potwierdzone odpowiednio Protokołem Przekazania lub Zniszczenia Danych Osobowych, którego wzór stanowi Załącznik 2 do Umowy. Skan Protokołów Przekazania lub Zniszczenia Danych Osobowych zostanie przesłany przez Przetwarzającego drogą elektroniczną na adres iod@energa-operator.pl, w terminie 3 dni roboczych od dnia usunięcia Danych Osobowych.

13.4 Jeżeli niszczenie Danych Osobowych jest dokonywane w niszczarniach lub za pośrednictwem firm profesjonalnie zajmujących się niszczeniem dokumentów („Niszczarnia”), Przetwarzający lub każdy z podwykonawców, sporządzą protokół zawierający zbiorczą listę Danych Osobowych przesłanych do Niszczarni. Skan takiego protokołu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy, wraz z protokołem lub certyfikatem zniszczenia Danych Osobowych sporządzonym przez Niszczarnię, zostanie przesłany przez Przetwarzającego drogą elektroniczną na iod@energa-operator.pl, w terminie 3 dni roboczych od dnia usunięcia Danych Osobowych.

13.5 Administratorowi przysługuje prawo kontroli i nadzoru wykonywania zobowiązań Przetwarzającego, o których mowa w pkt 13.3 i 13.4 powyżej poprzez przeprowadzenie audytu lub inspekcji na zasadach wskazanych w pkt 9 (dalsze powierzenie przetwarzania) Umowy.

13.6 Strony ustalają, iż pomimo wygaśnięcia Umowy bez względu na okoliczności, o których mowa w pkt 13.1 i 13.2 powyżej, pozostają w mocy postanowienia Umowy nakładające lub mogące nałożyć jakiekolwiek zobowiązanie na Przetwarzającego, po terminie wygaśnięcia Umowy Powierzenia, w tym w szczególności postanowienia (dotyczące współpracy oraz regresu).

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1 Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

14.2 Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

14.3 W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz przepisy RODO.

14.4 Spory związane z wykonywaniem niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.

14.5 Strony w zakresie niniejszej Umowy będą się kontaktowały na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do Umowy.

14.6 Zmiana treści Załączników do niniejszej Umowy nie wymaga jej aneksowania. Wymagane jest skuteczne dostarczenie informacji o zmianie treści załącznika na adres wskazany w danych kontaktowych drugiej Strony.

14.7 Umowa została sporządzona w jednym egzemplarzy (dla formy elektronicznej) lub dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (dla formy pisemnej), po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Wzór zgłoszenia zdarzenia/naruszenia
2. Załącznik nr 2 – Protokół zwrotu/zniszczenia
3. Załącznik nr 3 – Protokoły zniszczenia

4. Załącznik nr 4 - Dane kontaktowe Stron w zakresie realizacji niniejszej Umowy.
5. Załącznik nr 5 – Wykaz wymaganych środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez Przetwarzającego lub podmioty, który Przetwarzający zleci dalsze Przetwarzanie Danych Osobowych.

W imieniu Administratora

_____

W imieniu Przetwarzającego

_____

Załącznik nr 1

Wzór zgłoszenia zdarzenia mogącego skutkować naruszeniem ochrony danych osobowych lub naruszenia ochrony danych osobowych[16] – Przetwarzający

1. Dane Przetwarzającego:	
Nazwa, dane kontaktowe Przetwarzającego	
Inspektor ochrony danych osobowych Przetwarzającego/osoba wyznaczona przez przetwarzającego	
Numer telefonu	
Adres email	
2. Godzina i data wystąpienia zdarzenia mogącego skutkować naruszeniem ochrony danych osobowych lub naruszenia ochrony danych osobowych.	
3. Miejsce wystąpienia zdarzenia/naruszenia.	
4. Opis zdarzenia/naruszenia.	
5. Opis zakresu danych osobowych, których dotyczy zdarzenie mogące skutkować naruszeniem ochrony danych osobowych lub lub naruszenia ochrony danych osobowych.	
Kategorie osób, których dane dotyczą	*Zakres danych osobowych*
1.	•
2.	•
Przybliżona liczba osób, których dotyczyć może zdarzenie	
Przybliżona liczba wpisów danych osobowych, których dotyczyć może zdarzenie	

[16] Niewłaściwe skreślić

6. Podmioty, które mogły uzyskać nieuprawniony dostęp do danych osobowych.
7. Konsekwencje zgłaszanego zdarzenia/naruszenia (w tym możliwe konsekwencje dla osób, których dane dotyczą).
8. Opis zastosowanych środków podjętych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków zdarzenia/naruszenia.
9. Wnioski lub inne uwagi Przetwarzającego.
10. Przyczyny opóźnienia zgłoszenia.[17]

[7] Uzupełnić, jeżeli zgłoszenie przekazuje się Administratorowi po upływie 24 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Załącznik nr 2

Protokół zwrotu/zniszczenia danych przez Przetwarzającego/Podwykonawcę.

1. Data operacji:……
2. Zwrócono Administratorowi / zniszczono dane osobowe powierzone umową …… z dnia…….. w całości/w części dotyczącej……
3. Rodzaj nośnika danych……
4. Sposób zwrotu / zniszczenia: ……
5. Protokół sporządził:

Prawdziwość powyższych informacji potwierdzam własnym podpisem

…….
Data i podpis Przetwarzającego/Podwykonawcy

Załącznik nr 3

Protokół przekazania Danych Osobowych do Niszczarni przez Przetwarzającego/Podwykonawcę.

1. Dane podmiotu……
2. Data przekazania……
3. Dane osobowe powierzone umową …… z dnia……. w całości/w części dotyczącej……
4. Rodzaj nośnika danych……
5. Sposób zniszczenia:……
6. Protokół sporządził:

Prawdziwość powyższych informacji potwierdzam własnym podpisem

Data i podpis przyjmującego (przedstawiciela Niszczarni)

……

Data i podpis przekazującego (przedstawiciela Procesora)

Załącznik nr 4

Dane kontaktowe Stron

Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana do Administratora na następujące dane kontaktowe:

Telefon:

Email:

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych: IOD@energa-operator.pl

Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana do Przetwarzającego na następujące dane kontaktowe:

……., ul. ……., ..-… ……..

tel: ……..

email:…….

Strony ustalają, że preferowaną formą kontaktu w sprawach bieżącej obsługi jest forma kontaktu przy użyciu email.

1) Dane przedstawicieli Stron:

Przetwarzającego w kontaktach z Administratorem w zakresie ustaleń Umowy reprezentować będą następujące osoby:

……

email:

Administratora w kontaktach z Procesorem w zakresie ustaleń Umowy reprezentować będą następujące osoby:

_____

Email:

2) Dane do zgłaszania naruszeń do Administratora:

Adres email: iod@energa-operator.pl

Załącznik nr 5

Wykaz wymaganych środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez Przetwarzającego lub podmioty, który Przetwarzający zleci dalsze Przetwarzanie Danych Osobowych.

Zgodnie z art. 32 RODO, biorąc pod uwagę aktualny stan techniki, koszt wdrożenia oraz charakter, skalę, okoliczności i cele przetwarzania, jak również różne prawdopodobieństwo i stopień zagrożenia praw i wolności osób fizycznych, Przetwarzający podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu ochrony Danych Osobowych adekwatnych do ryzyka, tj.:

- posiadam doświadczenie w świadczeniu usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych
- osoby, które deleguję do wykonania zlecenia posiadają nadane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
- osoby delegowane do wykonania pracy posiadają przeszkolenie w zakresie przepisów dot. ochrony danych osobowych
- osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktów

z Zamawiającym, zostały obowiązane do zachowania informacji dot. szczegółów współpracy
w tajemnicy

- wdrożyłem odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni do zagrożenia stopień bezpieczeństwa ochrony danych osobowych
- nie przetwarzam danych poza granicą Polski

W przypadku przetwarzania danych osobowych w systemach komputerowych oświadczam, że :

- na komputerach przetwarzających dane osobowe znajduje się wyłącznie dopuszczalne, w tym prawnie legalne oprogramowanie
- osoby wykonujące pracę z wykorzystaniem komputera zostały przeszkolone w zakresie zasad bezpieczeństwa informacji i bezpiecznego korzystania z systemu informatycznego
- system operacyjny komputerów przetwarzających dane osobowe jest na bieżąco aktualizowany
- oprogramowanie komputerów do przetwarzania danych osobowych jest na bieżąco aktualizowane
- komputery przetwarzające dane osobowe są chronione przez ochronę antywirusową

W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych oświadczam że kolejni kontrahenci, o ile występują lub wystąpią, a z których usług korzystam lub będę korzystał jako podmioty przetwarzające, w celu realizacji zadań na rzecz Energa-Operator S.A., i którym powierzam przetwarzanie powierzonych danych osobowych , są przez nas weryfikowani pod względem obowiązku zapewnienia wystarczających gwarancji, wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami przetwarzającymi współpraca w zakresie powierzenia danych jest regulowana poprzez pisemną umowę.

W imieniu podmiotu przetwarzającego

……..
pieczęć firmowa Podmiotu lub pełna nazwa

……
miejscowość, data

……
podpis przedstawiciela Podmiotu zgodnie z zasadami reprezentacji

Załącznik nr 11 do Umowy

OBOWIĄZKI STRON W ZAKRESIE WYMAGAŃ PROGRAMU ZGODNOŚCI

(1) Zapisy wynikające z Programu Zgodności zawierane są w każdej Umowie z usługodawcą, który świadczy usługi lub wykonuje na rzecz lub w imieniu OSD, zadania związane z działalnością dystrybucyjną w obszarach, w których zapewnia się równe i niedyskryminacyjne traktowanie lub zadania, dla których wykonania konieczny jest dostęp do Informacji sensytywnych, tj. w której usługi dotyczą obszarów określonych w pkt I.4 Programu Zgodności:

a) świadczenia usług przyłączania (wydawanie warunków przyłączenia, zawieranie i realizacja umów o przyłączenie do sieci),
b) rozliczeń z Użytkownikami Systemu,
c) bilansowania Systemu,
d) świadczenia usług dystrybucyjnych oraz zmiany sprzedawcy (zawieranie i realizacja umów o świadczenie usług dystrybucji, rozwiązywanie i zmiana warunków umów o świadczenie usług dystrybucji, zawieranie i realizacja generalnych umów dystrybucji),
e) obsługi realizacji skarg i reklamacji,
f) likwidacji zakłóceń i awarii Systemu,
g) udostępniania danych pomiarowych służących do rozliczeń, bilansowania i rozliczania niezbilansowania Użytkowników systemu,
h) ochrony Informacji sensytywnych,
i) sposobu udostępniania i przekazywania informacji Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu,
j) zarządzania infrastrukturą sieciową, w tym wchodzącymi w jej skład urządzeniami ICT, jej rozwojem oraz jej udostępnianiem,
k) zakupu energii elektrycznej na potrzeby pokrycia różnicy bilansowej i potrzeb własnych OSD,
l) rozbudowy sieci dystrybucyjnej.

(2) W przypadku, gdy Umowa została zawarta z Wykonawcą będącym usługodawcą Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się poniższe zapisy:

1. OKREŚLENIE RÓL

1.1. Zamawiający jako przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej oraz odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym energii elektrycznej, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej oraz jej niezbędną rozbudowę, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

1.2. Zamawiający zobowiązany jest stosować Program Zgodności.

1.3. Definicje, terminologia i informacje dodatkowe:

POJĘCIE	DEFINICJA
Informacje sensytywne	informacje handlowe uzyskane w trakcie prowadzenia działalności przez *OSD* od osób trzecich lub informacje o *systemie zarządzanym* przez *OSD* i o jego działalności, które mogą przynosić *Użytkownikom Systemu* lub *Potencjalnym Użytkownikom Systemu* korzyści handlowe;
Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego	przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi; szczegółowe obowiązki Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego określa art. 9c ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
Potencjalny użytkownik Systemu	podmiot ubiegający się o przyłączenie do Systemu;
Program Zgodności	Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego obowiązujący Zamawiającego, zatwierdzony decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Przedsiębiorstwo energetyczne	podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji, obrotu energią elektryczną
System	dystrybucyjna sieć elektroenergetyczna oraz przyłączone do niej urządzenia i instalacje współpracujące z tą siecią.
Usługodawca	osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej świadcząca usługi lub wykonująca na rzecz lub w imieniu OSD, zadania związane z działalnością dystrybucyjną w obszarach, w których zapewnia się równe i niedyskryminacyjne traktowanie lub zadania, dla których wykonania konieczny jest dostęp do Informacji sensytywnych;
Użytkownik Systemu	podmiot dostarczający energię elektryczną do Systemu elektroenergetycznego lub zaopatrywany z tego Systemu oraz podmiot posiadający koncesję na obrót energią elektryczną

1.4. Wolą Stron jest ustalenie w Umowie szczególnych obowiązków Wykonawcy jako Usługodawcy Zamawiającego, który zobowiązany jest do realizacji obowiązków wynikających z Programu Zgodności.

1.5. W związku z powyższym Strony uzgodniły następujące zobowiązania w ramach Umowy.

2. OBOWIĄZEK OCHRONY INFORMACJI SENSYTYWNYCH

2.1. Za Informacje sensytywne uznaje się:

1) informacje dotyczące Użytkowników Systemu lub Potencjalnych Użytkowników Systemu uzyskane przez OSD w toku wykonywania Działalności podstawowej OSD, które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści handlowe.
Do tej kategorii zalicza się następujące informacje:
   a) warunki umów, w tym finansowe:
      - indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przyłączenia do sieci,
      - moc umowna,
      - poziom zużycia energii elektrycznej,
      - termin płatności faktury,
      - okres rozliczeniowy;
   b) dane umożliwiające segmentację odbiorców i przygotowanie dedykowanych ofert:
      - nazwa/imię i nazwisko, adres odbiorcy i numer jego rachunku bankowego,
      - struktura poboru energii elektrycznej,
      - dane pomiarowe, profile zużycia, w tym prognozowane profile zużycia odbiorców,
      - historia płatności,
      - zadłużenie odbiorcy;
2) informacje o Systemie zarządzanym przez OSD i o Działalności podstawowej OSD, które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści handlowe:
   a) ekspertyzy wpływu przyłączania do sieci elektroenergetycznej urządzeń, instalacji lub sieci wytwórczych i odbiorczych na funkcjonowanie Systemu,
   b) informacje dotyczące infrastruktury sieciowej OSD oraz sposobu zarządzania tą infrastrukturą, nie będące Informacjami ogólnodostępnymi.

2.2. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony Informacji sensytywnych, w których posiadanie wszedł w związku z realizacją usług objętych Umową.

2.3. Ochrona Informacji sensytywnych polega na ich nieujawnianiu osobom, dla których wejście w posiadanie Informacji sensytywnych nie jest niezbędne dla realizacji obowiązków wynikających z Umowy i wyłącznie w celu realizacji tych obowiązków.

2.4. W celu wykonania obowiązków, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia odpowiednich zasad zabezpieczenia Informacji sensytywnych, zarówno w stosunkach wewnętrznych Wykonawcy, jak i w stosunkach z osobami trzecimi.

3. NIEDYSKRYMINACYJNE I RÓWNE TRAKTOWANIE UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU I POTENCJALNYCH UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU

3.1. W ramach świadczenia usług objętych Umową, Wykonawca zobowiązany jest do niedyskryminacyjnego i równego traktowania Użytkowników Systemu i Potencjalnych Użytkowników Systemu; w szczególności Wykonawca nie może:

(1) wykorzystywać Informacji sensytywnych w celu lub w sposób dający pozycję uprzywilejowaną albo dyskryminującą Użytkownika Systemu lub Potencjalnego Użytkownika Systemu, w szczególności przekazywać Informacji sensytywnych innego Użytkownika Systemu spółce obrotu należącej do Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, do którego należy OSD,

(2) promować i rekomendować osobom trzecim, w tym pracownikom Zamawiającego i Wykonawcy jakichkolwiek Przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem bądź sprzedażą energii elektrycznej,
(3) brać udziału w rozpowszechnianiu lub eksponowaniu materiałów promocyjnych bądź reklamowych wybranych Przedsiębiorstw energetycznych,
(4) prezentować odbiorcom informacji o ofertach sprzedaży energii elektrycznej (nie dotyczy sytuacji przejścia odbiorcy na sprzedaż rezerwową),
(5) wprowadzać odbiorców w błąd poprzez informowanie, że pracownik Wykonawcy reprezentuje sprzedawcę, będącego częścią tego samego, co Zamawiający Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo.

4. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający każdorazowo w razie jakiejkolwiek zmiany lub rozszerzenia Programu Zgodności, związanego ze świadczeniem usług przez Usługodawców na rzecz OSD, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty wystąpienia tej zmiany, jest zobowiązany do przekazania Wykonawcy informacji na temat tych zmian.

Załącznik nr 12 do Umowy

Wykaz dokumentów potwierdzających zgodność zabudowanych urządzeń i materiałów ze Standardami Technicznymi Zamawiającego.

Nr standardu	Nazwa standardu
ST Z03a	**Kable elektroenergetyczne SN i nn**
1	Karty katalogowe oferowanych kabli elektroenergetycznych zawierające dane techniczne oraz wymiary.
2	Kable elektroenergetyczne nn: – kopia, poświadczona za zgodność z oryginałem, protokołu badania typu wykonanego zgodnie z dokumentem harmonizacyjnym PN HD 603 S1:2006P +A3:2009P Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV, za wyjątkiem badania przyczepności żywicy do izolacji XLPE żył lub normą równoważną (badanie typu, własności nieelektryczne, zgodnie z pkt. 2.3. normy) oraz za wyjątkiem żył roboczych aluminiowych sektorowych o przekroju 25 i 35 mm2 lub certyfikat zgodności z wyżej wskazaną normą.
3	Kable elektroenergetyczne SN: - kopia, poświadczona za zgodność z oryginałem, protokołu badania typu wykonanego zgodnie z dokumentem harmonizacyjnym PN HD 620 S2:2010E Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie lub normą równoważną (za wyjątkiem żył powrotnych miedzianych o przekroju 50 mm2) lub certyfikat zgodności z wyżej wskazaną normą; dla kabli elektroenergetycznych SN z powłoką z polietylenu (PE) nie rozprzestrzeniającego płomienia dodatkowo protokół badania odporności powłoki kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z normą PN-EN 60332-1-2:2010 Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych - Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia - Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW (lub późniejszym wydaniami tej normy) lub normą równoważną.
4	Kable elektroenergetyczne nn: – oryginał lub kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, protokołu badania wyrobu wykonanego zgodnie z dokumentem harmonizacyjnym PN-HD 603 S1:2006P+A3:2009P Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV lub normą równoważną.
5	Kable elektroenergetyczne SN: - oryginał lub kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, protokołu badania wyrobu wykonanego zgodnie z dokumentem harmonizacyjnym PN-HD 620 S2:2010E Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie lub normą równoważną.
ST Z03b	**Przewody elektroenergetyczne SN i nn**

1	Karty katalogowe oferowanych przewodów elektroenergetycznych zawierające dane techniczne oraz wymiary.
2	Kopie dokumentów, poświadczone za zgodność z oryginałem, potwierdzające zgodność przewodów elektroenergetycznych z niżej wymienionymi normami: a) nieizolowane przewody elektroenergetyczne nn –certyfikat zgodności z normą PN EN 50182:2002E+AC:2006E+AC:2014-07E Przewody do linii napowietrznych - Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo lub normą równoważną, b) izolowane przewody elektroenergetyczne nn -certyfikat zgodności przewodów w zakresie przekrojów od 2x25 mm² do 4x120 mm² z dokumentem harmonizacyjnym PN-HD 626 S1:2002/A2:2003 Energetyczne kable napowietrzne na napięcie znamionowe Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) kV lub normą równoważną, dodatkowo protokół badania odporności izolacji przewodów na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z normą PN-EN 60332-1-2:2010+A1:2016-02P Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych - Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia - Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW lub normą równoważną, c) nieizolowane przewody elektroenergetyczne SN – certyfikat zgodności z normą PN EN 50182:2002E+AC:2006E+AC:2014-07E Przewody do linii napowietrznych - Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo lub normą równoważną, d) przewody elektroenergetyczne SN w osłonie - certyfikat zgodności z normą PN EN 50397-1:2007E Przewody elektroenergetyczne w osłonie do linii napowietrznych oraz osprzęt do nich na napięcie znamionowe przemienne wyższe od 1 kV i nie przekraczające 36 kV. Część 1: Przewody w osłonie lub normą równoważną.
3	Oryginał lub kopia protokołów, poświadczonych za zgodność z oryginałem, badania wyrobu przewodów elektroenergetycznych wykonanych zgodnie z niżej wymienionymi normami:a) nieizolowane przewody elektroenergetyczne nn – oryginał lub kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, protokołu badania wyrobu próbki pobranej losowo z zewnętrznych końców 10% bębnów z przewodami, dla każdego odcinka przewodu będący przedmiotem dostawy, wykonanego zgodnie z normą PN EN 50182:2002E+AC:2006E+AC:2014-07E Przewody do linii napowietrznych - Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo lub normą równoważną,b) izolowane przewody elektroenergetyczne nn – oryginał lub kopia, potwierdzonaza zgodność z oryginałem, protokołu badania wyrobu próbki pobranej losowo z zewnętrznych końców 10% bębnów z przewodami, dla każdego odcinka przewodu będący przedmiotem dostawy, wykonanego zgodnie z dokumentem harmonizacyjnym PN-HD 626 S1:2002/A2:2003 Energetyczne kable napowietrzne na napięcie znamionowe Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) kV lub normą równoważnąc) nieizolowane przewody elektroenergetyczne SN – oryginał lub kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, protokołu badania wyrobu próbki pobranej losowo z zewnętrznych końców 10% bębnów z przewodami, dla każdego odcinka przewodu będący przedmiotem dostawy, wykonanego zgodnie z normą PN EN 50182:2002E+AC:2006E+AC:2014-07E Przewody do linii napowietrznych - Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo lub normą równoważną,d) przewody elektroenergetyczne SN w osłonie – oryginał lub kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, protokołu badania wyrobu wykonanego zgodnie z normą PN EN 50397-1:2007E Przewody elektroenergetyczne w osłonie do linii napowietrznych oraz osprzęt do nich na napięcie znamionowe przemienne wyższe od 1 kV i nie przekraczające 36 kV. Część 1: Przewody w osłonie lub normą równoważną.
ST Z04	**Wnętrzowe stacje transformatorowe SN/nn**
1	Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) napisana w języku polskim, zawierająca m.in. podstawowe dane techniczne, rysunki gabarytowe, szczegółową specyfikację wyposażenia, w tym instrukcję nastaw wyłącznika oraz wykaz wymaganych/zalecanych przez producenta okresowych zabiegów konserwacyjnych, przeglądów i badań technicznych.
2	Karty katalogowe oferowanych stacji zawierające podstawowe dane techniczne, rysunki gabarytowe oraz szczegółową specyfikację wyposażenia.

3	Kopie certyfikatów zgodności oraz kopie protokołów badania typu, poświadczonych za zgodność z oryginałem, wnętrzowej stacji transformatorowej SN/nn z niżej wymienionymi normami: a) PN-EN 62271-1:2018-02 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 1: Postanowienia ogólne lub normą równoważną, b) PN-EN62271-202:2014-12 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie lub normą równoważną, Jeżeli certyfikat zgodności dopuszcza stosowanie więcej niż jedną rozdzielnicę SN to musi to być poparte badaniem typu stacji wyposażonej w każdą z wymienionych rozdzielnic SN.
4	Kopie certyfikatów zgodności lub protokoły badania (próby) typu, poświadczonych za zgodność z oryginałem, z niżej wymienionymi normami: a) rozdzielnica rozdziału wtórnego SN - PN-EN 62271-1:2018-02 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 1: Postanowienia ogólne lub normą równoważną oraz PN-EN 62271-200:2012E Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie lub normą równoważną, b) rozdzielnica nn - PN-EN 61439-1:2011E Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia ogólne lub normą równoważną oraz PN-EN 61439-5:2011E Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych lub normą równoważną,
5	Kopie certyfikatów zgodności, poświadczonych za zgodność z oryginałem, badania (próby) typu z niżej wymienionymi normami:a) Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe oraz rozłączniki bezpiecznikowe izolacyjne – PN EN 60947-1:2010P+A1:2011E Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 1: Postanowienia ogólne lub normą równoważną oraz PN-EN 60947-3:2009P+A1:2012E Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi lub normą równoważną,b) bezpieczniki topikowe – PN-EN 60269-1:2010P+A1:2012P Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Część 1: Wymagania ogólne lub normą równoważną oraz PN-HD 60269-2:2014-06E Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Część 2: Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników przeznaczonych do wymiany przez osoby wykwalifikowane (bezpieczniki głównie do stosowania w przemyśle) - Przykłady znormalizowanych systemów bezpiecznikowych od A do J lub normą równoważną,

6	Deklaracje zgodności producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo importera z niżej wymienionymi normami: a) sygnalizator zwarć doziemnych i międzyfazowych w sieciach napowietrznych – PN EN 61010-1:2011E Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych - Część 1: Wymagania ogólne lub normą równoważną, PN-EN IEC 61000-6-2:2019-04 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-2: Normy ogólne - Odporność w środowiskach przemysłowych lub normą równoważną, PN EN 61000-6-4:2008P+A1:2012P Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-4: Normy ogólne - Norma emisji w środowiskach przemysłowych lub normą równoważną, PN EN 60255 26:2010E Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe – Część 26: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej lub normą równoważną, b) zasilacz prądu stałego – PN-EN 61204:2001P+A1:2002E Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego - Właściwości i wymagania bezpieczeństwa lub normą równoważną, c) ograniczniki przepięć nn – PN-EN 61643-11:2013-06E A11:2018-06E Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia – Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia – Wymagania i metody badań lub normą równoważną, d) ograniczniki przepięć SN - PN-EN 60099-4:2015-01 Ograniczniki przepięć - Część 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego (oryg.) lub normą równoważną ,PN-EN 60099-5:2018-08 Ograniczniki przepięć - Zalecenia wyboru i stosowania lub normą równoważną. e) rozłącznik bezpiecznikowy instalacyjny nn - PN-EN 60669-1:2018-04 Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych – Część 1: Wymagania ogólne lub normą równoważną, f) wyłączniki instalacyjne nn – PN EN 60898-1:2019-02 Sprzęt elektroinstalacyjny - Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych - Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego lub normą równoważną, g) gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym – PN-IEC 60884-1:2006P+A1:2009P Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego - Część 1: Wymagania ogólne lub normą równoważną, PN-IEC 60884-2-2:2012P Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla gniazd wtyczkowych do urządzeń lub normą równoważną.
7	Deklaracje zgodności producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo importera z postanowieniami: a) Dyrektywy 2014/53/UE(Dz.U.UE L 153/62) b) Dyrektywy LVD 2014/35/UE(Dz.U UE L 96/357), c) Dyrektywy EMC kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE (Dz.U. UE L 96/79), dla elementów zespołu telesygnalizacji i telesterowania.
8	Deklaracje zgodności producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo importera z postanowieniami: a) Dyrektywy LVD 2014/35/UE (Dz.U UE L 2006.374.1096/357), b) Dyrektywy RoHS 2002/95/WE (Dz.U. UE L 2003.37.19, Dz.U. UE L 2008.81.67), dla ograniczników przepięć nn, rozłącznika instalacyjnego nn wyłączników instalacyjnych nn, gniazda wtyczkowego ze stykiem ochronnym, akumulatorów wykonanych w technologii żelowej lub AGM.
9	Deklaracje zgodności producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo importera z postanowieniami Dyrektywy LVD 2006/95/WE (Dz.U UE L 2006.374.10) dla rozdzielnicy nn,
10	Oryginał lub kopie protokołu badania (próby) wyrobu dla: a) wnętrzowej stacji transformatorowej SN/nn (oryginał), b) rozdzielnicy rozdziału wtórnego SN (oryginał lub kopia), c) rozdzielnicy nn (oryginał lub kopia).
ST Z06	**Osprzęt do kabli elektroenergetycznych SN i nn**

1	Karty katalogowe oferowanego osprzętu do kabli elektroenergetycznych zawierające podstawowe dane techniczne,
2	Instrukcja montażu zawierająca: specyfikację elementów zestawu, rysunki techniczne wraz z opisami przygotowania kabla elektroenergetycznego, rysunki wraz z opisami montażu poszczególnych elementów zestawu
3	Zestawienie elementów i skład ilościowy.
4	Kopie certyfikatów zgodności, poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających zgodność z niżej wymienionymi normami: a) osprzęt kablowy dla kabli SN o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE – do dnia 31.12.2024 norma PN-HD 629.1 S2:2006 Badania osprzętu przeznaczonego do kabli na napięcie znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Część 1: Kable o izolacji wytłaczanej (oryg.) lub normą równoważną, PN-HD 629.1 S2:2006/A1:2008 Badania osprzętu przeznaczonego do kabli na napięcie znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV lub normą równoważną (lub normą PN-HD 629-1-S3:2019-10 lub normą równoważną) na następujące sekwencje badań: - głowice wnętrzowe i napowietrzne: A1, A2, A3, - mufy przelotowe: B1(I), B2, - ekranowane głowice wtykowe na przepusty typu A (250A): D1, D2 i D3 (dla głowic kątowych z okiem eksploatacyjnym „operating eye”), - ekranowane głowice wtykowe na przepusty typu C1/C2 (630A / 1250A): D1, D2 lub normą PN-HD 629-1-S3:2019-10 Wymagania dotyczące badań osprzętu do kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe od 3,6/6(7,2) kV do 20,8/36(42) kV – Część 1: Osprzęt do kabli o izolacji wytłaczanej lub normą równoważną - na następujące sekwencje badań: - głowice wnętrzowe i napowietrzne: A1, A2, A3, - mufy przelotowe: B1(I), B2, - ekranowane głowice wtykowe na przepusty typu A (250A): D1, D2 i D3 (dla głowic kątowych z okiem eksploatacyjnym „operating eye”) oraz pozostałe badania z tabeli nr 14 tej normy lub normy równoważnej (punkty 16÷20), - ekranowane głowice wtykowe na przepusty typu C1/C2 (630A / 1250A): D1, D2 oraz pozostałe badania z tabeli nr 14 tej normy lub normy równoważnej (punkty 16÷20). UWAGA: od dnia 01.01.2025 wymagana jest zgodność z normą PN-HD 629-1-S3:2019-10 lub normą równoważną. b) ograniczniki przepięć do głowic wtykowych – PN-EN 60099-4:2015-01 Ograniczniki przepięć - Część 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego lub normą równoważną. c) osprzęt kablowy dla kabli nn o izolacji polietylenowej lub polwinitowej – PN EN 50393:2015 Metody badań i wymagania dotyczące osprzętu do kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe 0,6/1,0 (1,2) kV (oryg.) lub normą równoważną na następujące sekwencje badań: - głowice: D1(II), - mufy przelotowe: A1(II) oraz próba napięciem udarowym w temperaturze otoczenia poz. 1 z sekwencji A1(III).
ST Z07	**Osprzęt do napowietrznych linii elektroenergetycznych SN i nn**
1	Karty katalogowe oferowanego osprzętu do kabli elektroenergetycznych zawierające podstawowe dane techniczne,
2	Instrukcja montażu zawierająca: specyfikację elementów zestawu, rysunki techniczne wraz z opisami przygotowania kabla elektroenergetycznego, rysunki wraz z opisami montażu poszczególnych elementów zestawu.

3	Osprzęt do napowietrznych linii elektroenergetycznych SN z przewodami nieizolowanymi - kopie certyfikatów zgodności, poświadczonych za zgodność z oryginałem, z normą PN-EN 61284:2002P Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczące osprzętu lub normą równoważną, lub deklaracja zgodności wyrobów producenta z ww. normami. Dla zacisków odgałęźnych (złączek odgałęźnych) nie przenoszących naprężeń mechanicznych dopuszcza się kopie certyfikatów zgodności, poświadczonych za zgodność z oryginałem, z normą PN-EN 61238-1:2004 Zaciskowe i mechaniczne złącza kabli energetycznych na napięcie znamionowe nie przekraczające 36 kV (Um = 42 kV) - Część 1: Metody badania i wymagania lub normą równoważną (oryg.) lub deklaracja zgodności wyrobów producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo importera z ww. normami.
4	Osprzęt do napowietrznych linii elektroenergetycznych SN z przewodami niepełnoizolowanymi - kopie certyfikatów zgodności, poświadczonych za zgodność z oryginałem, z normą PN-EN-50397-2:2023-05E Przewody elektroenergetyczne w osłonie do linii napowietrznych oraz osprzęt do nich na napięcie znamionowe przemienne wyższe od 1 kV i nie przekraczające 36 kV Część 2 Osprzęt do przewodów w osłonie – Badania i kryteria oceny lub normą równoważną (oryg.) lub deklaracja zgodności wyrobów producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo importera z ww. normami.
5	Osprzęt do napowietrznych linii elektroenergetycznych nn z przewodami aluminiowymi nieizolowanymi - kopie certyfikatów zgodności, poświadczonych za zgodność z oryginałem, z normą PN-EN 61284:2002P Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczące osprzętu lub normą równoważną lub deklaracja zgodności wyrobów producenta z ww. normami. Dla zacisków odgałęźnych (złączek odgałęźnych) nie przenoszących naprężeń mechanicznych dopuszcza się kopie certyfikatów zgodności, poświadczonych za zgodność z oryginałem, z normą PN-EN 61238-1:2004 Zaciskowe i mechaniczne złącza kabli energetycznych na napięcie znamionowe nie przekraczające 36 kV (Um = 42 kV) - Część 1: Metody badania i wymagania lub normą równoważną (oryg.) lub deklaracja zgodności wyrobów producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo importera z ww. normami.
6	Osprzęt do napowietrznych linii elektroenergetycznych nn z przewodami izolowanymi - kopie certyfikatów zgodności, poświadczonych za zgodność z oryginałem, z normami: - PN-EN 50483-1:2009E Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych - Część 1: Postanowienia ogólne lub normą równoważną (oryg.), - PN-EN 50483-2:2009E Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych - Część 2: Uchwyty odciągowy i przelotowy w układzie samonośnym lub normą równoważną (oryg.), - PN EN 50483 4:2009E Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych - Część 4: Złączki kablowe lub normą równoważną (oryg.), - PN EN 50483-5:2009E Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych - Część 5: Elektryczne badanie starzeniowe lub normą równoważną (oryg.), - PN-EN 50483-6:2009E Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych - Część 6: Badania środowiskowe lub normą równoważną (oryg.) lub deklaracja zgodności wyrobów producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo importera z ww. normami.
ST Z08	**Słupy i prefabrykaty z betonu do elektroenergetycznych linii napowietrznych SN i nn**
1	Karty katalogowe oferowanych słupów i prefabrykatów betonowych do elektroenergetycznych linii napowietrznych zawierające podstawowe dane techniczne.
2	Instrukcja składowania (wymagania dla magazynu stałego i tymczasowego, budowa stosu) oraz transportu (załadunek, przeładunek i transport).

3	Instrukcja posadowienia słupów i prefabrykatów z betonu w gruncie.
4	Kopie certyfikatów zakładowej kontroli produkcji dla słupów strunobetonowych wirowanych typu E oraz słupów żelbetowych wibrowanych typu ŻN, poświadczoną za zgodność z oryginałem, potwierdzającą, że: - poddano wstępnym badaniom typu prefabrykowane słupy, - poddano zakładowej kontroli produkcji prefabrykowane słupy, - przeprowadzono wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i systemu zakładowej kontroli produkcji, - prowadzi się ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji, - spełnione są wszystkie wymagania dotyczące systemu zakładowej kontroli produkcji opisane w załączniku ZA do normy PN EN 12843:2008 Prefabrykaty betonowe – maszty i słupy.
5	Kopie deklaracji właściwości użytkowych: słupów strunobetonowych wirowanych typu E, słupów żelbetowych wibrowanych typu ŻN i prefabrykatów z betonu zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.U.UE L 011.88.5). Dopuszcza się dostarczenie ww. kopii deklaracji właściwości użytkowych w formie papierowej lub przesłanie ich drogą elektroniczną. Dopuszcza się dostarczenie jednej kopii deklaracji właściwości użytkowych gdy partia tego samego wyrobu jest dostarczana jednemu użytkownikowi.
ST Z09	**Rozłączniki napowietrzne SN o budowie otwartej**
1	Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) napisana w języku polskim, zawierająca m.in. podstawowe dane techniczne, rysunki gabarytowe, szczegółową specyfikację wyposażenia, w tym instrukcję montażu na różnych rodzajach słupów, okresowych zabiegów konserwacyjnych, przeglądów i badań technicznych.
2	Karty katalogowe oferowanych rozłączników napowietrznych SN wraz z ich napędami zawierające podstawowe dane techniczne, rysunki gabarytowe oraz szczegółową specyfikację wyposażenia.

3	Kopie certyfikatów zgodności, poświadczonych za zgodność z oryginałem, z niżej wymienionymi normami, lub normami równoważnymi: – rozłączniki napowietrzne SN - PN-EN 62271-1:2009 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 1: Postanowienia wspólne (oryg.), PN EN 62271-1:2009/ A1:2011 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 1: Postanowienia wspólne (oryg.) oraz PN-EN 62271-103:2011 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie (oryg.) oraz dodatkowo dla uziemników do rozłączników napowietrznych SN –PN EN 62271 102:2005 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego; PN EN 62271-102:2005/AC:2005 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego (oryg.), – napęd elektryczny rozłączników napowietrznych SN - PN-EN 62271-1:2009 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 1: Postanowienia wspólne (oryg.), PN EN 62271-1:2009/ A1:2011 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 1: Postanowienia wspólne (oryg.) oraz PN-EN 62271-103:2011 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie (oryg.), – izolatory wsporcze kompozytowe lub żywiczne rozłączników – PN EN 62217:2007 Wnętrzowe i napowietrzne izolatory polimerowe na znamionowe napięcie powyżej 1000 V. Ogólne definicje, metody badań i kryteria oceny wyników, PN-EN 62231:2008 Kompozytowe wsporcze izolatory stacyjne na napięcia przemienne powyżej 1000 V do 245 kV. Definicje, metody badań i kryteria oceny. – transformatory potrzeb własnych - PN-EN 60044-2:2001 Przekładniki - Przekładniki napięciowe indukcyjne; PN-EN 60044-2:2001/A1:2003 Przekładniki - Część 2: Przekładniki napięciowe indukcyjne; PN-EN 60044-2:2001/A2:2004 Przekładniki - Przekładniki napięciowe indukcyjne. – ograniczniki przepięć SN - PN-EN 60099-4:2009 Ograniczniki przepięć - Część 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego, PN-EN 60099-4:2009/A2:2009 Ograniczniki przepięć - Część 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego (oryg.), – akumulatory - PN-EN 60896-21:2007 Baterie ołowiowe stacjonarne – Część 21: Typy wyposażone w zawory - Metody badań.

4	Deklaracje zgodności producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo importera badania typu z niżej wymienionymi normami, lub normami równoważnymi: – sygnalizator zwarć doziemnych i międzyfazowych w sieciach napowietrznych – PN EN 61010-1:2011 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych - Część 1: Wymagania ogólne (oryg.), PN-EN 61000-6-2:2008 Kompatybilność elektroma-gnetyczna (EMC) - Część 6-2: Normy ogólne - Odporność w środowiskach przemysłowych, PN-EN 61000-6-2:2008/Ap1:2009 Kompatybilność elektroma-gnetyczna (EMC) - Część 6-2: Normy ogólne - Odporność w środowiskach przemysłowych, PN-EN 61000-6-2:2008/Ap2:2009 Kompatybilność elektroma-gnetyczna (EMC) - Część 6-2: Normy ogólne - Odporność w środowiskach przemysłowych, PN-EN 61000-6-4:2008 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-4: Normy ogólne - Norma emisji w środowiskach przemysłowych, PN EN 61000-6-4:2008/A1:2011 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-4: Normy ogólne - Norma emisji w środowiskach przemysłowych (oryg.), PN EN 60255-26:2010 Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe – Część 26: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (oryg.) – zasilacz prądu stałego – PN-EN 61204:2001 Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego - Właściwości i wymagania bezpieczeństwa, – ograniczniki przepięć nn – PN-EN 61643-11:2006 Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć - Część 11: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia - Wymagania i próby, PN-EN 61643-11:2006/A11:2007 Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć - Część 11: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia - Wymagania i próby (oryg.), – rozłącznik bezpiecznikowy instalacyjny nn - PN-EN 60669-1:2006 Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych - Część 1: Wymagania ogólne, PN EN 60669-1:2006/A2:2008 Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych - Część 1: Wymagania ogólne (oryg.), PN-EN 60669-1:2006/Ap1:2009 Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych - Część 1: Wymagania ogólne, PN-EN 60669-1:2006/IS1:2009 Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych - Część 1: Wymagania ogólne (oryg.) – wyłączniki instalacyjne nn – PN EN 60898-1:2007 Sprzęt elektroinstalacyjny - Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych - Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego, PN EN 60898 1:2007/A12:2008 Sprzęt elektroinstalacyjny
	wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych - Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego, PN EN 60898-1:2007/IS3:2008 Sprzęt elektroinstalacyjny - Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych - Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego, PN EN 60898 1:2007/IS4:2008 Sprzęt elektroinstalacyjny - Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych - Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego, – gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym – PN-IEC 60884-1:2006 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego - Część 1: Wymagania ogólne, PN-IEC 60884-1:2006/A1:2009 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego - Część 1: Wymagania ogólne, PN-IEC 884-2-2:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla gniazd wtyczkowych do urządzeń.
5	Deklaracje zgodności producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo importera z postanowieniami Dyrektywy LVD 2006/95/WE (Dz.U UE L 374 z dn. 27.12.2006) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2007.155.1089) dla: sygnalizatora zwarć doziemnych i międzyfazowych w sieciach napowietrznych, zasilacza prądu stałego, ograniczników przepięć nn, rozłącznik instalacyjny nn, wyłączników instalacyjnych nn, gniazda wtyczkowego ze stykiem ochronnym, akumulatorów wykonanych w technologii żelowej lub AGM.
6	Oryginał lub kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, protokołu badania (próby) wyrobu dla rozłącznika napowietrznego SN, ogranicznika przepięć SN i transformatora potrzeb własnych SN/nn.

ST Z11	Ograniczniki przepięć nn
1	Karty katalogowe oferowanych ograniczników przepięć nn zawierające podstawowe dane techniczne, rysunki gabarytowe oraz szczegółową specyfikację wyposażenia, instrukcję montażu na różnych konstrukcjach wsporczych, na różnych przewodach.
2	Kopie certyfikatów zgodności, poświadczonych za zgodność z oryginałem, z niżej wymienionymi normami, lub normami do nich równoważnymi: – ograniczniki przepięć nn – PN-EN 61643-11:2006 Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć - Część 11: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia - Wymagania i próby, PN-EN 61643-11:2006/A11:2007 Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć - Część 11: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia - Wymagania i próby (oryg.), – warystory z tlenków metali nie pochodzące z produkcji producenta ograniczników przepięć nn – PN-EN 61643-331:2008 Elementy niskonapięciowych urządzeń do ograniczania przepięć – Część 331 Wymagania dla warystorów z tlenków metali (MOV).
3	Deklaracje zgodności producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo importera z postanowieniami Dyrektywy LVD 2006/95/WE (Dz.U UE L 374 z dn. 27.12.2006) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2007.155.1089) dla ograniczników przepięć nn.
4	Oryginał lub kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, protokołu badania (próby) wyrobu dla ogranicznika przepięć nn (serii ograniczników przepięć nn), zawierające co najmniej następujące wielkości: napięcie trwałej pracy Uc, napięciowy poziom ochrony Up, znamionowy prąd wyładowczy In, napięcie obniżone Ures, zmierzone napięcie ograniczania , prąd trwały Ic.
ST Z13	**Izolatory liniowe wsporcze i wiszące WN, SN i nn.**
1	Karty katalogowe z podstawowymi danymi technicznymi, rysunki gabarytowe.
2	Kopie certyfikatów zgodności, poświadczonych za zgodność z oryginałem, badania (próby) konstrukcyjnego i/lub typu z niżej wymienionymi normami: - izolatory kompozytowe wiszące WN i SN – PN-EN 61109:2010 Izolatory do linii napowietrznych - Kompozytowe izolatory wiszące do sieci prądu przemiennego o znamionowym napięciu powyżej 1 000 V - Definicje, metody badań i kryteria oceny lub normą równoważną, PN-EN 61466-1: 2016 Izolatory kompozytowe wiszące do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1000 V - Znormalizowane klasy wytrzymałości i rodzaje złączy lub normą równoważną.
3	Badanie odporności na działanie łukiem elektrycznym zgodnie z normą PN EN 61467:2012 Izolatory do linii napowietrznych - Łańcuchy izolatorów z osprzętem i bez osprzętu do linii prądu przemiennego o znamionowym napięciu powyżej 1 000 V - Badania łukiem elektrycznym prądu przemiennego - łańcuchy izolatorów kompozytowych wiszących WN oraz izolatory kompozytowe wiszące SN (dla dostaw od 01 stycznia 2023 r.) lub normą równoważną,
4	Badanie zakłóceń radioelektrycznych emitowanych przez izolatory porcelanowe i kompozytowe WN (dla dostaw od 1 stycznia 2023 r.).
5	Protokół badania (próby) wyrobu dla izolatora (partii izolatorów) porcelanowych i kompozytowych WN.
ST Z20	**Przekładniki prądowe nn do infrastruktury AMI**
1	Dokumentacja techniczna przekładnika prądowego zawierająca m.in.: kartę katalogową z podstawowymi danymi technicznymi, rysunek gabarytowy przekładnika oraz opis przekładnika zawierający: warunki pracy, opis budowy, sposób mocowania i podłączania, transportu oraz przechowywania,
2	Kopie certyfikatów zgodności poświadczonych za zgodność z oryginałem przekładników prądowych z normami: PN EN 61869 1:2009E Przekładniki - Część 1: Wymagania ogólne oraz PN EN 61869 2:2013 06E Przekładniki Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące przekładników prądowych, lub normami równoważnymi,

3	Deklaracja zgodności przekładnika z Dyrektywami Europejskimi Nowego Podejścia: Dyrektywą LVD, Dyrektywą RoHS oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 08 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U.2016.806).
4	Protokół badania (próby) wyrobu w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
ST Z29	**Uziomy pionowe i poziome**
1	Karty katalogowe oferowanych elementów zawierające podstawowe dane techniczne, wyposażenie oraz rysunki gabarytowe,
2	Kopie certyfikatów zgodności, poświadczonych za zgodność z oryginałem, z niżej wymienionymi normami (dla dostaw od 01.04.2015): PN EN 62561 1:2012E Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) - Część 1: Wymagania dotyczące elementów połączeniowych, PN-EN 62561-2:2012E Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) - Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów, lub normami równoważnymi,
3	Instrukcja pogrążania mechanicznego uziomu pionowego w gruncie zapewniającą bezpośrednie przenoszenie sił, bez spowodowania uszkodzenia uziomu oraz złączki,
4	Deklaracja zgodności z niżej wymienionymi normami: PN EN 62561 1:2012E Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) - Część 1: Wymagania dotyczące elementów połączeniowych, PN-EN 62561-2:2012E Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) - Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów, lub normami równoważnymi.
5	Deklaracje zgodności z niżej wymienionymi normami: PN EN 62561 1:2012E Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) - Część 1: Wymagania dotyczące elementów połączeniowych, PN-EN 62561-2:2012E Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) - Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów, lub normami równoważnymi.
ST Z30	**Szafki AMI/SG**
1	Karty katalogowe oferowanych szafek AMI/SG zawierające podstawowe dane techniczne, rysunki gabarytowe, szczegółową specyfikację wyposażenia, schematy montażowe.
2	Kopia certyfikatu zgodności, poświadczoną za zgodność z oryginałem pustych obudów szafek AMI/SG z normą PN-EN 62208:2011E Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne, lub normą równoważną, b)

3	Deklaracje zgodności z normami, lub normami równoważnymi wystawione przez producenta, importera lub jego upoważnionego przedstawiciela albo importera: a) szafki AMI/SG: PN-EN 61439-1:2011P Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia ogólne, PN-EN 61439-5:2015-02P Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych, b) sterownik z zintegrowanym modułem wykrywania zwarć: PN-EN 61010-1:2011P Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych - Część 1: Wymagania ogólne, PN-EN 61000- 62:2008P+Ap1:2009P+Ap2:2009P Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-2: Normy ogólne - Odporność w środowiskach przemysłowych, PN-EN 61000-6- 4:2008P+A1:2012P Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-4: Normy ogólne - Norma emisji w środowiskach przemysłowych, PN-EN 60255-26:2014-01P Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe – Część 26: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej, c) wyłączniki nn: PN EN 60947 2:2009P Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 2: Wyłączniki, d) rozłącznik bezpiecznikowy nn: PN-EN 60947-3:2009P Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, dołączniki. Rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi, e) gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym: PN-IEC 60884- 1:2006P+A1:2009P Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego - Część 1: Wymagania ogólne, PN-IEC 60884-2-2:2012P Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego – Część 2-2: Wymagania szczegółowe dla gniazd wtyczkowych do urządzeń, f) zaciski torów prądowych oraz zaciski sprężynowe przewodów neutralnych: PN-EN 60947-1:2010P+A1:2011E+A2:2014-12E Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 1: Postanowienia ogólne, PN-EN 60947-7-1:2012P Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 7-1: Wyposażenie pomocnicze - Listwy zaciskowe do przewodów miedzianych, g) zaciski ochronne: PN-EN 60947-1:2010P+A1:2011E+A2:2014-12E Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 1: Postanowienia ogólne, PN-EN 60947-7-2:2012P Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 7 2: Wyposażenie pomocnicze - Listwy zaciskowe do przewodów ochronnych miedzianych, h) zaciski torów napięciowych z modułami bezpiecznikowymi: PN-EN 60947 1:2010P+A1:2011E+A2:2014-12E Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 1: Postanowienia ogólne, PN-EN 60947-7-3:2010E Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 7-3: Wyposażenie pomocnicze - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące listew zaciskowych z bezpiecznikami,
	i) bezpieczniki topikowe miniaturowe: PN-EN 60127-1:2008P+A1:2012P Bezpieczniki topikowe miniaturowe - Część 1: Definicje dotyczące bezpieczników topikowych miniaturowych oraz ogólne wymagania dotyczące wkładek topikowych miniaturowych, PN-EN 60127-2:2006P+A2:2010E Bezpieczniki topikowe miniaturowe - Część 2: Wkładki topikowe zamknięte, j) przewód LgY: PN-EN 50525-1:2011E Przewody elektryczne - Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) – Część 1: Wymagania ogólne, PN-EN 50525-2-31:2011E Przewody elektryczne - Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) – Część 2-31: Przewody ogólnego zastosowania - Przewody jednożyłowe, bez powłoki, o izolacji z termoplastycznego polwinitu (PVC), k) akumulatory: PN-EN 60896-21:2207P Baterie ołowiowe stacjonarne – Część 21: Typy wyposażone w zawory – Metody Badań, l) zasilacz prądu stałego: PN-EN 61204:2001P+A1:2002E Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego - Właściwości i wymagania Bezpieczeństwa, PN-EN 61204-3:2006P Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego -- Część 3: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),
4	Deklaracje zgodności producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo importera z postanowieniami Dyrektywy RED 2014/53/UE (Dz. U. UE L 153/63/2014), Dyrektywy EMC 2014/30/UE (Dz.U. UE L 96/79/2014) dla sterownika ze zintegrowanym sygnalizatorem zwarć oraz modułu komunikacyjnego (zintegrowanego ze sterownikiem lub jako oddzielne urządzenie).

5	Deklaracje zgodności producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo importera z postanowieniami Dyrektywy LVD 2014/35/UE (Dz. U. UE L 96/357/2014), Dyrektywy RoHS 2011/65/UE (Dz. U. UE L 174/88/2011) dla zasilacza prądu stałego, ogranicznika przepięć nn, rozłączników nn, wyłączników nn,
6	Deklaracje zgodności producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo importera z postanowieniami Dyrektywy 2006/66/WE (Dz. U. UE L 266/1/2006) dla akumulatorów wykonanych w technologii żelowej lub AGM.
7	Protokół badania (próby) wyrobu dla szafki AMI/SG
8	Schemat montażowy.
ST Z31	**Rozłączniki napowietrzne SN o budowie zamkniętej z zespołami telesterowania i telesygnalizacji**
1	Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) zawierająca m.in. podstawowe dane techniczne, rysunki gabarytowe, szczegółową specyfikację wyposażenia, w tym instrukcję montażu na różnych rodzajach słupów, okresowych zabiegów konserwacyjnych, przeglądów i badań technicznych.
2	Karty katalogowe oferowanych rozłączników napowietrznych SN wraz z ich napędami zawierające podstawowe dane techniczne, rysunki gabarytowe oraz szczegółową specyfikację wyposażenia.
3	Kopie certyfikatów zgodności, poświadczonych za zgodność z oryginałem z niżej wymienionymi normami, lub normami równoważnymi: 1) rozłączniki napowietrzne SN o budowie zamkniętej z napędem- PN EN 62271 1:2009E+A1:2011E Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 1: Postanowienia wspólne oraz PN-EN 62271-103:2011E Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie, 2) transformatory potrzeb własnych – PN-EN 61869-3:2011E Przekładniki – Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące przekładników napięciowych indukcyjnych, 3) przekładniki prądowe SN – PN-EN 61869-2:2013-06E Przekładniki – Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące przekładników prądowych, ograniczniki przepięć SN - PN-EN 60099-4:2015-01E Ograniczniki przepięć -- Część 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego.

4	Deklaracje zgodności producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo importera z niżej wymienionymi normami, lub normami równoważnymi: 1) sterownik z zintegrowanym modułem wykrywania zwarć PN EN 61010-1:2011P Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych - Część 1: Wymagania ogólne, PN EN 61000 6-2:2008P Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-2: Normy ogólne - Odporność w środowiskach przemysłowych, PN-EN 61000-6-4:2008P+A1:2012P Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-4: Normy ogólne - Norma emisji w środowiskach przemysłowych, PN EN 60255 26:2014-01P Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe – Część 26: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej, 2) dzielniki napięciowe - PN-EN 61869-6:2017-03E Przekładniki -- Część 6: Dodatkowe wymagania ogólne dla przekładników małej mocy. Dopuszcza się do 31.12.2018 dostarczanie dzielników napięciowych zgodnych z PN-EN 60044-7:2003P Przekładniki – Część 7: Przekładniki napięciowe elektroniczne. 3) PN-EN 60044-7:2003P Przekładniki – Część 7: Przekładniki napięciowe elektroniczne, 4) zasilacz prądu stałego PN-EN 61204:2001+A1:2002E Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego - Właściwości i wymagania Bezpieczeństwa, oraz PN-EN 61204-3:2006 Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego – Część 3: kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 5) ograniczniki przepięć nn - PN-EN 61643-11:2013-06E Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia - Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia - Wymagania i metody badań, 6) rozłącznik bezpiecznikowy instalacyjny nn - PN-EN 60947-3:2009P Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, dołączniki. Rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi, 7) wyłączniki instalacyjne nn - PN EN 60947 2:2009P Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - - Część 2: Wyłączniki, 8) gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym – PN-IEC 60884-1:2006P+A1:2009P+A2:2016-01P Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego - Część 1: Wymagania ogólne, PN-IEC 60884-2-2:2012P Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego – Część 2-2: Wymagania szczegółowe dla gniazd wtyczkowych do urządzeń, 9) izolatory przepustowe: PN-EN 60137:2010P Izolatory przepustowe na napięcie przemienne powyżej 1000 V,
	10) izolatory osłonowe: PN-EN 62217:2013-06E Wnętrzowe i napowietrzne wysokonapięciowe izolatory polimerowe - Ogólne definicje, metody badań i kryteria oceny, 11) akumulatory: PN-EN 60896-21:2007P Baterie ołowiowe stacjonarne – Część 21: Typy wyposażone w zawory – Metody Badań.
5	Deklaracje zgodności producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo importera z postanowieniami: 1) Dyrektywy RED 2014/53/UE (Dz. U. UE L 153/63/2014), 2) Dyrektywy EMC 2014/30/UE (Dz.U. UE L 96/79/2014) dla, sterownika z zintegrowanym sygnalizatorem zwarć oraz modułu komunikacyjnego (zintegrowanego ze sterownikiem lub jako oddzielne urządzenie).
6	Deklaracje zgodności producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo importera z postanowieniami: 1) Dyrektywy LVD 2014/35/UE (Dz. U. UE L 96/357/2014), 2) Dyrektywy RoHS 2011/65/UE (Dz. U. UE L 174/88/2011) 3) Dyrektywy Delegowanej Komisji (UE) 2015/863 (Dz. U. UE L137/10/2015) dla zasilacza prądu stałego, ograniczników przepięć nn, rozłączników instalacyjny nn, wyłączników instalacyjnych nn
7	Deklaracje zgodności producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo importera z postanowieniami: 1) Dyrektywy 2006/66/WE (Dz. U. UE L 266/1/2006) 2) Dyrektywy 2013/56/UE (Dz. U. UE L 329/5/2013)

8	Oryginał lub kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, protokołu badania (próby) wyrobu dla rozłącznika napowietrznego SN, ogranicznika przepięć SN i transformatora potrzeb własnych SN/nn.