PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ W POSTĘPOWANIU P/7/0021/2026
Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania:" Zwiększenie pewności zasilania w m. Czerwińsk Nad Wisłą"

I. Na podstawie Rozdziału VIII SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ")

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
1	Prosimy o informację wg jakiej normy normy należy wyprodukować kable SN: PN HD 10C czy PN HD 10R	Kable SN należy wyprodukować zgodnie z aktualnie obowiązującą normą PN-HD 620 S3:2023, część 10R.

III. Odpowiedzi na pytania oraz zmiany dokonane przez Zamawiającego stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla Wykonawców.