

Zapytanie ofertowe nr 1/4.2/2021/ZK

dotyczące zakupu infrastruktury technicznej (instalacji fotowoltaicznej, napędów chłodniczych oraz wymiany elementów oświetlenia) niezbędnej do realizacji **projektu nr RPMP.04.02.00-12-0477/18 pn. "Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie oraz odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie CDO Centrum Drewna i Oklein Sp. z o.o."** współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IV Regionalna polityka energetyczna Działania 4.2 Eko-przedsiębiorstwa

1. Dane Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego	CDO-Centrum Drewna i Oklein Sp. z o.o.
Adres siedziby	ul. Wadowicka 7 , 34-144 Izdebnik
NIP	5512564180
Osoba do kontaktu	Mateusz Chmura
Nr telefonu	600349147
Adres e-mail	m.chmura@cdo.net.pl

2. Dane dotyczące zamówienia:

Rodzaj zamówienia (typ usługi)	Przedmiotem zamówienia jest <u>zakup infrastruktury technicznej (instalacji fotowoltaicznej, napędów chłodniczych oraz wymiany elementów oświetlenia)</u> niezbędnej do realizacji projektu pt. „Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie oraz odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie CDO Centrum Drewna i Oklein Sp. z o.o.” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.2 Eko-przedsiębiorstwa Postępowanie jest realizowane zgodnie z <u>zasadą konkurencyjności</u> w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Opis przedmiotu zamówienia	Przedmiotem zamówienia jest zakup <u>infrastruktury technicznej (instalacji fotowoltaicznej, napędów chłodniczych oraz wymiany elementów oświetlenia)</u> w ramach projektu pt. Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie oraz odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie CDO Centrum Drewna i Oklein Sp. z o.o. Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie technologii efektywnych energetycznie oraz wdrożenie inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych w przedsiębiorstwie CDO – Centrum Drewna i Oklein Spółka z o.o..

	W ramach projektu nastąpi: - wymiana maszyn - zastosowanie bardziej energooszczędnych technologii produkcji - przebudowa linii produkcyjnej na bardziej efektywną energetycznie - zastosowanie odnawialnych źródeł energii wytwarzających energię elektryczną oraz ciepłą. Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne części zamówienia zgodnie ze specyfikacją poniżej (podane parametry mają charakter minimalny).
--	---

L.p.	Nazwa	Podstawowe parametry techniczne oraz pozostałe wymagania	Ilość
Część 1 – Instalacja fotowoltaiczna			
W odniesieniu do części 1 Dostawca zobowiązuje się do: – dostawy elementów instalacji fotowoltaicznej zgodnych ze specyfikacją poniżej; – montażu instalacji fotowoltaicznej; – zapewnienia pogotowia serwisowego 7 dni w tygodniu z czasem interwencji: 24h w przypadku awarii ładowania.			
1.1	Instalacja fotowoltaiczna	Wymagane parametry: – moc instalacji: 49,875 kW; – moc pojedynczego modułu: 375 W; – rodzaj paneli: monokrystaliczne; – odpowiedni do instalacji Inwerter; – okablowanie AC i DC; – system montażowy; – zabezpieczenie instalacji odgromowej; Minimalne wymagania dotyczące modułów fotowoltaicznych: – Prąd zwarcia [A] 11,50-11,60 A; – napięcie jałowe [V] 40,5-41,5 V; – prąd maksymalny [A] 10,75-10,85 A; – napięcie maksymalne [V] 34,4-34,8 V; – sprawność modułu [%] min 20,3 %; – długość max 1760 mm; – szerokość max 1040 mm; – gwarancja na produkt minimum 10 lat; – moc wyjściowa może osiągać minimum 84,8% w ostatnim roku 25-letniego okresu gwarancyjnego mocy szczytowej; Minimalne wymagania dotyczące falowników – łączna moc znamionowa falowników minimum 50 kW;	133 moduły

		– sprawność minimum 98%; – falownik musi zapewniać możliwość zdalnego monitorowania pracy instalacji na poziomie modułu; – falownik musi zapewniać możliwość zdalnego monitorowania ilości energii pobieranej i wysyłanej do sieci. Wymagania dotyczące dostawcy: – Wykaz minimum 5 zrealizowanych instalacji fotowoltaicznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy z czego minimum 5 mikroinstalacji o mocy minimum 47,5 kWp zamontowanych na dachu, – ubezpieczenie OC wykonawcy na kwotę minimum 1 000 000,00 zł. Pozostałe wymagania: – zapewniony montaż instalacji; – Gwarancja na moduły fotowoltaiczne - minimum 10 lat; – Gwarancja na falowniki – minimum 12 lat	
Część 2 – Zakup i instalacja napędów chłodniczych			
2.1	Klimatyzator nr 1	Wymagana specyfikacja techniczna: – wydajność chłodnicza min. 10,0 kW; – maksymalny wymiar j. wewnętrznej: (szer. x wys. x gł.) mm 1200 x 665 x 235;; – prąd roboczy: 14,05 A; – prąd rozruchowy: 2,6 A; – maksymalna wielkość bezpiecznika: 20A; – orurowanie: długość - maksymalnie 75 m, wysokość 30 m; – poziom ciśnienia akustycznego agregatu: do 55 dB(A); – maksymalny pobór prądu (chłodzenie) 3,3 kW; – minimalna temperatura pracy urządzenia w grzaniu: -20°C; – klasa energetyczna A++; – fabryczna grzałka karteru sprężarki i tacy ociekowej. Pozostałe wymagania: – Gwarancja na montaż 120 miesięcy, gwarancja na urządzenie 96 miesięcy; – demontaż starych urządzeń; – montaż i uruchomienie urządzenia; – uzupełnienie czynnika chłodniczego w	1 sztuka

		związku z ponad normatywną długością instalacji (w przypadku wystąpienia) zgodnie z DTR producenta; – przeglądy klimatyzacji wykonywane co kwartał zawarte w cenie – obowiązkowe mechaniczno–chemiczne czyszczenie wymienników (serwis gwarancyjny w okresie gwarancji); – pogotowie serwisowe 7 dni w tygodniu z czasem interwencji; -12 h w przypadku wycieku kondensatu, awarii zasilania; -24h w przypadku nieszczelności instalacji, awarii sterowania lub nawiewu; -48h w przypadku pozostałych awarii.	
2.2	Klimatyzator nr 2	Wymagana specyfikacja techniczna: – Wydajność chłodnicza min. 7,0 kW; – maksymalny wymiar j. wewnętrznej: (szer. x wys. x gł.) mm 1101 x 327 x 249; – maksymalna wielkość bezpiecznika: 16A; – orurowanie: długość - 30m; – poziom ciśnienia akustycznego agregatu: do 60 dB(A); – maksymalny pobór prądu (chłodzenie) 2,45 kW; – minimalna temperatura pracy urządzenia w grzaniu: -20°C; – klasa energetyczna A++; – fabryczna grzałka karteru sprężarki i tacy ociekowej. Pozostałe wymagania: – Gwarancja na montaż 120 miesięcy, gwarancja na urządzenie 96 miesięcy; – demontaż starych urządzeń; – montaż i uruchomienie urządzenia; – uzupełnienie czynnika chłodniczego w związku z ponad normatywną długością instalacji (w przypadku wystąpienia) zgodnie z DTR producenta; – przeglądy klimatyzacji wykonywane co kwartał zawarte w cenie – obowiązkowe mechaniczno–chemiczne czyszczenie wymienników (serwis gwarancyjny w okresie gwarancji); – pogotowie serwisowe 7 dni w tygodniu z	2 sztuki

		czasem interwencji; -12 h w przypadku wycieku kondensatu, awarii zasilania; -24h w przypadku nieszczelności instalacji, awarii sterowania lub nawiewu; -48h w przypadku pozostałych awarii.	
2.3	Klimatyzator nr 3	Wymagana specyfikacja techniczna: – Wydajność chłodnicza min. 5,3 kW; – maksymalny wymiar j. wewnętrznej: (szer. x wys. x gł.) mm 996 x 301 x 225; – maksymalna wielkość bezpiecznika: 15A; – orurowanie: długość – 30 m; – poziom ciśnienia akustycznego agregatu: do 57 dB(A); – maksymalny pobór prądu (chłodzenie) 2,45 kW; – minimalny temperatura pracy urządzenia w grzaniu: -22°C; – klasa energetyczna A++; – fabryczna grzałka karteru sprężarki i tacy ociekowej. Pozostałe wymagania: – Gwarancja na montaż 120 miesięcy, gwarancja na urządzenie 96 miesięcy; – demontaż starych urządzeń; – montaż i uruchomienie urządzenia; – uzupełnienie czynnika chłodniczego w związku z ponad normatywną długością instalacji (w przypadku wystąpienia) zgodnie z DTR producenta; – przeglądy klimatyzacji wykonywane co kwartał zawarte w cenie – obowiązkowe mechaniczno–chemiczne czyszczenie wymienników (serwis gwarancyjny w okresie gwarancji); – pogotowie serwisowe 7 dni w tygodniu z czasem interwencji; –12 h w przypadku wycieku kondensatu, awarii zasilania; –24h w przypadku nieszczelności instalacji, awarii sterowania lub nawiewu; –48h w przypadku pozostałych awarii.	1 sztuka
2.4	Klimatyzator nr 4	Wymagana specyfikacja techniczna: – Wydajność chłodnicza min. 3,5 kW; – maksymalny wymiar j. wewnętrznej: (szer. x wys. x gł.) mm 865 x 290 x 210; – maksymalna wielkość bezpiecznika: 10A;	1 sztuka

		– orurowanie: długość- 25m; – poziom ciśnienia akustycznego agregatu: do 53 dB(A); – maksymalny pobór prądu (chłodzenie) 1,40 kW; – minimalna temperatura pracy urządzenia w grzaniu: -22°C; – klasa energetyczna A+++; – fabryczna grzałka karteru sprężarki i tacy ociekowej. Pozostałe wymagania: – Gwarancja na montaż 120 miesięcy, gwarancja na urządzenie 96 miesięcy; – demontaż starych urządzeń; – montaż i uruchomienie urządzenia; – uzupełnienie czynnika chłodniczego w związku z ponad normatywną długością instalacji (w przypadku wystąpienia) zgodnie z DTR producenta; – przeglądy klimatyzacji wykonywane co kwartał zawarte w cenie – obowiązkowe mechaniczno–chemiczne czyszczenie wymienników (serwis gwarancyjny w okresie gwarancji); – pogotowie serwisowe 7 dni w tygodniu z czasem interwencji; -12 h w przypadku wycieku kondensatu, awarii zasilania; -24h w przypadku nieszczelności instalacji, awarii sterowania lub nawiewu; -48h w przypadku pozostałych awarii.	
2.5	Instalacja	Wymagana specyfikacja techniczna: – rury freonowe; – przewody zasilające; – przewody sterujące; – odprowadzenie kondensatu.	1 sztuka
Część 3 - Kompleksowa wymiana istniejącego oświetlenia			
Część 3a - Kompleksowa wymiana istniejącego oświetlenia - Hala produkcyjna			
W odniesieniu do części 3a Dostawca zobowiązuje się do: – demontażu istniejącego oświetlenia; – dostawy elementów oświetlenia zgodnych ze specyfikacją poniżej; – montażu dostarczanego sprzętu (elementów oświetlenia) na hali produkcyjnej przedsiębiorstwa Zamawiającego (przyziemie / parter); – udzielenia gwarancji na montaż 120 miesięcy; – zapewnienia pogotowia serwisowego 7 dni w tygodniu z czasem interwencji: 24h w przypadku awarii			

oświetlenia.			
3a.1	Oprawa przemysłowa LED	Wymagana specyfikacja techniczna: – Wymiary lampy : długość: 1036mm; szerokość: 48mm; wysokość: 68mm – moc 40 – min. parametry świetlne: 6430 lm. – czas życia diody: L70 >200 000 godzin; – współczynnik mocy PF > 0,98; – współczynnik oddawania barw Ra > 80; – temperatura barwowa: 4000 K. – okres gwarancji: 5 lat ; – montaż w przyziemiu hali produkcyjnej	29 sztuk
3a.2	Oprawa panel LED	Wymagana specyfikacja techniczna: – Wymiary lampy: długość: 595mm; szerokość: 595mm; wysokość: 10mm – moc 34,4 W – min. parametry świetlne: 4310lm. – czas życia diody: 70 000 godzin; – współczynnik mocy PF > 0,95; – współczynnik oddawania barw Ra > 80; – temperatura barwowa: 4000 K. – okres gwarancji: 5 lat; – montaż w przyziemiu hali produkcyjnej.	3 sztuki
3a.3	Ramka do montażu natynkowego dla panelu LED	Wymagana specyfikacja techniczna: – wymiary: 595x595mm; – montaż w przyziemiu hali produkcyjnej.	4 sztuki
3a.4	Oprawa panel LED	Wymagana specyfikacja techniczna: – montaż w przyziemiu hali produkcyjnej.	1 sztuka
3a.5	Oprawa przemysłowa LED	Wymagana specyfikacja techniczna: – Wymiary lampy : długość: 580mm, szerokość: 48mm, wysokość: 57mm; – moc 26 W – min. parametry świetlne: 4084 lm. – czas życia diody: L70 > 200 000 godzin; – współczynnik mocy PF > 0,98; – współczynnik oddawania barw Ra > 80; – temperatura barwowa: 4000 K. – okres gwarancji : 5 lat ; – montaż na parterze hali produkcyjnej.	36 sztuk
3a.6	Oprawa przemysłowa LED	Wymagana specyfikacja techniczna: – Wymiary lampy : długość: 1036mm, szerokość: 48mm, wysokość: 68mm; – moc 40W; – min. parametry świetlne: 6430lm.	44 sztuki

		– czas życia diody: L70 > 200 000 godzin; – współczynnik mocy PF > 0,98; – współczynnik oddawania barw Ra > 80; – temperatura barwowa: 4000 K. – okres gwarancji: 5 lat ; – montaż na parterze hali produkcyjnej.	
3a.7	Oprawa przemysłowa LED	Wymagana specyfikacja techniczna: – Wymiary lampy długość: 1036mm, szerokość: 48mm, wysokość: 57mm; – moc 54 W; – min. parametry świetlne: 8167lm; – czas życia diody: L70 > 200 000 godzin; – współczynnik mocy PF > 0,98; – współczynnik oddawania barw Ra > 80; – temperatura barwowa 4000 K. – okres gwarancji: 5 lat; – montaż na parterze hali produkcyjnej.	19 sztuk
3a.8	Oprawa przemysłowa LED	Wymagana specyfikacja techniczna: – Wymiary lampy: długość: 1036mm, szerokość: 48mm, wysokość: 68mm; – moc 54W; – min. parametry świetlne: 8254lm; – czas życia diody: L70 > 200 000 godzin; – współczynnik mocy PF > 0,98; – współczynnik oddawania barw Ra > 80; – temperatura barwowa 4000 K; – okres gwarancji: 5 lat; – montaż na parterze hali produkcyjnej.	4 sztuki
3a.9	Czujka ruchu o zwiększonym zasięgu	– montaż na parterze hali produkcyjnej.	8 sztuk
3a.10	Zadajnik magistrali	– montaż na parterze hali produkcyjnej.	4 sztuki
3a.11	Czujnik oświetlenia	– montaż na parterze hali produkcyjnej.	3 sztuki
Część 3b – Kompleksowa wymiana istniejącego oświetlenia – pomieszczenia biurowe oraz zakup inteligentnego systemu zarządzania energią.			
W odniesieniu do części 3b Dostawca zobowiązuje się do: – demontażu istniejącego oświetlenia; – dostawy elementów oświetlenia zgodnych ze specyfikacją poniżej; – montażu dostarczanego sprzętu (elementów oświetlenia) w pomieszczeniach biurowych przedsiębiorstwa Zamawiającego (parter/ I piętro); – udzielenia gwarancji na montaż 120 miesięcy; – zapewnienia pogotowia serwisowego 7 dni w tygodniu z czasem interwencji: 24h w przypadku awarii oświetlenia.			
3b.1	Oprawa downlight	Wymagana specyfikacja techniczna: – Moc 33 W, – wymiary: -średnica: fi220mm,	6 sztuk

		-wysokość: 78mm, -średnica otworu montażowego: fi200mm. – min. parametry świetlne: 2483 lm. – czas życia diody: 30.000 godzin; – współczynnik mocy PF > 0,95; – współczynnik oddawania barw Ra > 80; – temperatura barwowa 4000 K. – okres gwarancji: 2 lata; – montaż na parterze części biurowej.	
3b.2	Oprawa przemysłowa LED	Wymagana specyfikacja techniczna: – Moc 34,4 W; – Wymiary: -długość: 595mm, -szerokość: 595mm, -wysokość: 10mm. – min. parametry świetlne: 4310 lm; – czas życia diody: 70.000 godzin; – współczynnik mocy PF > 0,95; – współczynnik oddawania barw Ra > 80; – temperatura barwowa 4000 K; – okres gwarancji: 5 lat; – montaż na parterze części biurowej	27 sztuk
3b.3	Ramka do montażu natynkowego dla panelu LED	Wymagana specyfikacja techniczna: – Wymiary: 595x595mm – montaż na parterze części biurowej	1 sztuka
3b.4	Szynoprzewód 3-fazowy 2m, czarny	– montaż na parterze części biurowej.	4 sztuki
3b.5	Szynoprzewód 3-fazowy, 3m, czarny	– montaż na parterze części biurowej.	5 sztuk
3b.6	Końcówka zasilająca, prawa	– montaż na parterze części biurowej.	5 sztuk
3b.7	Zaślepka końcowa czarna	– montaż na parterze części biurowej.	5 sztuk
3b.8	Uchwyt do szynoprzewodu czarny	– montaż na parterze części biurowej.	32 sztuki
3b.9	Track light	Wymagana specyfikacja techniczna: – 28 W 4000K 3555lm; – montaż na parterze części biurowej.	32 sztuki
3b.10	Łącznik liniowy ukryty czarny	– montaż na parterze części biurowej.	4 sztuki
3b.11	Oprawa panel LED	Wymagana specyfikacja techniczna: – Moc 34,4 W; – Wymiary: -długość: 595mm, -szerokość: 595mm, -wysokość: 10mm. – min. parametry świetlne: 4310 lm; – czas życia diody: 70.000 godzin;	75 sztuk

		– współczynnik mocy PF > 0,95; – współczynnik oddawania barw Ra > 80; – temperatura barwowa 4000 K. – okres gwarancji: 5 lat; – montaż na piętrze części biurowej.	
3b.12	Szynoprzewód 3-fazowy, 1m, czarny	– montaż na piętrze części biurowej.	1 sztuka
3b.13	Końcówka zasilająca, prawa czarna	– montaż na piętrze części biurowej.	1 sztuka
3b.14	Zaślepka końcowa czarna	– montaż na piętrze części biurowej.	1 sztuka
3b.15	Uchwyt do szynoprzewodu czarny	– montaż na piętrze części biurowej.	2 sztuki
3b.16	Track light	Wymagana specyfikacja techniczna: – 28 W 4000K 3555lm; – montaż na piętrze części biurowej.	3 sztuki
3b.17	System do automatycznego zasilania energią (na potrzeby oświetlenia – programator)	Ma to być Inteligentny system zarządzania energią - cyfrowy zegar sterujący służący do realizacji funkcji czasowych w układach automatyki i sterowania. Programator będzie realizował operacje sterowania przekaźnikiem wyjściowym w zależności od nastaw programowych (dzień, godzina). Urządzenie posiadające funkcję wejścia sterującego, która ma wykorzystanie do zmiany trybu pracy układu za pomocą przycisku zewnętrznego. Wymagana specyfikacja techniczna systemu: – liczba miejsc pamięci: minimum 400; – liczba programów: 400; – możliwość realizacji programów dziennych oraz tygodniowych; – zakres temperatury pracy: - 20 + 60° C; – tryb pracy: ręczny oraz automatyczny; – dokładność odmierzania czasu w ciągu 24 godzina: +, - 1 s.	1 sztuka

Nr CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień	09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
	09332000-5 Instalacje słoneczne
	45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
	39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne
	39717000-1 Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne
	45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

	31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne 31530000-0 Części lamp i sprzętu oświetleniowego 31510000-4 Żarówki elektryczne 31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
Termin realizacji zamówienia	Wymagany termin realizacji zamówienia: 01.07.2021 r. –31.12.2021 r. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie wyłącznie po uzyskaniu zgody Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, będącej stroną umowy o dofinansowanie, na wydłużenie terminu realizacji projektu. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania i doprecyzowaniu treści umowy z Wykonawcą.
Termin i sposób składania ofert	Od dnia 02.06.2021 r. do dnia 14.06.2021 r. Oferty należy składać: 1. Mailowo (skan podpisanej i opieczętowanej oferty): na adres: m.chmura@cdo.net.pl lub 2. Papierowo na adres korespondencyjny firmy tj. ul. Wadowicka 7 , 34-144 Izdebnik, 3. Za pośrednictwem Bazy konkurencyjności znajdującej się pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl Oferty powinny zostać sporządzone na wzorze stanowiącym <u>załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania ofertowego.</u> Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia zgodnie ze wzorem. Powinna zostać opatrzona datą, opieczętowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta/Wykonawcy (<u>reprezentacja zgodnie z dokumentem rejestrowym lub na podstawie pełnomocnictwa, które powinno zostać dołączone do wniosku.</u> W przypadku składania ofert drogą elektroniczną wymaga się skanu dokumentów przygotowanych w wyżej opisany sposób. Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na wskazany adres mailowy lub ww. adresy. • Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. • Oferty złożone w niewłaściwym miejscu nie będą rozpatrywane. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Termin związania ofertą	90 dni

(wymagany minimalny)

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Część 1:

Warunek udziału w postępowaniu	Opis sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu
Posiadanie doświadczenia	Zamawiający uzna spełnienie warunku jeśli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 12 miesięcy zrealizował minimum 5 instalacji fotowoltaicznych z czego minimum 5 mikroinstalacji o mocy minimum 47,5 kWp zamontowanych na dachu. Wymaganiem załącznikiem do oferty będzie dostarczenie dokumentów poświadczających prawidłowe wykonanie zamówienia np. referencji, protokołów odbiorów od klientów itp.
Ubezpieczenie OC wykonawcy na kwotę minimum 1 000 000,00 zł.	Zamawiający uzna spełnienie warunku jeśli Wykonawca przedstawi skan polisy ubezpieczeniowej (Ubezpieczenie OC wykonawcy) na kwotę minimum 1 000 000,00 zł.

Część 2:

Zamawiający nie formułuje warunków udziału w postępowaniu.

Część 3:

Zamawiający nie formułuje warunków udziału w postępowaniu.

4. Kryteria oceny ofert:

Kryterium realizacji zamówienia	Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty	Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium
Cena [C]	Cena (40% sumy punktów) – waga punktowa 4 [WC]	W kryterium cena można uzyskać 10 punktów w następujący sposób: • 10 punktów – najniższa oferta cenowa sumarycznie netto, • 7 punktów – druga z kolei oferta, • 4 punkty – trzecia z kolei oferta, • 1 punkt – czwarta z kolei oferta, • 0 punktów - kolejne.
Okres gwarancji [OG]	Okres gwarancji (liczony w miesiącach) (30% sumy punktów) – waga punktowa 3 [WOG]	W kryterium okres gwarancji można uzyskać 10 punktów w następujący sposób: • 10 punktów – najdłuższy oferowany okres gwarancyjny, • 7 punktów – druga z kolei oferta,

		• 4 punkty – trzecia z kolei oferta, • 1 punkt – czwarta z kolei oferta, • 0 punktów - kolejne
Czas reakcji serwisowej [CRS]	Czas reakcji serwisowej (liczony w dniach) (20% sumy punktów) – waga punktowa 2 [WCRS]	W kryterium czas reakcji serwisowej można uzyskać 10 punktów w następujący sposób: • 10 punktów – najkrótszy termin reakcji serwisowej spośród wszystkich ocenianych ofert, • 7 punktów – druga z kolei oferta, • 4 punkty – trzecia z kolei oferta, • 1 punkt – czwarta z kolei oferta, • 0 punktów - kolejne
Termin dostawy [TD]	Termin dostawy (liczony w dniach) (10% sumy punktów) – waga punktowa 1 [WTD]	W kryterium termin dostawy można uzyskać 10 punktów w następujący sposób: • 10 punktów – najkrótszy termin dostawy spośród wszystkich ocenianych ofert, • 7 punktów – druga z kolei oferta, • 4 punkty – trzecia z kolei oferta, • 1 punkt – czwarta z kolei oferta, • 0 punktów - kolejne

Sposób przyznawania ogólnej punktacji dla poszczególnych ofert:

Suma punktów [SUMA]: $(C \times WC) + (OG \times WOG) + (CRS \times WCRS) + (TD \times WTD)$

Maksymalna liczba punktów:

Suma punktów: [SUMA]: $(10 \times 4) + (10 \times 3) + (10 \times 2) + (10 \times 1) = 100$

Wybrana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

W przypadku rezygnacji z podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, umowa zostanie podpisana z Wykonawcą kolejnym na liście, zgodnie z liczbą punktów otrzymanych za powyższe kryterium.

W przypadku takiej samej ilości sumarycznej punktów kryterium rozstrzygającym będzie cena (oferta z najniższą ceną spośród oferentów o takiej samej ilości punktów).

5. Informacje dodatkowe:

Wytyczne do przygotowania oferty	1. <u>Jeśli w treści opisu przedmiotu zamówienia zawarto informację o normie, należy rozumieć to tak, iż dopuszczalne jest spełnienie norm równoważnych ("lub równoważne").</u> 2. <u>Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych</u> tj. oferty na poszczególne części zamówienia wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia (zamówienie składa się z 3 części). 3. Każdy Wykonawca w ramach danej części może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Wykonawca może składać oferty na więcej niż 1 część zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 5. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej
----------------------------------	--

	rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie (dotyczy oferty w ramach jednej części zamówienia). 6. Część 3 zamówienia została podzielona na podczęści 3a oraz 3b. Celem prawidłowego złożenia oferty dla części 3 wymagane jest złożenie oferty dla obu podczęści. 7. Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianego w zapytaniu ofertowym, zamówień uzupełniających na dostawy, polegających na powtórzeniu podobnych dostaw. 8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 9. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. 10. Oferty składane są w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 11. Do oferty dołączone powinny zostać <u>dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia w postaci np. referencji, protokołów odbiorów od klientów itp.</u>¹ 12. Do oferty dołączone powinny zostać <u>dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia OC na kwotę minimum 1 000 000 zł w postaci skanu polisy ubezpieczeniowej</u>² 13. Do oferty dołączone powinno zostać Pełnomocnictwo (upoważnienie do reprezentowania Oferenta/Wykonawcy), jeśli nie jest osobą upoważnioną do reprezentowania Oferenta/Wykonawcy – jeśli dotyczy.³ 14. Oferty złożone bez wymaganych załączników zostaną odrzucone.⁴ 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
Informacja dotycząca powiązań kapitałowych lub osobowych	W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Informacja dotycząca zmiany umowy	Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów: 1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, 2) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta/Wykonawcy, 3) okoliczności o charakterze siły wyższej, 4) zmian regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy,

¹ Dotyczy części 1 zamówienia

² Dotyczy części 1 zamówienia

³ Dotyczy części 1, 2, 3 zamówienia (jeśli dotyczy).

⁴ Dotyczy części 1, 2, 3 zamówienia (jeśli dotyczy 2 i 3).

	5) otrzymania decyzji Instytucji Pośredniczącej zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany, 6) wystąpienia innej okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia umowy uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie lub zakresie. Zmiany nie będą miały wpływu na charakter pierwotnej umowy.
Informacja dotycząca finansowania przedmiotu zamówienia	Projekt, którego dotyczy przedmiotowe zamówienie jest współfinansowany w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.2 Eko-przedsiębiorstwa.

Załączniki:

- 1) Wzór oferty do zapytania ofertowego.

02.06.2021 r.

.....
(data, podpis i pieczęć Zamawiającego)

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego nr 1/4.2/2021/ZK

Oferta do zapytania ofertowego nr 1/4.2/2021/ZK

1. Dane Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego	CDO-Centrum Drewna i Oklein Sp. z o.o.
Adres siedziby	ul. Wadowicka 7 , 34-144 Izdebnik

2. Dane Oferenta:

Nazwa Oferenta	
Adres siedziby	
NIP	
Osoba do kontaktu	
Nr telefonu	
Adres e-mail	

3. Dane dotyczące zamówienia:

Składam ofertę na dostawę sprzętu w ramach projektu pt. *Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie oraz odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie CDO Centrum Drewna i Oklein Sp. z o.o.* współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IV Regionalna polityka energetyczna Działania 4.2 Eko-przedsiębiorstwa

Oferta dotyczy poniższych części zamówienia.....⁵

Numer i nazwa części zamówienia	Przedmiot zamówienia	Cena netto (PLN)	Cena brutto (PLN)	Okres gwarancji (w miesiącach)	Czas reakcji serwisowej (liczba dni)	Termin dostawy (w dniach)	Oświadczam iż oferowany produkt jest zgodny z minimalną specyfikacją przedstawioną przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym nr 1/4.2/2021/ZK
Część 1 – Instalacja fotowoltaiczna	– Instalacja fotowoltaiczna (133 moduły)						TAK/NIE
Suma dla części 1							
Część 2 – Zakup i instalacja napędów chłodniczych	– Klimatyzator nr 1 (1 szt.)						TAK/NIE
	– Klimatyzator nr 2 (2 szt.)						TAK/NIE
	– Klimatyzator nr 3 (1 szt.)						TAK/NIE
	– Klimatyzator 4 (1 szt.)						TAK/NIE
	– Instalacja (rury freonowe, przewody zasilające, przewody sterujące, odprowadzenie kondensatu)						TAK/NIE
Suma dla części 2							
Część 3 ⁶ - Kompleksowa wymiana istniejącego oświetlenia	Część 3a - Kompleksowa wymiana istniejącego oświetlenia - Hala produkcyjna (zgodnie ze specyfikacją w zapytaniu szacunkowym)						TAK/NIE
	Suma dla części 3a						
	Część 3b – Kompleksowa wymiana istniejącego oświetlenia – pomieszczenia biurowe oraz zakup						TAK/NIE

6 Część 3 została podzielona na podczęści a oraz b. Wyceny należy dokonać odrębnie dla obu podczęści.

	inteligentnego systemu zarządzania energią (zgodnie ze specyfikacją w zapytaniu szacunkowym)						
	Suma dla części 3b						
Suma dla części 3 (łącznie)							

4. Inne oświadczenia/zobowiązania Wykonawcy:

1.	Akceptuję warunki realizacji zamówienia zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr 1/4.2/2021/ZK
2.	Potwierdzam posiadanie doświadczenia niezbędnej do realizacji zamówienia (spełnienie warunku udziału w postępowaniu). ⁷
3.	Oświadczam, iż posiadam ubezpieczenie OC na kwotę minimum 1 000 000 zł. (spełnienie warunku udziału w postępowaniu). ⁸
4.	Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5. Termin ważności oferty (związania ofertą):

Liczba dni	
------------	--

6. Dodatkowe informacje/załączniki (jeśli dotyczy):

Dodatkowe informacje	
----------------------	--

⁷ Dotyczy części 1 zamówienia

⁸ Dotyczy części 1 zamówienia

Nazwa załącznika ⁹	
-------------------------------	--

Data i podpis Wykonawcy

.....

⁹ W zakresie części 1 zamówienia wymaganymi załącznikami do oferty są:

- dokumenty poświadczające posiadanie doświadczenia w postaci np. referencji, protokołów odbiorów od klientów itp.

-dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia OC na kwotę minimum 1 000 000 zł w postaci skanu polisy ubezpieczeniowej.

- Pełnomocnictwo (upoważnienie do reprezentowania Oferenta/Wykonawcy), jeśli nie jest osobą upoważnioną do reprezentowania Oferenta/Wykonawcy (jeśli dotyczy).