Zwierzyniec, dnia 06.11.2026 r.

Zn. spr.: SA.270.1.4.2026

Pytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego (OPZ)

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Bazie Konkurencyjności w dniu 2026-10-28 pod nr 2026-128965-296181.

Zamawiający – Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Zwierzyniec, informuje, iż zgodnie z pkt 7.2 zapytania ofertowego, informuje iż do postępowania pn. „*Dostawa wraz z montażem systemu przeciwpożarowego lasów oraz doposażeniem PAD dla Nadleśnictwa Zwierzyniec*”, wpłynęły następujące pytania, udzielając niniejszym następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
„*Czy Zamawiający dopuści kamerę z głowicą o masie do 11 kg? Wnosimy o zmianę pkt I.15 na: „waga kamery z głowicą do 11 kg, klasa szczelności co najmniej IP66?”*
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie kamer z głowicą obrotową o masie do 11 kg.

Pytanie nr 2:
„Czy Zamawiający dopuści format 1080p/30? Wnosimy o zmianę w pkt I.1 zapisu „(min. 1080i/60 lub 1080p/60)” na „(min. 1080i/60, 1080p/30 lub 1080p/60)”
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie formatu obrazu 1080p/30 jako rozwiązania równoważnego, pod warunkiem zapewnienia jakości i płynności obrazu umożliwiającej skuteczne prowadzenie obserwacji przeciwpożarowej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z powyższymi zmianami opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do zapytania ofertowego), zmianie ulega treść zapytania ofertowego oraz ogłoszenia w zakresie terminu złożenia ofert, który zostaje wydłużony do dnia 12.11.2026 r. godz. 11:00.

Wojciech Smyk
Nadleśniczy Nadleśnictwa Zwierzyniec

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Nadleśnictwo Zwierzyniec, ul. Zamojska 6, 22-470 Zwierzyniec
tel. +48 84 687-20-19, fax +48 84 687-21-24, e-mail: zwierzyniec@lublin.lasy.gov.pl