RURA OSŁONOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ D250 L=9,0M

R.O AROTA A110PS, L=8,7m

ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI 120 REALIZACJA ZGODNIE Z DECYZJĄ NR 193/24 WAB.6740.2.6.2024.SSz Z DNIA 25.04.2024r.

CZĘŚĆ KOTŁOWNIA PAROWA

CZĘŚĆ SOCJALNO-BIUROWA

CZĘŚĆ GOSPODARCZA

LEGENDA:

A,B,C,D,E,F - oznaczenie obszaru działek objętych wnioskiem

(1) Istniejący budynek kotłowni przeznaczony do przebudowy

(2) Projektowane fundamenty: żelbetowa płyta fundamentowa dla jednostek zewnętrznych pompy ciepła

(3) Istniejący budynek kotłowni węlowej parowej z częścią socjalno biurową przeznaczony do przebudowy wg odrębnego wniosku o pozwolenie na budowę

(4) Istniejąca stacja transformatorowa przeznaczona do przebudowy wg odrębengo wniosku o pozwolenie na budowę

(5) Lokalizacja kogeneratora wraz z chłodnicą i fundamentami wg odrębnego wniosku o pozwolenie na budowę

(6) Istniejący łącznik techniczny

Istniejące hydranty

- przyłącz gazu objęty odrębnym opracowaniem

ZP Gaz - zespół pomiarowy w zakresie przyłącza gazu - odrębne opracowanie

- podziemna zewnętrzna instalacja gazowa - realizacja wg pozwolenia na budowę nr 193/24 znak WAB.6740.2.6.2024.SSz z dnia 25.04.2024 r.

- napowietrzna zewnętrzna instalacja gazowa - realizacja wg pozwolenia na budowę nr 193/24 znak WAB.6740.2.6.2024.SSz z dnia 25.04.2024 r.

- zespół redukcyjno - pomiarowy - realizacja wg pozwolenia na budowę nr 193/24 znak WAB.6740.2.6.2024.SSz z dnia 25.04.2024 r.

- projektowana linia kablowa nN kable YAKXS nie objęta wnioskiem