PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ NR 1

Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania: Przebudowa linii SN w miejscowości Łąck
nr postępowania N/7/0020/2026

I. Na podstawie Rozdziału VIII SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ").

LP	Pytania	Odpowiedź
1	Zamawiający w dokumencie «Standardy techniczne w EOP SA» wskazuje na istnienie odrębnego standardu technicznego – Załącznika nr 8a «Słupy z kompozytów do elektroenergetycznych linii napowietrznych SN i nn», regulującego zastosowanie słupów/żerdzi kompozytowych jako konstrukcji wsporczych linii napowietrznych SN i nn. Jednocześnie wykaz załączników do SWZ oraz przedmiar robót nie zawierają odniesienia do tego standardu, a przewidują wyłącznie zastosowanie słupów/żerdzi betonowych (strunobetonowych/wirowanych) zgodnie z ST_Z08. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie: 1. Czy Zamawiający dopuszcza w niniejszym postępowaniu zastosowanie słupów/żerdzi kompozytowych jako równoważnej albo alternatywnej konstrukcji wsporczej względem słupów betonowych, zgodnie ze standardem technicznym określonym w Załączniku nr 8a? Jeśli tak – prosimy o udostępnienie treści Załącznika nr 8a «Słupy z kompozytów do elektroenergetycznych linii napowietrznych SN i nn», gdyż nie został on zamieszczony w dokumentacji przetargowej. 2. Czy w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej przewidziano możliwość rozliczenia zastosowania słupów kompozytowych w miejsce wskazanych pozycji słupów betonowych/wirowanych, a jeśli tak – na jakich zasadach (np. jako rozwiązanie równoważne wymagające odrębnej akceptacji Zamawiającego na etapie projektu wykonawczego)?"	Ad1. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania słupów kompozytowych przy realizacji niniejszej inwestycji. Ad2. W kosztorysie/przedmiarze robót jaki i samym projekcie nie uwzględniono wykorzystania słupów kompozytowych.

II. Odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla Wykonawców.