KOREKTA NR 2

do SWZ

Z dnia 17.11.2026 r.

Budowa systemu magazynowania energii elektrycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie

LOKALIZACJA INWESTYCJI

ZGH „Bolesław” S.A. | ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno | działka nr 215/47

INWESTOR

ZGH OZE sp. z o.o. | ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno

PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE

ZGH „Bolesław” S.A. | ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ

Dofinansowane przez Unię Europejską
System handlu emisjami
Fundusz Modernizacyjny

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za jego treść odpowiada wyłącznie ZGH OZE sp. z o.o.

Dofinansowane przez Unię Europejską — System handlu emisjami — Fundusz Modernizacyjny

Bukowno, listopad 2026 r.

1. Prowadzący postępowanie informuje, że w treści SWZ wystąpiła oczywista omyłka.
   W związku z powyższym poniżej zamieszczono stosowne sprostowanie. Zmienia się punkt I.1. (B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA), który otrzymuje następujące brzmienie:

I.1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonanie przedsięwzięcia w systemie „zaprojektuj i wybuduj pod klucz", przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, dostawie, zabudowie, uruchomieniu oraz przekazaniu do eksploatacji systemu magazynowania energii elektrycznej BESS wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie ZGH „Bolesław" w Bukownie, o mocy zainstalowanej magazynu nie mniejszej niż 30,73 MW, pojemności nominalnej/zainstalowanej nie mniejszej niż 128,52 MWh, mocy użytecznej w punkcie przyłączenia wynoszącej co najmniej 30,73 MW, zapewnianej w sposób ciągły przez minimum 4 godziny oraz pojemności użytkowej w punkcie przyłączenia w pierwszym roku eksploatacji nie mniejszej niż 128,52 MWh oraz świadczeniu usług serwisowych w zakresie wskazanym w SWZ.

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy wynika z dokumentów postępowania w tym w szczególności z Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego element dokumentacji przetargowej.

Zakres przedmiotu zamówienia opisany w **Programie Funkcjonalno-Użytkowym** jest wiążący dla Wykonawcy.

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) stanowi część dokumentacji Postępowania. Dostęp do PFU zostanie umożliwiony wyłącznie drogą internetową po przesłaniu Prowadzącemu postępowanie na adres pdrozdowski@mail.zghboleslaw.pl lub za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności Załącznika nr 5 do SWZ – Oświadczenia o zachowaniu poufności. PFU udostępnia się wszystkim zainteresowanym Wykonawcom na jednakowych zasadach.I.2. Wskazania w dokumentacji producenta, znaku towarowego, pochodzenia, normy, certyfikatu lub konkretnego rozwiązania odczytuje się jako dopuszczające rozwiązania równoważne, spełniające wszystkie określone wymagania funkcjonalne, techniczne, bezpieczeństwa i kompatybilności. Równoważność nie oznacza możliwości obniżenia mocy, pojemności, parametrów użytkowych ani wymaganych warunków gwarancji. Wykonawca wskazuje i wykazuje równoważność już w Ofercie za pomocą odpowiednich kart technicznych, raportów badań lub innych wiarygodnych dowodów, z zachowaniem pkt 1.7. Kryteria równoważności szczegółowo określa PFU. Wykazanie równoważności nie zastępuje pozwoleń i dokumentów wymaganych prawem.

2. Zmienia się punkt 3 w tabeli w punkcie 3.1.1.1. a) (A. CZĘŚĆ FORMALNA), który otrzymuje następujące brzmienie:

3	Bezpieczeństwo pożarowe BESS	Co najmniej 1 należycie zrealizowane zamówienie dotyczące BESS o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 2 MW i pojemności nominalnej/zainstalowanej nie mniejszej niż 4 MWh lub zamówienie dotyczące zabezpieczenia pożarowego BESS o parametrach jw., obejmujące wykonanie i uruchomienie systemu detekcji zagrożeń pożarowych lub gazowych oraz rozwiązań służących ograniczeniu skutków thermal runaway.

3. Zmienia się punkt 4 w tabeli w punkcie 3.1.1.1. a) (A. CZĘŚĆ FORMALNA), który otrzymuje następujące brzmienie:

4.	Usługi serwisowe	Co najmniej jedna należycie świadczona usługa serwisu gwarancyjnego systemu BESS, obejmująca okres co najmniej 9 miesięcy. Okres ten może być zakończony przed upływem terminu składania Ofert albo trwać w dniu upływu tego terminu. Usługa dotyczyła systemu BESS o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 2 MW oraz pojemności nominalnej/zainstalowanej nie mniejszej niż 4 MWh. Minimalny zakres serwisu obejmował obsługę zgłoszeń serwisowych, diagnozowanie usterek lub awarii oraz ich usuwanie przez naprawę albo wymianę wadliwych elementów. Obejmował także okresowe przeglądy lub testy funkcjonalne, jeżeli były wymagane umową albo dokumentacją producenta.

4. Zmienia się punkt 5 w tabeli w punkcie 3.1.1.1. b) (A. CZĘŚĆ FORMALNA), który otrzymuje następujące brzmienie:

5	Specjalista ds. bezpieczeństwa pożarowego / analizy ryzyka	Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie; Wykształcenie wyższe techniczne lub z zakresu bezpieczeństwa pożarowego; min. 3 lata doświadczenia w analizie ryzyka technicznego lub bezpieczeństwa pożarowego instalacji przemysłowych lub energetycznych; udział w co najmniej 2 analizach ryzyka z zastosowaniem metody HAZOP, FMEA, LOPA lub metody równoważnej.	1

5. Zmienia się punkt 2.6. (C. ISTOTNE WARUNKI UMOWY), który otrzymuje następujące brzmienie:

2.6. Zaliczka zostanie udzielona po przedłożeniu zabezpieczenia jej zwrotu w postaci gwarancji bankowej lub kaucji na równowartość zaliczki. Gwarancja bankowa musi pochodzić od cieszącego się powszechna renomą i uznaniem: Banku mającego siedzibę w Polsce , na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub o globalnym zasięgu. Kaucja winna zostać wpłacona na rachunek bankowy Zamawiającego.