



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Reszlu”

Reszel, dnia 1 lipca 2021 r.

Do wszystkich Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

L.dz.: 292/WPK/2021

Przedmiot zamówienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Reszlu

nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: WPK/ZP/1/2021

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
NA PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 29 CZERWCA 2021 ROKU**

[ZESTAW NR 2]

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Reszlu” zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako rozwiązanie równoważne dekantera, który w czasie pracy reaktora jest uniesiony ponad lustro ścieków za pomocą siłownika zamontowanego na brzegu reaktora dzięki czemu napowietrzany osad nie dostaje się do odpływu?

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

2. Prosimy o doprecyzowanie maksymalnej wymaganej wydajności dekantera. Na rysunku T-1-SCHEMAT TECHNOLOGICZNY podany jest zakres od 50 do 60 m³/h.

Maksymalną wydajność dekantera Zamawiający określa na 60 m³ / h.

3. Czy Zamawiający uzna jako rozwiązanie równoważne dekanter wyposażony w pływaki wykonane z tworzywa sztucznego, GRP lub wypełniane za pomocą sprężonego powietrza?

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

4. Prosimy o podanie z jakiego gatunku stali ma być wykonany pływak dekantera.

Pływak dekantera ma być wykonany ze stali nierdzewnej min. AISI 316.

5. Czy Zamawiający uzna jako rozwiązanie równoważne, w którym koryto spustowe zamocowane jest na dwóch lub więcej pływakach?

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę.

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU

Janusz Kozoń

Janusz Stanisław Kozoń
Prezes Zarządu