

UZDROWISKO SOLEC-ZDRÓJ M. CZ. SZTUK sp. j.	ZO-01/21/USZ/C(D)
PROCEDURA	

Dotyczy: **postępowania o nr sprawy ZO-01/21/USZ/C(D)** (dalej jako „**Postępowanie**”) o **udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego** przez spółkę „**UZDROWISKO SOLEC-ZDRÓJ**” **M. CZ. SZTUK SPÓŁKA JAWNA** ul. 1 Maja 1, 28-131 Solec Zdrój (dalej jako „**Zamawiający**”) dotyczącego **Projektu**: „Budowa ciepłowni gazowej „Solec Zdrój” o mocy cieplnej 3,4 MW na potrzeby obiektów sanatoryjnych, wraz z obiektami towarzyszącymi”; **Zadanie**: „Budowa ciepłowni gazowej „Solec Zdrój” o mocy cieplnej 3,4 MW na potrzeby obiektów sanatoryjnych, wraz z obiektami towarzyszącymi”.

Zawiadomienie o zmianie zapisów

Zapytania Ofertowego (SWZ) / Ogłoszenie nr 2021-13743-61042

Na podstawie art. 11.11 Procedury zawierania umów (oznaczonej symbolem P-02/21/USZ/C wydanie: 1.0) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Działanie 1.6: Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe; Poddziałanie 1.6.1: Źródła wysokosprawnej kogeneracji (dalej zwana „**Procedurą**”), stanowiącej Załącznik nr 1 do opublikowanego w Bazie Konkurencyjności Zapytania Ofertowego (SWZ), **Zamawiający zmienia treść Zapytania Ofertowego (SWZ)**:

A. Zapytanie Ofertowe (SWZ)

Zamawiający dokonał zmiany w miejscu:

1. strona pierwsza, pierwszy akapit, **załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego (SWZ) – Zestawienie kluczowego wyposażenia układu wysokosprawnej kogeneracji** wraz z minimalnymi wymaganiami technicznymi oraz techniczno-eksploatacyjnymi dla tego wyposażenia;

Było:

Minimalne wymagania techniczne oraz techniczno-eksploatacyjne źródła kogeneracyjnego w oparciu o silniki gazowe o mocy ok. 3,4 MW:

- Moc elektryczna brutto w zakresie: od 600 kW do 850 kW
- Moc cieplna brutto w zakresie: od 800 kW do 850 kW
- Całkowita moc w paliwie gazowym do: 1750 kW
- Temperatura spalin: 100°C
- Temperatury układu ciepła wysokotemperaturowego silnika: 95/73°C
- Używane media do chłodzenia:
- blok silnika: woda
- chłodnice awaryjne: glikol
- zasilanie instalacji ciepłowniczej dla budynków Sanatoryjnych: woda
- stosowany glikol: glikol etylenowy 37%.

Jest:

Minimalne wymagania techniczne oraz techniczno-eksploatacyjne źródła kogeneracyjnego w oparciu o silniki gazowe o mocy ok. 3,4 MW:

PROCEDURA P-02/21/USZ/C	Wydane: 1.0	Zawiera stron: 2	Strona: 1
-------------------------	-------------	------------------	-----------

- Moc elektryczna brutto w zakresie: od 600 kW do 850 kW
- Moc cieplna brutto w zakresie: od 800 kW do 850 kW
- Całkowita moc w paliwie gazowym do: 1900 kW
- Temperatura spalin: 100°C
- Temperatury układu ciepła wysokotemperaturowego silnika: 95/73°C
- Używane media do chłodzenia:
 - blok silnika: woda
 - chłodnice awaryjne: glikol
 - zasilanie instalacji ciepłowniczej dla budynków Sanatoryjnych: woda
 - stosowany glikol: glikol etylenowy 37%.

B. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

C. Powyższe zmiany zostaną dołączone do Zapytania Ofertowego (SWZ) i będą stanowić jego integralną część.

D. Zawiadomienie o zmianie zapisów zostanie zamieszczone na stronie internetowej:

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61042>

E. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Pełnomocnik Zamawiającego

/-/ Piotr Jęcka

.....
(podpis upoważnionej osoby)

Wykonano w 1 egz.
egz. nr 1 – a/a
tel. +48 604128749
P.J. 31.07.2021 r.

PROCEDURA P-02/21/USZ/C	Wydane: 1.0	Zawiera stron: 2	Strona: 2
-------------------------	-------------	------------------	-----------