

WPT/ 40/12/2021

Wrocław, 10.12.2021 r.

Wrocławski Park Technologiczny S.A.

ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław

wpt@technologypark.pl

tel.: +48 71 798 58 00, faks: +48 71 780 40 34

www.technologypark.pl

PYTANIA I WYJAŚNIENIA NR 1
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr WPT/22/2021/1.2D

na dostawę komory chłodniczej (zimnego pokoju)

w ramach projektu

„Rozwój oferty wsparcia proinnowacyjnego otoczenia biznesu we Wrocławskim Parku Technologicznym – INNOPOLISnext”

Wrocławski Park Technologiczny S.A. na podstawie zapisów ww. Zapytania Ofertowego (część XIII ust. 3-8) przekazuje treść pytań [pisownia oryginalna], które wpłynęły do Zamawiającego w dn. 06.12.2021 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

„Kontaktuję się z Państwem w sprawie przesłanego zapytania ofertowego.

Oferowane przez nas komory montowane są z urządzeń i elementów, które posiadają atest PZH.

Wydajność chłodnicza – Podali Państwo wartość maksymalną zamiast minimalnej. Z tego względu może się okazać, że dobrany agregat będzie za słaby, aby zapewnić wymagane warunki w komorze.

Nie wiemy co będzie składowane w komorze oraz w jakich ilościach dlatego nie jesteśmy w stanie wykonać bilansu cieplnego.

Możemy zaoferować drzwi o wymiarze 80 x 200cm. Proszę o informację czy planują Państwo wjeżdżać do komory wózkami paletowymi ponieważ w takim wypadku należy zastosować szersze drzwi, minimum 90cm. Wymóg dotyczący posadzki antypoślizgowej powoduje, że podłoga w komorze będzie wyższa niż ta poza komorą dlatego wjazd wózkami będzie niemożliwy chyba, że zastosowany zostanie podjazd.

Możemy zainstalować większą ilość gniazdek elektrycznych tylko proszę o informację jaka byłaby to ilość oraz czy mogą być to gniazda o wyższym standardzie niż IP44?

W przypadku umiejscowienia komory chłodniczej wewnątrz budynku montaż agregatu chłodniczego na dachu komory wiąże się z koniecznością odprowadzenia powstałych zysków ciepła za pomocą wentylacji. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko, że komora nie będzie działała prawidłowo.

Regały do komory chłodniczej dobieramy na wymiar po wykonaniu montażu, aby maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń. Dostępne są regały o wysokość 1800 mm (max 11 poziomów) oraz 2100 mm (max 13 poziomów). Możliwość regulacji półek co 150mm. Dostępne głębokości: 308, 408, 508 oraz 608 mm.”

Odpowiedź 1:

Zamawiający, działając na podstawie zapisów sekcji 6.5.2 pkt 16 "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020", zamieszcza w Bazie Konkurencyjności treść

zapytań dotyczących Zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami. Badanie i ocena ofert będzie dokonana po terminie składania ofert. Wcześniejsze odniesienie się do jakichkolwiek zapisów kierowanych do Zamawiającego w zakresie treści oferty nie jest możliwe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie posiada wiedzy co będzie składowane w komorze; prawdopodobnie będą to media komórkowe, urządzenia (rotatory, rollery, kolumny chromatograficzne, pompy perystaltyczne), czasem odpady. Dla Zamawiającego istotny jest parametr wydajności maksymalnej, który został określony z uwagi na ograniczenia związane z instalacją elektryczną. Zamawiający nie planuje wjeżdżania wózkiem paletowym do zimnego pokoju. Wykonawca może zastosować gniazda o wyższej odporności niż IP44 (IP44 to minimalna dopuszczalna klasa), liczba gniazdek zależy od Wykonawcy, jednak Zamawiający wymaga minimum 2 szt.

Prokurent
P. Soltysiak
Piotr Soltysiak