

Chojnice, dnia 20.04.2021r.

Sygnatura pisma: WEO21E085623

**Stowarzyszenie Mieszkańców i
Miłośników Piły nad Brdą „BUKO”
Piła, ul. Świerkowa 5
89-520 Gostycyn**

Dotyczy: przestawienia złącza kablowego nN w miejscowości Piła, działka nr 880

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.04.2021r. (data wpływu 12.04.2021r.) Rejon Dystrybucji Chojnice informuje, że dokonano wizji lokalnej w terenie oraz przeprowadzono analizę konfiguracji przedmiotowej sieci energetycznej.

W efekcie powyższych działań ustalono, że ze strony technicznej nie widzimy przeszkód w realizacji takiego zamierzenia, jednakże zadanie należy zrealizować na koszt zainteresowanej strony.

Nadmieniamy, że do prac może przystąpić na zlecenie Inwestora osoba fizyczna lub prawna posiadająca stosowne uprawnienia branżowe, do których obowiązków należy :

- uzgodnienie sposobu przebudowy z RD Chojnice (na mapie zasadniczej w skali 1:500),
- wykonanie prac zgodnie ze **standardami obowiązującymi w ENEA Operator Sp. z o.o.**,
- wykonanie pomiarów ochronnych,
- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
- prace związane z przebudową elementów sieci podlegają nadzorowi służb ENEA Operator Sp. z o.o. (Posterunek Energetyczny w Tucholi, telefon – 528385168 lub 169) oraz odbiorowi technicznemu na podstawie zgłoszenia zakończenia robót.

W trakcie prowadzenia robót należy zachować wymagania przepisów, w szczególności ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.), a także Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z o.o.

Dla sieci niskiego napięcia prace należy wykonać podstawowo w technologii Prac Pod Napięciem (PPN). Inwestor lub działający w imieniu Inwestora wykonawca musi dysponować osobami uprawnionymi i upoważnionymi przez ENEA Operator Sp. z o.o. do wykonywania prac w technologii Prac Pod Napięciem, z podaniem daty wydania upoważnienia do prac pod napięciem, zakresu posiadanych uprawnień do prac pod napięciem, numeru i daty ważności świadectwa kwalifikacyjnego E i D.

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
Dyrektor

Janusz Frączek



Centrala
ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782-23-77-160
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl