

BILANS POWIETRZA												
Nr.	Nazwa	Pow. pom. [m2]	Wysokość [m3]	Kubatura [m3]	Ilość wymian	Ilość osób	Strumień na osobę [m3/h*osobę]	Nawiew	Wywiew	System		UWAGI
								ilość powietrza [m³/h]	ilość powietrza [m³/h]	Nawiew	Wywiew	
PIWNICA												
001	Przedsiónek	6,60	3,03	20,00	1,5			30	-	grawitacja	-	Nawiew przez nawiewnik okienny.
002	Pom. gospodarcze	2,67	3,03	8,09	2,5			transfer	20	-	W5	Wywiew przez wentylator dachowy W5.
003	Magazyn	22,41	3,00	67,23	0,4			30	30	grawitacja	W5	Nawiew przez nawiewnik okienny, wywiew przez wentylator dachowy W5.
004	Kuchnia „brudna”	12,52	3,09	38,69	2,1			transfer	80	-	W4	Wywiew przez wentylator dachowy W4.
005	Kuchnia główna	32,91	2,75	90,50	27,6			2500	2500	NW1	NW1	Went. zrównoważona
006	Kl. schodowa	8,60	3,09	26,57	-	-	-	-	-	-	-	-
007	Schówek pod schodami	1,51	3,09	4,67	-	-	-	-	-	-	-	-
008	Zmywalnia naczyń	8,73	2,75	24,01	5,8			transfer	140	-	W4	Wywiew przez wentylator dachowy W4.
009	Korytarz	6,76	3,09	20,89	15,8			330	transfer	NW1	-	Nawiew z centrali wentylacyjnej, wywiew do innych pomieszczeń.
010	Szatnia personelu	7,57	3,03	22,94	4,4			transfer	100	-	W5	Wywiew przez wentylator dachowy W5.
011	WC personelu	3,63	3,03	11,00	Przyjęto dla ustępu 50m3/h			30	50	grawitacja	W3	Nawiew poprzez nawiewnik okienny oraz z pom. 001, wywiew przez wentylator dachowy W3.
012	Pom. techniczne	18,85	3,00	56,55	0,5			30	30	grawitacja	W5	Nawiew przez nawiewnik w drzwiach, wywiew przez wentylator dachowy W5.
Nr.	Nazwa	Pow. pom. [m2]	Wysokość [m3]	Kubatura [m3]	Ilość wymian	Ilość osób	Strumień na osobę [m3/h*osobę]	Nawiew	Wywiew	System		UWAGI
								ilość powietrza [m³/h]	ilość powietrza [m³/h]	Nawiew	Wywiew	
PARTER												
101	Sala konsumpcyjna	116,25	4,00	465,00	3,0	55	25	1400	1400	NW2	NW2	Went. zrównoważona