

GRUPA AGROCENTRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ZO-01/20/GA
PROCEDURA	

Łomża, dn. 20 października 2020 roku

Dotyczy: **postępowania o nr sprawy ZO-01/20/GA (dalej jako „Postępowanie”) o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego** przez spółkę **GRUPA AGROCENTRUM sp. z o.o.** z siedzibą w Łomży (18-400 Łomża), ul. Al. Legionów nr 135A (dalej jako „Zamawiający”) dotyczącego projektu: **„Budowa kogeneracji gazowej o mocy 2 MWe w Grajewie”**.

TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 18.4 Procedury zawierania umów (oznaczonej symbolem P-02/20/POIiŚ/GA, wydanie: 1.0) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Działanie 1.6: Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe; Poddziałanie 1.6.1: Źródła wysokosprawnej kogeneracji (dalej zwana „Procedurą”), stanowiącej Załącznik nr 1 do opublikowanego w Bazie Konkurencyjności Zapytania Ofertowego (SIWZ), **Zamawiający** informuje o zgłoszonych w dniach 09-15 października 2020 roku pytaniach dotyczących treści Zapytania Ofertowego (SIWZ) oraz wyjaśnieniach Zamawiającego w zakresie zadanego pytania.

PYTANIE NR 1:

Czy Zamawiający uzna za spełniające kryterium, dotyczące poziomu zdolności technicznej i zawodowej, oferenta posiadającego następujące kwalifikacje:

- 06.2014 r. – Wykonawca wykonał inwestycję Elektrownia biogazowa, wraz z systemem wyprowadzenia mocy, na terenie Biogazowni Buczek (agregaty 600 kW + 1200 kW oraz wspólna wytwornica pary 6 bar),
- Wykonawca wykonał inwestycję na terenie Mlekovita – Wysokie Mazowieckie:
 - 07.2013 r. dostawa i montaż dwóch agregatów po 800 kWel. każdy,
 - 11.2019 r. dostawa i montaż, dla powyższych agregatów, wspólnej wytwornicy pary o ciśnieniu 10 bar,
- 01.2019 r. – Wykonawca wykonał dostawę i montaż systemu poligeneracyjnego o mocy 1,2 MWel, wraz z wytwornicą pary 12 bar oraz z rejestracją kotła przez UDT i wyprowadzeniem mocy średnim napięciem i transformatorem 20/0,4 kV, ze sprawnością nie mniejsza niż 87,5%,
- 04.2020 r. – Wykonawca wykonał dostawę i montaż systemu trigeneracyjnego o mocy 0,99 MWel wraz z wytwornicą pary 16 bar oraz z rejestracją kotła przez UDT i wyprowadzeniem mocy średnim napięciem i transformatorem 15/0,4 kV, ze sprawnością ogólną nie mniejszą niż 87,5%
- Od 2016 do 2020 – usługa serwisu dwóch agregatów po 800 kWel każdy,
- Od 12.2019 do nadal trwa – usługa serwisu dwóch agregatów po 600 kW każdy.

PROCEDURA P-02/20/PM(G)	Wydane: 1.0	Zawiera stron: 15	Strona: 1
-------------------------	-------------	-------------------	-----------

ODPOWIEDŹ NR 1:

Zamawiający na tym etapie Postępowania nie prowadzi oceny ofert, jak i zapisów które ewentualnie miałyby znaleźć się w ofercie wykonawcy. Ocena spełniania warunków udziału w Postępowaniu nastąpi na podstawie złożonej oferty oraz po upływie terminu otwarcia ofert. Wykonawca na mocy postanowień art. 18.2 Procedury może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego (SIWZ). Mając na uwadze fakt, iż pytanie wykonawcy nie jest prośbą o wyjaśnienie zapisów Zapytania Ofertowego (SIWZ) Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi.

Dla pełnej oceny treści zawartej w pytaniu wykonawcy w stosunku do postawionych przez Zamawiającego warunków udziału w Postępowaniu należałoby poprosić wykonawcę o złożenie wyjaśnień co do zaproponowanych zapisów lub ewentualnie uzupełnienie o informacje które nie wynikają z treści pytania. Sposób podania informacji jak i ich zakres jest niewystarczający dla jednoznacznej oceny zapisów tj. potwierdzenia lub zaprzeczenia spełniania warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej w zakresie dysponowania wymaganą wiedzą i doświadczeniem.

PYTANIE NR 2:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość aby jakiś inny podmiot poza firmą [...] zarejestrowaną pod adresem ul. [...], numer NIP [...] złożył niepodlegającą odrzuceniu ofertę w niniejszym postępowaniu? Niniejsze postępowanie powinno się cechować przejrzystością i zasadą konkurencyjności a tak nie jest.

Zwyczajna postępowanie jest niejako „z góry” znany.

Tylko jedna firma ([...]) w Polsce posiada referencje określone w SIWZ punkt 5.3 podpunkt 3 a oraz b. jest to instalacja wykonana dla [...] w lokalizacji [...].

Próżno także szukać referencji wypełniających wymogi Zamawiającego w pozostałych krajach UE ponieważ z racji na systemy wsparci instalacji kogeneracyjnych w pozostałych krajach UE niepopularne są instalacje kogeneracyjne z parowymi kotłami odzysknicami tym bardziej w minimalnej określonej przez Zamawiającego konfiguracji.

ODPOWIEDŹ NR 2:

Wykonawca na mocy postanowień art. 18.2 Procedury może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego (SIWZ). Mając na uwadze fakt, iż pytanie wykonawcy nie jest prośbą o wyjaśnienie zapisów Zapytania Ofertowego (SIWZ) Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi.

PYTANIE NR 3:

- Prosimy o weryfikację daty przekazania wybranemu Wykonawcy, Warunków przyłączenia gazu.
- W ramach Przedmiotu zamówienia Wykonawca ma wykonać kompletną instalację gazową średniego ciśnienia od stacji pomiarowej dostawcy gazu. Zakres prac, ujęty w wydanych warunkach przyłączenia, może generować koszty dodatkowe, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania oferty. Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe, będące konsekwencją wydanych warunków przyłączenia do sieci gazowej, będą pokryte przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ NR 3:

- Jak wykonawca słusznie zauważył termin przekazania warunków przyłączenia gazu jest błędnie podany. W art. 1.4 lit b tiret trzeci Zapytania Ofertowego (SIWZ) oraz §2 ust. 13 lit b

PROCEDURA P-02/20/POIiŚ/GA	Wydane: 1.0	Zawiera stron: 15	Strona: 2
----------------------------	-------------	-------------------	-----------

tiret trzeci załącznika nr 10 do Zapytania Ofertowego (SIWZ) wystąpiła omyłka pisarska. Błąd ten występuje również w Ogłoszeniu o zamówieniu 2020/S 190-458335 oraz Ogłoszeniu Numer 2020-4569-8279. Zamawiający dokona zmiany zapisów ww. dokumentów:

A. Zapytanie Ofertowe (SIWZ):

1. art. 1.4 lit b tiret trzeci Zapytania Ofertowego (SIWZ):

Było:

- **Warunki przyłączenia gazu** - Zamawiający w terminie do 20.01.2020 przekaze wybranemu Wykonawcy warunki przyłączeniowe gazu.

Jest:

- **Warunki przyłączenia gazu** - Zamawiający w terminie do 20.01.2021 przekaze wybranemu Wykonawcy warunki przyłączeniowe gazu.

2. §2 ust. 13 lit b tiret trzeci załącznika nr 10 do Zapytania Ofertowego (SIWZ):

Było:

- **Warunki przyłączenia gazu** - Zamawiający w terminie do 20.01.2020 przekaze wybranemu Wykonawcy warunki przyłączeniowe gazu;

Jest:

- **Warunki przyłączenia gazu** - Zamawiający w terminie do 20.01.2021 przekaze wybranemu Wykonawcy warunki przyłączeniowe gazu;

B. Ogłoszeniu o zamówieniu 2020/S 190-458335:

II.2.4 – Opis zamówienia pkt3 lit b tiret trzeci Ogłoszenia

Było:

- **warunki przyłączenia gazu** - Zamawiający w terminie do 20.01.2020 przekaze wybranemu Wykonawcy warunki przyłączeniowe gazu.

Jest:

- **warunki przyłączenia gazu** - Zamawiający w terminie do 20.01.2021 przekaze wybranemu Wykonawcy warunki przyłączeniowe gazu.

C. Ogłoszeniu Numer 2020-4569-8279:

Przedmiot zamówienia – Opis - pkt3 lit b tiret trzeci Ogłoszenia

Było:

- **Warunki przyłączenia gazu** - Zamawiający w terminie do 20.01.2020 przekaze wybranemu Wykonawcy warunki przyłączeniowe gazu.

Jest:

- **Warunki przyłączenia gazu** - Zamawiający w terminie do 20.01.2021 przekaze wybranemu Wykonawcy warunki przyłączeniowe gazu.

- Zamawiający informuje, że w ramach Przedmiotu zamówienia należy wykonać kompletną instalację gazową średniego ciśnienia od stacji pomiarowej dostawcy gazu. Zamawiający zwraca uwagę, że rurociąg ten będzie sklasyfikowany jako rurociąg technologiczny gazu zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 214/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. ((PED), dotyczącej urządzeń ciśnieniowych).

Zakres rzeczowy Przedmiotu zamówienia zaczyna się zgodnie z rys. IS-01 Projektu Budowlanego 15 metrów od budynku. Punkt styku stanowi zasowa gazowa którą dostarcza i montuje wykonawca. Zamawiający jest w trakcie wyboru dostawcy gazu na potrzeby rzeczonej inwestycji. Zamawiający w terminie do 20.01.2021 roku przekaze wybranemu wykonawcy warunki przyłączeniowe gazu.

PYTANIE NR 4:

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej powinien składać Inwestor(czynność prawna). Kiedy Inwestor przewiduje złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia?

PROCEDURA P-02/20/POIŚ/GA	Wydane: 1.0	Zawiera stron: 15	Strona: 3
---------------------------	-------------	-------------------	-----------

ODPOWIEDŹ NR 4:

Na mocy postanowień §4 umowy, co zawarto w załączniku nr 10 do Zapytania Ofertowego (SIWZ) stanowiącym Wzór Umowy Zamawiający „W przypadku gdy obowiązek wykonawcy związany z Przedmiotem zamówienia obejmuje uzyskanie jakichkolwiek decyzji lub pozwoleń Zamawiający na wniosek wykonawcy udzieli stosownych pełnomocnictw do występowania w jego imieniu w postępowaniach administracyjnych wskazanym przez wykonawcę osobom.” Zapis ten znajduje się również w art. 2.3 lit d Zapytania Ofertowego (SIWZ).

PYTANIE NR 5:

Zakres prac, ujęty w wydanych warunkach przyłączenia do sieci energetycznej, może generować koszty dodatkowe, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania oferty. Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe, będące konsekwencją wydania warunków przyłączenia, będą pokryte przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ NR 5:

Zamawiający informuje, iż w ramach Przedmiotu zamówienia w ramach prac projektowych wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz warunków przyłączenia elektrociepłowni do systemu energetycznego. Następnie na podstawie uzyskanych warunków uzgodni z Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) projekt przyłączenia, zabezpieczeń oraz napisze i uzgodni z OSD instrukcję współpracy elektrociepłowni z systemem elektroenergetycznym. Ideowy sposób połączenia elektrociepłowni do systemu energetycznego znajduje się w Projekcie Budowlanym Tom IV Instalacje elektryczne i AKPiA. Zamawiający na wniosek wybranego wykonawcy przekaze mu niezwłocznie, po podpisaniu umowy stosowne pełnomocnictwo.

PYTANIE NR 6:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje instalacji kotła odzysknicowego, wytwarzającego parę o ciśnieniu 10 bar.

ODPOWIEDŹ NR 6:

Tak, Zamawiający oczekuje kotła o budowie płomieniówkowej, o ciśnieniu nominalnym 10 bar, wyposażonego w nabudowany na walcu fabryczny ekonomizer (do podgrzewu wody zasilającej). Budowa kotła ma zapobiegać mieszanii się spalin z poszczególnych agregatów, w tym celu komory należy wyposażyć w blendy oddzielające spaliny.

PYTANIE NR 7:

SIWZ pkt. 5.2a - wykazał, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wykonał (zakończył, rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej): minimum 1 (jedno) zadanie, w ramach jednej umowy polegające na wybudowaniu oraz oddaniu do użytkowania elektrociepłowni o mocy elektrycznej min. 1000 kWe pracującej na bazie minimum 2 (dwóch) silników gazowych wyposażonych w jeden wspólny parowy kocioł odzysknicowy o ciśnieniu koncesyjnym nie mniejszym niż 10 bar(g) wraz z systemem wyprowadzenia mocy po (SN (średnim napięciu) 15 kV. Obiekt referencyjny (elektrociepłownia) ma mieć sprawność ogólną układu CHP nie mniejszą niż 87,5%, a realizacja zadania ma być zakończona uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Propozycja zmiany:

wykazał, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wykonał (zakończył, rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej): minimum 1 (jedno) zadanie, polegające na wybudowaniu oraz oddaniu do użytkowania elektrociepłowni o mocy elektrycznej min. 1000 kWe wyposażonej w parowy kocioł odzysknicowy.

Uzasadnienie:

PROCEDURA P-02/20/POIiŚ/GA	Wydane: 1.0	Zawiera stron: 15	Strona: 4
----------------------------	-------------	-------------------	-----------

Wykonanie układu z dwoma silnikami podpiętymi do wspólnego kotła parowego nie różni się od układów pojedynczych, a proponowane zapisy znacząco ograniczają konkurencyjność postępowania i zezwalają na udział tylko jednemu wykonawcy. Wykonawca ma doświadczenie w wykonywaniu układów CHP z odzyskiem ciepła ze spalin oraz wyprowadzeniem mocy po średnim napięciu, jak również wykonywał układy CHP z kotłem parowym i ekonomizerem. W sytuacji takiej nie możemy mówić o braku odpowiedniej wiedzy technicznej, czy doświadczenia, bo Wykonawca zajmuje się wszystkim aspektami poruszonymi w wymaganiu ale nie w ramach jednego zadania.

ODPOWIEDŹ NR 7:

W ocenie Zamawiającego wykonawca swoim pytaniem wnosi o zmianę zapisów Zapytania Ofertowego (SIWZ). Na mocy postanowień art. 18.2 Procedury wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego (SIWZ). Przepis ten nie daje wykonawcy umocowania do negocjowania zapisów Zapytania Ofertowego (SIWZ).

Mając na uwadze fakt, iż powyższe pytanie nie jest prośbą o wyjaśnienie zapisów Zapytania Ofertowego (SIWZ) Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie zamierza dokonywać zmian w zapisach Zapytania Ofertowego (SIWZ) w zaproponowanym przez wykonawcę zakresie.

PYTANIE NR 8:

SIWZ pkt. 5.2b- wykazał, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wykonał: co najmniej 1 (jedno) zadanie polegające na wykonaniu zespołu ciśnieniowego parowego kotła odzyskowego w module G współpracującego z minimum dwoma silnikami gazowymi i przeprowadzeniu certyfikacji tego zespołu zakończonego nadaniem certyfikatu CE i rejestracją kotła przez UDT lub inną firmę notyfikującą.

Prosimy o wykreślenie powyższego wymogu.

Uzasadnienie:

Zdecydowana większość wykonawców układów CHP na rynku, korzysta z rozwiązań oferowanych przez doświadczone firmy w zakresie produkcji kotłów parowych, wymienników spalinowych etc. Prawidłowe wykonanie planowanego układu w żaden sposób nie jest powiązane z wykonaniem kotła parowego i jego certyfikację. Usługę taką wykonuje jedna z firm na rynku i pojawienie się takiego zapisu w specyfikacji wskazują na konkretnego wykonawcę.

ODPOWIEDŹ NR 8:

Odpowiedź jak dla PYTANIA NR 7

PYTANIE NR 9:

SIWZ pkt. 5.2c -wykazał, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wykonał lub wykonuje nadal: co najmniej 2 (dwa) zadania polegające na: każde z osobna, wykonaniu kompleksowej usługi serwisowej obejmującej serwis prewencyjny i awaryjny instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1,0MWe, składającej się z agregatów o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 0,5 MWe każdy zasilanej paliwem gazowym. Usługa serwisowa miałaby być świadczona w ramach jednej umowy przez okres co najmniej 12-tu miesięcy

Propozycja zmiany:

wykazał, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wykonał lub wykonuje nadal: co najmniej 2 (dwa) zadania polegające na świadczeniu kompleksowej usługi serwisowej układu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 0,99 MWe zasilanej paliwem gazowym w oparciu o oferowany model silnika. Usługa serwisowa miałaby być świadczona w ramach jednej umowy przez okres co najmniej 24-tu miesięcy.

Uzasadnienie:

PROCEDURA P-02/20/POIiŚ/GA	Wydane: 1.0	Zawiera stron: 15	Strona: 5
----------------------------	-------------	-------------------	-----------

Wiele firm posiada zdolności techniczne i zawodowe do prowadzenia serwisu jednostek kogeneracyjnych, posiadając przy tym tytuł autoryzowanego producenta. Często zdarza się, że prowadzą również serwis instalacji wykonanych przez inne firmy, właśnie ze względu na duże doświadczenie, czy lepsze ceny. Dodatkowo naturalnym jest wymagać doświadczenia w serwisowaniu jednostek, które planuje się zastosować na obiekcie.

ODPOWIEDŹ NR 9:

Odpowiedź jak dla PYTANIA NR 7

PYTANIE NR 10:

SIWZ pkt. 5.2d - wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia, co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję:

1. Kierownika budowy - Osoba wyznaczona na stanowisko Kierownika budowy musi: posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadać prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej we wskazanym zakresie, posiadać minimum 3 (trzy) letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy oraz pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji minimum 1 (jednej) inwestycji polegającej na wybudowaniu układów kogeneracyjnych z parowym kotłem odzyskowym zasilanych paliwem gazowym.
2. Kierownika robót, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, Osoba wyznaczona na stanowisko Kierownika robót musi: posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, posiadać prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej we wskazanym zakresie, posiadać minimum 3 (trzy) letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót oraz pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji minimum 1 (jednej) inwestycji polegającej na wybudowaniu gazowych układów kogeneracyjnych zasilanych paliwem gazowym.
3. Kierownika robót, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, Osoba wyznaczona na stanowisko Kierownika robót musi: posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, posiadać prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej we wskazanym zakresie, posiadać minimum 3 (trzy) letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót oraz pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji minimum 1 (jednej) inwestycji polegającej na wybudowaniu gazowych układów kogeneracyjnych zasilanych paliwem gazowym.
4. Kierownika robót, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Osoba wyznaczona na stanowisko Kierownika robót musi: posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, posiadać prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej we wskazanym zakresie, posiadać minimum 3 (trzy) letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót oraz pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji minimum 1 (jednej) inwestycji polegającej na wybudowaniu gazowych układów kogeneracyjnych zasilanych paliwem gazowym.

PROCEDURA P-02/20/POIiŚ/GA	Wydane: 1.0	Zawiera stron: 15	Strona: 6
----------------------------	-------------	-------------------	-----------

5. Kierownika projektu - Osoba wyznaczona na stanowisko Kierownika projektu musi: wykazać, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat zajmowała stanowisko kierownika projektu lub kierownika budowy lub inżyniera kontraktu przy realizacji minimum 1 (jednej) inwestycji o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto, polegającej na wybudowaniu obiektu wytwarzającego energię elektryczną i ciepłą, opartego na jednej lub więcej jednostce silnikowej zasilanej paliwem gazowym, który został włączony do układów umożliwiających odbiór ciepła, pary i energii elektrycznej z zapewnieniem pracy układu w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji Kierownika budowy / Kierownika robót z funkcją Kierownika projektu;

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji Kierownika budowy z Kierownikiem robót.

Propozycja zmiany:

1. Kierownika budowy - Osoba wyznaczona na stanowisko Kierownika budowy musi: posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadać prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej we wskazanym zakresie, posiadać minimum 3 (trzy) letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy oraz pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji minimum 1 (jednej) inwestycji polegającej na wybudowaniu gazowych układów kogeneracyjnych zasilanych paliwem gazowym
2. Kierownika robót, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, Osoba wyznaczona na stanowisko Kierownika robót musi: posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, posiadać prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej we wskazanym zakresie, posiadać minimum 3 (trzy) letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót oraz pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji minimum 1 (jednej) inwestycji polegającej na wybudowaniu gazowych układów kogeneracyjnych zasilanych paliwem gazowym.
3. Kierownika robót, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, Osoba wyznaczona na stanowisko Kierownika robót musi: posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, posiadać prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej we wskazanym zakresie, posiadać minimum 3 (trzy) letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót oraz pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji minimum 1 (jednej) inwestycji polegającej na wybudowaniu gazowych układów kogeneracyjnych zasilanych paliwem gazowym.
4. Kierownika robót, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Osoba wyznaczona na stanowisko Kierownika robót musi: posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, posiadać prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej we wskazanym zakresie, posiadać minimum 3 (trzy) letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót oraz pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji minimum 1 (jednej) inwestycji polegającej na wybudowaniu gazowych układów kogeneracyjnych zasilanych paliwem gazowym.

5. Kierownika projektu - Osoba wyznaczona na stanowisko Kierownika projektu musi: wykazać, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat zajmowała stanowisko kierownika projektu lub kierownika budowy lub inżyniera kontraktu przy realizacji minimum 1 (jednej) inwestycji o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto, polegającej na wybudowaniu gazowych układów kogeneracyjnych zasilanych paliwem gazowym

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji Kierownika budowy / Kierownika robót z funkcją Kierownika projektu;

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji Kierownika budowy z Kierownikiem robót.

Uzasadnienie:

Wymagania dotyczące personelu technicznego, z bardzo szczegółowym opisem posiadanego doświadczenia w praktyce sprowadza się do zatrudnienia osób biorących udział w realizacji inwestycji konkretnego wykonawcy. W tym przypadku również nieuzasadnione wydaje się stawianie takich wymagań, w sytuacji gdzie specjaliści z którymi pracujemy od wielu posiadają duże doświadczenie w kierowaniu robotami, na różnych obiektach od energetyki zawodowej, poprzez kopalnie, zakłady produkcyjne, na szklarniach kończąc

ODPOWIEDŹ NR 10:

Odpowiedź jak dla PYTANIA NR 7

PYTANIE NR 11:

SIWZ pkt. 1.3.3 - Agregat powinien cechować się najniższymi emisjami substancji szkodliwych i być wyposażony w katalizator spalin, zmniejszający emisje NO_x, CO i HCHO.

Zamawiający wymaga aby poziom substancji szkodliwych był na poziomie:

- NO_x < 200mg/Nm³ (przy 5 %O₂ w spalinach),
- HCHO < 40mg/Nm³ (przy 5 %O₂ w spalinach),
- CO < 80mg/Nm³ (przy 5 %O₂ w spalinach).

Zwracamy się z prośbą o usunięcie tego wymogu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami układy kogeneracyjne wybudowane w oparciu o silniki gazowe zasilane gazem ziemnym nie muszą spełniać, aż tak restrykcyjnych wymogów dotyczących emisji spalin. Nasze silniki ale również innych dostawców bez problemów spełniają narzucone normy przez UE. Dodatkowo planowana instalacja przewiduje szereg urządzeń zamontowanych w układzie spalinowym. Każde urządzenie generuje stratę ciśnienia spalin co sprawia, że chcą zapewnić prawidłową pracę takiego układu musimy stosować urządzenia większe, a co za tym idzie droższe. Warto też zauważyć, że rozwiązanie z katalizatorem premiuje niejako urządzenia o słabszej sprawności ekologicznej a dla Inwestora niepotrzebnie generuje dodatkowe koszty Inwestycji i eksploatacji które w naszej opinii są bezcelowe.

ODPOWIEDŹ NR 11:

Odpowiedź jak dla PYTANIA NR 7

Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż stawiane wymagania wykraczają w przyszłość. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż jak wynika z postanowień art. 6 (Dopuszczalne wielkości emisji) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 w sprawie ograniczenia niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCP) dopuszczalne wielkości emisji będą z biegiem czasu coraz bardziej restrykcyjne.

Zamawiający informuje również, iż z uwagi na bliskość czerpni suszarni zboża oraz budynków mieszkalnych podtrzymuje wymaganie w zakresie maksymalnych emisji z agregatu kogeneracyjnego oraz wymaga zastosowania katalizatora spalin, zmniejszającego emisje NO_x, CO i HCHO.

Zamawiający nie będzie odnosił się w żaden sposób do rad wykonawcy co do zasadności rozwiązania, które w ocenie Zamawiającego jest rozwiązaniem proekologicznym tj. takim, które sprzyja ekologii oraz działa na jej korzyść, przyszłościowym jak i też ekonomicznie uzasadnionym.

PYTANIE NR 12:

SIWZ pkt. 1.3.4 - Wszystkie pompy agregatu w tym pompy na obiegach glikolowych, pompy na obiegach wodnych i pompy zasilające mają być wyposażone w przetwornice częstotliwości, aby zapewnić dokładną regulację parametrów technicznych

Czy Wykonawca dopuszcza rozwiązanie zamienne o podobnej funkcjonalności bez stosowania pomp wyposażonych w falowniki.

ODPOWIEDŹ NR 12:

Zamawiający na mocy postanowień art. 1.8 – 1.11 Zapytania Ofertowego (SIWZ) dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, jednak ocena równoważności rozwiązania może nastąpić dopiero po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez wykonawcę wraz z ofertą, które to potwierdzą bądź nie równoważność rozwiązania.

Jak należy zauważyć sam wykonawca nie używa zwrotu „rozwiązanie równoważne” a wskazuje na „rozwiązanie zamienne o podobnej funkcjonalności”.

PYTANIE NR 13:

SIWZ pkt. 1.3.7 - Kompletna elektrociepłownia jaka powstanie w Zakładzie Grupy Agrocentrum w Grajewie musi posiadać znak CE.

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym poszczególne elementy wchodzące w skład elektrociepłowni posiadają znak CE.

ODPOWIEDŹ NR 13:

Wymogiem Zamawiającego jest aby poszczególne elementy wchodzące w skład elektrociepłowni posiadały znak CE **jak i znak CE musi posiadać również Kompletna Elektrociepłownia** tj. Przedmiot zamówienia.

PYTANIE NR 14:

SIWZ pkt. 13- Kryterium oceny ofert.

Zwracamy się z prośbą o modyfikację kryterium oceny ofert – Całkowity koszt serwisu agregatu. Zamawiający wymaga żeby remont kapitalny agregatu znajdował się w przedziale 70 000- 90 000mth. W związku z tym zasadnym jest porównam oferty serwisowe, które uwzględniają remont pośredni lub nie. W ocenie Wykonawcy kryterium to powinno się odnosić do 34 900mth lub 45 000mth. Obecne brzmienie zmusza takich producentów jak MTU, MWM czy Caterpillar do wliczenia w ofertę remontu pośredniego, a premiuje silnik np. Siemens który takiego remontu nie wliczy co bezpośrednio rzutuje na oceny Oferty i przekłamanie w jej ocenie.

Ponadto zwracamy uwagę iż, niektóre firmy na rynku polskim zakłamują dane producenta silnika gazowego podając zawyżone interwały remontowe bądź pokazują dane serwisowe dla innych modeli agregatów niż te oferowane w postępowaniu.

Przy stosowaniu takiego kryterium ważne też jest potwierdzenie przez producenta silnika gazowego rzeczywistego interwału remontu kapitalnego w postaci oświadczenia producenta.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o dopisanie wymogu dołączenia do oferty oryginalnej DTR oraz potwierdzenia producenta agregatu o deklarowanym remoncie kapitalnym w postaci oświadczenia.

ODPOWIEDŹ NR 14:

Odpowiedź jak dla PYTANIA NR 7

PROCEDURA P-02/20/POIŚ/GA	Wydane: 1.0	Zawiera stron: 15	Strona: 9
---------------------------	-------------	-------------------	-----------

Zamawiający nie ma podstaw do twierdzenia, iż którykolwiek z wykonawców ubiegających się o zamówienie będzie składał nieprawdziwe (zakłamanie) oświadczenia w zakresie jakichkolwiek danych zawartych w ofercie.

W ocenie Zamawiającego wymóg załączenia kompletnej Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) jest zbędny. Na mocy postanowień art. 6.6 Zapytania Ofertowego (SIWZ) Zamawiający wymaga, na potwierdzenie spełniania przez dostawy i usługi wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym (SIWZ) załączenia do oferty bardzo szerokiego zakresu dokumentów, z których to niektóre wymagają potwierdzenia przez producenta.

PYTANIE NR 15:

Mając na uwadze fakt, iż wielkości mocy elektrycznej agregatów kogeneracyjnych są zwykle podawane w pełnych jednostkach, a Zamawiającemu zależy aby układ 2 agregatów posiadał moc elektryczną 1999 kW, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje 2 agregaty, jeden o mocy elektrycznej 999 kW, a drugi o mocy elektrycznej 1000 kW.

ODPOWIEDŹ NR 15:

W skład elektrociepłowni wchodzić mają dwa identyczne agregaty kogeneracyjne o mocach 999,5 kWe składające się z silnika spalinowego przystosowanego do spalania gazu ziemnego grupy E i gazu LNG, prądnicy synchronicznej, systemów odzysku ciepła i układów automatyki.

Zamawiający na mocy postanowień art. 1.8 – 1.11 Zapytania Ofertowego (SIWZ) dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, jednak ocena równoważności rozwiązania może nastąpić dopiero po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez wykonawcę wraz z ofertą, które to potwierdzą bądź nie równoważność rozwiązania.

PYTANIE NR 16:

Powstały projekt budowlany (PB) części elektrycznej i AKPiA zakłada wyprowadzenie mocy z agregatów poprzez wspólny transformator. Zwracamy uwagę na to, że przy awarii lub konserwacji trafo (lub pola średniego napięcia) nie będzie możliwości produkcji energii elektrycznej do systemu energetycznego a co za tym idzie energii cieplnej w postaci czy to pary czy wody gorącej. Jeśli takie ryzyko Zamawiający toleruje to można to zostawić bez zmian choć sugerujemy aby to były dwa niezależne tory łącznie z dwoma polami średniego napięcia.

ODPOWIEDŹ NR 16:

W ocenie Zamawiającego Projekt Budowlany spełnia oczekiwane wymagania oraz zapewnia wymaganą funkcjonalność. Zamawiający nie przewiduje dokonywania jakichkolwiek zmian w Projekcie Budowlanym, choć dopuszcza na mocy postanowień art. 1.8 – 1.11 Zapytania Ofertowego (SIWZ) zastosowanie rozwiązań równoważnych. Ocena równoważności rozwiązania może nastąpić jednakże dopiero po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez wykonawcę wraz z ofertą, które to potwierdzą bądź nie równoważność rozwiązania.

PYTANIE NR 17:

W PB instalacji elektrycznych i AKPiA nie znaleźliśmy danych co do sposobu zasilenia oraz skąd ma być zasilona elektrociepłownia w zakresie jej potrzeb własnych. Brakuje schematu jednokreskowe insolacji niskiego napięcia z którego by wynikało z jakiej rozdzielnicy mamy go prowadzić zasilnie i czy to jest zasilanie pojedyncze czy podwójne rezerwowane (czy to ręcznym czy automatycznym SZR). Prosimy o uzupełnienie tych informacji.

ODPOWIEDŹ NR 17:

Przedmiot zamówienia należy zasilic w energie elektryczną kablem 4x1x150mm² Cu. Trasę przyłącza pokazano na rysunku E-8_PB stanowiącym załącznik do Dokumentacji

PROCEDURA P-02/20/POIiŚ/GA	Wydane: 1.0	Zawiera stron: 15	Strona: 10
----------------------------	-------------	-------------------	------------

Projektowej. Sposób wpięcia w zakładową rozdzielnię NN należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonywania projektu wykonawczego.

PYTANIE NR 18:

Naszym zdaniem układ parowy ma błąd projektowy polegający na tym, że układ wytwarzania pary nie ma regulacyjności. Nie ma bowiem po stronie spalinowej klap regulacyjnych w układzie bypassowym co pozwala na regulację parametrów pracy kotła parowego. Naszym zdaniem to należy ewidentnie skorygować (w tym wykonaniu, który przedstawia schemat technologiczny, regulacja wydajności kotła parowego musiała by się odbywać poprzez regulację wydajności pracy silnika co jest karkołomne i niespotykane).

ODPOWIEDŹ NR 18:

W ocenie Zamawiającego zaproponowane w Projekcie Budowlanym rozwiązanie spełnia oczekiwane wymagania oraz zapewnia wymaganą funkcjonalność. Zamawiający nie przewiduje dokonywania jakichkolwiek zmian w Projekcie Budowlanym, choć dopuszcza na mocy postanowień art. 1.8 – 1.11 Zapytania Ofertowego (SIWZ) zastosowanie rozwiązań równoważnych. Ocena równoważności rozwiązania może nastąpić jednakże dopiero po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez wykonawcę wraz z ofertą, które to potwierdzą bądź nie równoważność rozwiązania.

Zamawiający jednocześnie wymaga aby rozwiązania techniczne zastosowane przez wykonawcę gwarantowały uzyskanie wymaganych parametrów roboczych przez cały okres użytkowania Przedmiotu zamówienia (tj. minimum 15 lat), oraz zapewniały wszystkie wymagane funkcjonalności elektrociepłowni.

PYTANIE NR 19:

Ze względu na wymiary ekonomizerów wydaje nam się, że są to ekonomizery z rurami uźebrowanymi co jest rozwiązaniem naszym zdaniem dla układów silnika gazowego nie wskazanym, gdyż dochodzi do zapychania lameli wymieniających ciepło ponieważ w spalinach mamy substancje smoliste wynikające z pracy silnika (z układu smarowania cylindrów). Muszą być to wymienniki gładko rurowe. Prosimy o potwierdzenie lub zaprzeczenie naszym obawom i dokonanie lub nie stosownych zmian.

ODPOWIEDŹ NR 19:

Odpowiedź jak dla PYTANIA NR 18

Wykonawca przypomina, iż zgodnie z art. 1.2 pkt 11 Zapytania Ofertowego (SIWZ) „Wykonawca poza Przedmiotem zamówienia zagwarantuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na okres minimum 60 miesięcy od zakończenia rozruchu technologicznego i osiągnięcia zakładanych parametrów technologicznych przez instalację i uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie. Zamawiający zobowiązuje się do zawarcia umowy serwisowej z wykonawcą z którym zawarta została umowa o wykonanie Przedmiotu zamówienia lub podmiotem przez niego wskazanym.”

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania „wszystkich prac serwisowych” elektrociepłowni, a nie jedynie silników gazowych. Czynności serwisowe mają obejmować również systemy odzysku ciepła, systemy energetyczne itp. (w tym czyszczenie powierzchni ogrzewanych).

PYTANIE NR 20:

W specyfikacji jest zapis, że agregat ma wytwarzać energię elektryczną od 400 kW do 999,5 kW. Jest to niemożliwe gdyż agregaty nie mogą pracować poniżej 50% mocy znamionowej (około 499 kW) bez strat ciepła w chłodnicy awaryjnej. Prosimy o uzupełnienie zapisu lub jego zmianę.

ODPOWIEDŹ NR 20:

Odpowiedź jak dla PYTANIA NR 18

PROCEDURA P-02/20/POIŚ/GA	Wydane: 1.0	Zawiera stron: 15	Strona: 11
---------------------------	-------------	-------------------	------------

PYTANIE NR 21:

Nie wiemy na jakiej podstawie w specyfikacji określono, że emisja NOx ma być mniejsza niż 200 mg/Nm³. Obowiązujące przepisy mówią, że przy 5% tlenu wartość ta musi być mniejsza od 250 mg/Nm³ (lub 95 mg/Nm³ przy 15 % tlenu). Inne, mniejsze wartości wymagają zastosowania instalacji SCR, która podraża znacznie inwestycję oraz podraża koszty eksploatacji. Prosimy o decyzję czy na pewno emisja NOx ma być niższa od 200 mg/Nm³ dla 5% tlenu?

ODPOWIEDŹ NR 21:

Zamawiający informuje, że z uwagi na bliskość czerpni suszarni zboża oraz budynków mieszkalnych podtrzymuje wymaganie w zakresie maksymalnych emisji z agregatu kogeneracyjnego oraz wymaga zastosowania katalizatora spalin, zmniejszającego emisje NOx, CO i HCHO.

PYTANIE NR 22:

Dokumentacja PB przeczy zapisom specyfikacji gdyż z PB nie wynika, że zbiornik zasilający pośredni kotła parowego ma posiadać układ stabilizacji temperatury (ciśnienia) drogą podawania pary w układ barbotażu. PB informuje o zbiorniku otwartym. Prosimy o decyzję co do tej kwestii.

ODPOWIEDŹ NR 22:

Zamawiający wyjaśnia, że zbiornik wody zasilającej ma być wyposażony w barboter.

PYTANIE NR 23:

Zapisy Specyfikacji (zapytania ofertowego) na stronie 15 zwiężają możliwość składania ofert do producentów kotłów gdyż podpunkt b) stanowi wymagania jakie mogą spełnić jedynie producenci kotłów (na marginesie posiadamy stosowne uprawnienia ale kotłów nie produkujemy). Zespół kogeneracyjny to kilka urządzeń zebranych w całość a oferent z reguły nie jest ani producentem silników, ani producentem kotłów, stąd zapisy specyfikacji naszym zdaniem są ograniczaniem konkurencji. W podobnym tonie jest zapisany punkt a) gdzie szczegółowość z jaką zapisał Zamawiający warunki jakie musi spełnić oferent jest zdumiewająca (musi to być akurat kocioł nie mniejszy niż 10 barowy, musi to być akurat podniesienie napięcia na 15 kV, no i sprawność musi być akurat nie mniejsza niż 87,5%) Można domniemywać, że podano to wszystko pod jakąś konkretną aplikację, którą może dysponuje któryś z oferentów, natomiast nie jest to w żaden sposób zapis ogólny mający dać Zamawiającemu wiedzę, że dany oferent posiada doświadczenie w przedmiotowej materii. Prosimy o zmianę tych zapisów, które jawią się być ograniczaniem konkurencji.

ODPOWIEDŹ NR 23:

Na mocy postanowień art. 18.2 Procedury wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego (SIWZ). Przepis ten nie daje wykonawcy umocowania do negocjowania zapisów Zapytania Ofertowego (SIWZ). Mając na uwadze fakt, iż powyższy zapis nie jest prośbą o wyjaśnienie zapisów Zapytania Ofertowego (SIWZ) Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie zamierza dokonywać zmian w zapisach Zapytania Ofertowego (SIWZ) w zaproponowanym przez wykonawcę zakresie.

Mając na uwadze treść Uzasadnienia Zamawiający uznał, iż niezbędnym jest złożenie wyjaśnień co do sposobu interpretacji zapisów Zapytania Ofertowego (SIWZ).

Zamawiający wyjaśnia, iż wbrew twierdzeniom wykonawcy, Zamawiający nie wymaga dla spełnienia warunku udziału w Postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej dotyczącego wiedzy i doświadczenia aby wykonawca był producentem zespołu ciśnieniowego parowego kotła odzyskowego. Nie wymaga także aby wykonawca był producentem silnika

PROCEDURA P-02/20/POIiŚ/GA	Wydane: 1.0	Zawiera stron: 15	Strona: 12
----------------------------	-------------	-------------------	------------

kogeneracyjnego jak i pozostałych elementów wchodzących w skład maszyny stanowiącej przedmiot zamówienia postępowania referencyjnego, o którym mowa w art. 5.2 pkt 3 lit. a i b Zapytania Ofertowego(SIWZ).

Zamawiający wymaga aby wykonawca zrealizował **minimum jedno** zadanie zbliżone co do zakresu z Przedmiotem zamówienia **oraz jedno zadanie** polegające na wykonaniu zespołu ciśnieniowego parowego kotła odzyskowego współpracującego z minimum dwoma silnikami gazowymi w module G, tj. „maszyny”, której definicja zawarta jest w Dyrektywie 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn (Artykuł 2 lit. a tiret trzeci) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (§3 lit c) (Dz.U. Nr 199, poz. 1228 ze zm.).

Zamawiający zwraca uwagę, iż dla spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia wymaga tak naprawdę wykonania tylko 1 (jednego) zadania, które to miałyby być wprost proporcjonalne do Przedmiotu zamówienia.

Dla zwiększenia dostępu do zamówienia Zamawiający podzielił, dla spełniania warunku Przedmiot zamówienia na dwa zadania i dopuścił aby zadanie, o którym mowa w art. 5.2 pkt 3 lit b było zrealizowane:

- (1) w ramach zadania, o których mowa w art. 5.2 pkt 3 lit a Zapytania Ofertowego (SIWZ);
- (2) jako część innego zadania;
- (3) jako samodzielne zadanie.

Zamawiający wymaga także, aby „maszyna”, o której mowa powyżej miała nadany certyfikat CE a kocioł był zarejestrowany przez Urząd Dozoru Technicznego lub inna firmę notyfikującą.

W myśl postanowień Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, w przypadku „maszyny” referencyjnej wykonawca może być zarówno producentem jak i jego upoważnionym przedstawicielem.

„producent” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która projektuje lub produkuje maszyny lub maszyny nieukończone objęte niniejszą dyrektywą i jest odpowiedzialna za zgodność maszyny lub maszyny nieukończonej z niniejszą dyrektywą, mając na uwadze jej wprowadzenie do obrotu, pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub do własnego użytku. W razie braku producenta odpowiadającego powyższej definicji za producenta uważana jest osoba fizyczna lub prawna, która wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku maszyny lub maszyny nieukończone objęte niniejszą dyrektywą;

„upoważniony przedstawiciel” oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę we Wspólnocie, która otrzymała pisemne upoważnienie od producenta do wykonywania w jego imieniu wszystkich lub niektórych jego zobowiązań oraz formalności związanych z niniejszą dyrektywą;

Nie można zaprzeczyć, iż „maszyna” stanowiąca zespół maszyn jest maszyną pod indywidualne zamówienie (a jedną z tych maszyn jest urządzenie ciśnieniowe) i podlega jako taka procedurze zgodności w oparciu o weryfikację jednostkową (Moduł G), jak i jako całość certyfikacji w celu nadania znaku CE.

Procedurę oceny zgodności w oparciu o weryfikację jednostkową (**Moduł G**) definiuje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych.

Podsumowując, jeżeli w określonym obszarze roboczym pracuje kilka urządzeń (maszyn) jako zespół i każda z tych maszyn posiada deklaracje zgodności i jest oznakowana znakiem CE (co jest

PROCEDURA P-02/20/POIŚ/GA	Wydane: 1.0	Zawiera stron: 15	Strona: 13
---------------------------	-------------	-------------------	------------

wymogiem prawnym świadczącym, że maszyna spełnia wymagania zasadnicze), to mimo wszystko zachodzi potrzeba wystawienia deklaracji zgodności oraz oznakowania znakiem CE całego zestawu.

PYTANIE NR 24:

Kolejnym, aspektem dyskusyjnym, który należy naszym zdaniem zmienić to wymagania co do personelu realizującego przedmiotowe zadania. Nie rozumiemy jakie ma znaczenie dla obiektywnej wiedzy o umiejętnościach i uprawnieniach kierownika robót elektrycznych fakt, że realizował jedno zadanie z gazowymi układami kogeneracja. Pochodzenie energii jest tu akurat obojętne ważne jest jego doświadczenie i uprawnienia nabyte poprzez stosowny staż i realizację obiektów różnej kategorii.

Podobnie kierownik budowy czy kierownicy robót instalacyjnych i robót konstrukcyjno-budowlanych, których wiedza, doświadczenie i uprawnienia nie wynikają z tego, że robili gazowe układy kogeneracyjne tylko z tego, że robili i znają się na instalacjach i konstrukcjach budowlanych, które wchodzi w skład przedmiotowego zadania (sieci ciepłe, sieci gazowe, budowle kubaturowe, konstrukcje stalowe itd.) oraz prowadzili budowy wielobranżowe (odnośnie kierownika budowy). Niniejszym wnosimy o zmianę tych zapisów.

ODPOWIEDŹ NR 24:

Odpowiedź jak dla PYTANIA NR 7

PYTANIE NR 25:

Prosimy o przekazanie warunków przyłączenia do sieci gazowej, które zgodnie z zapisem na stronie nr 10 specyfikacji Zamawiający już mieć powinien.

ODPOWIEDŹ NR 25:

Termin przekazania warunków przyłączenia gazu jest błędnie podany. Doszło do oczywistej omyłki pisarskiej.

W art. 1.4 lit b tiret trzeci Zapytania Ofertowego (SIWZ) oraz §2 ust. 13 lit b tiret trzeci załącznika nr 10 do Zapytania Ofertowego (SIWZ) wystąpiła omyłka pisarska. Błąd ten występuje również w Ogłoszeniu o zamówieniu 2020/S 190-458335 oraz Ogłoszeniu Numer 2020-4569-8279. Zamawiający dokona zmiany zapisów ww. dokumentów:

A. Zapytanie Ofertowe (SIWZ):

1. art. 1.4 lit b tiret trzeci Zapytania Ofertowego (SIWZ):

Było:

- **Warunki przyłączenia gazu** - Zamawiający w terminie do 20.01.2020 przekaze wybranemu Wykonawcy warunki przyłączeniowe gazu.

Jest:

- **Warunki przyłączenia gazu** - Zamawiający w terminie do 20.01.2021 przekaze wybranemu Wykonawcy warunki przyłączeniowe gazu.

2. §2 ust. 13 lit b tiret trzeci załącznika nr 10 do Zapytania Ofertowego (SIWZ):

Było:

- **Warunki przyłączenia gazu** - Zamawiający w terminie do 20.01.2020 przekaze wybranemu Wykonawcy warunki przyłączeniowe gazu;

Jest:

- **Warunki przyłączenia gazu** - Zamawiający w terminie do 20.01.2021 przekaze wybranemu Wykonawcy warunki przyłączeniowe gazu;

B. Ogłoszeniu o zamówieniu 2020/S 190-458335:

II.2.4 – Opis zamówienia pkt3 lit b tiret trzeci Ogłoszenia

Było:

PROCEDURA P-02/20/POIiŚ/GA	Wydane: 1.0	Zawiera stron: 15	Strona: 14
----------------------------	-------------	-------------------	------------

- **warunki przyłączenia gazu** - Zamawiający w terminie do 20.01.2020 przekaze wybranemu Wykonawcy warunki przyłączeniowe gazu.

Jest:

- **warunki przyłączenia gazu** - Zamawiający w terminie do 20.01.2021 przekaze wybranemu Wykonawcy warunki przyłączeniowe gazu.

C. Ogłoszeniu Numer 2020-4569-8279:

Przedmiot zamówienia – Opis - pkt3 lit b tiret trzeci Ogłoszenia

Było:

- **Warunki przyłączenia gazu** - Zamawiający w terminie do 20.01.2020 przekaze wybranemu Wykonawcy warunki przyłączeniowe gazu.

Jest:

- **Warunki przyłączenia gazu** - Zamawiający w terminie do 20.01.2021 przekaze wybranemu Wykonawcy warunki przyłączeniowe gazu.

PYTANIE NR 26:

W aspekcie powyższych pytań prosimy o informację czy na etapie projektu wykonawczego wybrany wykonawca będzie mógł dokonać stosownych korekt w Projekcie Budowlanym, tak aby jego zdaniem doprowadzić układ do prawidłowego kształtu funkcjonalnego - bez ingerencji w wymagane parametry energetyczne. Może to wynika ze specyfiki PB ale naszym zdaniem w tej formie nie można zrealizować tego obiektu.

ODPOWIEDŹ NR 26:

Zamawiający informuje, że posiada Projekt Budowlany z Decyzją nr 168/2020 z dnia 16.07.2020 r. zatwierdzającą Projekt Budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę wydaną przez Starostę Grajewskiego (WA.6740.163.2020) oraz Decyzję o warunkach zabudowy z dnia 25 maja 2020 r. wydaną przez Burmistrza Miasta Grajewo (WNP.6730.23.2020), a zadanie realizowane jest w trybie „Buduj”, a nie „Zaprojektuj i buduj”.

W wypadku gdy wybrany wykonawca w celu dostosowania budynku elektrociepłowni do zaproponowanej przez siebie technologii będzie chciał wykonać Projekt Budowlany Zamienny to będzie zobowiązany do wykonania na swój koszt i swoje ryzyko Projektu Budowlanego Zamiennego i uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych w tym Decyzji Udzielającej Zamiennego Pozwolenia na Budowę. Takie działanie nie może to być podstawą do zmiany Terminu Realizacji. Zamawiający wymaga aby Przedmiot zamówienia został wykonany w terminie do 320 (trzysta dwadzieścia) dni od dnia zawarcia umowy („Termin Realizacji”).

Dariusz Lemański

/-/

Przewodniczący Komisji Przetargowej

PROCEDURA P-02/20/POIŚ/GA	Wydane: 1.0	Zawiera stron: 15	Strona: 15
---------------------------	-------------	-------------------	------------