



Załącznik nr 1b

USZCZEGÓLOWIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 096,84 kW na dachu budynku wykończalni tkanin ANDROPOL S.A. zlokalizowanego przy ulicy Przędzalnianej 8 w Białymstoku, na działce nr geod. 337/71, obręb 001 Bacieczki, w ramach realizacji projektu nr WND-RPPD.05.01.00.20-0627/19 pt. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 096,84 kW na dachu budynku produkcyjnego ANDROPOL S.A.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5, Działanie 5.1 „Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii”.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie, mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w podrozdziale 6.5.2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

I. Zamawiający

ANDROPOL Spółka Akcyjna

NIP: 5510007736

REGON: 071000677

Adres: ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów

Miejsce realizacji: ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok

Osobą do kontaktów w imieniu Zamawiającego (w tym w sprawie umówienia wizji lokalnej) jest Jacek Godzisz, Prokurent ANDROPOL S.A.

Adres e-mail do kontaktu z Zamawiającym: jg@andropol.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 096,84 kW na dachu budynku wykończalni tkanin ANDROPOL S.A. zlokalizowanego przy ulicy Przędzalnianej 8 w Białymstoku, na działce nr geod. 337/71, obręb 001 Bacieczki.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej podłączonej do przyłącza elektroenergetycznego o napięciu znamionowym 15 kV i mocy zamówionej 1,1 MW, **wytwarzającej energię elektryczną głównie na potrzeby zasilania maszyn i urządzeń działających w budynku produkcyjnym wykończalni tkanin ANDROPOL S.A.** Energia elektryczna wytworzona przez instalację, która nie zostanie zużyta na potrzeby funkcjonowania zakładu Zamawiającego **zostanie odsprzedana do sieci elektroenergetycznej.**
3. Budowa instalacji fotowoltaicznej obejmuje między innymi:
 - a) montaż konstrukcji wsporczych na dachu budynku produkcyjnego wykończalni tkanin ANDROPOL S.A. w Białymstoku,
 - b) montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcjach wsporczych wraz z optymalizatorami,
 - c) montaż inwerterów,
 - d) montaż transformatorów i rozdzielnic niskiego napięcia oraz rozbudowa rozdzielnic średniego napięcia wewnątrz budynku produkcyjnego wykończalni tkanin ANDROPOL S.A. w Białymstoku,



- e) montaż okablowania DC pomiędzy panelami fotowoltaicznymi i inwerterami,
 - f) montaż okablowania AC pomiędzy inwerterami a rozdzielnicami i stacją transformatorową,
 - g) montaż układu pomiarowego składającego się z:
 - pośredniego układu rozliczeniowego pomiaru energii kupionej i sprzedanej,
 - układu pomiaru energii wytworzonej brutto,
 - układu zdalnego odczytu liczników,
 - układu szczytywania danych i zdalnej diagnostyki instalacji fotowoltaicznej wraz z oprogramowaniem,
 - h) przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej.
4. Zakres prac przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wymieniony w ust. 3 został określony w:
- projekcie technicznym, który stanowi Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego (uzgodnionym z PGE Dystrybucja S.A.);
 - kosztorysie inwestorskim, który stanowi Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego,
 - projekcie budowlanym, który stanowi Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego;
 - warunkach przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej, które stanowią Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego,

UWAGA! Na stronie 14 „Ekspertyzy technicznej dźwigarów kablobetonowych KBOS-18 pod kątem zamontowania paneli fotowoltaicznych na dachu hali zlokalizowanej przy ul. Przędzalnianej 8 w Białymstoku” stanowiącej część projektu budowlanego widnieje informacja, iż ze względu na obowiązujące normy oraz dodatkowe obciążenie dachu panelami fotowoltaicznymi, należy wykonać wzmocnienie dźwigarów dachowych. Prace związane z wzmocnieniem dachu nie są objęte niniejszym zamówieniem, Zamawiający zleci ich wykonanie w ramach odrębnego kontraktu zawartego z wykonawcą wybranym w drodze odrębnego postępowania (koszty poza projektem dofinansowanym ze środków UE). W niniejszym postępowaniu wybierany jest jedynie Wykonawca budowy instalacji fotowoltaicznej.

5. Prace związane z budową instalacji fotowoltaicznej (objęte niniejszym zamówieniem) będą realizowane jednocześnie z pracami polegającymi na wzmocnieniu dźwigarów dachowych budynku (prace nieobjęte niniejszym zamówieniem). Z tego względu Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie zobowiązany do ustalania z osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego, harmonogramu i miejsca prowadzenia prac w poszczególnych obszarach budynku w celu wyeliminowania:
- budowy elementów elektrowni na dachu jeszcze niewzmocnionym,
 - prowadzenia jednoczesnych prac związanych z budową elektrowni oraz wzmocnieniem dachu w tej samej części budynku.
6. **W momencie publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający nie posiada wydanego pozwolenia na budowę dla inwestycji związanej z budową instalacji fotowoltaicznej (wniosek o wydanie pozwolenia na budowę został złożony do Prezydenta Miasta Białegostoku w sierpniu 2022 r.). Zamawiający przedłoży Wykonawcy kopię pozwolenia na budowę przed podpisaniem umowy z Wykonawcą.**
7. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do::
- a) Dostarczenia, pod rygorem odmowy podpisania umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy, potwierdzenia wniesienia zabezpieczenia należytego jej wykonania w wysokości 4 % ceny netto podanej w ofercie. Zabezpieczenie



pieniężne Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy przedsiębiorstwa ANDROPOL S.A., Santander Bank Polska SA, nr rachunku 84 1090 1740 0000 0001 0864 5304. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w następujący sposób:

- 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone niezwłocznie po końcowym ostatecznym odbiorze robót potwierdzonym podpisaniem PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO bez uwag,
- pozostałe 30% zabezpieczenia będzie służyć na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone Wykonawcy niezwłocznie po upływie okresu rękojmi, przy czym Zamawiający przyjmuje, że okres rękojmi wynosi 3 lata od dnia podpisania PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO (bez uwag) wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiający dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, która to gwarancja będzie złożona przez Wykonawcę Zamawiającemu w miejsce gwarancji gotówkowej pod rygorem odmowy podpisania umowy najpóźniej z chwilą podpisania umowy. Gwarancja bankowa będzie nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie i będzie obejmowała wszelkie roszczenia wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jak i wynikające z deliktu a także wszelkie roszczenia wynikające z uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji. Wysokość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej wynosić będzie 4% ceny netto podanej w ofercie przez Wykonawcę. Ta wartość gwarancji będzie obowiązywała od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO bez uwag. Po dacie podpisania PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO bez uwag do zakończenia okresu gwarancji plus 30 dni wartość gwarancji bankowej wynosić będzie 1,2% ceny netto podanej w ofercie przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca wybierze tę formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy i gwarancji, to pozostaje on zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy gwarancji obowiązującej w wybranym przez Wykonawcę banku lub u wybranego przez Wykonawcę ubezpieczyciela w celu jego zaakceptowania. W sytuacji braku akceptu Zamawiającego dla przedłożonego projektu umowy gwarancyjnej Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie pieniężne. Brak akceptu projektu umowy gwarancyjnej przez Zamawiającego musi być uzasadniony. Uzasadnienie braku akceptu może odnosić się wyłącznie do niespełnienia warunków nieodwołalności, bezwarunkowości i płatności na pierwsze żądanie, nieobejmowania wszelkich roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, bądź wynikających z deliktu lub roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji.

- Przystąpienia do robót w ciągu 7 dni od daty wprowadzenia na teren inwestycji obejmujący dach budynku produkcyjnego wykończalni tkanin ANDROPOL S.A. znajdującej się na działce nr geod. 337/71, obręb Bacieczki, przy ulicy Przędzalnianej 8, 15-688 Białystok (zwanego dalej terenem budowy).
- Oznakowania terenu budowy zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP, ppoż. oraz pokrycia kosztów wszystkich robót i czynności z tym związanych.
- Realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem przedstawionym w:
 - projekcie technicznym, który stanowi Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego (uzgodnionym z PGE Dystrybucja S.A.);



- kosztorysie inwestorskim, który stanowi Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego,
 - projekcie budowlanym, który stanowi Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego;
 - warunkach przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej, które stanowią Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego,
 - **pozwoleniu na budowę, które zostanie Wykonawcy przedstawione niezwłocznie po jego uzyskaniu przez ANDROPOL S.A., co nastąpi przed podpisaniem umowy z Wykonawcą,**
 - obowiązującymi normami, umową i uzgodnieniami dokonanymi z Zamawiającym i PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Białymstoku w trakcie realizacji zamówienia.
- e) Ponownego uzgodnienia własnych rozwiązań z operatorem sieci dystrybucyjnej w terminie określonym, jako termin wykonania zamówienia – w przypadku zastosowania przez Wykonawcę w trakcie budowy instalacji fotowoltaicznej rozwiązań innych, niż te, które zostały szczegółowo opisane w projekcie technicznym (załącznik nr 6 do zapytania ofertowego) uzgodnionym z PGE Dystrybucja S.A.
- f) Zajęcia i zagospodarowania terenu objętego pracami budowlanymi, zorganizowania zaplecza budowy stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty i czynności z tym związane Wykonawca wykona we własnym zakresie.
- g) Wykonania przedmiotu zamówienia z materiałów własnych, fabrycznie nowych, pochodzących z bieżącej produkcji i posiadających parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego.
- h) Prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).
- i) **Ze względu na prowadzenie prac związanych z budową instalacji fotowoltaicznej objętej niniejszym zamówieniem równocześnie z prowadzeniem przez innego wykonawcę prac związanych z wzmocnieniem dachu budynku (prace nieobjęte niniejszym zamówieniem) – do ustalania z osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego – harmonogramu i miejsca prowadzenia prac w poszczególnych obszarach budynku w celu wyeliminowania:**
- **budowy elementów elektrowni na dachu jeszcze niewzmocnionym,**
 - **prowadzenia jednoczesnych prac związanych z budową elektrowni oraz wzmocnieniem dachu w tej samej części budynku.**
- j) Wykonania robót z materiałów, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotów i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), a także normom określonym w projekcie technicznym oraz projekcie budowlanym.
- k) Ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich naprawienia, ponoszenia odpowiedzialności za działania podwykonawców, jak za działania własne.
- l) Wykonania w formie papierowej (2 egzemplarze) i elektronicznej (1 egzemplarz oraz przekazania Zamawiającemu podczas odbiorów:
- powykonawczej dokumentacji projektowej: budowlanej i elektrycznej,
 - protokołu badań rezystancji izolacji,
 - protokołu badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,



- certyfikatów lub deklaracji zgodności wydanych dla wyrobów stosowanych w instalacjach elektrycznych,
 - kart gwarancyjnych urządzeń zamontowanych w ramach budowy instalacji fotowoltaicznej,
 - instrukcji obsługi urządzeń zamontowanych w ramach budowy instalacji fotowoltaicznej, którym takie instrukcje wydali producenci,
 - instrukcji współpracy instalacji fotowoltaicznej z siecią PGE Dystrybucja S.A. uzgodnionej w Wydziale Ruchu PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Białymstoku,
 - instrukcji dokonywania zdalnej diagnostyki instalacji fotowoltaicznej przy pomocy oprogramowania służącego do obsługi układu pomiarowego.
 - pozostałej dokumentacji wymaganej dokumentacją techniczną instalacji fotowoltaicznej lub obowiązującymi przepisami.
- m) Przekazania Zamawiającemu wykonanych robót poprzez podpisanie PROTOKOŁU ODBIORU CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO oraz dostarczenie w dwóch egzemplarzach, w formie papierowej i elektronicznej wszystkich wymaganych przepisami dokumentów niezbędnych do użytkowania obiektu.
- n) Likwidacji zaplecza budowy oraz uporządkowania terenu w terminie 14 dni od daty podpisania PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO bez uwag.

Minimalny wymagany okres gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania przez obie Strony (bez uwag) PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO.

Ofertę należy sporządzić na podstawie:

- projektu technicznego, który stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego;
- kosztorysu inwestorskiego, który stanowi Załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego,
- projektu budowlanego, który stanowi Załącznik nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego;
- pozwoleniu na budowę, które stanowi Załącznik nr 9 do niniejszego zapytania ofertowego.

UWAGA! Projekt budowlany (Załącznik nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego), na podstawie którego zostanie wydane pozwolenie na budowę jest dokumentem ogólnym, niezawierającym szeregu szczegółów dotyczących sposobu wykonania instalacji fotowoltaicznej. Ze względu na powyższe, na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia sporządzono projekt techniczny (Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego). Projekt techniczny stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego i ma na celu ułatwić oferentom wycenę realizacji zamówienia. Dodatkowo projekt techniczny obok projektu budowlanego będzie w połączeniu z wiedzą fachową Inspektora Nadzoru służyć do weryfikacji prawidłowości zrealizowania zamówienia przez Wykonawcę.

UWAGA! Ze względu na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej w ramach dwóch rodzajów pomocy (pomoc de minimis i pomoc regionalna) oraz konieczność wyodrębnienia kosztów finansowanych w ramach tych rodzajów

pomocy, projekt techniczny (Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz kosztorys inwestorski (Załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego) zostały sporządzone w podziale na dwie części elektrowni słonecznej. Tom I projektu technicznego, część tomu III i część tomu IV, a także II część kosztorysu obejmują część instalacji, o mocy 857,39 kW, finansowaną w ramach pomocy regionalnej. Tom II projektu technicznego, część tomu III i część tomu IV, a także I część kosztorysu obejmują część instalacji, o mocy 239,455 kW, finansowaną w ramach pomocy de minimis.

8. Prace budowlane będą realizowane w obiekcie stale użytkowanym, w którym prowadzona jest działalność produkcyjna. Prace mogą być prowadzone w godzinach od 6.00 do 22.00.
9. Podane w projekcie budowlanym i technicznym oraz w kosztorysie inwestorskim nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, czy urządzeń. Wskazanie nazw własnych wyrobów było wymagane na etapie sporządzania wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz wniosku o wydanie warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej. Dlatego też załączone do zapytania ofertowego projekt budowlany, projekt techniczny oraz kosztorys inwestorski posiadają zapisy dotyczące nazw własnych wyrobów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych względem tych, które zostały zapisane w dokumentacji technicznej. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co konkretny produkt wskazany w dokumentacji z nazwy lub pochodzenia. Jego jakość nie może być gorsza od jakości produktu określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Poniżej wskazano minimalne wymagane parametry równoważności dla poszczególnych rozwiązań wskazanych w dokumentacji technicznej:

| Element instalacji | Rozwiązania (producent, typ) wskazane w dokumentacji technicznej | Parametry równoważności/ minimalne wymagane parametry |
|------------------------------|--|---|
| Panele fotowoltaiczne | | |
| Panele fotowoltaiczne | | <ul style="list-style-type: none"> • Maksymalna moc (Maximum Power Pmax at STC) pojedynczego modułu minimum 415 Wp • Całkowita moc wszystkich zaproponowanych paneli fotowoltaicznych 1 096,84 kW z tolerancją mocy jednego modułu. • Sprawność modułów (Panel Efficiency at STC) minimum 20% • Współczynnik temperaturowy modułów Pmax) minimum -0,35%/°C • Stopień ochrony dla panelu minimum IP67 • Maksymalny spadek wydajności modułu w okresie 25 lat maksimum 15% • Panele pokryte powłoką antyrefleksyjną • Gwarancja – minimum 10 lat • Gwarancja sprawności – minimum 25 lat |
| Optymalizatory mocy | SolarEdge 850W (projekt techniczny) | <ul style="list-style-type: none"> • Sprawność europejska minimum 98 % • Obsługiwana liczba modułów PV – 2 |



| | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Zgodność z normami IEC62109-1, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, EN 55011 Stopień ochrony minimum IP 67 Gwarancja – minimum 25 lat |
| Inwertery | | |
| Inwertery | | <ul style="list-style-type: none"> Minimalna moc łączna AC falowników 1000 kW Beztransformatorowe Liczba zasilanych faz - 3 Moc pojedynczego falownika - minimum 100 kW Sprawność europejska minimum 98 % Stopień ochrony - minimum IP 65 Liczba niezależnych MPPT - minimum 2 Certyfikaty EN 62109, EN 61000, VDE AR-N 4015 Znak CE Zabezpieczenia przed pracą wyspową, LVRT, prądem upływowym Rozłącznik DC Gwarancja – minimum 10 lat |
| System telemechaniki | | |
| Analizator parametrów sieci | ND 45 LUMEL (projekt techniczny) | Klasa „A” zgodnie z normą IEC 61000-4-30 |
| Ochronniki (ochrona przeciwnapięciow a analizatora parametrów sieci) | LEUTRON IsoProData 150V F (projekt techniczny) | <ul style="list-style-type: none"> Wytrzymałość na prądy pioruna D1: 5 kA (10/350 μs) Wytrzymałość na prądy wyładowcze C2: 20 kA (8/20 μs) Napięciowy poziom ochrony Up maksimum 0,8 kV Rezystancja izolacji minimum 10 GΩ Prąd znamionowy 1,5 A, |
| Sterownik komunikujący się z centralnym systemem (brama) | SAE-IT FW5 – GATE (projekt techniczny) | Dopuszczony przez PGE Dystrybucja S.A. do zastosowania z systemem SCADA. |
| Sterownik elektrowni fotowoltaicznej | SunGrow Logger 1000 SOLAR LOGGER 1000 (projekt techniczny) | <ul style="list-style-type: none"> Sterownik elektrowni stanowiący bramę komunikacji do falowników, Podłączenie do sieci Ethernet, Monitorowanie w chmurze, Możliwość zdalnego sterowania mocą czynną i bierną elektrowni na podstawie sygnałów ze SCADA PGE |
| Sterownik polowy | e ² Tango 600 (projekt techniczny) | <ul style="list-style-type: none"> Wyświetlacz ciekłokrystaliczny Zabezpieczenie polowe SN mające funkcje: <ul style="list-style-type: none"> Zabezpieczenie nadnapięciowe Zabezpieczenie podnapięciowe Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe Zabezpieczenie podczęstotliwościowe Zabezpieczenie od szybkości zmiany częstotliwości Zabezpieczenie zerowonapięciowe |
| Licznik energii elektrycznej | EQM 3x230/400V (projekt techniczny) | <ul style="list-style-type: none"> Klasa pomiaru energii czynnej 1,0 Klasa energii biernej 1,0 Możliwość komunikacji RS485 Spełnienie wymagań dotyczących układów pomiarowych PGE Dystrybucja S.A. opisanych w dokumencie „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A”, „Tom 7. Układy pomiarowe |



| | | |
|---|---|---|
| | | energii elektrycznej”. Link: https://pgedystrybucja.pl/content/download/2100/file/2019-02-04%20WBSE%20T07.pdf |
| Okablowanie | | |
| Koryto kablowe (drabinka kablowa) | DKD400H45 BAKS (projekt techniczny) | <ul style="list-style-type: none"> • Drabinka stalowa ocynkowana metodą zanurzeniową • Szerokość 400mm • Możliwość mocowania przewodów na uchwytach • Możliwość prowadzenia odcinków pionowych |
| Przewód solarny DC | FLEX – SOL (projekt techniczny) | <ul style="list-style-type: none"> • Przekrój minimum 6 mm² • Napięcie znamionowe DC minimum 1,8 kV • Zakres temperatury pracy -40 do +120 st. C • Maksymalna temperatura żyły przy zwarciu (do 5 s) minimum 250 st. C, • Klasa giętkości wg EN/IEC 60228 minimum 5, • Odporność na UV • Odporność na wodę: AD8 - ochrona przed zatopieniem |
| Wtyczki kablowe DC | PV-KST4/ PV-KBT4 Multi Contact (projekt techniczny) | <ul style="list-style-type: none"> • Napięcie znamionowe minimum 1000 V DC • Prąd znamionowy minimum 25A • Stopień ochrony: IP67 • Styki: miedź pokryta cyną • Temperatura pracy -40 st.C do +85 st.C • Pasujące do przewodów o przekroju od 4 mm² do 6 mm² |
| Zasilanie licznika z przekładników prądowych i napięciowych | Listwa Ska-PxC Phoenix Contact (projekt techniczny) | Dopuszczone przez PGE Dystrybucja S.A. do zastosowania w tablicy licznikowej. |
| Konstrukcje wsporcze | | |
| Konstrukcje wsporcze | 1. Typowe konstrukcje wsporcze pod systemy fotowoltaiczne przebadane przez producentów np. CORAB, ENERGY 5 (projekt techniczny) | <ul style="list-style-type: none"> • Konstrukcja stalowa ocynkowana zimnogięta lub aluminiowa • Mocowanie do dachu poprzez przykręcenie • Przystosowana do mocowania zaproponowanego typu/ modelu panelu fotowoltaicznego • Gwarancja – minimum 5 lat |
| Rozdzielnice | | |
| Rozdzielnica RNN – rozdzielnica główna | HAGER RNN_4a 0,4kV, RNN_4b 0,4kV (projekt techniczny) | <ul style="list-style-type: none"> • Znamionowy prąd rozdzielnic 2000 A • Wytrzymałość zwarciova 85kA • Stopień ochrony IP20 • Wyłącznik 2000A w polach zasilających z napędem elektrycznym - w wykonaniu wysuwnym • Rozdzielnica badana w pełnym zakresie typu TTA |
| Rozdzielnica RPV – rozdzielnica fotowoltaiczna | EKTOL (projekt techniczny) | <ul style="list-style-type: none"> • Znamionowy prąd rozdzielnic 800A • Sprawdzona w pełnym zakresie badań typu TTA wg normy PN-IEC 439-1+AC • Zabezpieczenie przewodem ochronnym • Klasa izolacji I • Napięcie 0,4 kV • Stopień ochrony IP30 |
| Rozłączniki bezpiecznikowe | APATOR ARS2 pro (projekt techniczny) | <ul style="list-style-type: none"> • Z wkładkami bezpiecznikowymi do 250 A • Trójfazowe |

| Oprogramowanie układu szczytowania danych i zdalnej diagnostyki instalacji fotowoltaicznej | | |
|---|--|---|
| Oprogramowanie układu szczytowania danych i zdalnej diagnostyki instalacji fotowoltaicznej | | <ul style="list-style-type: none"> • Możliwość podglądu i monitorowania parametrów pracy każdego stringu • Możliwość rozbudowy o pomiar parametrów meteorologicznych • Możliwość zdalnego sterowania mocą czynną i bierną elektrowni • Możliwość sterowania mocą czynną i bierną w układzie zero-export |

10. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym części, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom oraz firm podwykonawców, o ile są znane. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za roboty wykonane przez siebie oraz Podwykonawców.

III. Kody Wspólnego Słownika Zamówień

09332000-5 Instalacje słoneczne

45000000-7 Roboty budowlane

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

IV. Warunki udziału oraz przesłanki wykluczenia z postępowania

Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy są uprawnieni do czynnego udziału w obrocie gospodarczym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi prawidłowo podpisane „Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi:

- kopie referencji dotyczących wybudowania przez Wykonawcę lub inny podmiot, z którym zamierza współpracować przy realizacji zamówienia: minimum 1 instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 0,9 MW oraz zrealizowania minimum trzech kontraktów dotyczących montażu instalacji fotowoltaicznych o wartości minimum 1 000 000,00 PLN brutto każdy,
- prawidłowo podpisane „Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy dysponują potencjałem technicznym tj. maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia, objętego niniejszym zapytaniem ofertowym. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi prawidłowo podpisane „Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym. Wykonawca może polegać na pracownikach innych podmiotów do wykonania zamówienia niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi:

- kopię uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem o numerze weryfikacyjnym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – dotyczących osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika robót budowlanych w zespole Wykonawcy w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- kopię uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem o numerze weryfikacyjnym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczących osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika robót budowlanych w zespole Wykonawcy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- prawidłowo podpisane „Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy nie posiadają zaległości w opłacaniu podatków oraz nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi:

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- prawidłowo podpisane „Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy będą posiadać w momencie podpisania umowy z Zamawiającym aktualną i opłaconą polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o sumie gwarancyjnej w wysokości co najmniej 3 000 000,00 PLN, obowiązującą przez cały okres obowiązywania Umowy.

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi:

- kopię polisy, o której mowa powyżej,
lub
- oświadczenie wykonawcy o przedłożeniu polisy ubezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

1. Oferty dotyczące niniejszego postępowania należy składać:
 - pisemnie w **białostockim sekretariacie przedsiębiorstwa ANDROPOL S.A., ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok** - wówczas należy przesłać/dostarczyć osobiście oryginał podpisanej oferty przygotowanej na wzorze zamieszczonym w ogłoszeniu,
 - lub **poprzez funkcję „Oferty” w Bazie Konkurencyjności** (wówczas należy umieścić w Bazie Konkurencyjności skan podpisanej oferty przygotowanej na wzorze zamieszczonym w ogłoszeniu).
2. Za termin wpłynięcia oferty uważa się termin jej skutecznego umieszczenia w Bazie Konkurencyjności lub jej doręczenia do białostockiego sekretariatu przedsiębiorstwa ANDROPOL S.A. - ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok. Godziny pracy biura zamawiającego 8.00 – 16.00.
3. W niniejszym postępowaniu Wykonawcy przekazują pytania poprzez funkcję „Pytania” w Bazie Konkurencyjności lub poprzez wysłanie zapytania na adres mailowy jg@andropol.pl.
4. Zamawiający upubliczni odpowiedzi na zadane pytania poprzez ich publikację w Bazie Konkurencyjności.
5. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu podpisania umowy w szczególnie uzasadnionych wypadkach.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, ani nie planuje negocjacji.
9. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
10. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego. Oferty nie spełniające wymagań określonych w informacjach o ogłoszeniu zostaną odrzucone.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Jeżeli oświadczenia lub dokumenty wymienione w treści zapytania ofertowego są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, Zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że pomimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający może ponadto w razie

zaistnienia wątpliwości zażądać przesłania dodatkowych dokumentów. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę ww. oświadczeń lub dokumentów w ww. terminie Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania.

13. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Jacek Godzisz, tel. 609 049 269, jg@andropol.pl.
14. Wykonawca pod rygorem odmowy podpisania umowy, dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego jej wykonania w wysokości 4 % ceny netto podanej w ofercie. Zabezpieczenie pieniężne Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy przedsiębiorstwa ANDROPOL S.A., Santander Bank Polska SA, nr rachunku 84 1090 1740 0000 0001 0864 5304.

Zwrot zabezpieczenia nastąpi w następujący sposób:

- a) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone niezwłocznie po końcowym ostatecznym odbiorze robót potwierdzonym podpisaniem PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO bez uwag,
- b) pozostałe 30% zabezpieczenia będzie służyć na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone Wykonawcy niezwłocznie po upływie okresu rękojmi, przy czym Zamawiający przyjmuje, że okres rękojmi wynosi 3 lata od dnia podpisania PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO (bez uwag) wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiający dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, która to gwarancja będzie złożona przez Wykonawcę Zamawiającemu w miejsce gwarancji gotówkowej pod rygorem odmowy podpisania umowy najpóźniej z chwilą podpisania umowy. Gwarancja bankowa będzie nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie i będzie obejmowała wszelkie roszczenia wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jak i wynikające z deliktu a także wszelkie roszczenia wynikające z uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji. Wysokość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej wynosić będzie 4% ceny netto podanej w ofercie przez Wykonawcę. Ta wartość gwarancji będzie obowiązywała od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO bez uwag. Po dacie podpisania PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO bez uwag do zakończenia okresu gwarancji plus 30 dni wartość gwarancji bankowej wynosić będzie 1,2% ceny netto podanej w ofercie przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca wybierze tę formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy i gwarancji to pozostaje on zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy gwarancji obowiązującej w wybranym przez Wykonawcę banku lub u wybranego przez Wykonawcę ubezpieczyciela w celu jego zaakceptowania. W sytuacji braku akceptu Zamawiającego dla przedłożonego projektu umowy gwarancyjnej Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie pieniężne. Brak akceptu projektu umowy gwarancyjnej przez Zamawiającego musi być uzasadniony. Uzasadnienie braku akceptu może odnosić się wyłącznie do niespełnienia warunków nieodwołalności, bezwarunkowości i płatności na pierwsze żądanie, nieobejmowania wszelkich roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, bądź wynikających z deliktu lub roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji.

15. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie mieć charakter Wynagrodzenia ryczałtowego. Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować kompletne wykonanie zamówienia i musi zawierać wszystkie koszty wynikające wprost z zakresu rzeczowego, w tym koszt prac określonych w niniejszym

zapytaniu, a także inne nakłady konieczne do prawidłowego, terminowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia np. koszty przygotowawcze, koszty prac towarzyszących. Wykonawca winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.

16. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wypłacone wykonawcy w jednej części, po zrealizowaniu całości zamówienia, w terminie 14 dni od podpisania PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO bez uwag i wystawienia przez Wykonawcę faktury.

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie Wykonawca winien załączyć do oferty

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz na formularzu cenowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1a do niniejszego zapytania ofertowego.

Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:

1. Kopie kart katalogowych paneli fotowoltaicznych, optymalizatorów oraz inwerterów wymienionych w załączniku nr 1a (Formularz cenowy) sporządzone w języku polskim.
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Kopie referencji dotyczących wybudowania przez Wykonawcę lub inny podmiot, z którym zamierza współpracować przy realizacji zamówienia: minimum 1 instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 0,9 MW oraz zrealizowania minimum trzech kontraktów dotyczących montażu instalacji fotowoltaicznych o wartości minimum 1 000 000,00 PLN brutto każdy.
5. Kopie uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami o numerach weryfikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa osób, które będą pełniły funkcje kierowników budowy w zespole Wykonawcy:
 - do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
 - do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
6. Oświadczenie Wykonawcy o wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w przypadku uzyskania zamówienia - w wysokości 4% ceny ofertowej netto w formie gotówkowej albo w postaci zaakceptowanej przez Zamawiającego gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej – Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
7. Kopia polisy Oświadczenie o dostarczeniu przez Wykonawcę polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 3 000 000,00 PLN (warunki umowy ubezpieczenia nie mogą zawierać postanowień ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela w zakresie kontraktu i deliktu) lub oświadczenie o dostarczeniu polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 3 000 000,00

- PLN najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego).
8. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 9. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 10. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – dotyczy tylko przypadku, jeśli ofertę podpisuje osoba nie figurująca w odpisie z właściwego rejestru.

VI. Termin wykonania zamówienia

1. Przedmiot zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać w terminie do **31.03.2023 r.**
2. Sposób i terminy odbioru robót określa wzór umowy z wykonawcą stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wypłacone Wykonawcy w jednej części, po zrealizowaniu całości zamówienia, w terminie 14 dni od podpisania PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO bez uwag i wystawienia przez Wykonawcę faktury.

VII. Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie określonym w treści ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności.

Oferty dotyczące niniejszego postępowania należy składać:

- pisemnie w **białostockim sekretariacie przedsiębiorstwa ANDROPOL S.A., ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok** - wówczas należy przesłać/ dostarczyć osobiście oryginał podpisanej oferty przygotowanej na wzorze zamieszczonym w ogłoszeniu,
- lub **poprzez funkcję „Oferty” w Bazie Konkurencyjności** (wówczas należy umieścić w Bazie Konkurencyjności skan podpisanej oferty przygotowanej na wzorze zamieszczonym w ogłoszeniu).

Za termin wpłynięcia oferty uważa się termin jej skutecznego umieszczenia w Bazie Konkurencyjności lub jej doręczenia do białostockiego sekretariatu przedsiębiorstwa

ANDROPOL S.A., ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok. Godziny pracy biura zamawiającego 8.00 – 16.00.

Ilekoć we wzorze formularza ofertowego oraz we wzorach oświadczeń wymaganych od Wykonawcy, załączonych do niniejszego zapytania ofertowego wymagane jest wskazanie numeru zapytania ofertowego, należy wpisać numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności znajdujący się na początku ogłoszenia.

Ilekoć we wzorze formularza ofertowego oraz we wzorach oświadczeń wymaganych od Wykonawcy, załączonych do niniejszego zapytania ofertowego wymagane jest wskazanie daty zapytania ofertowego, należy wpisać datę publikacji ogłoszenia.

Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (załącznik 1, 1a – Formularz oferty).

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy wykonawcy.

Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być w formie oryginału lub kopii poświadczonych notarialnie „za zgodność z oryginałem”. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżone wyłącznie do wiadomości Zamawiającego, Wykonawca winien podać w odrębnej części oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje zastrzeżone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego”.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003. 153.1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych dokumentów oferty;

Wykonawca nie może zastrzec, m.in. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie mieć charakter Wynagrodzenia ryczałtowego. Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować kompletne wykonanie zamówienia i musi zawierać wszystkie koszty wynikające wprost z zakresu rzeczowego, w tym koszt prac określonych w niniejszym zapytaniu, a także inne nakłady konieczne do prawidłowego, terminowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia np. koszty przygotowawcze, koszty prac towarzyszących. Wykonawca winien

przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.

VIII. Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Spełnienie tego warunku będzie weryfikowane na podstawie analizy podpisanych przez wykonawcę:

- „Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
- „Oświadczenia wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

IX. Ocena oferty

1. Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach:

- Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- Wiedza i doświadczenie
- Potencjał techniczny
- Osoby zdolne do wykonania zamówienia
- Sytuacja ekonomiczna i finansowa

poprzez złożenie przez Wykonawcę „Oświadczenia wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego oraz innych dokumentów określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.

2. Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru i oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający wybierze tę ofertę, która spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym i uzyska w trakcie oceny najwyższą liczbę punktów.

Liczbę punktów stanowi iloraz wartości zamówienia wskazany w ofercie najtańszej i wartości zamówienia wskazanej w badanej ofercie, pomnożony przez wskaźnik 100. Wzór obliczania liczby punktów podczas oceny pokazano na poniższym wzorze:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{wartość zamówienia wskazana w najtańszej ofercie}}{\text{wartość zamówienia wskazana w badanej ofercie}} \times 100$$

Jako ofertę najtańszą należy uważać ofertę z najniższą ceną złożoną w ramach przedmiotowego postępowania, spełniającą wymogi określone w zapytaniu ofertowym. Jako oferta najtańsza nie będzie traktowana oferta niespełniająca wymogów określonych w zapytaniu ofertowym.

X. Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia lub unieważnieniu postępowania

1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty upubliczni wpis w Bazie Konkurencyjności <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> informujący o wyborze Wykonawcy przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia bez podania przyczyny.

XI. Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć. Okolicznościami tymi są w szczególności:

1. Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu. W takim przypadku termin może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz o czas trwania ich następstw.
2. Przesunięcie lub ograniczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W takim przypadku termin może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz o czas trwania ich następstw.
3. Wprowadzenie lub zmiana regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wprowadzonych w życie po dniu zawarcia umowy; w takim przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą określić zmieniony sposób wykonania danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu umowy celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego.