

Stanisław Wysokiński
Zakład Produkcyjno Usługowy MASMET
ul. Bolesława Prusa 4a,
21-400 Łuków

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT **na wykonanie robót budowlanych**

w ramach projektu pt. „Budowa instalacji OZE w firmie Stanisław Wysokiński Zakład Produkcyjno Usługowy MASMET w Łukowie” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 15 Odporne Lubelskie – zasoby REACT-EU dla Lubelskiego, Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie porównania ofert z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w rozumieniu obowiązujących Wytocznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:

Stanisław Wysokiński
Zakład Produkcyjno Usługowy MASMET
ul. Bolesława Prusa 4a, 21-400 Łuków

2) Osoby do kontaktów:

Marcin Wysokiński tel. 693 396 022
e-mail: info@masmet.pl


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych związanych z budową instalacji solarnej oraz instalacji pomp ciepła w ramach projektu „Budowa instalacji OZE w firmie Stanisław Wysokiński Zakład Produkcyjno Usługowy MASMET w Łukowie”

2) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia przewiduje budowę jednej instalacji solarnej oraz trzech instalacji powietrznych pomp ciepła w budynkach przedsiębiorstwa na podstawie opracowanych projektów technicznych oraz zgodnie z przedmiarem robót kosztorysu inwestorskiego. Pompy ciepła będą zapewniać ciepło do ogrzewania oraz ciepłą wodę użytkową dla budynków.



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zgodnie z tabelą elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego przewidziano następujący zakres robót:

1. Budynek nr 1. (biurowy) ul. Ks. Stanisława Brzóska 7, 21-400 Łuków, nr dz. 9780/3: Montaż kolektora słonecznego płaskiego o powierzchni czynnej min. 2,1m² wraz z osprzętem przyłączeniowym
2. Budynek nr 1. (biurowy) ul. Ks. Stanisława Brzóska 7, 21-400 Łuków, nr dz. 9780/3: Budowa instalacji powietrznej pompy ciepła typu Split o mocy min. 8 kW
3. Budynek nr 2. (warsztatowo-socjalny) ul. Ks. Stanisława Brzóska 7, 21-400 Łuków, nr dz. 9780/3: Budowa instalacji powietrznej pompy ciepła typu Split o mocy min. 6 kW
4. Budynek (produkcyjny) ul. Prusa 4A, 21-400 Łuków, nr dz. 8719/3: Budowa instalacji powietrznej pompy ciepła typu Split o mocy min. 8 kW


Minimalne wymagania:

Wszystkie parametry instalacji solarnej oraz pompy ciepła powinny być **potwierdzone w karcie katalogowej i oświadczeniach wystawionych przez producenta**. Wyżej wymienione dokumenty powinny zostać dołączone do oferty złożonej przez Wykonawcę. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. Wykonawca w ramach zadania wykona dokumentację powykonawczą oraz uruchomienie instalacji.

- I. **Budynek nr 1. (biurowy) ul. Ks. Stanisława Brzóska 7, 21-400 Łuków, nr dz. 9780/3: Budowa instalacji powietrznej pompy ciepła typu Split o mocy min. 8 kW oraz montaż kolektora słonecznego płaskiego o powierzchni czynnej min. 2,1m² i łącznej mocy min. 4,2 kW wraz z osprzętem przyłączeniowym**

Instalacja powinna składać się z następujących elementów:

- pompy ciepła powietrze-woda typu split z wbudowaną automatyką
- sterownika pompy ciepła montowanego wewnątrz budynku
- zasobnika buforowego
- kołnierzonej grzałki elektrycznej
- zasobnika c.w.u. zintegrowanego z jednostką wewnętrzną
- pompy obiegowej górnego źródła ciepła
- przewodów hydraulicznych wraz z izolacją termiczną
- przewodów chłodniczych z izolacją termiczną
- zaworów zwrotnych, odcinających spustowych
- naczynia przeponowego
- zabezpieczeń elektrycznych wraz z licznikiem energii elektrycznej i podłączenia elektrycznego
- kolektorów słonecznych – 2 szt.
- grupy pompowej do instalacji kolektorów słonecznych
- automatyki kolektorów słonecznych
- przewodów grzewczych ze stali nierdzewnej do instalacji kolektorów słonecznych



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Parametry pompy ciepła:

- wszystkie wymienione parametry muszą być spełnione dla parametrów A2/W35 zgodnie z normą EN 14511
- **moc grzewcza min. 8 kW**
- budowa typu split, inwerter
- układ biwalentny ze zintegrowanym systemem solarnym do przygotowania cwu
- klasa energetyczna A++
- ciężar jednostki zew. max 60 kg
- wymiary maksymalne 650x650x1900 mm
- czynnik chłodniczy R32
- ilość czynnika chłodniczego max. 2 kg
- poziom ciśnienia akustycznego jed. zew. max 50 dB
- zintegrowany sterownik graficzny
- wbudowany moduł WLAN, możliwość sterowania online
- grzałka elektryczna min. 9 kW
- minimalny zakres możliwości sterownika: odczyt wyprodukowanej energii cieplnej, tryby pracy ręczny/automatyczny
- dolna granica zastosowania źródła ciepła w postaci powietrza -25st.C
- gwarancja producenta minimum 2 lata potwierdzona w karcie katalogowej
- COP wg EN 14511 przy A7/W35 –nie mniej niż 4,5
- parametry pompy potwierdzone w kartach katalogowych i oświadczeniach wystawionych przez producenta – dokumenty potwierdzające dołączone do oferty przetargowej złożonej przez Wykonawcę. Karta katalogowa powinna być ogólnodostępna, możliwa do pobrania przez Zamawiającego ze strony producenta.
- dopuszcza się zmianę mocy grzewczej pompy ciepła wyłącznie w zakresie powyżej 8kW max 9kW. W takim przypadku wymaga się od Wykonawcy dołączenia do oferty zamiennego projektu technicznego wraz z informacją o rocznych uzyskach z instalacji. Zamienny projekt techniczny powinien być sporządzony po uprzednio przeprowadzonej wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający i Wykonawca sporządzają protokół z wizji lokalnej, który zostanie przekazany Wykonawcy. Protokół z wizji lokalnej powinien być dołączony do oferty przetargowej. Brak protokołu będzie skutkowało odrzuceniem oferty przez Zamawiającego.

Parametry kolektorów słonecznych:

- **łączna moc min. 4,2 kW**
- powierzchnia czynna (apertury) pojedynczego kolektora - nie mniejsza niż 2,1 m²,
- sprawność optyczna odniesiona do powierzchni apertury - nie mniejsza niż 82%,
- współczynnik strat α_1 do powierzchni apertury - nie większy niż 3,7 W/(m²K),
- współczynnik strat α_2 do powierzchni apertury - nie większy niż 0,023 W/(m²K²),
- absorber kolektora – blacha miedziana lub aluminiowa,
- układ orurowania absorbera z miedzi,
- obudowa kolektorów z aluminium,
- moc kolektora przy $G = 1000 \text{ W/m}^2$ i $dT = 30\text{K}$ - nie mniejsza niż 1550 W



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

- konstrukcja absorbera zabezpieczająca nośnik ciepła przed jego niszczącym przegrzaniem w wyniku awarii, w tym przy braku zasilania elektrycznego, niezależnie od chwili wystąpienia i czasu trwania - układ harfowy lub układ meandrowy, każdorazowo z czterema drożnymi króćcami przyłączeniowymi,
- połączenia wzajemne kolektorów za pomocą dwóch przewodów kompensujących naprężenia termiczne.
- kolektory słoneczne muszą posiadać certyfikat zgodności na znak Keymark („Solar Keymark”) lub inny równoważny certyfikat zgodności potwierdzający między innymi przeprowadzenie badań kolektora zgodnie z całym obowiązkowym zakresem normy PN-EN 12975-1 (lub równoważnej) według metodologii ujętej w normie PN-EN 12975-2 (lub równoważnej). Dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferowany kolektor wymaganych parametrów to: pełne sprawozdanie (raport) z badań na zgodność z podanymi normami, w tym potwierdzające pozytywny wynik badania odporności na uderzenie (gradobicie), przeprowadzonego wg PN-EN 12975-2, pkt. 5.10 lub równoważnej normy, wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze lub inne dokumenty równoważne. Wszystkie montowane kolektory muszą być identyczne, tego samego producenta i o identycznych parametrach.
- wszystkie dostarczone przez Wykonawcę certyfikaty oraz deklaracje dotyczące kolektorów powinny być w języku polskim. W przypadku dostarczenia dokumentu w innym języku niż polski wymaga się dodatkowo tłumaczenia przysięgłego na język polski



II. Budynek nr 2. (warsztatowo-socjalny) ul. Ks. Stanisława Brzóska 7, 21-400 Łuków, nr dz. 9780/3: Budowa instalacji powietrznych pomp ciepła typu Split o mocy min. 6 kW

Instalacja powinna składać się z następujących elementów:

- pompy ciepła powietrze-woda typu split z wbudowaną automatyką
- sterownika pompy ciepła montowanego wewnątrz budynku
- zasobnika buforowego
- kołnierzowej grzałki elektrycznej
- zasobnika c.w.u. zintegrowanego z jednostką wewnętrzną
- pompy obiegowej górnego źródła ciepła
- przewodów hydraulicznych wraz z izolacją termiczną
- przewodów chłodniczych z izolacją termiczną
- zaworów zwrotnych, odcinających spustowych
- naczynia przeponowego
- zabezpieczeń elektrycznych wraz z licznikiem energii elektrycznej i podłączenia elektrycznego

Parametry pompy ciepła:

- wszystkie wymienione parametry muszą być spełnione dla parametrów A2/W35 zgodnie z normą EN 14511
- **moc grzewcza min. 6 kW**
- budowa typu split, inwerter
- klasa energetyczna A++
- wbudowany zbiornik cwu 180 litrów ze stali nierdzewnej
- ciężar jednostki zew. max 60 kg
- wymiary maksymalne 600x600x1700 mm



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

- czynnik chłodniczy R32
- ilość czynnik chłodniczego max. 2 kg
- poziom ciśnienia akustycznego jed. zew. max 50 dB
- zintegrowany sterownik graficzny
- wbudowany moduł WLAN, możliwość sterowania online
- grzałka elektryczna min. 9 kW
- minimalny zakres możliwości sterownika: odczyt wyprodukowanej energii cieplnej, tryby pracy ręczny/automatyczny
- dolna granica zastosowania źródła ciepła w postaci powietrza -25st.C
- gwarancja producenta minimum 2 lata potwierdzona w karcie katalogowej
- stopnie mocy: nie mniej niż 2
- COP wg EN 14511 przy A7/W35 – nie mniej niż 4,5
- parametry pompy potwierdzone w kartach katalogowych i oświadczeniach wystawionych przez producenta – dokumenty potwierdzające dołączone do oferty przetargowej złożonej przez Wykonawcę. Karta katalogowa powinna być ogólnodostępna, możliwa do pobrania przez Zamawiającego ze strony producenta.
- dopuszcza się zmianę mocy grzewczej pompy ciepła wyłącznie w zakresie powyżej 6 kW max 7 kW. W takim przypadku wymaga się od Wykonawcy dołączenia do oferty zamiennego projektu technicznego wraz z informacją o rocznych uzyskach z instalacji. Zamienny projekt techniczny powinien być sporządzony po uprzednio przeprowadzonej wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający i Wykonawca sporządzą protokół z wizji lokalnej, który zostanie przekazany Wykonawcy. Protokół z wizji lokalnej powinien być dołączony do oferty przetargowej. Brak protokołu będzie skutkowało odrzuceniem oferty przez Zamawiającego.


III. Budynek (produkcyjny) ul. Prusa 4A, 21-400 Łuków, nr dz. 8719/3: Budowa instalacji powietrznych pomp ciepła typu Split o mocy min. 8 kW

Instalacja powinna składać się z następujących elementów:


- pompy ciepła powietrze-woda typu split z wbudowaną automatyką
- sterownika pompy ciepła montowanego wewnątrz budynku
- zasobnika buforowego
- kołnierzowej grzałki elektrycznej
- zasobnika c.w.u. zintegrowanego z jednostką wewnętrzną
- pompy obiegowej górnego źródła ciepła
- przewodów hydraulicznych wraz z izolacją termiczną
- przewodów chłodniczych z izolacją termiczną
- zaworów zwrotnych, odcinających spustowych
- naczynia przeponowego
- zabezpieczeń elektrycznych wraz z licznikiem energii elektrycznej i podłączenia elektrycznego.

Parametry pompy ciepła:

- wszystkie wymienione parametry muszą być spełnione dla parametrów A2/W35 zgodnie z normą EN 14511



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

- moc grzewcza min. 8 kW
- budowa typu split, inwerter
- klasa energetyczna A++
- wbudowany zbiornik cwu 180 litrów ze stali nierdzewnej
- ciężar jednostki zew. max 60 kg
- wymiary maksymalne 600x600x1700 mm
- czynnik chłodniczy R32
- ilość czynnika chłodniczego max. 2 kg
- poziom ciśnienia akustycznego jed. zew. max 50 dB
- zintegrowany sterownik graficzny
- wbudowany moduł WLAN, możliwość sterowania online
- grzałka elektryczna min. 9 kW
- minimalny zakres możliwości sterownika: odczyt wyprodukowanej energii cieplnej, tryby pracy ręczny/automatyczny
- dolna granica zastosowania źródła ciepła w postaci powietrza -25st.C
- gwarancja producenta minimum 2 lata potwierdzona w karcie katalogowej
- stopnie mocy: nie mniej niż 2
- COP wg EN 14511 przy A7/W35 – nie mniej niż 4,5
- parametry pompy potwierdzone w kartach katalogowych i oświadczeniach wystawionych przez producenta – dokumenty potwierdzające dołączone do oferty przetargowej złożonej przez Wykonawcę. Karta katalogowa powinna być ogólnodostępna, możliwa do pobrania przez Zamawiającego ze strony producenta.
- dopuszcza się zmianę mocy grzewczej pompy ciepła wyłącznie w zakresie powyżej 8 kW max 9kW. W takim przypadku wymaga się od Wykonawcy dołączenia do oferty zamiennego projektu technicznego wraz z informacją o rocznych uzyskach z instalacji. Zamienny projekt techniczny powinien być sporządzony po uprzednio przeprowadzonej wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający i Wykonawca sporządzą protokół z wizji lokalnej, który zostanie przekazany Wykonawcy. Protokół z wizji lokalnej powinien być dołączony do oferty przetargowej. Brak protokołu będzie skutkowało odrzuceniem oferty przez Zamawiającego.

Pozostałe wymagania:

- Zbiornik buforowy: Ostateczna wielkość zbiorników buforowych powinna zostać określona przez wykonawcę i dopasowana do oferowanej pompy ciepła tak, aby zapewnić jej stabilną pracę i brak zjawiska taktowania.
- Monitoring parametrów pracy instalacji pompy ciepła, w tym licznik ciepła bezpośrednio połączony z instalacją posiadający zdalną transmisję danych. System monitoringu musi umożliwiać transmisję danych (WAN, WLAN lub GSM) za pośrednictwem sieci internetowej, a także umożliwiać stały nadzór pracy pompy ciepła. Minimalny zakres przekazywanych danych: Ilość wyprodukowanej energii cieplnej oraz informacje o awariach.

3) Wspólny słownik zamówień CPV


Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Kod CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
Kod CPV 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Kod CPV 44622000-6 - Układy odzyskiwania ciepła
Kod CPV 42122460-2 - Pompy powietrza
Kod CPV 09331100-9 - Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

SEKCJA III: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


- 1) Wymagany termin realizacji: **31 grudzień 2022r.**
- 2) Wymagany okres gwarancji:
 - na wykonane roboty: **min. 24 miesiące**
 - na pompy ciepła: **min. 24 miesiące**
- 3) Miejsce realizacji wykonania robót budowlanych:
Lokalizacja 1: ul. Ks. Stanisława Brzóska 7, 21-400 Łuków (nr dz. 9780/3)
Lokalizacja 2: ul. Prusa 4A, 21-400 Łuków (nr dz. 8719/3)
- 4) Zamówienie nie będzie udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (*Załącznik nr 5 do Zaproszenia do składania ofert*).

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


- 1) Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki:
 - a. Złożą pisemną ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert, sporządzoną w języku polskim (*Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert*)
Złożą wadium w wysokości 2 500 zł w terminie do dnia 02.12.2022r. - przelewem na konto zamawiającego: 86 1240 2698 1111 0000 3370 7831, Bank Pekao I Oddział w Łukowie. O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu na wniesienie wadium. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 - b. Akceptują wzór umowy (*Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert*). Dopuszcza się istotną zmianę treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy gdy spełniona zostanie jedna z następujących przesłanek:
 - zmiany te są korzystne dla zamawiającego,



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

- konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku treść umowy będzie zmieniana stosownym aneksem.
- c. Dysponują odpowiednim potencjałem i personelem odpowiedzialnym za realizację zamówienia. Wykonawca na etapie składania oferty musi wykazać poprzez przedłożenie stosownych dokumentów, że dysponują odpowiednim potencjałem i personelem odpowiedzialnym za realizację zamówienia. Wykonawca na etapie składania oferty musi wykazać poprzez przedłożenie stosownych dokumentów, że **dysponuje przynajmniej dwiema osobami posiadającymi ważny certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii w zakresie pomp ciepła, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego;**
- d. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami - załącznikami tj.
- **kosztorys ofertowy według elementów scalonych (Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert),**
 - **oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 5 do Zaproszenia do składania ofert),**
 - **karta katalogowa pompy ciepła,**
 - **karta katalogowa i certyfikat kolektorów słonecznych**
 - **w przypadku zmiany mocy pompy ciepła - zamienny projekt techniczny oraz protokół z wizji lokalnej**
- e. Oferta powinna być ważna co najmniej 60 dni od dnia jej wystawienia;
- f. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, tj. musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej poprawną realizację przedmiotu zamówienia, a także nie zalegać z należnościami wobec Skarbu Państwa, tj. wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dla potwierdzenia wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aktualne **zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego** potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz aktualne **zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych** potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 2) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty,
- 3) Oferta powinna być podana w polskich złotych (PLN) i musi zawierać cenę netto, VAT oraz brutto oraz powinna zawierać pełny koszt Zamawiającego;
- 4) Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania ofertowego. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest: **Marcin Wysokiński**
- 5) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (wskazane, by była również opieczetowana) lub przez osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu Wykonawcy np. przez opatrzenie oferty pieczęcią firmową.

SEKCJA V: TRYBY

- 1) Kryteria oceny ofert:
- a) **CENA 60 %**
 - b) **GWARANCJA NA POMPY CIEPŁA 20%**
 - c) **CZAS REAKCJI SERWISU 20%**



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Łączna maksymalna liczba punktów za kryterium cena, gwarancja na pompę ciepła i czas reakcji serwisu wynosi 100.

a. Punkty za kryterium cena zostaną obliczone według następującego wzoru:

$$(\text{cena najtańszej oferty} / \text{cena oferty badanej}) * 100 = \text{liczba punktów}$$

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Maksymalna liczba punktów w kryterium cena: 100. Waga kryterium 60%.

b. Punkty za kryterium **gwarancja na pompy ciepła** zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z założeniem:

Liczba punktów	Gwarancja
50	Wykonawca udzieli co najmniej 4 - letniej gwarancji na pompy ciepła
100	Wykonawca udzieli co najmniej 5 - letniej gwarancji na pompy ciepła

Maksymalna liczba punktów w kryterium gwarancja na pompy ciepła: 100. Waga kryterium 20 %.

c. Punkty za kryterium **czas reakcji serwisu (rozumianego jako przyjazd ekipy serwisowej na miejsce montażu pompy ciepła)** zostaną przyznane według następującego wzoru:

Liczba punktów	Gwarancja
50	czas reakcji do 12 h od zgłoszenia usterki
100	czas reakcji do 4 h od zgłoszenia usterki

Maksymalna liczba punktów w kryterium czas reakcji serwisu: 100. Waga kryterium 20%

d. Suma punktów liczona będzie według wzoru:

$$\text{Suma punktów} = (60\% * \text{liczba punktów w kryterium cena}) + (20\% * \text{liczba punktów w kryterium gwarancja na pompę ciepła}) + (20\% * \text{liczba punktów w kryterium czas reakcji serwisu})$$

Jeżeli cena oferty przekroczy zaplanowany przez Zamawiającego budżet, postępowanie może zostać unieważnione.

2) Termin składania ofert: **02.12.2022r.**

3) Sposób i miejsce składania ofert:

a) osobiście lub listownie na adres - **ul. Prusa 4A, 21-400 Łuków**

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres - **info@masmet.pl**


c) **za pośrednictwem strony: bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl**

4) Termin związania ofertą: **60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.**

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

1) Czy zam. dot. projektu/programu finansowanego ze środków UE: TAK.

2) Dokumentacja dotycząca projektu do wglądu w siedzibie zamawiającego **ul. Prusa 4A, 21-400 Łuków** od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 do dnia 02.12.2022r. do godz. 16:00.



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

- 3) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
- 5) Zamawiający nie przewiduje:
- zawarcie umowy ramowej,
 - dynamicznego systemu zakupów,
 - zastosowania aukcji elektronicznej,
- 6) Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami. O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie za pośrednictwem portalu bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl.
- 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.


W załączeniu:

1. Wzór formularza ofertowego
2. Kosztorys ofertowy według elementów scalonych
3. Wzór umowy na wykonanie robót budowlanych
4. Przedmiar robót
5. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Łuków, dnia 18.11.2022

Wysokiś Stanisław
.....
podpis i pieczęć

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY
MASMET
inż. Stanisław Wysokiński
21-400 Łuków, ul. B. Prusa 4a
tel./fax (025) 798-98-10
NIP 825-135-72-12 REGON 030260759



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19